

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 10 - 07
|

Nr. SD- 4282
Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis gauti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime dalyvaujančių tiekėjų prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu (toliau – Derybų) sąlygų 1.7 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus pagal tiekėjų pateiktus klausimus.

1 Klausimas: „Techninės specifikacijos Nr.2011/57-TP-TS-1, laida B 1 skyrius „Pastotės savųjų reikmių, aukštos įtampos ir jų monitoringo sistemų įrenginiai“ punktuose 1.3.15 ir 1.4.21 nurodyta, kad 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių pagrindinė izoliacija – alyva, o punktuose 1.3.31 ir 1.4.19 nurodyta, kad 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių izoliatorių medžiaga – porcelianas. Prašome patikslinti, ar galima konkursui siūlyti 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorius su pagrindine SF₆ dujų izoliacija ir kurių izoliatoriaus medžiaga polimeras?“

2 Klausimas: „Prašome paaiškinti, ar galima siūlyti 330 kV matavimo transformatorius su pagrindine SF₆ dujų izoliacija ir polimeriniu izoliatoriumi?“.

Atsakymas: Negalima. Siūlomi 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriai turi atitikti techninės specifikacijos Nr.2011/57-TP-TS-1, laida B 1 skyrius „Pastotės savųjų reikmių, aukštos įtampos ir jų monitoringo sistemų įrenginiai“ reikalavimus, t.y. 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatoriaus pagrindinė izoliacija – alyva, 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių izoliatorių medžiaga – porcelianas.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys

Edita Vorožeikinienė, +370 5 278 2227

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT 100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu