

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 10 - 13 Nr. SD- 4354
| Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad keičiami 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 3 skyriaus „Elektros perdavimo linijos“ 2.3.19 (PS70E izoliatoriai) ir 2.4.19 (PS120B izoliatoriai) punktai ir jie išdėstomi taip:
„2.3.19 punktas. Aukštis – 127 mm arba 146 mm.“
„2.4.19 punktas. Aukštis – 146 mm.“

Taip pat keičiamas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 9 punktas ir jis išdėstomas taip:

„9. Tiekėjas per paskutiniuosius 5 metus ar per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykde veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai (tinkamai ir laiku) įvykdęs bent 1 (vieną) rangos darbų sutartį, pagal kurią, dirbdamas rangovu arba subrangovu arba kaip jungtinės veiklos sutarties partneris atliko darbus:

- 110 kV arba aukštesnės įtampos skirstyklų pirminės komutacijos įrenginių (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių ir t.t.) montavimą, įskaitant įrenginių pamatų montavimo bei įrenginių metalo konstrukcijų montavimo darbus, jų derinimą ir bandymus, ir šios sutarties kaina arba pagal jungtinės veiklos sutartį, kaip jungtinės veiklos sutarties partnerio, atliktų šių darbų kaina be PVM ne mažesnė kaip 1.500.000 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Lt.

Sėkmingas (tinkamai ir laiku) šios(-ių) sutarties(-čių) įvykdymas turi būti patvirtintas užsakovo teigiamu atsiliepimu apie šios(-ių) sutarties(-čių) įvykdymą.

Pateikiama: 1) Tiekėjo vadovo (igalioto atstovo) pasirašyto *Minimalių kvalifikacijos reikalavimų* priedo 4 priede nustatytos formos per paskutiniuosius 5 metus ar per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykde veiklą trumpiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių, pagal kurias dirbdamas rangovu arba subrangovu arba kaip jungtinės veiklos sutarties partneris atliko darbus savo pobūdžiu ir sudėtingumu panašius į siūlomus Darbus, sąrašo (jame nurodant sutarčių (objektų) pavadinimus, aprašant Tiekėjo atliktų darbų pobūdį pagal tas sutartis, sutarčių kainas, arba pagal jungtinės veiklos sutartį, kaip jungtinės veiklos sutarties partnerio, atliktų darbų pobūdį ir darbų kainą, sutarčių laikotarpį, darbų užsakovų pavadinimus, adresus, telefonus) skaitmeninė kopija.

2) Užsakovo(-ų), kuriam(-iems) pagal sutartį(-is) atlikti nurodyta apimtimi rangos darbai, teigiamo(-ų) atsiliepimo(-ų) apie šios(-ių) sutarties(-čių) sėkmingą (tinkamą ir laiku) įvykdymą skaitmeninė(-ės) kopija(-os).“

Pranešame, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis gauti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime dalyvaujančių tiekėjų prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu (toliau – Derybų) sąlygų 1.7 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus pagal tiekėjų pateiktus klausimus.

1 klausimas: „Techninių specifikacijų 2.3.19 ir 2.4.19 punktai nurodo, kad izoliatorių PS70E ir PS120B aukštis turi būti 127 mm. Pagal techninio projekto 2011/75-16165-TP-EL, Laida C brėžinius, 2011/75-16165-TP-EL-4,5,6,8,9 izoliatorių aukštis turi būti 146 mm. Prašome paaiškinti, kokio aukščio izoliatorius reikia vertintis teikiant pasiūlymą ir pildant technines specifikacijas.“

Atsakymas: Atsižvelgus į aukščiau nurodytus techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 3 skyriaus „Elektros perdavimo linijos“ 2.3.19 ir 2.4. 19 punktų pakeitimus: PS70E izoliatorių aukštis turi būti 127 mm arba 146 mm (2.3.19 punktas), PS120B izoliatorių aukštis turi būti 146 mm (2.4.19 punktas).

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu

2. Klausimas: Prašome paaiškinti Derybų sąlygų 2 priedo 9 punkto reikalavimus ir 2014 m. spalio 1 d. Derybų sąlygų patikslinimo/paaiškinimo Nr. SD-4191 trečią atsakymą: ar 1 500 000 Lt be PVM sumą turi sudaryti sutarties (apimančios 110 kV arba aukštesnė įtampos skirstyklų pirminės komutacijos įrenginių montavimo, derinimo ir bandymų darbus) vertė, ar atliktų 110 kV arba aukštesnė įtampos skirstyklų pirminės komutacijos įrenginių montavimo, derinimo ir bandymo darbų vertė sutartyje.

Atsakymas: Atsižvelgus į Derybų sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 9 punkto pakeitimus Tiekėjas per paskutiniuosius 5 metus ar per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti sėkmingai (tinkamai ir laiku) įvykdęs bent 1 (vieną) rangos darbų sutartį, pagal kurią, dirbdamas rangovu arba subrangovu arba kaip jungtinės veiklos sutarties partneris **atliko darbus:**

- 110 kV arba aukštesnės įtampos skirstyklų pirminės komutacijos įrenginių (jungtuvų, skyriklių, matavimo transformatorių ir t.t.) montavimą, įskaitant įrenginių pamatų montavimo bei įrenginių metalo konstrukcijų montavimo darbus, jų derinimą ir bandymus, ir šios sutarties kaina arba pagal jungtinės veiklos sutartį, kaip jungtinės veiklos sutarties partnerio, atliktų šių darbų kaina be PVM ne mažesnė kaip 1.500.000 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) Lt. Sėkmingas (tinkamai ir laiku) šios(-ių) sutarties(-čių) įvykdymas turi būti patvirtintas užsakovo teigiamu atsiliepimu apie šios(-ių) sutarties(-čių) įvykdymą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys