

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 11- 07 Nr. SD- 4798
| Nr.

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ TĘSIMO, PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Pranešame, kad Perkančioji organizacija išnagrinėjo 2014 m. spalio 31 d. CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautą 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūrose dalyvaujančio tiekėjo pretenziją ir ją patenkino.

Informuojame Jus, kad tęsiamos 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūros.

Taip pat pranešame, kad 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo pasiūlymų galutinė pateikimo data nukelta į 2014 m. lapkričio 18 d. 10 val. 00 min. ir pakeisti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 9.7, 10.1, 11.1 punktai:

1. Pakeistas 9.7 punktas ir išdėstytas taip:

„9.7. Pasiūlymai turi būti pateikti iki **2014 m. lapkričio 18 d. 10 val. 00 min.** (Lietuvos Respublikos laiku). Pavėluotai gautas Pasiūlymas nenagrinėjamas ir nevertinamas. Perkančioji organizacija neatsako už sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Tiekėjai negalėjo pateikti Pasiūlymų“.

2. Pakeistas 10.1 punktas ir išdėstytas taip:

„10.1. Dalyvis privalo pateikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis Perkančiajai organizacijai priimtino Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo - banko, nurodyto Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 3 priede, besąlyginės ir neatšaukiamos garantijos skaitmeninę kopiją, o Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą privalo pateikti užklijuotame voke iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos adresu: LITGRID AB, 141 kab., A. Juozapavičiaus g. 13, LT – 09311, Vilnius, Lietuva. Ant voko turi būti užrašytas Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, užrašas **„Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimui. Neatplėšti iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“**, Dalyvio pavadinimas, adresas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti nurodyta, jog garantas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo pirmo Perkančiosios organizacijos rašytinio reikalavimo gavimo dienos Perkančiajai organizacijai neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, tačiau nurodžius, kad reikalaujama suma jai priklauso dėl Dalyvio veiksmų pagal vieną arba kelias Derybų sąlygų 10.2 punkte nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – 500 000,00 Lt (penki šimtai tūkstančių litų). Banko garantija turi galioti iki 2015 m. kovo 3 d. (įskaitytinai) ir joje turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas.“

3. Pakeistas 11.1 punktas ir išdėstytas taip:

„11.1. Su vokuose pateiktais Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentų originalais ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis teiktais Tiekėjų Pasiūlymais, gautais iki Pasiūlymų pateikimo termino, susipažinimas (toliau tekste vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: LITGRID AB, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. Komisijos posėdžio, kuriame vyks Elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2014 m. lapkričio 18 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Informuojame, kad pakeistas Techninės specifikacijos skyriaus Nr. 4 „Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas“ :

1.) 4.1.14.22 punktas ir jis išdėstytas taip:

„4.1.14.22. „Hot – Standby“ rezervavimas duomenų mainams su DVS: (vienu metu aktyvus tik vienas TSP) su tarpusavio būklės ir įvykių sekų („Sequence of Events“) kontrole.“;

| | |
|--------------------|--|
| Įmonės kodas | 302564383 |
| PVM mokėtojo kodas | LT 100005748413 |
| Adresas | A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius |
| Telefonas | +370 5 278 2777 |
| Faksas | +370 5 272 3986 |
| E. paštas | info@litgrid.eu |
| Svetainė | www.litgrid.eu |

2.) 4.1.14.25 punktas ir jis išdėstytas taip:

„4.1.14.25. „Hot – Hot“ rezervavimas su pastotės įrenginiais: abu TSPĮ visada turi būti „Hot“ režime ir keistis duomenimis su RAA įrenginiais, GPS imtuvu ir kitais įrenginiais bei vykdyti visas funkcijas nepriklausomai nuo vienas kito būsenos arba gali būti "Hot-Standby" TSPĮ rezervavimo mechanizmas tenkinantis sąlygas:

4.1.14.25.1. užtikrina neprarandamą duomenų perdavimą - priėmimą su pastotės įrenginiais, įvertinant TSPĮ persijungimo iš rezervinio į pagrindinį laiką (TSPĮ persijungimo laikas turi būti trumpesnis negu RAA įrenginių įvykių atminties registro (buferio) užpildymo laikas);

4.1.14.25.2. pagrindinis TSPĮ užtikrina duomenų mainus ir funkcijų veikimą, kai rezerviniame TSPĮ vykdomas konfigūracijos, modulių keitimas arba rezervinis TSPĮ visiškai atjungiamas;

4.1.14.25.3. užtikrina įvykių archyvo išsaugojimą.”

PRIDEDAMA: Techninio projekto TS pakeitimas, 2 lapai.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--|--|--|
| | Data acquisition from TS devices and transmission to LITGRID AB SCC and RSCC SCADA systems | | | | |
| 4.1.14.21 | Valdymo komandų priėmimas iš LITGRID AB SVC ir RSVC DV sistemų ir perdavimas TP įrenginiams./ Receiving control commands from LITGRID AB SCC and RSCC SCADA systems and transmission to the TS equipment. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.22 | „Hot – Standby“ rezervavimas duomenų mainams su DVS (vieni metu aktyvus tik vienas TSP) su tarpusavio būklės ir įvykių sekų („Sequence of Events“) kontrole./ „Hot – Standby“ reservation for data exchange with DVS (active at the same time only one RTU) between the state and event sequences („Sequence of Events“) control. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.23 | Normaliame režime TSP -1 yra pagrindinis, o TSP -2 – rezervinis. Sugedus TSP -1, pagrindiniu tampa TSP -2. Atsistatius TSP -1, grįžtama į normalią schemą (TSP -1 – pagrindinis, TSP -2 rezervinis)./ In normal mode RTU-1 is the main, and RTU-2 - backup. In case of failure RTU-1, RTU-2 becomes main. Restores RTU-1 returns to the normal scheme (RTU-1 - main, RTU-2 backup) /. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.24 | Rezerviniam TSP tapus pagrindiniu į DVS neturi būti siunčiami įvykiai jau išsiųsti prieš tai buvusio pagrindinio TSP / Reserve RTU become the main to SCADA should not be sent to the event is sent to a previous main RTU. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.25 | „Hot – Hot“ rezervavimas su pastotės įrenginiais: abu TSP visada turi būti „Hot“ režime ir keistis duomenimis su RAA terminalais, GPS imtuvu ir kitais įrenginiais, bei vykdyti visas funkcijas nepriklausomai nuo vienas kito būsenos arba gali būti „Hot – Standby“ TSP rezervavimo mechanizmas tenkinantis sąlygas:./ | Taip/ yes | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|------|-------|
| 2011/57-TP-TS-1 | Lapas | Lapy | Laida |
| | 311 | 384 | B |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------|--|--|--|
| | Hot - Hot 'reservation of substation equipment: both RTU must always be „Hot“ mode and exchange data with the RAA terminals, GPS receivers and other equipment, and perform all functions independently of one another's status or may be "Hot – Standby" RTU reservation mechanism satisfies the conditions: | | | | |
| 4.1.14.25.1 | Užtikrina neprarandamą duomenų perdavimą - priėmimą su pastotės įrenginiais, įvertinant TSP persijungimo iš rezervinio į pagrindinį laiką (TSP persijungimo laikas turi būti trumpesnis negu RAA įrenginių įvykių atminties registro (buferio) užpildymo laikas)./ Ensure no loss of data transmission - making the substation devices, taking RTU switching from a backup to the main time (RTU switching time must be less than RAA equipment events memory register (buffer) filling time)./ | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.25.2 | Pagrindinis TSP užtikrina duomenų mainus ir funkcijų veikimą, kai rezerviniame TSP vykdomas konfigūracijos, modulių keitimas arba rezervinis TSP visiškai atjungiamas./ Main RTU ensure data exchange and functionality, when the reserve TSP place configuration, module replacement or backup TSP completely disconnected. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.25.3 | Užtikrina įvykių archyvo išsaugojimą / Ensure the preservation of the events archive. | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.26 | DVS duomenų mainų aktyvavimas ir sustabdymas su bet kuriuo iš TSP turi būti vykdomas kaip numatyta IEC 60870-5-104 protokole (STARTDT/STOPDT) / DVS data exchange activation and suspension of any of the RTU must be carried out as provided in the IEC 60870-5-104 protocol (STARTDT/STOPDT) | Taip/ yes | | | |
| 4.1.14.27 | Jeigu TSP rezervavimo mechanizme yra naudojami virtualūs IP adresai jie turi būti tame | Taip/ yes | | | |

2011/57-TP-TS-1

| Lapas | Lapy | Laida |
|-------|------|-------|
| 312 | 384 | B |