

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 11- ¹⁰ Nr. SD-⁴⁸²¹
I Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad keičiamas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2011-57-TP-TS bylos, 2.5.1 punktas ir jis išdėstomas taip:

„2.5.1. Pamatų charakteristikos turi tenkinti – LST EN 14991“

Taip pat išbraukiamas techninio projekto techninių specifikacijų 2011-57-TP-TS bylos, 2.5.2. punktas.

Pranešame, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis gauti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime dalyvaujančių tiekėjų prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu (toliau – Derybų) sąlygų 1.7 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus pagal tiekėjų pateiktus klausimus.

1. Klausimas: „Techninio projekto techninėse specifikacijose TS 2011/57-TP-TS-1 lapas 200 iš 375, RELIŲ SPINTA, 5 TIPAS, ar galima vietoj reikalaujamų 3.5.11.3 Prijunginio valdiklio ir 3.5.11.4 Funkcijų valdiklio siūlyti vieną relę/valdiklį?“

Atsakymas: Negalima, kadangi pagrindinių funkcijų valdikliai nuotoliniam blokavimui turi būti atskiri, ir nesusieti su reline apsauga, leidžiantys nuotoliniu būdu blokuoti ar leisti vykdyti linijos jungtuvų tik pažeistos fazės arba trifazį išjungimą, apsaugų telepagreitinimo komandų į ryšio įtaisus padavimą ar priėmimą, kitas techninėje specifikacijoje šiam įrenginiui priskirtas funkcijas. Pagal Techninio projekto techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1 punkto 3.5.11.4.1 reikalavimą funkcijų valdiklis turi būti siūlomas „atskiras nuo AĮ aparatų valdymo, automatikos ir apsaugų funkcijų įtaisas“. Sprendinys detalizuojamas techninio projekto byloje 2011/57-TP-RAV-AR, skyriuje "3.2 Linijos ir RAA funkcijų nuotolinis valdymas" ir funkcinėse schemose 2011/57-TP-RAV-6 (lapas 3), 2011/57-TP-RAV-7 (lapas 3), 2011/57-TP-RAV-8 (lapas 3), 2011/57-TP-RAV-9 (lapas 3).

2. Klausimas: „Techninio projekto techninėse specifikacijose TS 2011/57-TP-TS-1 lapas 215 iš 375, RELIŲ SPINTA, 6 TIPAS, ar galima vietoj reikalaujamų 3.5.12.2 Prijunginio valdiklio ir 3.5.12.3 Funkcijų valdiklio siūlyti vieną relę/valdiklį?“

Atsakymas: Negalima, kadangi pagrindinių funkcijų valdikliai nuotoliniam blokavimui turi būti atskiri ir nesusieti su reline apsauga, leidžiantys nuotoliniu būdu blokuoti ar leisti vykdyti linijos jungtuvų tik pažeistos fazės arba trifazį išjungimą, apsaugų telepagreitinimo komandų į ryšio įtaisus padavimą ar priėmimą, , kitas techninėje specifikacijoje šiam įrenginiui priskirtas funkcijas Pagal Techninio projekto techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1 punkto 3.5.12.3.1 reikalavimą funkcijų valdiklis turi būti siūlomas „atskiras nuo AĮ aparatų valdymo, automatikos ir apsaugų funkcijų įtaisas“. Sprendinys detalizuojamas techninio projekto byloje 2011/57-TP-RAV-AR, skyriuje "3.2 Linijos ir RAA funkcijų nuotolinis valdymas" ir funkcinėse schemose 2011/57-TP-RAV-11 (lapas 4), 2011/57-TP-RAV-12 (lapas 4), 2011/57-TP-RAV-13 (lapas 4), 2011/57-TP-RAV-14 (lapas 2).

3 Klausimas: „Techninėse įrenginių specifikacijose 18 2011-57-TP-TS, 375 lapas, 2.5.1. ir 2.5.2 punktuose keliama reikalavimai gelžbetoninių pamatų gamintojams galimai yra pertekliniai arba proteguojama konkreči įmonė, dauguma gamintojų negali pateikti atitikimą pagrindžiančios dokumentacijos pilnai tenkinančios šių punktų reikalavimus. Dėl to prašome šiuos reikalavimus pakeisti sekančiais:

2.5.1. Pamatų charakteristikos turi tenkinti: LST EN 14991, LST EN 13369,

2.5.2. Pamatų medžiagų bandymai turi būti atlikti pagal: LST EN 13369.“

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT 100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu

Atsakymas: Atsižvelgus į aukščiau nurodytus techninės specifikacijos 2011-57-TP-TS bylos, 2.5.1 punkto pakeitimus „2.5.1. Pamatų charakteristikos turi tenkinti – LST EN 14991“. Techninių specifikacijų 2011-57-TP-TS bylos, 2.5.2. punktas yra išbrauktas.

4. Klausimas: „Techninio projekto, techninės specifikacijos, bylą 2011/57-TP-TS, 3.5.28.6 punktas reikalauja, „Programinės įrangos gaunamos ataskaitos ir analizės duomenų rezultatai turi būti lietuvių kalba ir lietuvišku šriftu“. Prašome paaiškinti kokie tiksliai užrašai turi būti lietuvių kalba, nes užsienio RAA gamintojams pakeisti visą programinės įrangos kalbą dėl Lietuvos rinkos stipriai pakels visos tiekiamos įrangos kainą. Norime paminėti, kad iki šiol nebuvo reikalaujama specializuota programinė įranga Lietuvių kalba.“

Atsakymas: Paaiškiname, jog techninio projekto techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, skyriaus 3.5.28 punkto 3.5.28.2 reikalavimas taikomas relinės apsaugos, valdymo ir ryšio įrangos įtaisų konfigūravimo, derinimo, priežiūros, kontrolės programinės įrangos pagalba teikiamoms ataskaitoms ir analizės duomenų apibendrinantiems rezultatams. Teikiamos ataskaitos ir analizės duomenų apibendrinti rezultatai privalo būti išversti į Lietuvių kalbą,

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys