

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 10 - 23 Nr. SD- 4541
I Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad keičiamas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 5.3 skyriaus „Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)“ 5.4.3.8 punktas ir jis išdėstomas taip:

„5.4.3.8 punktas. Apvalkalas atsparus graužikams ir nepalaikantis degimo.“

Pranešame, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis gauti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime dalyvaujančių tiekėjų prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu (toliau – Derybų) sąlygų 1.7 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus pagal tiekėjų pateiktus klausimus.

1. Klausimas: „Kaip išpildyti tech. specifikacijų 5.4.3.8 p. dėl požeminio šviesolaidinio ryšių kabelio apvalkalo atsparumo graužikams ir ugniai? Tiekėjai tokio reikalavimo neišpildo“.

Atsakymas: Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS-1, laida B 5.3 skyriaus „Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)“ 5.4.3.8 punkto pakeitimus požeminio šviesolaidinio ryšių kabelio apvalkalas turi būti atsparus graužikams ir nepalaikantis degimo (pagal Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309) 122 punkto reikalavimus skirstyklose ir pastotėse kabeliai turi būti su nepalaikančiu degimo išoriniu apvalkalu arba išorinis apvalkalas apsaugomas specialia nepalaikančia degimo danga.

2. Klausimas: „Projekte numatytas 24 skaidulų požeminis šviesolaidinis ryšių kabelis – 150 m ir 8 skaidulų požeminis šviesolaidinis kabelis - 170 m. Gamykla mažiau nei 1 km kabelio negamina. Kokį kabelio ilgį įvertinti pasiūlymo kainoje?“

Atsakymas: Pasiūlyme reikia įvertinti tokius šviesolaidinio kabelio ilgius, kokie numatyti techninio projekto techninėje specifikacijoje 2011/57-TP-TS-1, laida B.

3. Klausimas: „Konkurso pasiūlymo banko garantija jau išleista, todėl prašome paaiškinti, ar pateikinėjant pasiūlymą pasiūlymo garantija turi būti su naujai nustatytu galiojimo terminu, ar gali būti senoji su termino pratęsimu, kaip priedu prie jau išleistos garantijos?“

Atsakymas: Pateikiant pasiūlymą, teikėjams suteikiama diskrecijos teisė pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikti naują pasiūlymo banko garantiją, kurioje būtų nurodytas naujas banko garantijos galiojimo terminas, arba pateikti jau išduotos banko garantijos pakeitimą, kuriame būtų nurodytas naujas garantijos galiojimo terminas. Toks banko garantijos pakeitimas privalo būti pateiktas kartu su jau išduota banko garantija.

4. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo turime pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.17 punktą? Norime pažymėti, kad tokių režimų nėra vienas TSP į gamintojas neaprašinėja. Tai labiau konfigūracijos klausimas.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.17 punkte stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Pildant stulpelį „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“, reikia įrašyti nuorodą į pridedamą TSP techninį aprašymą, kuriame nurodytas siūlomo įrenginio toks funkcionalumas. Atkreipiame dėmesį, kad Techninių specifikacijų punktuose 4.1.14.18 ir 4.1.14.19 yra nurodyti duomenų mainų vienu metu su penkiomis DVS stotimis režimai, t.y. darbinis ir testinis režimai.

Pažymime, kad techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.17 punkto reikalavimas nėra taikomas tik TSP konfigūravimui. Siūlomo TSP programinė įranga privalo užtikrinti, kad šį reikalavimą bus galima įgyvendinti vykdant rangos darbus.

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu

5. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo turime pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.18 punktą? Norime pažymėti, kad tokių režimų nėra vienas TSPĮ gamintojas neaprašinėja. Tai labiau konfigūracijos klausimas.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.18 punkte stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Pildant stulpelį „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“, reikia įrašyti nuorodą į pridedamą TSPĮ techninį aprašymą, kuriame nurodytas siūlomo įrenginio toks funkcionalumas. Pažymime, kad techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 303, laida B, 4.1.14.18 punkto reikalavimas nėra taikomas tik TSPĮ konfigūravimui. Siūlomo TSPĮ programinė įranga privalo užtikrinti, kad šį reikalavimą bus galima įgyvendinti vykdant rangos darbus.

6. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo turime pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 304, laida B, 4.1.14.19 punktą? Norime pažymėti, kad tokių režimų nėra vienas TSPĮ gamintojas neaprašinėja. Tai labiau konfigūracijos klausimas.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 304, laida B, 4.1.14.19 punkte stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Pildant stulpelį „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“, reikia įrašyti nuorodą į pridedamą TSPĮ techninį aprašymą, kuriame nurodytas siūlomo įrenginio toks funkcionalumas. Pažymime, kad techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 304, laida B, 4.1.14.19 punkto reikalavimas nėra taikomas tik TSPĮ konfigūravimui. Siūlomo TSPĮ programinė įranga privalo užtikrinti, kad šį reikalavimą bus galima įgyvendinti vykdant rangos darbus.

7. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kaip pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 300, laida B, punkte 4.1.7. esantį reikalavimą. Norime pažymėti, kad techniniuose aprašymuose nebūna aprašomos funkcijos ar savybės - kurių įrenginys neturi.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio išpildymą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 300, laida B, 4.1.7 punkte stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Pildant stulpelį „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“, reikia įrašyti nuorodą į pridedamą TSPĮ techninį aprašymą, kuriame nurodytas siūlomo įrenginio toks funkcionalumas.

8. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kaip pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 300, laida B, punkte 4.1.8. ir 2011/57-TP-TS-1, lapas 301, laida B, punkte 4.1.14.2. esančius reikalavimus. Norime pažymėti, kad šios funkcijos yra savaime suprantamos.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1 stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą.

9. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo remtis norint pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 304, laida B, punkte 4.1.14.20 ir 4.1.14.21 esančius reikalavimus?“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą, pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 304, laida B, 4.1.14.20 ir 4.1.14.21 punktų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Techninių specifikacijų stulpelio „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“ pildyti nereikia.

10. Klausimas: „Prašome paaiškinti, ką ir kaip turėtume pagrįsti techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 308, laida B, punkte 4.1.17.7.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 308, laida B punkte 4.1.17.7. pildyti nereikia.

11. Klausimas: „LITGRID“ AB pakeiktose techninėse specifikacijose 2011/57-TP-TS-1, lapuose 299-312, daugelyje pozicijų, laukelyje - „Kiekio, reikalaujamo parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar savybės“ nurodytas žodis „TAIP“. Norime pažymėti, kad pagal 6 priedo 6 punkto reikalavimą toks užrašymas negali būti naudojamas. Prašome paaiškinti, ar vietoje „Taip“ turėtų būti užrašyta konkreti funkcija?“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio funkcionalumą pagal techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1 stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą.

12. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kaip pagrįsti techninių specifikacijų 201/57-TP-TS-I, lapas 309, laida B, punkte 4.2.5. esantį reikalavimą. Norime pažymėti, kad techniniuose aprašymuose nebūna aprašomos funkcijos ar savybės - kurių įrenginys neturi.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų punktų reikalavimai turi būti pagrįsti taip, kaip to reikalaujama Derybų sąlygų 6 priede. Pildant techninių specifikacijų stulpelį „Atlikimą patvirtinanti parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“, jame reikia aprašyti siūlomo įrenginio išpildymą, nurodytą techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 309, laida B, 4.2.5 punkte stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė“ aprašytą funkcionalumą. Pildant stulpelį „Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus“, reikia įrašyti nuorodą į pridedamą GPS imtuvo techninį aprašymą.

13. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo pagrįsti techninių specifikacijų 201/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punkte 4.3.6. esantį reikalavimą.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punkto 4.3.6. pildyti nereikia.

14. Klausimas: „Prašome paaiškinti, kuo pagrįsti techninių specifikacijų 201/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punkte 4.3.7., 4.3.7.1. ir 4.3.7.2. esančius reikalavimus.“

Atsakymas: Techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punktų 4.3.7., 4.3.7.1. ir 4.3.7.2. pildyti nereikia.

15. Klausimas: „Prašome paaiškinti, ar pateikiant pasiūlymą būtina pateikti spintos DWG brėžinius, nurodytus techninių specifikacijų 201/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punkte 4.3.4? Norime pažymėti, kad brėžiniai bus ruošiami darbo projekto metu.“

Atsakymas: Pateikiant pasiūlymą spintos DWG brėžinių, nurodytų techninių specifikacijų 2011/57-TP-TS-1, lapas 311, laida B, punkte 4.3.4, pateikti nereikia.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys