

Tiekėjams, dalyvaujantiems  
330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime

2014- 10 - 20 Nr. SD- 4480  
| Nr.

## DĖL PASIŪLYMO PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO, PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad, gavus tiekėjo prašymą nukelti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo pasiūlymų pateikimo datą, pasiūlymų galutinę pateikimo datą nukelta į 2014 m. lapkričio 10 d. 14 val. 00 min. ir pakeisti 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 9.7, 10.1, 11.1 punktai:

1. Pakeistas 9.7 punktas ir išdėstytas taip:

„9.7. Pasiūlymai turi būti pateikti iki **2014 m. lapkričio 10 d. 14 val. 00 min.** (Lietuvos Respublikos laiku). Pavėluotai gautas Pasiūlymas nenagrinėjamas ir nevertinamas. Perkančioji organizacija neatsako už sutrikimus CVP IS ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių Tiekėjai negalėjo pateikti Pasiūlymų“.

2. Pakeistas 10.1 punktas ir išdėstytas taip:

„10.1. Dalyvis privalo pateikti CVP IS elektroninėmis priemonėmis Perkančiajai organizacijai priimtino Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo - banko, nurodyto Pirkimo sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 3 priede, besąlyginės ir neatšaukiamos garantijos skaitmeninę kopiją, o Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalą privalo pateikti užklįjutomame voke iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos adresu: LITGRID AB, 141 kab., A. Juozapavičiaus g. 13, LT – 09311, Vilnius, Lietuva. Ant voko turi būti užrašytas Perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas, užrašas **„Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo originalas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimui. Neatplėšti iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“**, Dalyvio pavadinimas, adresas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinime turi būti nurodyta, jog garantas įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų nuo pirmo Perkančiosios organizacijos rašytinio reikalavimo gavimo dienos Perkančiajai organizacijai neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, tačiau nurodžius, kad reikalaujama suma jai priklauso dėl Dalyvio veiksmų pagal vieną arba kelias Derybų sąlygų 10.2 punkte nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydis – 500 000,00 Lt (penki šimtai tūkstančių litų). Banko garantija turi galioti iki 2015 m. vasario 23 d. (įskaitytinai) ir joje turi būti nurodytas garantijos galiojimo terminas.“

3. Pakeistas 11.1 punktas ir išdėstytas taip:

„11.1. Su vokuose pateiktais Pasiūlymų galiojimo užtikrinimo dokumentų originalais ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis teiktais Tiekėjų Pasiūlymais, gautais iki Pasiūlymų pateikimo termino, susipažinimas (toliau tekste vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: LITGRID AB, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. Komisijos posėdžio, kuriame vyks Elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2014 m. lapkričio 10 d. 14 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Informuojame, kad keičiamas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 3.5 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos“ punktas 3.5.2.10 ir jis išdėstomas taip:

„3.5.2.10 Kabelių įvedimo angos spintos apačioje turi būti dengiamos:

Nenaudojama vieta – varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais;

Kabelių įvedimo vietos – varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais su sandarinamomis kabelių įvedimo angomis.

Kabelių įvedimo angos spintos apačioje turi būti dengiamos varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais cinkuotais arba dažytais RAL7035 spalva. Plokščių segmentai turi būti pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm“.

Taip pat išbraukiamas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priede pateiktos techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 3.5 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos“ 3.5.2.6 punktas.

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT 100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu

Pranešame, kad CVP IS elektroninėmis priemonėmis gautas 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymas paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV Šyšos skirstomojo punkto statybos darbų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu (toliau – Derybų) sąlygų 1.7 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus pagal tiekėjo pateiktus klausimus.

**1. Klausimas:** „Techninio projekto, techninės specifikacijos, bylos 2011/57-TP-TS, 3.5.2.6 punktas reikalauja, kad relinių apsaugų RAA spintos, vidaus tipo „korpuso detalės būtų iš nerūdijančio metalo lydinų skardos lakštų arba iš plieninės karštų būdu cinkuotos pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus skardos lakštų“. Prašome patikslinti, ar tikrai vidaus tipo spintos privalo būti iš nerūdijančio metalo lydinų arba karštu būdu cinkuotos, kadangi tai naujas reikalavimas, kuris kelis kartus padidintų spintos kainą?“

**Atsakymas:** Techninių specifikacijų bylos 2011/57-TP-TS, 3.5.2.6 punktas yra išbrauktas. RAA vidaus spintos turi atitikti techninio projekto, techninės specifikacijos, byla 2011/57-TP-TS, 3.5.2.7 punkto reikalavimus: „Korpuso detalės padengtos antikorozine danga. Dangos spalva pilka pagal RAL skalę 7035 antikorozinė danga“ ir 3.5.2.8 punkto reikalavimus: „Iš nerūdijančio metalo lydinų pagamintų detalių antikorozinė danga padengti neprivaloma“.

**2. Klausimas:** „Techninio projekto, techninės specifikacijos, bylos 2011/57-TP-TS, 3.5.2.10 punktas reikalauja, kad relinių apsaugų RAA spintos, vidaus tipo „dugnas būtų pagamintas iš gamyklinių nerūdijančios metalo skardos segmentų su anga kabelių įvedimui“. Prašome patikslinti, ar galima siūlyti nerūdijančius cinkuoto metalo dugnus?“

**Atsakymas:** Atsižvelgus į aukščiau nurodytus techninės specifikacijos 2011/57-TP-TS, laida B, 3.5 skyriaus „Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos“ 3.5.2.10 punkto pakeitimus:

„Kabelių įvedimo angos spintos apačioje turi būti dengiamos:

Nenaudojama vieta – varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais;

Kabelių įvedimo vietos – varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais su sandarinamomis kabelių įvedimo angomis.

Kabelių įvedimo angos spintos apačioje turi būti dengiamos varžtais tvirtinamais metalinių plokščių segmentais cinkuotais arba dažytais RAL7035 spalva. Plokščių segmentai turi būti pagaminti iš metalo lakšto, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm“.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys