

Lentelė Nr.2 (VŠK-1 įrengimų sąrašas)

FD3_002_PilaiteI_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
59	1920NDF30AA001	V-218	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001)	BS-1 (RUS)	8&B#R03/29	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
60	1920NDF30AA101	V-293	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101)	VŠK-1 MS (Auma)	8&B#R03/43.0	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje

Vizuota el. parašu

VSIE 117

Administracinė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas			Signalas		Pastaba
Eilės Nr.	Signalas tipas	Lapas			
1	AI	&B#R03/1.1	Grąžinamo per 926A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš sklendę T-1134		
2	AI	&B#R03/1.4	Termofikacinio vandens slėgis TS-1 ... TS-8 slėgimo kolektoriuje		
3	AI	&B#R03/1.6	Termofikacinio vandens pH TS-1 ... TS-8 slėgimo kolektoriuje		
4	AI	&B#R03/1.8	Termofikacinio vandens temperatūra TS-3, TS-4 ir TS 5 įsiurbimo kolektoriuje		
5	AI	&B#R03/2.1	Termofikacinio vandens slėgis TS-3, TS-4 ir TS-5 įsiurbimo kolektoriuje		
6	AI	&B#R03/2.4	Termofikacinio vandens temperatūra TS-1 ir TS-2 įsiurbimo kolektoriuje		
7	AI	&B#R03/2.6	Termofikacinio vandens slėgis TS-1 ir TS-2 įsiurbimo kolektoriuje		
8	AI	&B#R03/2.8	Termofikacinio vandens temperatūra katilų VK-1 ... VK-4 išleidimo kolektoriuje		
9	AI	&B#R03/3.1	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-1 ... VK-4 išleidimo kolektoriuje		
10	AI	&B#R03/3.4	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-1 ... VK-4 įleidimo kolektoriuje		
11	AI	&B#R03/3.6	Termofikacinio vandens temperatūra katilų VK-1 ... VK-4 įleidimo kolektoriuje		
12	AI	&B#R03/3.8	Termofikacinio vandens temperatūra E-2 tiekimo kolektoriuje		
13	AI	&B#R03/4.1	Termofikacinio vandens pH E 2 tiekimo kolektoriuje		
14	AI	&B#R03/4.4	Tiekiamo per 926B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už sklendės T-1133		
15	AI	&B#R03/4.6	Termofikacinio vandens slėgis E-2 tiekimo kolektoriuje		
16	AI	&B#R03/4.8	Tiekiamo per 921B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už RV V-64		
17	AI	&B#R03/5.1	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-1		
18	AI	&B#R03/5.4	Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-1		
19	AI	&B#R03/5.6	Termofikacinio vandens srautas už VK-1		
20	AI	&B#R03/5.8	1920NDG10CP001 ir 1920NDG15CP001 slėgių skirtumas		
21	AI	&B#R03/6.7	Tinklo siurblys TS-4 : Variklio srovė		
22	AI	&B#R03/7.7	Tinklo siurblys TS-5 : Variklio srovė		
23	AI	&B#R03/8.7	Tinklo siurblys TS-6 : Variklio srovė		
24	AI	&B#R03/9.7	Tinklo siurblys TS-7 : Variklio srovė		

Vizuota el. parašu

117

Administracinė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	AI	8B#R03/10.7	Tinklo siurblys TS-8 : Variklio srovė	
26	AI	8B#R03/11.7	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Variklio srovė	
27	AI	8B#R03/12.7	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Variklio srovė	
28	AI	8B#R03/43.7	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Padėtis 4...20 mA	
29	AI	8B#R03/44.7	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Padėtis 4...20 mA	
30	AI	8B#R03/45.7	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Padėtis 4...20 mA	
31	AI	8B#R03/46.7	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Padėtis 4...20 mA	
32	AI	8B#R03/47.8	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Padėtis 4...20 mA	
33	AI	8B#R03/48.8	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Padėtis 4...20 mA	
34	AI	8B#R03/49.8	Regulatorius V-50 : Padėtis 4...20 mA	
35	AI	8B#R03/50.8	Regulatorius V-51 : Padėtis 4...20 mA	
36	AI	8B#R03/51.8	Regulatorius V-52 : Padėtis 4...20 mA	
37	AI	8B#R03/52.8	Regulatorius V-53 : Padėtis 4...20 mA	
38	AI	8B#R03/53.8	Regulatorius V-54 : Padėtis 4...20 mA	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratore
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalo tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	AO	8B#R03/43.8	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Valdymas 4...20 mA	
2	AO	8B#R03/44.8	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Valdymas 4...20 mA	
3	AO	8B#R03/45.8	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Valdymas 4...20 mA	
4	AO	8B#R03/46.8	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Valdymas 4...20 mA	

Vizuota el. parašu

VSVE 117
Inžinierė
Nijolė Bureikienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaiteš_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	DI	8B#R03/6.1	Tinklo siurblys TS-4 : Jungtuvas įjungtas	
2	DI	8B#R03/6.2	Tinklo siurblys TS-4 : Jungtuvas išjungtas	
3	DI	8B#R03/6.3	Tinklo siurblys TS-4 : Jungtuvo gedimas	
4	DI	8B#R03/6.3	Tinklo siurblys TS-4 : Įjungtas testavimo režimas	
5	DI	8B#R03/7.1	Tinklo siurblys TS-5 : Jungtuvas įjungtas	
6	DI	8B#R03/7.2	Tinklo siurblys TS-5 : Jungtuvas išjungtas	
7	DI	8B#R03/7.3	Tinklo siurblys TS-5 : Jungtuvo gedimas	
8	DI	8B#R03/7.3	Tinklo siurblys TS-5 : Įjungtas testavimo režimas	
9	DI	8B#R03/8.1	Tinklo siurblys TS-6 : Jungtuvas įjungtas	
10	DI	8B#R03/8.2	Tinklo siurblys TS-6 : Jungtuvas išjungtas	
11	DI	8B#R03/8.3	Tinklo siurblys TS-6 : Jungtuvo gedimas	
12	DI	8B#R03/8.3	Tinklo siurblys TS-6 : Įjungtas testavimo režimas	
13	DI	8B#R03/9.1	Tinklo siurblys TS-7 : Jungtuvas įjungtas	
14	DI	8B#R03/9.2	Tinklo siurblys TS-7 : Jungtuvas išjungtas	
15	DI	8B#R03/9.3	Tinklo siurblys TS-7 : Jungtuvo gedimas	
16	DI	8B#R03/9.3	Tinklo siurblys TS-7 : Įjungtas testavimo režimas	
17	DI	8B#R03/10.1	Tinklo siurblys TS-8 : Jungtuvas įjungtas	
18	DI	8B#R03/10.2	Tinklo siurblys TS-8 : Jungtuvas išjungtas	
19	DI	8B#R03/10.3	Tinklo siurblys TS-8 : Jungtuvo gedimas	
20	DI	8B#R03/10.3	Tinklo siurblys TS-8 : Įjungtas testavimo režimas	
21	DI	8B#R03/11.1	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Jungtuvas įjungtas	
22	DI	8B#R03/11.2	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Jungtuvas išjungtas	
23	DI	8B#R03/11.3	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Jungtuvo gedimas	
24	DI	8B#R03/11.3	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Įjungtas testavimo režimas	

Vizuota el. parašu

VSE 1 1 7

Administratore
Nijolė Burakdienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalo tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DI	8B#R03/12.1	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Jungtuvas Įjungtas	
26	DI	8B#R03/12.2	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Jungtuvas Išjungtas	
27	DI	8B#R03/12.3	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Jungtuvo gedimas	
28	DI	8B#R03/12.3	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
29	DI	8B#R03/13.2	Sklendė V-28 (1920NDB78AA001) : Atidaryta	
30	DI	8B#R03/13.2	Sklendė V-28 (1920NDB78AA001) : Uždaryta	
31	DI	8B#R03/13.3	Sklendė V-28 (1920NDB78AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
32	DI	8B#R03/14.2	Sklendė V-14 (1920NDB77AA001) : Atidaryta	
33	DI	8B#R03/14.2	Sklendė V-14 (1920NDB77AA001) : Uždaryta	
34	DI	8B#R03/14.3	Sklendė V-14 (1920NDB77AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
35	DI	8B#R03/15.2	Sklendė V-16 (1920NDB76AA001) : Atidaryta	
36	DI	8B#R03/15.2	Sklendė V-16 (1920NDB76AA001) : Uždaryta	
37	DI	8B#R03/15.3	Sklendė V-16 (1920NDB76AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
38	DI	8B#R03/16.2	Sklendė V-26 (1920NDB75AA001) : Atidaryta	
39	DI	8B#R03/16.2	Sklendė V-26 (1920NDB75AA001) : Uždaryta	
40	DI	8B#R03/16.3	Sklendė V-26 (1920NDB75AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
41	DI	8B#R03/17.2	Sklendė V-24 (1920NDB74AA001) : Atidaryta	
42	DI	8B#R03/17.2	Sklendė V-24 (1920NDB74AA001) : Uždaryta	
43	DI	8B#R03/17.3	Sklendė V-24 (1920NDB74AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
44	DI	8B#R03/18.2	Sklendė V-3 (1920NDB70AA002) : Atidaryta	
45	DI	8B#R03/18.2	Sklendė V-3 (1920NDB70AA002) : Uždaryta	
46	DI	8B#R03/18.3	Sklendė V-3 (1920NDB70AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
47	DI	8B#R03/19.2	Sklendė V-96 (1920NDF11AA001) : Atidaryta	
48	DI	8B#R03/19.2	Sklendė V-96 (1920NDF11AA001) : Uždaryta	

Vizuota el. parašu

VSIE 117
Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalo tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
49	DI	8B#R03/19.3	Sklandė V-96 (1920NDF11AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
50	DI	8B#R03/20.2	Sklandė V-97 (1920NDF11AA002) : Atidaryta	
51	DI	8B#R03/20.2	Sklandė V-97 (1920NDF11AA002) : Uždaryta	
52	DI	8B#R03/20.3	Sklandė V-97 (1920NDF11AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
53	DI	8B#R03/21.2	Sklandė V-142 (1920NDB51AA001) : Atidaryta	
54	DI	8B#R03/21.2	Sklandė V-142 (1920NDB51AA001) : Uždaryta	
55	DI	8B#R03/21.3	Sklandė V-142 (1920NDB51AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
56	DI	8B#R03/22.2	Sklandė V-160 (1920NDF12AA001) : Atidaryta	
57	DI	8B#R03/22.2	Sklandė V-160 (1920NDF12AA001) : Uždaryta	
58	DI	8B#R03/22.3	Sklandė V-160 (1920NDF12AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
59	DI	8B#R03/23.4	Sklandė T-1150 (1920NDB52AA001) : Gedimas	
60	DI	8B#R03/23.4	Sklandė T-1150 (1920NDB52AA001) : Vietinis valdymas	
61	DI	8B#R03/23.5	Sklandė T-1150 (1920NDB52AA001) : Distancinis valdymas	
62	DI	8B#R03/23.6	Sklandė T-1150 (1920NDB52AA001) : Uždaryta	
63	DI	8B#R03/23.6	Sklandė T-1150 (1920NDB52AA001) : Atidaryta	
64	DI	8B#R03/24.2	Sklandė T-1151 (1920DNB61AA001) : Atidaryta	
65	DI	8B#R03/24.2	Sklandė T-1151 (1920DNB61AA001) : Uždaryta	
66	DI	8B#R03/24.3	Sklandė T-1151 (1920DNB61AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
67	DI	8B#R03/25.2	Sklandė T-1142 (1920NDK31AA002) : Atidaryta	
68	DI	8B#R03/25.2	Sklandė T-1142 (1920NDK31AA002) : Uždaryta	
69	DI	8B#R03/25.3	Sklandė T-1142 (1920NDK31AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
70	DI	8B#R03/26.2	Sklandė V-2 (1920NDB70AA001) : Atidaryta	
71	DI	8B#R03/26.2	Sklandė V-2 (1920NDB70AA001) : Uždaryta	
72	DI	8B#R03/26.3	Sklandė V-2 (1920NDB70AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	

Vizuota el. parašu

VS/E 1 1 7

Administratorė
Nijolė Burokenė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

BRĖŽINIO ŽYMŲ

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN2

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
73	DI	8&#R03/27.2	Sklendė V-6 (1920NDB70AA003) : Atidaryta	
74	DI	8&#R03/27.2	Sklendė V-6 (1920NDB70AA003) : Uždaryta	
75	DI	8&#R03/27.3	Sklendė V-6 (1920NDB70AA003) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
76	DI	8&#R03/28.2	Sklendė V-4 (1920NDG11AA001) : Atidaryta	
77	DI	8&#R03/28.2	Sklendė V-4 (1920NDG11AA001) : Uždaryta	
78	DI	8&#R03/28.3	Sklendė V-4 (1920NDG11AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
79	DI	8&#R03/29.2	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001) : Atidaryta	
80	DI	8&#R03/29.2	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001) : Uždaryta	
81	DI	8&#R03/29.3	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
82	DI	8&#R03/30.2	Sklendė V-103 (1920HAG11AA001) : Atidaryta	
83	DI	8&#R03/30.2	Sklendė V-103 (1920HAG11AA001) : Uždaryta	
84	DI	8&#R03/30.3	Sklendė V-103 (1920HAG11AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
85	DI	8&#R03/31.2	Sklendė V-104 (1920HAG11AA002) : Atidaryta	
86	DI	8&#R03/31.2	Sklendė V-104 (1920HAG11AA002) : Uždaryta	
87	DI	8&#R03/31.3	Sklendė V-104 (1920HAG11AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
88	DI	8&#R03/32.2	Sklendė V-25 (1920NDB74AA002) : Atidaryta	
89	DI	8&#R03/32.2	Sklendė V-25 (1920NDB74AA002) : Uždaryta	
90	DI	8&#R03/32.3	Sklendė V-25 (1920NDB74AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
91	DI	8&#R03/33.2	Sklendė V-15 (1920NDB77AA002) : Atidaryta	
92	DI	8&#R03/33.2	Sklendė V-15 (1920NDB77AA002) : Uždaryta	
93	DI	8&#R03/33.3	Sklendė V-15 (1920NDB77AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
94	DI	8&#R03/34.2	Sklendė V-29 (1920NDB78AA002) : Atidaryta	
95	DI	8&#R03/34.2	Sklendė V-29 (1920NDB78AA002) : Uždaryta	
96	DI	8&#R03/34.3	Sklendė V-29 (1920NDB78AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	

Vizuota el. parašu

VŠE 117

Administracinė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
97	DI	8&B#R03/35.2	Sklendė V-27 (1920NDB75AA002) : Atidaryta	
98	DI	8&B#R03/35.2	Sklendė V-27 (1920NDB75AA002) : Uždaryta	
99	DI	8&B#R03/35.3	Sklendė V-27 (1920NDB75AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
100	DI	8&B#R03/36.2	Sklendė V-17 (1920NDB76AA002) : Atidaryta	
101	DI	8&B#R03/36.2	Sklendė V-17 (1920NDB76AA002) : Uždaryta	
102	DI	8&B#R03/36.3	Sklendė V-17 (1920NDB76AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
103	DI	8&B#R03/37.2	Sklendė V-99 (1920NDF12AA002) : Atidaryta	
104	DI	8&B#R03/37.2	Sklendė V-99 (1920NDF12AA002) : Uždaryta	
105	DI	8&B#R03/37.3	Sklendė V-99 (1920NDF12AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
106	DI	8&B#R03/38.2	Sklendė V-98 (1920NDG12AA001) : Atidaryta	
107	DI	8&B#R03/38.2	Sklendė V-98 (1920NDG12AA001) : Uždaryta	
108	DI	8&B#R03/38.3	Sklendė V-98 (1920NDG12AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
109	DI	8&B#R03/39.2	Sklendė V-105 (1920HAG12AA001) : Atidaryta	
110	DI	8&B#R03/39.2	Sklendė V-105 (1920HAG12AA001) : Uždaryta	
111	DI	8&B#R03/39.3	Sklendė V-105 (1920HAG12AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
112	DI	8&B#R03/40.2	Sklendė V-106 (1920HAG12AA002) : Atidaryta	
113	DI	8&B#R03/40.2	Sklendė V-106 (1920HAG12AA002) : Uždaryta	
114	DI	8&B#R03/40.3	Sklendė V-106 (1920HAG12AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
115	DI	8&B#R03/41.2	Sklendė V-100 (1920NDG12AA002) : Atidaryta	
116	DI	8&B#R03/41.2	Sklendė V-100 (1920NDG12AA002) : Uždaryta	
117	DI	8&B#R03/41.3	Sklendė V-100 (1920NDG12AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
118	DI	8&B#R03/42.2	Sklendė T-1089 (1920NDB24AA002) : Atidaryta	
119	DI	8&B#R03/42.2	Sklendė T-1089 (1920NDB24AA002) : Uždaryta	
120	DI	8&B#R03/42.3	Sklendė T-1089 (1920NDB24AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	

Vizuota el. parašu

YSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Plaistes_TP

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
121	DI	8B#R03/43.3	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Gedimas	
122	DI	8B#R03/43.4	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Vietinis valdymas	
123	DI	8B#R03/43.5	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Distancinis valdymas	
124	DI	8B#R03/43.5	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Uždaryta	
125	DI	8B#R03/43.6	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Atidaryta	
126	DI	8B#R03/44.3	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Gedimas	
127	DI	8B#R03/44.4	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Vietinis valdymas	
128	DI	8B#R03/44.5	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Distancinis valdymas	
129	DI	8B#R03/44.5	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Uždaryta	
130	DI	8B#R03/44.6	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Atidaryta	
131	DI	8B#R03/45.3	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Gedimas	
132	DI	8B#R03/45.4	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Vietinis valdymas	
133	DI	8B#R03/45.5	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Distancinis valdymas	
134	DI	8B#R03/45.5	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Uždaryta	
135	DI	8B#R03/45.6	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Atidaryta	
136	DI	8B#R03/46.3	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Gedimas	
137	DI	8B#R03/46.4	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Vietinis valdymas	
138	DI	8B#R03/46.5	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Distancinis valdymas	
139	DI	8B#R03/46.5	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Uždaryta	
140	DI	8B#R03/46.6	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Atidaryta	
141	DI	8B#R03/47.2	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Atidaryta	
142	DI	8B#R03/47.2	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Uždaryta	
143	DI	8B#R03/47.3	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
144	DI	8B#R03/48.2	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Atidaryta	

Vizuota el. parašu

ISME 117

Administratore Nijolė Burokienė

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Projekto		Signalas		Pastaba	
Eilės Nr.	Signalas	Lapas	Signalas	Pastaba	
145	DI	8B#R03/48.2	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Uždaryta		
146	DI	8B#R03/48.3	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Gedimas / Įtampos kontrolė		
147	DI	8B#R03/49.2	Regulatorius V-50 : Atidaryta		
148	DI	8B#R03/49.2	Regulatorius V-50 : Uždaryta		
149	DI	8B#R03/49.3	Regulatorius V-50 : Gedimas / Įtampos kontrolė		
150	DI	8B#R03/50.2	Regulatorius V-51 : Atidaryta		
151	DI	8B#R03/50.2	Regulatorius V-51 : Uždaryta		
152	DI	8B#R03/50.3	Regulatorius V-51 : Gedimas / Įtampos kontrolė		
153	DI	8B#R03/51.2	Regulatorius V-52 : Atidaryta		
154	DI	8B#R03/51.2	Regulatorius V-52 : Uždaryta		
155	DI	8B#R03/51.3	Regulatorius V-52 : Gedimas / Įtampos kontrolė		
156	DI	8B#R03/52.2	Regulatorius V-53 : Atidaryta		
157	DI	8B#R03/52.2	Regulatorius V-53 : Uždaryta		
158	DI	8B#R03/52.3	Regulatorius V-53 : Gedimas / Įtampos kontrolė		
159	DI	8B#R03/53.2	Regulatorius V-54 : Atidaryta		
160	DI	8B#R03/53.2	Regulatorius V-54 : Uždaryta		
161	DI	8B#R03/53.3	Regulatorius V-54 : Gedimas / Įtampos kontrolė		
162	DI	8B#R03/54.4	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Gedimas		
163	DI	8B#R03/54.4	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Vietinis valdymas		
164	DI	8B#R03/54.5	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Distancinis valdymas		
165	DI	8B#R03/54.6	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Uždaryta		
166	DI	8B#R03/54.6	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Atidaryta		
167	DI	8B#R03/55.4	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Gedimas		
168	DI	8B#R03/55.4	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Vietinis valdymas		

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratore
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projekto pavadinimas		Signalas		Pastaba	
Eilės Nr.	Signalas	Lapas	Signalas	Pastaba	
169	DI	8B#R03/55.5	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Distancinis valdymas		
170	DI	8B#R03/55.6	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Uždaryta		
171	DI	8B#R03/55.6	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Atidaryta		
172	DI	8B#R03/56.4	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Gedimas		
173	DI	8B#R03/56.4	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Vietinis valdymas		
174	DI	8B#R03/56.5	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Distancinis valdymas		
175	DI	8B#R03/56.6	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Uždaryta		
176	DI	8B#R03/56.6	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Atidaryta		
177	DI	8B#R03/57.4	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Gedimas		
178	DI	8B#R03/57.4	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Vietinis valdymas		
179	DI	8B#R03/57.5	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Distancinis valdymas		
180	DI	8B#R03/57.6	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Uždaryta		
181	DI	8B#R03/57.6	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Atidaryta		
182	DI	8B#R03/58.4	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Gedimas		
183	DI	8B#R03/58.4	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Vietinis valdymas		
184	DI	8B#R03/58.5	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Distancinis valdymas		
185	DI	8B#R03/58.6	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Uždaryta		
186	DI	8B#R03/58.6	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Atidaryta		
187	DI	8B#R03/59.4	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Gedimas		
188	DI	8B#R03/59.4	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Vietinis valdymas		
189	DI	8B#R03/59.5	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Distancinis valdymas		
190	DI	8B#R03/59.6	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Uždaryta		
191	DI	8B#R03/59.6	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Atidaryta		
192	DI	8B#R03/60.4	Sklendė V-1090 (1920NDB24AA003) : Gedimas		

Vizuota el. parašu

VSIE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
193	DI	8B#R03/60.4	Skidė V-1090 (1920NDB24AA003) : Vietinis valdymas
194	DI	8B#R03/60.5	Skidė V-1090 (1920NDB24AA003) : Distancinis valdymas
195	DI	8B#R03/60.6	Skidė V-1090 (1920NDB24AA003) : Uždaryta
196	DI	8B#R03/60.6	Skidė V-1090 (1920NDB24AA003) : Atidaryta
197	DI	8B#R03/61.2	BS-0 spinta : Įvadas Nr.1, kritiklis įjungtas
198	DI	8B#R03/61.2	BS-0 spinta : Įvadas Nr.1, magnetinis paleidiklis įjungtas
199	DI	8B#R03/61.3	BS-0 spinta : Įvadas Nr.1, nėra įtampos
200	DI	8B#R03/61.3	BS-0 spinta : Įvadas Nr.2, kritiklis įjungtas
201	DI	8B#R03/61.4	BS-0 spinta : Įvadas Nr.2, magnetinis paleidiklis įjungtas
202	DI	8B#R03/61.5	BS-0 spinta : Įvadas Nr.2, nėra įtampos

Vizuota el. parašu

ISVE 117

Administratore Nijolė Buroklenė

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

ProjektasUAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
1	DO	Tinklo siurblys TS-4 : Jungtuvą įjungti	
2	DO	Tinklo siurblys TS-4 : Jungtuvą išjungti	
3	DO	Tinklo siurblys TS-5 : Jungtuvą įjungti	
4	DO	Tinklo siurblys TS-5 : Jungtuvą išjungti	
5	DO	Tinklo siurblys TS-6 : Jungtuvą įjungti	
6	DO	Tinklo siurblys TS-6 : Jungtuvą išjungti	
7	DO	Tinklo siurblys TS-7 : Jungtuvą įjungti	
8	DO	Tinklo siurblys TS-7 : Jungtuvą išjungti	
9	DO	Tinklo siurblys TS-8 : Jungtuvą įjungti	
10	DO	Tinklo siurblys TS-8 : Jungtuvą išjungti	
11	DO	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Jungtuvą įjungti	
12	DO	Cirkuliacinis siurblys TRS-1 (1920HAG11AP001) : Jungtuvą išjungti	
13	DO	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Jungtuvą įjungti	
14	DO	Cirkuliacinis siurblys TRS-2 (1920HAG12AP001) : Jungtuvą išjungti	
15	DO	Sklendė V-28 (1920NDB78AA001) : Atidaryti	
16	DO	Sklendė V-28 (1920NDB78AA001) : Uždaryti	
17	DO	Sklendė V-14 (1920NDB77AA001) : Atidaryti	
18	DO	Sklendė V-14 (1920NDB77AA001) : Uždaryti	
19	DO	Sklendė V-16 (1920NDB76AA001) : Atidaryti	
20	DO	Sklendė V-16 (1920NDB76AA001) : Uždaryti	
21	DO	Sklendė V-26 (1920NDB75AA001) : Atidaryti	
22	DO	Sklendė V-26 (1920NDB75AA001) : Uždaryti	
23	DO	Sklendė V-24 (1920NDB74AA001) : Atidaryti	
24	DO	Sklendė V-24 (1920NDB74AA001) : Uždaryti	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DO	8B#R03/18.6	Sklendė V-3 (1920NDB70AA002) : Atidaryti	
26	DO	8B#R03/18.6	Sklendė V-3 (1920NDB70AA002) : Uždaryti	
27	DO	8B#R03/19.6	Sklendė V-96 (1920NDF11AA001) : Atidaryti	
28	DO	8B#R03/19.6	Sklendė V-96 (1920NDF11AA001) : Uždaryti	
29	DO	8B#R03/20.6	Sklendė V-97 (1920NDF11AA002) : Atidaryti	
30	DO	8B#R03/20.6	Sklendė V-97 (1920NDF11AA002) : Uždaryti	
31	DO	8B#R03/21.6	Sklendė V-142 (1920NDB51AA001) : Atidaryti	
32	DO	8B#R03/21.6	Sklendė V-142 (1920NDB51AA001) : Uždaryti	
33	DO	8B#R03/22.6	Sklendė V-160 (1920NDF12AA001) : Atidaryti	
34	DO	8B#R03/22.6	Sklendė V-160 (1920NDF12AA001) : Uždaryti	
35	DO	8B#R03/23.2	Sklendė T-1150 (1920NDB52AA001) : Uždaryti	
36	DO	8B#R03/23.3	Sklendė T-1150 (1920NDB52AA001) : Atidaryti	
37	DO	8B#R03/24.6	Sklendė T-1151 (1920DNB61AA001) : Atidaryti	
38	DO	8B#R03/24.6	Sklendė T-1151 (1920DNB61AA001) : Uždaryti	
39	DO	8B#R03/25.6	Sklendė T-1142 (1920NDK31AA002) : Atidaryti	
40	DO	8B#R03/25.6	Sklendė T-1142 (1920NDK31AA002) : Uždaryti	
41	DO	8B#R03/26.6	Sklendė V-2 (1920NDB70AA001) : Atidaryti	
42	DO	8B#R03/26.6	Sklendė V-2 (1920NDB70AA001) : Uždaryti	
43	DO	8B#R03/27.6	Sklendė V-6 (1920NDB70AA003) : Atidaryti	
44	DO	8B#R03/27.6	Sklendė V-6 (1920NDB70AA003) : Uždaryti	
45	DO	8B#R03/28.6	Sklendė V-4 (1920NDG11AA001) : Atidaryti	
46	DO	8B#R03/28.6	Sklendė V-4 (1920NDG11AA001) : Uždaryti	
47	DO	8B#R03/29.6	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001) : Atidaryti	
48	DO	8B#R03/29.6	Sklendė V-218 (1920NDF30AA001) : Uždaryti	

Vizualizacija el. parašu

VŠK 117

Administracijos
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
49	DO	8B#R03/30.6	Sklendė V-103 (1920HAG11AA001) : Atidaryti	
50	DO	8B#R03/30.6	Sklendė V-103 (1920HAG11AA001) : Uždaryti	
51	DO	8B#R03/31.6	Sklendė V-104 (1920HAG11AA002) : Atidaryti	
52	DO	8B#R03/31.6	Sklendė V-104 (1920HAG11AA002) : Uždaryti	
53	DO	8B#R03/32.6	Sklendė V-25 (1920NDB74AA002) : Atidaryti	
54	DO	8B#R03/32.6	Sklendė V-25 (1920NDB74AA002) : Uždaryti	
55	DO	8B#R03/33.6	Sklendė V-15 (1920NDB77AA002) : Atidaryti	
56	DO	8B#R03/33.6	Sklendė V-15 (1920NDB77AA002) : Uždaryti	
57	DO	8B#R03/34.6	Sklendė V-29 (1920NDB78AA002) : Atidaryti	
58	DO	8B#R03/34.6	Sklendė V-29 (1920NDB78AA002) : Uždaryti	
59	DO	8B#R03/35.6	Sklendė V-27 (1920NDB75AA002) : Atidaryti	
60	DO	8B#R03/35.6	Sklendė V-27 (1920NDB75AA002) : Uždaryti	
61	DO	8B#R03/36.6	Sklendė V-17 (1920NDB76AA002) : Atidaryti	
62	DO	8B#R03/36.6	Sklendė V-17 (1920NDB76AA002) : Uždaryti	
63	DO	8B#R03/37.6	Sklendė V-99 (1920NDF12AA002) : Atidaryti	
64	DO	8B#R03/37.6	Sklendė V-99 (1920NDF12AA002) : Uždaryti	
65	DO	8B#R03/38.6	Sklendė V-98 (1920NDG12AA001) : Atidaryti	
66	DO	8B#R03/38.6	Sklendė V-98 (1920NDG12AA001) : Uždaryti	
67	DO	8B#R03/39.6	Sklendė V-105 (1920HAG12AA001) : Atidaryti	
68	DO	8B#R03/39.6	Sklendė V-105 (1920HAG12AA001) : Uždaryti	
69	DO	8B#R03/40.6	Sklendė V-106 (1920HAG12AA002) : Atidaryti	
70	DO	8B#R03/40.6	Sklendė V-106 (1920HAG12AA002) : Uždaryti	
71	DO	8B#R03/41.6	Sklendė V-100 (1920NDG12AA002) : Atidaryti	
72	DO	8B#R03/41.6	Sklendė V-100 (1920NDG12AA002) : Uždaryti	

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administratore
Nijolė Buraklenė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
73	DO	Sklendė T-1089 (1920NDB24AA002) : Atidaryti	
74	DO	Sklendė T-1089 (1920NDB24AA002) : Uždaryti	
75	DO	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Uždaryti	
76	DO	Regulatorius V-293 (1920NDF30AA101) : Atidaryti	
77	DO	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Uždaryti	
78	DO	Regulatorius V-101 (1920NDG12AA101) : Atidaryti	
79	DO	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Uždaryti	
80	DO	Regulatorius V-159 (1920NDF12AA101) : Atidaryti	
81	DO	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Uždaryti	
82	DO	Regulatorius T-1082 (1920NDB52AA101) : Atidaryti	
83	DO	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Atidaryti	
84	DO	Regulatorius V-114 (1920NDF11AA101) : Uždaryti	
85	DO	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Atidaryti	
86	DO	Regulatorius V-144 (1920NDB51AA101) : Uždaryti	
87	DO	Regulatorius V-50 : Atidaryti	
88	DO	Regulatorius V-50 : Uždaryti	
89	DO	Regulatorius V-51 : Atidaryti	
90	DO	Regulatorius V-51 : Uždaryti	
91	DO	Regulatorius V-52 : Atidaryti	
92	DO	Regulatorius V-52 : Uždaryti	
93	DO	Regulatorius V-53 : Atidaryti	
94	DO	Regulatorius V-53 : Uždaryti	
95	DO	Regulatorius V-54 : Atidaryti	
96	DO	Regulatorius V-54 : Uždaryti	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

BREŽINTO ŽYMOLO

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN2

LAPAS

16

LAIDA

17

A

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
97	DO	8B#R03/54.2	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Uždaryti	
98	DO	8B#R03/54.3	Sklendė V-120 (1920NDB22AA001) : Atidaryti	
99	DO	8B#R03/55.2	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Uždaryti	
100	DO	8B#R03/55.3	Sklendė V-7 (1920NDA22AA001) : Atidaryti	
101	DO	8B#R03/56.2	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Uždaryti	
102	DO	8B#R03/56.3	Sklendė V-9 (1920NDA24AA001) : Atidaryti	
103	DO	8B#R03/57.2	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Uždaryti	
104	DO	8B#R03/57.3	Sklendė V-44 (1920NDA21AA001) : Atidaryti	
105	DO	8B#R03/58.2	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Uždaryti	
106	DO	8B#R03/58.3	Sklendė V-153 (1920NDA24AA002) : Atidaryti	
107	DO	8B#R03/59.2	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Uždaryti	
108	DO	8B#R03/59.3	Sklendė T-1116 (1920NDB40AA003) : Atidaryti	
109	DO	8B#R03/60.2	Sklendė V-1090 (1920NDB24AA003) : Uždaryti	
110	DO	8B#R03/60.3	Sklendė V-1090 (1920NDB24AA003) : Atidaryti	

Vizuota el. parašu

ISME 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.3 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-1

BREŽINIO ŽYMOJIS

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN2

LAPAS

LAPŲ

17

17

LAIDA

A

Lentelė Nr.4 (VŠK-2 matavimų sąrašas)

F03_002_Plaitei_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920HAG15CT001		Termofikacinio vandens temperatūra už VŠK-2 naudojama savirašių prietaisų reikšmės	8&B#R04/1.5	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
2	1920NDA43CT001		Termofikacinio vandens temperatūra VŠK-2 jungtyje su E-2 tiekimo kolektoriaumi	8&B#R04/1.1	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 B11-2 spintos
3	1920NDB854CT001		Termofikacinio vandens temperatūra už sklendės T-1146	8&B#R04/1.3	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 B11-2 spintos
4	1920NDB880CP001	P-2K1	Termofikacinio vandens slėgis TS-9 ... TS-16 įsiurbimo kolektoriuje	8&B#R04/2.3	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
5	1920NDB880CT001	T-2K1	Termofikacinio vandens slėgis TS-9 ... TS-16 įsiurbimo kolektoriuje	8&B#R04/2.1	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
6	1920NDB89CP001	P-2K4	Termofikacinio vandens slėgis TS-9 ... TS-16 slėgimo kolektoriuje	8&B#R04/2.5	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
7	1920NDG20CP001	P-2K4	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-5 ... VK-7 įleidimo kolektoriuje	8&B#R04/2.7	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
8	1920NDG20CP110		1920NDG20CP001 ir 1920NDG25CP001 slėgių skirtumas	8&B#R04/1.7	Naujai įrengiamas ir prijungiamas jutiklis
9	1920NDG20CT001	T-2K2	Termofikacinio vandens temperatūra TS-9 ... TS-16 įsiurbimo kolektoriuje	8&B#R04/3.1	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
10	1920NDG25CP001	P-2K3	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-5 ... VK-7 įleidimo kolektoriuje	8&B#R04/3.5	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
11	1920NDG25CT001	T-2K3	Termofikacinio vandens temperatūra katilų VK-5 ... VK 7 įleidimo kolektoriuje	8&B#R04/3.3	Matavimą reikalinga perjungti iš VŠK-2 RTU valdiklio
12	1945NDA21CF001	V5VKA	Termofikacinio vandens srautas už VK-5 prieš vožtuvą VK-5	8&B#R02/1	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
13	1945NDA21CT001	V5VTAT	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-5 prieš vožtuvą VK-5	8&B#R02/1	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
14	1945NDA22CF001	V5VK8	Termofikacinio vandens srautas už VK-5 prieš vožtuvą VK-8	8&B#R02/1.14	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
15	1945NDA22CT001	V5VTBT	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-5 prieš vožtuvą VK-8	8&B#R02/1.14	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
16	1945NDB11CT001	V5VTAG	Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-5 už vožtuvo VK-6	8&B#R02/1	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
17	1945NDB12CT001	V5VTBG	Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-5 už vožtuvo VK-7	8&B#R02/1.15	E-2 VK-5 valdymo sistemos remontas, Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius / 130514-E2-TDP
18	1946NDA11CF201	G-2K10	Termofikacinio vandens srautas už VK-6 prieš vožtuvą VK-21	8&B#R02/1.14	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
19	1946NDA11CT201	T-2K10	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-6 prieš vožtuvą VK-21	8&B#R02/1.13	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
20	1946NDA21CF201	G-2K11	Termofikacinio vandens srautas už VK-6 prieš vožtuvą VK-24	8&B#R02/1.14	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
21	1946NDA21CT201	T-2K11	Termofikacinio vandens srautas už VK-6 prieš vožtuvą VK-24	8&B#R02/1.14	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
22	1946NDB10CT201		Termofikacinio vandens temperatūra už VK-6 prieš vožtuvą VK-24	8&B#R02/1.15	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
23	1946NDB20CT201		Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-6 už vožtuvo VK-23	8&B#R02/1.15	UAB "VILNIAUS ENERGIJA" vandens šildymo katilo KVGМ-100 Nr.6 automatizuotos valdymo sistemos įdiegimas VE2 / 04-18K-DP
24	1947NDA21CF001	G-2K12	Termofikacinio vandens srautas už VK-7 prieš vožtuvą VK-37	8&B#R02/1.14	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP
25	1947NDA21CT001	T-2K12	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-7 prieš vožtuvą VK-37	8&B#R02/1.12	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP
26	1947NDA22CF001	G-2K13	Termofikacinio vandens srautas už VK-7 prieš vožtuvą VK-40	8&B#R02/1.14	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP
27	1947NDA22CT001	T-2K13	Termofikacinio vandens temperatūra už VK-7 prieš vožtuvą VK-40	8&B#R02/1.12	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP
28	1947NDB11CT001		Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-7 už vožtuvo VK-38	8&B#R02/1.15	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP
29	1947NDB12CT001		Termofikacinio vandens temperatūra prieš VK-7 už vožtuvo VK-39	8&B#R02/1.15	E-2 šiluminių įrengimų kontrolinių matavimo prietaisų modernizacija Savanorių g. 117/2 VILNIUS / 100354-EZS-TDP

Vizuota ei parašu

VSVE 1 1 7

Administracinė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.4 (VŠK-2 matavimų sąrašas)		BŖEŽINIO ŽYMUO 140121S1RS1L-02-TP-PVA.LN3	
LAPAS	1	LAPŲ	3
LAIDA	A		

Lentelė Nr.5 (VŠK-2 įrengimų sąrašas)

FO3_002_Pilaitei_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDC19AP001	TS-9	Tinklo siurblys TS-9 (1920NDC19AP001)	-	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
2	1920NDC20AP001	TS-10	Tinklo siurblys TS-10 (1920NDC20AP001)	-	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
3	1920NDC21AP001	TS-11	Tinklo siurblys TS-11 (1920NDC21AP001)	-	8B#R02/1.11	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
4	1920NDC22AP001	TS-12	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001)	S5-6 sekcija, 70 narvelis	8B#R04/4	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
5	1920NDC23AP001	TS-13	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001)	S4-6 sekcija, 49 narvelis	8B#R04/5	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
6	1920NDC24AP001	TS-14	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001)	S3-6 sekcija, 34 narvelis	8B#R04/6	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
7	1920NDC25AP001	TS-15	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001)	S2-6 sekcija, 14 narvelis	8B#R04/7	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
8	1920NDC26AP001	TS-16	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001)	S1-6 sekcija, 3 narvelis	8B#R04/8	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
9	1920NDG21AA001	Vk-1	Sklendė Vk-1 (1920NDG21AA001)	(RUS)	8B#R04/20	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
10	1920NDF21AA002	Vk-2	Sklendė Vk-2 (1920NDF21AA002)	(RUS)	8B#R04/19	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
11	1920NDF21AA101	Vk-3	Regulatorius Vk-3 (1920NDF21AA101)	(Auma)	8B#R04/26.0	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
12	1920NDF21AA001	Vk-4	Sklendė Vk-4 (1920NDF21AA001)	(RUS)	8B#R04/18	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
13	1920NDB81AA001	Vk-9	Sklendė Vk-9 (1920NDB81AA001)	VŠK-2 MS	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
14	1920NDB81AA002	Vk-11	Sklendė Vk-11 (1920NDB81AA002)	VŠK-2 MS	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
15	1920NDB82AA001	Vk-12	Sklendė Vk-12 (1920NDB82AA001)	VŠK-2 MS	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
16	1920NDB82AA002	Vk-14	Sklendė Vk-14 (1920NDB82AA002)	VŠK-2 MS	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
17	1920NDB83AA001	Vk-25	Sklendė Vk-25 (1920NDB83AA001)	VŠK-2 MS	8B#R02/1.10	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
18	1920NDB83AA002	Vk-27	Sklendė Vk-27 (1920NDB83AA002)	VŠK-2 MS	8B#R02/1.12	Elektrinės Nr.2 tinklo siurblių su dažnio keitikliais įrengimas / 44118G1-TDP
19	1920NDB84AA001	Vk-28	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001)	(RUS)	8B#R04/9	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
20	1920NDB84AA002	Vk-30	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002)	(RUS)	8B#R04/10	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
21	1920NDB85AA001	Vk-41	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001)	(RUS)	8B#R04/11	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
22	1920NDB85AA002	Vk-43	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002)	(RUS)	8B#R04/12	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
23	1920NDB86AA002	Vk-65	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002)	(RUS)	8B#R04/14	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
24	1920NDB86AA001	Vk-69	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001)	(RUS)	8B#R04/13	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
25	1920NDB87AA002	Vk-70	Sklendė Vk-70 (1920NDB87AA002)	(RUS)	8B#R04/24	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
26	1920NDB87AA001	Vk-74	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001)	(RUS)	8B#R04/15	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
27	1920NDF22AA001	Vk-75	Sklendė Vk-75 (1920NDF22AA001)	(RUS)	8B#R04/21	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
28	1920NDG22AA002	Vk-76	Sklendė Vk-76 (1920NDG22AA002)	(RUS)	8B#R04/22	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
29	1920NDG22AA001	Vk-77	Sklendė Vk-77 (1920NDG22AA001)	(RUS)	8B#R04/23	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje

Vizuoja el. parašu

WSVE 1 1 7

Administratorius
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.5 (VŠK-2 įrengimų sąrašas)

BRČINDO ŽŪMO

14012151BSL-02-TP-PVA.LN3

LAPAS

2

LAPŲ

3

LAIDA

A

Lentelė Nr.5 (VŠK-2 įrengimų sąrašas)

F03_002_Plailai_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
30	1920NDB88AA002	Vk-78	Skendė Vk-78 (1920NDB88AA002)	VŠK-2 MS (RUS)	8&B#R04/17	Nėra prijungtas į bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
31	1920NDB88AA001	Vk-81	Skendė Vk-81 (1920NDB88AA001)	VŠK-2 MS (RUS)	8&B#R04/16	Nėra prijungtas į bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
32	1920NDGZ2AA101	Vk-86	Regulatorius Vk-86 (1920NDGZ2AA101)	VŠK-2 MS (Auma)	8&B#R04/27.0	Nėra prijungtas į bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

UAB „Vilniaus energija“

Projekto vadovo patvirtinimas

termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje,

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	AI	8B#R04/1.1	Termofikacinio vandens temperatūra VŠK-2 jungtyje su E-2 tiekimo kolektoriumi	
2	AI	8B#R04/1.4	Termofikacinio vandens temperatūra už sklendės T-1146	
3	AI	8B#R04/1.6	Termofikacinio vandens temperatūra už VŠK-2 naudojama savirašių prietaisų reikmėms	
4	AI	8B#R04/1.8	1920NDG20CP001 ir 1920NDG25CP001 slėgių skirtumas	
5	AI	8B#R04/2.1	Termofikacinio vandens temperatūra TS-9 ... TS-16 įsiurbimo kolektoriuje	
6	AI	8B#R04/2.4	Termofikacinio vandens slėgis TS-9 ... TS-16 įsiurbimo kolektoriuje	
7	AI	8B#R04/2.6	Termofikacinio vandens slėgis TS-9 ... TS-16 slėgimo kolektoriuje	
8	AI	8B#R04/2.8	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-5 ... VK-7 įleidimo kolektoriuje	
9	AI	8B#R04/3.1	Termofikacinio vandens temperatūra katilų VK-5 ... VK 74 įleidimo kolektoriuje	
10	AI	8B#R04/3.4	Termofikacinio vandens temperatūra katilų VK-5 ... VK 7 išleidimo kolektoriuje	
11	AI	8B#R04/3.6	Termofikacinio vandens slėgis katilų VK-5 ... VK-7 išleidimo kolektoriuje	
12	AI	8B#R04/4.7	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Variklio srovė	
13	AI	8B#R04/5.7	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Variklio srovė	
14	AI	8B#R04/6.7	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Variklio srovė	
15	AI	8B#R04/7.7	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Variklio srovė	
16	AI	8B#R04/8.7	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Variklio srovė	
17	AI	8B#R04/26.7	Regulatorius Vc-3 (1920NDF21AA101) : Padėtis 4...20 mA	
18	AI	8B#R04/27.7	Regulatorius Vc-86 (1920NDG22AA101) : Padėtis 4...20 mA	

Vizuota el. parašu

VS/E 1 1 7

Administracinė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

BREŽINIO ŽYMO
140121SIRSL-02-TP-PVA.LIN4

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	AO	8B#R04/26.8	Reguliatorius Vlk-3 (1920NDF21AA101) : Valdymas 4...20 mA	
2	AO	8B#R04/27.8	Reguliatorius Vlk-86 (1920NDG22AA101) : Valdymas 4...20 mA	

Vizuota el. parašu

VS/E 117
f
Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje,

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	DI	8B#R04/4.1	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Jungtuvas įjungtas	
2	DI	8B#R04/4.2	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Jungtuvas išjungtas	
3	DI	8B#R04/4.3	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Jungtuvo gedimas	
4	DI	8B#R04/4.3	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
5	DI	8B#R04/5.1	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Jungtuvas įjungtas	
6	DI	8B#R04/5.2	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Jungtuvas išjungtas	
7	DI	8B#R04/5.3	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Jungtuvo gedimas	
8	DI	8B#R04/5.3	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
9	DI	8B#R04/6.1	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Jungtuvas įjungtas	
10	DI	8B#R04/6.2	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Jungtuvas išjungtas	
11	DI	8B#R04/6.3	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Jungtuvo gedimas	
12	DI	8B#R04/6.3	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
13	DI	8B#R04/7.1	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Jungtuvas įjungtas	
14	DI	8B#R04/7.2	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Jungtuvas išjungtas	
15	DI	8B#R04/7.3	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Jungtuvo gedimas	
16	DI	8B#R04/7.3	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
17	DI	8B#R04/8.1	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Jungtuvas įjungtas	
18	DI	8B#R04/8.2	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Jungtuvas išjungtas	
19	DI	8B#R04/8.3	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Jungtuvo gedimas	
20	DI	8B#R04/8.3	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Įjungtas testavimo režimas	
21	DI	8B#R04/9.2	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001) : Atidaryta	
22	DI	8B#R04/9.2	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001) : Uždaryta	
23	DI	8B#R04/9.3	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
24	DI	8B#R04/10.2	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002) : Atidaryta	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

BREŽINIO ŽYMOLO

140121S1RS1-02-TP-PVALN4

LAPAS

3

LAPŲ

8

LAIDA

A

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DI	8B#R04/10.2	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002) : Uždaryta	
26	DI	8B#R04/10.3	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
27	DI	8B#R04/11.2	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001) : Atidaryta	
28	DI	8B#R04/11.2	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001) : Uždaryta	
29	DI	8B#R04/11.3	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
30	DI	8B#R04/12.2	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002) : Atidaryta	
31	DI	8B#R04/12.2	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002) : Uždaryta	
32	DI	8B#R04/12.3	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
33	DI	8B#R04/13.2	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001) : Atidaryta	
34	DI	8B#R04/13.2	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001) : Uždaryta	
35	DI	8B#R04/13.3	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
36	DI	8B#R04/14.2	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002) : Atidaryta	
37	DI	8B#R04/14.2	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002) : Uždaryta	
38	DI	8B#R04/14.3	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
39	DI	8B#R04/15.2	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001) : Atidaryta	
40	DI	8B#R04/15.2	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001) : Uždaryta	
41	DI	8B#R04/15.3	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
42	DI	8B#R04/16.2	Sklendė Vk-81 (1920NDB88AA001) : Atidaryta	
43	DI	8B#R04/16.2	Sklendė Vk-81 (1920NDB88AA001) : Uždaryta	
44	DI	8B#R04/16.3	Sklendė Vk-81 (1920NDB88AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
45	DI	8B#R04/17.2	Sklendė Vk-78 (1920NDB88AA002) : Atidaryta	
46	DI	8B#R04/17.2	Sklendė Vk-78 (1920NDB88AA002) : Uždaryta	
47	DI	8B#R04/17.3	Sklendė Vk-78 (1920NDB88AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
48	DI	8B#R04/18.2	Sklendė Vk-4 (1920NDF21AA001) : Atidaryta	

Vizuota el. parašu:

VSVE 117 f

Administratorė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

BREŽINIO ŽYMUO

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN4

LAPAS

LAPŲ

4

8

LAIDA

A

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
49	DI	8&B#R04/18.2 Sklendė Vlk-4 (1920NDF21AA001) : Uždaryta	
50	DI	8&B#R04/18.3 Sklendė Vlk-4 (1920NDF21AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
51	DI	8&B#R04/19.2 Sklendė Vlk-2 (1920NDF21AA002) : Atidaryta	
52	DI	8&B#R04/19.2 Sklendė Vlk-2 (1920NDF21AA002) : Uždaryta	
53	DI	8&B#R04/19.3 Sklendė Vlk-2 (1920NDF21AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
54	DI	8&B#R04/20.2 Sklendė Vlk-1 (1920NDG21AA001) : Atidaryta	
55	DI	8&B#R04/20.2 Sklendė Vlk-1 (1920NDG21AA001) : Uždaryta	
56	DI	8&B#R04/20.3 Sklendė Vlk-1 (1920NDG21AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
57	DI	8&B#R04/21.2 Sklendė Vlk-75 (1920NDF22AA001) : Atidaryta	
58	DI	8&B#R04/21.2 Sklendė Vlk-75 (1920NDF22AA001) : Uždaryta	
59	DI	8&B#R04/21.3 Sklendė Vlk-75 (1920NDF22AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
60	DI	8&B#R04/22.2 Sklendė Vlk-76 (1920NDG22AA002) : Atidaryta	
61	DI	8&B#R04/22.2 Sklendė Vlk-76 (1920NDG22AA002) : Uždaryta	
62	DI	8&B#R04/22.3 Sklendė Vlk-76 (1920NDG22AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
63	DI	8&B#R04/23.2 Sklendė Vlk-77 (1920NDG22AA001) : Atidaryta	
64	DI	8&B#R04/23.2 Sklendė Vlk-77 (1920NDG22AA001) : Uždaryta	
65	DI	8&B#R04/23.3 Sklendė Vlk-77 (1920NDG22AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
66	DI	8&B#R04/24.2 Sklendė Vlk-70 (1920NDB87AA002) : Atidaryta	
67	DI	8&B#R04/24.2 Sklendė Vlk-70 (1920NDB87AA002) : Uždaryta	
68	DI	8&B#R04/24.3 Sklendė Vlk-70 (1920NDB87AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
69	DI	8&B#R04/25.4 Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Gedimas	
70	DI	8&B#R04/25.4 Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Vietinis valdymas	
71	DI	8&B#R04/25.5 Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Distancinis valdymas	
72	DI	8&B#R04/25.6 Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Uždaryta	

Vizuota el. parašu

ISVE 117

Administracijos
Nijolė Buroklėnė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

BRĖŽINIO ŽYMUO

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN4

LAPAS

5

LAPŲ

8

LAIDA

A

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Eilės Nr.	Signalas	Pastaba
73	DI	Skandė T-1115 (1920NDA43AA001) : Atidaryta
74	DI	Regulatorius V-3 (1920NDF21AA101) : Gedimas
75	DI	Regulatorius V-3 (1920NDF21AA101) : Vietinis valdymas
76	DI	Regulatorius V-3 (1920NDF21AA101) : Distancinis valdymas
77	DI	Regulatorius V-3 (1920NDF21AA101) : Uždaryta
78	DI	Regulatorius V-3 (1920NDF21AA101) : Atidaryta
79	DI	Regulatorius V-86 (1920NDG22AA101) : Gedimas
80	DI	Regulatorius V-86 (1920NDG22AA101) : Vietinis valdymas
81	DI	Regulatorius V-86 (1920NDG22AA101) : Distancinis valdymas
82	DI	Regulatorius V-86 (1920NDG22AA101) : Uždaryta
83	DI	Regulatorius V-86 (1920NDG22AA101) : Atidaryta
84	DI	Skandė V-9 (1920NDB81AA001) : Įtampos kontrolė
85	DI	Skandė V-11 (1920NDB81AA002) Skandė V-9 (1920NDB81AA001)
86	DI	Skandė V-12 (1920NDB82AA001) Skandė V-9 (1920NDB81AA001)
87	DI	Skandė V-14 (1920NDB82AA0021) Skandė V-9 (1920NDB81AA001)
88	DI	Skandė V-25 (1920NDB83AA0011) Skandė V-9 (1920NDB81AA001)
89	DI	Skandė V-27 (1920NDB83AA002) Skandė V-9 (1920NDB81AA001)

Vizuota el. parašu

117

Administracijos
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

BRĖŽINIO ŽYMŲ

140121SIRSL-02-TP-PVA.LN4

LAPAS	LAPŲ	LAIKA
6	8	A

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba	
1	DO	8&#R04/4.5	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Jungtuvą įjungti	
2	DO	8&#R04/4.6	Tinklo siurblys TS-12 (1920NDC22AP001) : Jungtuvą išjungti	
3	DO	8&#R04/5.5	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Jungtuvą įjungti	
4	DO	8&#R04/5.6	Tinklo siurblys TS-13 (1920NDC23AP001) : Jungtuvą išjungti	
5	DO	8&#R04/6.5	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Jungtuvą įjungti	
6	DO	8&#R04/6.6	Tinklo siurblys TS-14 (1920NDC24AP001) : Jungtuvą išjungti	
7	DO	8&#R04/7.5	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Jungtuvą įjungti	
8	DO	8&#R04/7.6	Tinklo siurblys TS-15 (1920NDC25AP001) : Jungtuvą išjungti	
9	DO	8&#R04/8.5	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Jungtuvą įjungti	
10	DO	8&#R04/8.6	Tinklo siurblys TS-16 (1920NDC26AP001) : Jungtuvą išjungti	
11	DO	8&#R04/9.6	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001) : Atidaryti	
12	DO	8&#R04/9.6	Sklendė Vk-28 (1920NDB84AA001) : Uždaryti	
13	DO	8&#R04/10.6	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002) : Atidaryti	
14	DO	8&#R04/10.6	Sklendė Vk-30 (1920NDB84AA002) : Uždaryti	
15	DO	8&#R04/11.6	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001) : Atidaryti	
16	DO	8&#R04/11.6	Sklendė Vk-41 (1920NDB85AA001) : Uždaryti	
17	DO	8&#R04/12.6	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002) : Atidaryti	
18	DO	8&#R04/12.6	Sklendė Vk-43 (1920NDB85AA002) : Uždaryti	
19	DO	8&#R04/13.6	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001) : Atidaryti	
20	DO	8&#R04/13.6	Sklendė Vk-69 (1920NDB86AA001) : Uždaryti	
21	DO	8&#R04/14.6	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002) : Atidaryti	
22	DO	8&#R04/14.6	Sklendė Vk-65 (1920NDB86AA002) : Uždaryti	
23	DO	8&#R04/15.6	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001) : Atidaryti	
24	DO	8&#R04/15.6	Sklendė Vk-74 (1920NDB87AA001) : Uždaryti	

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administratorius
Nijolė Burckienė