

Lentelė Nr.6 Naujai projektuojamų signalų sąrašas VŠK-2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektroninės Nr. 2 (E-2), Elektroninės g.2, ir termofikacinės elektroninės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DO	8B#R04/16.6	Sklendė Vk-81 (1920NDB88AA001) : Atidaryti	
26	DO	8B#R04/16.6	Sklendė Vk-81 (1920NDB88AA001) : Uždaryti	
27	DO	8B#R04/17.6	Sklendė Vk-78 (1920NDB88AA002) : Atidaryti	
28	DO	8B#R04/17.6	Sklendė Vk-78 (1920NDB88AA002) : Uždaryti	
29	DO	8B#R04/18.6	Sklendė Vk-4 (1920NDF21AA001) : Atidaryti	
30	DO	8B#R04/18.6	Sklendė Vk-4 (1920NDF21AA001) : Uždaryti	
31	DO	8B#R04/19.6	Sklendė Vk-2 (1920NDF21AA002) : Atidaryti	
32	DO	8B#R04/19.6	Sklendė Vk-2 (1920NDF21AA002) : Uždaryti	
33	DO	8B#R04/20.6	Sklendė Vk-1 (1920NDG21AA001) : Atidaryti	
34	DO	8B#R04/20.6	Sklendė Vk-1 (1920NDG21AA001) : Uždaryti	
35	DO	8B#R04/21.6	Sklendė Vk-75 (1920NDF22AA001) : Atidaryti	
36	DO	8B#R04/21.6	Sklendė Vk-75 (1920NDF22AA001) : Uždaryti	
37	DO	8B#R04/22.6	Sklendė Vk-76 (1920NDG22AA002) : Atidaryti	
38	DO	8B#R04/22.6	Sklendė Vk-76 (1920NDG22AA002) : Uždaryti	
39	DO	8B#R04/23.6	Sklendė Vk-77 (1920NDG22AA001) : Atidaryti	
40	DO	8B#R04/23.6	Sklendė Vk-77 (1920NDG22AA001) : Uždaryti	
41	DO	8B#R04/24.6	Sklendė Vk-70 (1920NDB87AA002) : Atidaryti	
42	DO	8B#R04/24.6	Sklendė Vk-70 (1920NDB87AA002) : Uždaryti	
43	DO	8B#R04/25.2	Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Uždaryti	
44	DO	8B#R04/25.3	Sklendė T-1115 (1920NDA43AA001) : Atidaryti	
45	DO	8B#R04/26.2	Regulatorius Vk-3 (1920NDF21AA101) : Uždaryti	
46	DO	8B#R04/26.2	Regulatorius Vk-3 (1920NDF21AA101) : Atidaryti	
47	DO	8B#R04/27.2	Regulatorius Vk-86 (1920NDG22AA101) : Uždaryti	
48	DO	8B#R04/27.2	Regulatorius Vk-86 (1920NDG22AA101) : Atidaryti	

Vizuota el. parašu

VS/E 117
Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.7 (Turbinų salės matavimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	19204225		: Uždaryti	88#R05/12.7	
2	1920NDA10CT002	T-2T10	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TVŠ grupės prieš sklendę T-1086	88#R05/1.1	Matavimą reikalinga perjungti iš TS RTU valdiklio
3	1920NDB10CT001	T-2T9	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TVŠ grupės prieš sklendę T-1086	88#R05/2.1	Matavimą reikalinga perjungti iš TS RTU valdiklio
4	1920NDK20CF001	G-2T13	Papildymo vandens srautas už RV T-1073 ir T-1074	88#R05/2.3	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
5	1920NDK20CP001	P-2T13	Papildymo vandens slėgis už RV T-1073 ir T-1074	88#R05/1.3	Matavimą reikalinga perjungti iš TS RTU valdiklio
6	1920NDK20CT001	T-2T13	Papildymo vandens temperatūra už RV T-1073 ir T-1074	88#R05/1.5	Matavimą reikalinga perjungti iš TS RTU valdiklio
7	1920QUD20CQ001	O-2T13	Liekamosios deguonies koncentracija papildymo vandenyje už RV T-1073 ir T-1074	88#R05/1.7	Matavimą reikalinga perjungti iš TS RTU valdiklio
8	1920QUD40CQ001	XT-2	Termofikacinio vandens pH E 2 grąžinimo kolektoriuje	88#R05/2.5	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administracijos
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.8 (Turbinų salės įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDB16AA001	T-909	Sklendė T-909 (1920NDB16AA001)	(ANGL)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
2	1920NDA16AA002	T-910	Sklendė T-910 (1920NDA16AA002)	(ANGL)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
3	1920NDB15AA001	T-911	Sklendė T-911 (1920NDB15AA001)	(ANGL)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
4	1920NDA15AA002	T-912	Sklendė T-912 (1920NDA15AA002)	(ANGL)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
5	1920NDB18AA001	T-913	Sklendė T-913 (1920NDB18AA001)	(ANGL)	8B#R02/1.7	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
6	1920NDB18AA002	T-914	Sklendė T-914 (1920NDB18AA002)	(ANGL)	8B#R02/1.7	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
7	1920NDB12AA001	T-916	Sklendė T-916 (1920NDB12AA001)	(RUS)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
8	1920NDB14AA251	T-917	Sklendė T-917 (1920NDB14AA251)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
9	1920NDA14AA252	T-918	Sklendė T-918 (1920NDA14AA252)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
10	1920NDB13AA251	T-919	Sklendė T-919 (1920NDB13AA251)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
11	1920NDA13AA252	T-920	Sklendė T-920 (1920NDA13AA252)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
12	1920NDB17AA251	T-921	Sklendė T-921 (1920NDB17AA251)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
13	1920NDA17AA252	T-922	Sklendė T-922 (1920NDA17AA252)	(RANKINE)	-	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
14	1920NDB19AA001	T-923	Sklendė T-923 (1920NDB19AA001)	(RUS)	8B#R02/1.7	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
15	1920NDB11AA002	T-924	Sklendė T-924 (1920NDB11AA002)	(RUS)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
16	1920NDA19AA002	T-925	Sklendė T-925 (1920NDA19AA002)	(RUS)	8B#R02/1.7	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą
17	1920NDB11AA001	T-1085	Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001)	(RUS)	8B#R05/7	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
18	1920NDA10AA001	T-1086	Sklendė T-1086 (1920NDA10AA001)	(RUS)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą (prijungiama kito projekto apimtyje)
19	1920NDB53AA003	T-1087	Sklendė T-1087 (1920NDB53AA003)	(RUS)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą (prijungiama kito projekto apimtyje)
20	1920NDB53AA002	T-1088	Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002)	(RUS)	8B#R05/8	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
21	1920NDB10AA001	T-1094	Sklendė T-1094 (1920NDB10AA001)	(RUS)	8B#R02/1	Nebus prijungiamas bendrą Pilaitės valdymo sistemą (prijungiama kito projekto apimtyje)
22	1924NDB21AA001	T-1095	Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001)	(RUS)	8B#R05/3	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
23	1924NDB22AA001	T-1096	Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001)	(RUS)	8B#R05/4	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
24	1924NDB21AA002	T-1097	Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002)	(RUS)	8B#R05/5	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
25	1924NDB22AA002	T-1098	Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002)	(RUS)	8B#R05/6	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
26	1920NDB62AA001	T-1113	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001)	(AUMA)	8B#R05/11.1	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
27	1920NDF30AA002	T-1152	Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002)	(RUS)	8B#R05/13	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
28	1925NDB01AA001	T-1192	Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001)	(RUS)	8B#R05/9	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Niliola Burmakiene

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje,

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projekto pavadinimas		Signalas		Pastaba	
Eilės Nr.	Signalas	Lapas	Signalas	Pastaba	
1	AI	8B#R05/1.1	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TVŠ grupės prieš sklendę T-1086		
2	AI	8B#R05/1.4	Papildymo vandens slėgis už RV T-1073 ir T-1074		
3	AI	8B#R05/1.6	Papildymo vandens temperatūra už RV T-1073 ir T-1074		
4	AI	8B#R05/1.8	Liekamosios deguonies koncentracija papildymo vandenyje už RV T-1073 ir T-1074		
5	AI	8B#R05/2.1	Termofikacinio vandens temperatūra už sklendės T-1094 įleidime TVŠ grupę		
6	AI	8B#R05/2.4	Papildymo vandens srautas už RV T-1073 ir T-1074		
7	AI	8B#R05/2.6	Termofikacinio vandens pH E 2 grąžinimo kolektoriuje		

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administratore
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

BREŽINIO ŽYMULAS
140121S1RSL-02-TP-PVA.LN6

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų salėje

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektronės Nr. 2 (E-2), Elektronės g.2, ir termofikacinės elektronės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	DI	8B#R05/3.2	Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001) : Atidaryta	
2	DI	8B#R05/3.2	Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001) : Uždaryta	
3	DI	8B#R05/3.3	Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
4	DI	8B#R05/4.2	Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001) : Atidaryta	
5	DI	8B#R05/4.2	Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001) : Uždaryta	
6	DI	8B#R05/4.3	Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
7	DI	8B#R05/5.2	Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002) : Atidaryta	
8	DI	8B#R05/5.2	Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002) : Uždaryta	
9	DI	8B#R05/5.3	Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
10	DI	8B#R05/6.2	Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002) : Atidaryta	
11	DI	8B#R05/6.2	Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002) : Uždaryta	
12	DI	8B#R05/6.3	Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
13	DI	8B#R05/7.2	Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001) : Atidaryta	
14	DI	8B#R05/7.2	Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001) : Uždaryta	
15	DI	8B#R05/7.3	Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
16	DI	8B#R05/8.2	Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002) : Atidaryta	
17	DI	8B#R05/8.2	Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002) : Uždaryta	
18	DI	8B#R05/8.3	Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
19	DI	8B#R05/9.2	Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001) : Atidaryta	
20	DI	8B#R05/9.2	Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001) : Uždaryta	
21	DI	8B#R05/9.3	Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
22	DI	8B#R05/10.4	Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Gedimas	
23	DI	8B#R05/10.4	Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Vietinis valdymas	
24	DI	8B#R05/10.5	Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Distancinis valdymas	

Visueta el. parašu

NOVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

AXIS - F19_002_Pilaiteš_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DI	8&#R05/10.6	Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Uždaryta	
26	DI	8&#R05/10.6	Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Atidaryta	
27	DI	8&#R05/11.4	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Gedimas	
28	DI	8&#R05/11.4	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Vietinis valdymas	
29	DI	8&#R05/11.5	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Distancinis valdymas	
30	DI	8&#R05/11.6	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Uždaryta	
31	DI	8&#R05/11.6	Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Atidaryta	
32	DI	8&#R05/12.4	Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Gedimas	
33	DI	8&#R05/12.4	Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Vietinis valdymas	
34	DI	8&#R05/12.5	Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Distancinis valdymas	
35	DI	8&#R05/12.6	Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Uždaryta	
36	DI	8&#R05/12.6	Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Atidaryta	
37	DI	8&#R05/13.2	Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002) : Atidaryta	
38	DI	8&#R05/13.2	Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002) : Uždaryta	
39	DI	8&#R05/13.3	Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002) : Gedimas / Ištampos kontrolė	
40	DI	8&#R05/14.4	Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Gedimas	
41	DI	8&#R05/14.4	Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Vietinis valdymas	
42	DI	8&#R05/14.5	Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Distancinis valdymas	
43	DI	8&#R05/14.6	Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Uždaryta	
44	DI	8&#R05/14.6	Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Atidaryta	
45	DI	8&#R05/15.4	Sklendė T-1141 (1920NDB56AA001) : Gedimas	
46	DI	8&#R05/15.4	Sklendė T-1141 (1920NDB56AA001) : Vietinis valdymas	
47	DI	8&#R05/15.5	Sklendė T-1141 (1920NDB56AA001) : Distancinis valdymas	
48	DI	8&#R05/15.6	Sklendė T-1141 (1920NDB56AA001) : Uždaryta	

Vizuota el. parašu

VSVE 117
Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
49	DI	88#R05/15.6	Skendė T-1141 (1920NDB56AA001) : Atidaryta	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administracijos
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
1	DO	8B#R05/3.6 Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001) : Atidaryti	
2	DO	8B#R05/3.6 Sklendė T-1095 (1924NDB21AA001) : Uždaryti	
3	DO	8B#R05/4.6 Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001) : Atidaryti	
4	DO	8B#R05/4.6 Sklendė T-1096 (1924NDB22AA001) : Uždaryti	
5	DO	8B#R05/5.6 Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002) : Atidaryti	
6	DO	8B#R05/5.6 Sklendė T-1097 (1924NDB21AA002) : Uždaryti	
7	DO	8B#R05/6.6 Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002) : Atidaryti	
8	DO	8B#R05/6.6 Sklendė T-1098 (1924NDB22AA002) : Uždaryti	
9	DO	8B#R05/7.6 Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001) : Atidaryti	
10	DO	8B#R05/7.6 Sklendė T-1085 (1920NDB11AA001) : Uždaryti	
11	DO	8B#R05/8.6 Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002) : Atidaryti	
12	DO	8B#R05/8.6 Sklendė T-1088 (1920NDB53AA002) : Uždaryti	
13	DO	8B#R05/9.6 Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001) : Atidaryti	
14	DO	8B#R05/9.6 Sklendė T-1192 (1925NDB01AA001) : Uždaryti	
15	DO	8B#R05/10.2 Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Uždaryti	
16	DO	8B#R05/10.3 Sklendė T-1112 (1920NDB53AA001) : Atidaryti	
17	DO	8B#R05/11.2 Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Uždaryti	
18	DO	8B#R05/11.3 Sklendė T-1113 (1920NDB62AA001) : Atidaryti	
19	DO	8B#R05/12.2 Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Uždaryti	
20	DO	8B#R05/12.3 Sklendė T-1146 (1920NDB54AA001) : Atidaryti	
21	DO	8B#R05/13.6 Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002) : Atidaryti	
22	DO	8B#R05/13.6 Sklendė T-1152 (1920NDF30AA002) : Uždaryti	
23	DO	8B#R05/14.2 Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Uždaryti	
24	DO	8B#R05/14.3 Sklendė T-1114 (1920NDB40AA005) : Atidaryti	

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administracijos
Nijolė Buroklėnė

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

BREŽINIO ŽYMUO
140121S1RSL-02-TP-PVA.LN6

Lentelė Nr.9 Naujai projektuojamų signalų sąrašas turbinų sąlėje

Projektas

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Eilės Nr.	Signalas	Lapas	Pastaba
25	DO	8B#R05/15.2	
26	DO	8B#R05/15.3	

Vizuota el. parašu

VSIE 117

Administracinė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.10 (Reguliuavimo mazgas Nr.1 matavimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDA24CP001	PT-54	Tiekiamo per 924B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už RV V-161	&B#R02/1.0	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
2	1920NDA24CP002	P-TV4	Tiekiamo per 924B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už RV V-161	&B#R02/1.0	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
3	1920NDA25CP001	PT-55	Tiekiamo per 925B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už RV V-79	&B#R02/1.0	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
4	1920NDA31CP001	PT-47e	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens slėgis	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
5	1920NDA31CP002	PT-47	Termofikacinio vandens slėgis 931B vamzdyne už RV V-209	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
6	1920NDA31CP003	PT-47c	Termofikacinio vandens slėgis 931B vamzdyne už sklendės V-208	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
7	1920NDB22CP002	PT-86	Grąžinamo per 922A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš RV V-121	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
8	1920NDB24CP001	PT-84	Grąžinamo per 924A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš RV T-1078	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
9	1920NDB25CP002	PT-85	Grąžinamo per 925A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš RV T-1123	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
10	1920NDB31CP001	PT-47b	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 931A vamzdyną vandens slėgis prieš sklendę V-205	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
11	1920NDB31CP002	PT-47d	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 931A vamzdyną vandens slėgis už sklendės V-205	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
12	1920NDF60CP001	PDT-214	Termofikacinio vandens slėgių skirtumas tarp TS-3 ... TS-5 įsiurbimo kolektoriaus ir VK-1 ... VK-4 išėjimo kolektoriaus	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
13	1920NDG15CP001	PT-213	Slėgis linijoje NDG15	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
14	1920NDK31CF001	FT-112a	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 931 mag vandens srautas	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
15	1920NDK31CP001	PT-116	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 931 magistralių vandens slėgis už RV V 214	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
16	1920NDK31CT001	TT-117	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 931 magistralių vandens temperatūra	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
17	1920NDA22CP001	P-TV2	Tiekiamo per 922B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už sklendės V-150	&B#R06/1.5	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
18	1920NDA31CF001	G3-TV13	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens srautas	&B#R06/1.1	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
19	1920NDA31CT001		Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens temperatūra	&B#R06/1.7	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
20	1920NDB21CP001	P-TV7	Grąžinamo per 921A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš sklendę T-1081	&B#R06/1.3	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
21	1920NDB21CP002	PT-107	Grąžinamo per 921A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš RV T-1080	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
22	1920NDB31CT001	T-TV15	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens srautas	&B#R06/2.1	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 31 RTU valdiklio
23	1920UNA01CT001		Aplinkos oro temperatūra reguliuavimo mazgo RM-1 viduje	&B#R06/2.3	Naujai įrengiamas ir prijungiamas jutiklis (1M-AS-2)

Vizuota el. parašu

117

Administratore
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.1.11 (Reguliavimo mazgas Nr.1 įrengimų sąrašas)

FD3_002_Pilaitei_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDB24AA101	T-1078	Sklendė T-1078 (1920NDB24AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
2	1920NDB21AA101	T-1080	Sklendė T-1080 (1920NDB21AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
3	1920NDB21AA001	T-1081	Sklendė T-1081 (1920NDB21AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
4	1920NDB40AA001	T-1084	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001)	RM-1, S-4	8&B#R06/10	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
5	1920NDB24AA001	T-1091	Sklendė T-1078 (1920NDB24AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
6	1920NDB40AA002	T-1092	Sklendė T-1092 (1920NDB40AA002)	RM-1, S-4	8&B#R06/9	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
7	1920NDB25AA001	T-1122	Sklendė T-1122 (1920NDB25AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
8	1920NDB25AA101	T-1123	Regulatorius T-1123 (1920NDB25AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
9	1920NDA40AA001	T-1131	Sklendė T-1131 (1920NDA40AA001)	Už teritorijos	8&B#R06/7	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
10	1920NDB40AA004	T-1132	Sklendė T-1132 (1920NDB40AA004)	Už teritorijos	8&B#R06/8	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
11	1920NDA26AA001	T-1133	Sklendė T-1133 (1920NDA26AA001)	-	8&B#R02/1.1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
12	1920NDB26AA001	T-1134	Sklendė T-1134 (1920NDB26AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
13	1920NDBXYYYY	V-8	Sklendė T-1081 (1920NDB21AA001)	(RUS)	8&B#R02/1	Demontuota sklendė, prijungimas nenumatomas
14	1920NDA25AA101	V-79	Sklendė V-79 (1920NDA25AA001)	-	8&B#R02/1.1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
15	1920NDA25AA001	V-80	Sklendė V-80 (1920NDA25AA001)	-	8&B#R02/1.2	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
16	1920NDB22AA101	V-121	Sklendė V-121 (1920NDB22AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
17	1920NDBXYYYY	V-122	Sklendė T-1081 (1920NDB21AA001)	(RUS)	8&B#R02/1	Demontuota sklendė, prijungimas nenumatomas
18	1920NDA21AA002	V-147	Sklendė V-147 (1920NDA21AA002)	RM-1, S-4	8&B#R06/6	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
19	1920NDA41AA001	V-148	Sklendė V-148 (1920NDA41AA001)	RM-1, S-4	8&B#R06/4	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
20	1920NDA42AA001	V-149	Sklendė V-149 (1920NDA42AA001)	RM-1, S-4	8&B#R06/5	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
21	1920NDA22AA002	V-150	Sklendė V-150 (1920NDA22AA002)	RM-1, S-5	8&B#R06/3	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
22	1920NDA24AA101	V-161	Sklendė V-161 (1920NDA24AA101)	-	8&B#R02/1.1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
23	1920NDF31AA002	V-200	Sklendė V-200 (1920NDF31AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
24	1920NDF31AA003	V-203	Sklendė V-203 (1920NDF31AA003)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
25	1920NDB31AA002	V-204	Sklendė V-204 (1920NDB31AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
26	1920NDB31AA001	V-205	Sklendė V-205 (1920NDB31AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
27	1920NDA31AA003	V-208	Sklendė V-208 (1920NDA31AA003)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
28	1920NDA31AA101	V-209	Regulatorius V-209 (1920NDA31AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
29	1920NDA31AA002	V-210	Sklendė V-210 (1920NDA31AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaite. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)

Vizuota el. parašu

ISVE 117

Administratore
Nijolė Bureikienė

Lentelė Nr.11 (Reguliavimo mazgas Nr.1 įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
30	1920NDA31AA004	V-211	Sklendė V-211 (1920NDA31AA004)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
31	1920NDF31AA004	V-212	Sklendė V-212 (1920NDF31AA004)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
32	1920NDF31AA005	V-213	Sklendė V-213 (1920NDF31AA005)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
33	1920NDK31AA101	V-214	Regulatorius V-214 (1920NDK31AA101)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
34	1920NDK31AA001	V-215	Sklendė V-215 (1920NDK31AA001)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
35	1920NDA31AA001	V-219	Sklendė V-219 (1920NDA31AA001)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)
36	1920NDB31AA003	V-220	Sklendė V-220 (1920NDB31AA003)	-	&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 1M-AS-1)

Vizuota el. parašu

VSIE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.12 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.1

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	AI	8B#R06/1.1	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens srautas	
2	AI	8B#R06/1.4	Grąžinamo per 921A vamzdyną termofikacinio vandens slėgis prieš sklendę T-1081	
3	AI	8B#R06/1.6	Tiekiamo per 922B vamzdyną termofikacinio vandens slėgis už sklendės V-150	
4	AI	8B#R06/1.8	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 931B vamzdyną vandens temperatūra	
5	AI	8B#R06/2.1	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 931A vamzdyną vandens temperatūra	
6	AI	8B#R06/2.4	Aplinkos oro temperatūra reguliavimo mazgo RM-1 viduje	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.12 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.1

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektronės Nr. 2 (E-2), Elektronės g.2, ir termofikacinės elektronės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Eilės Nr.		Signalas	Pastaba
1	DI	Skandė V-150 (1920NDA22AA002) : Atidaryta	
2	DI	Skandė V-150 (1920NDA22AA002) : Uždaryta	
3	DI	Skandė V-150 (1920NDA22AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
4	DI	Skandė V-150 (1920NDA22AA002) : Vietinis valdymas	
5	DI	Skandė V-148 (1920NDA41AA001) : Atidaryta	
6	DI	Skandė V-148 (1920NDA41AA001) : Uždaryta	
7	DI	Skandė V-148 (1920NDA41AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
8	DI	Skandė V-148 (1920NDA41AA001) : Vietinis valdymas	
9	DI	Skandė V-149 (1920NDA42AA001) : Atidaryta	
10	DI	Skandė V-149 (1920NDA42AA001) : Uždaryta	
11	DI	Skandė V-149 (1920NDA42AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
12	DI	Skandė V-149 (1920NDA42AA001) : Vietinis valdymas	
13	DI	Skandė V-147 (1920NDA21AA002) : Atidaryta	
14	DI	Skandė V-147 (1920NDA21AA002) : Uždaryta	
15	DI	Skandė V-147 (1920NDA21AA002) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
16	DI	Skandė V-147 (1920NDA21AA002) : Vietinis valdymas	
17	DI	Skandė V-1131 (1920NDA40AA001) : Atidaryta	
18	DI	Skandė V-1131 (1920NDA40AA001) : Uždaryta	
19	DI	Skandė V-1131 (1920NDA40AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
20	DI	Skandė V-1131 (1920NDA40AA001) : Vietinis valdymas	
21	DI	Skandė T-1132 (1920NDB40AA004) : Atidaryta	
22	DI	Skandė T-1132 (1920NDB40AA004) : Uždaryta	
23	DI	Skandė T-1132 (1920NDB40AA004) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
24	DI	Skandė T-1132 (1920NDB40AA004) : Vietinis valdymas	

Vizuota el. parašu

ISVE 117

Administratorė
Nijolė Buroklėnė

Lentelė Nr.12 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.1

BREŽINTO ŽYMOLO

140121S1RS1-02-TP-PVA.LN8

Lentelė Nr.12 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.1

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektronės Nr. 2 (E-2), Elektronės g.2, ir termofikacinės elektronės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
25	DI	8B#R06/9.2	Sklendė T-1123 (1920NDB40AA003) : Atidaryta	
26	DI	8B#R06/9.2	Sklendė T-1123 (1920NDB40AA003) : Uždaryta	
27	DI	8B#R06/9.3	Sklendė T-1123 (1920NDB40AA003) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
28	DI	8B#R06/10.2	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001) : Atidaryta	
29	DI	8B#R06/10.2	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001) : Uždaryta	
30	DI	8B#R06/10.3	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
31	DI	8B#R06/11.2	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, kirtiklis įjungtas	
32	DI	8B#R06/11.2	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, magnetinis paleidiklis įjungtas	
33	DI	8B#R06/11.3	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, nėra įtampos	
34	DI	8B#R06/11.3	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, kirtiklis įjungtas	
35	DI	8B#R06/11.4	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, magnetinis paleidiklis įjungtas	
36	DI	8B#R06/11.5	RM-1 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, nėra įtampos	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokenė

Lentelė Nr.12 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.1

Projekto pavadinimas: UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalas	Tipas	Lapas	Pastaba
1	DO	DO	8B#R06/3.6	Sklendė V-150 (1920NDA22AA002) : Atidaryti
2	DO	DO	8B#R06/3.6	Sklendė V-150 (1920NDA22AA002) : Uždaryti
3	DO	DO	8B#R06/4.6	Sklendė V-148 (1920NDA41AA001) : Atidaryti
4	DO	DO	8B#R06/4.6	Sklendė V-148 (1920NDA41AA001) : Uždaryti
5	DO	DO	8B#R06/5.6	Sklendė V-149 (1920NDA42AA001) : Atidaryti
6	DO	DO	8B#R06/5.6	Sklendė V-149 (1920NDA42AA001) : Uždaryti
7	DO	DO	8B#R06/6.6	Sklendė V-147 (1920NDA21AA002) : Atidaryti
8	DO	DO	8B#R06/6.6	Sklendė V-147 (1920NDA21AA002) : Uždaryti
9	DO	DO	8B#R06/7.6	Sklendė V-1131 (1920NDA40AA001) : Atidaryti
10	DO	DO	8B#R06/7.6	Sklendė V-1131 (1920NDA40AA001) : Uždaryti
11	DO	DO	8B#R06/8.6	Sklendė T-1132 (1920NDB40AA004) : Atidaryti
12	DO	DO	8B#R06/8.6	Sklendė T-1132 (1920NDB40AA004) : Uždaryti
13	DO	DO	8B#R06/9.6	Sklendė T-1123 (1920NDB40AA003) : Atidaryti
14	DO	DO	8B#R06/9.6	Sklendė T-1123 (1920NDB40AA003) : Uždaryti
15	DO	DO	8B#R06/10.6	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001) : Atidaryti
16	DO	DO	8B#R06/10.6	Sklendė T-1084 (1920NDB40AA001) : Uždaryti

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratore Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.13 (Reguliavimo mazgas Nr.2 matavimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDA32CP001	PT-48e	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 932B vamzdyną vandens slėgis	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
2	1920NDA32CP002	PT-48	Termofikacinio vandens slėgis 932B vamzdyne už RV Vk-103	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
3	1920NDA32CP003	PT-48c	Termofikacinio vandens slėgis 932B vamzdyne už sklendės Vk-101	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
4	1920NDB32CP001	PT-48b	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens slėgis prieš sklendę Vk-102	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
5	1920NDB32CP002	PT-48d	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens slėgis už sklendės Vk-102	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
6	1920NDB54CP001	PT-47F	Termofikacinio vandens slėgis E-2 grąžinimo kolektoriuje prieš hidrozūvarą	8&B#R02/1.3	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
7	1920NDB54CP002	PT-48F	Termofikacinio vandens slėgis už sklendės T-1146	8&B#R02/1.4	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
8	1920NDK32CP001	PT-116a	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 932 magistralių vandens slėgis už RV Vk-126	8&B#R02/1.17	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
9	1920NDK32CT001	TT-117b	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 932 magistralių vandens temperatūra	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
10	1920NDA32CF001	G3-TV18	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens temperatūra	8&B#R07/2.1	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 32 RTU valdiklio
11	1920NDA32CT001	T TV18	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 932B vamzdyną vandens temperatūra	8&B#R07/1.3	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 32 RTU valdiklio
12	1920NDB31CF001	G3-TV15	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 931A vamzdyną vandens srautas	8&B#R07/1.5	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 32 RTU valdiklio
13	1920NDB32CF001	G3-TV20	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens srautas	8&B#R07/1.7	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 32 RTU valdiklio
14	1920NDB32CT001	T-TV20	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens temperatūra	8&B#R07/1.1	Matavimą reikalinga perjungti iš Mag 32 RTU valdiklio
15	1920NDB55CT001	T-118	Per hidrozūvarą išpliamo vandens temperatūra	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
16	1920NDK32CF001	FT-115a	E-2 grąžinamo vandens kolektoriaus papildymo iš 932 mag vandens srautas	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
17	1920UNA02CT001		Aplinkos oro temperatūra reguliavimo mazgo RM-2 viduje	8&B#R07/2.3	Naujai įrengiamas ir prijungiamas jutiklis (2M-AS-1)

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.14 (Reguliavimo mazgas Nr.2 įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Įrengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDB55AA001	T-1147	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001)	RM-2	8&B#R07/3	Nėra prijungtas bendrą sistemą, prijungiamas šio projekto apimtyje
2	1920NDK32AA001	T-1156	Sklendė T-1156 (1920NDK32AA001)	-	8&B#R02/1.4	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
3	1920NDF32AA002	Vk-100	Sklendė Vk-100 (1920NDF32AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
4	1920NDA32AA003	Vk-101	Sklendė Vk-101 (1920NDA32AA003)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
5	1920NDB32AA001	Vk-102	Sklendė Vk-102 (1920NDB32AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
6	1920NDA32AA101	Vk-103	Regulatorius Vk-103 (1920NDA32AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
7	1920NDA32AA002	Vk-107	Sklendė Vk-107 (1920NDA32AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
8	1920NDA32AA001	Vk-113	Sklendė Vk-113 (1920NDA32AA001)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
9	1920NDB32AA002	Vk-114	Sklendė Vk-114 (1920NDB32AA002)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
10	1920NDF32AA003	Vk-124	Sklendė Vk-124 (1920NDF32AA003)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
11	1920NDF32AA004	Vk-125	Sklendė Vk-125 (1920NDF32AA004)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)
12	1920NDK32AA101	Vk-126	Regulatorius Vk-126 (1920NDK32AA101)	-	8&B#R02/1	Pilaitė. Šilumos tiekimas. Siemens AG 1999m. (Spinta 2M-AS-1)

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administratorė
Nijolė Buroklėnė

Lentelė Nr.15 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	AI	&B#R07/1.1	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens temperatūra	
2	AI	&B#R07/1.4	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 932B vamzdyną vandens temperatūra	
3	AI	&B#R07/1.6	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 931A vamzdyną vandens srautas	
4	AI	&B#R07/1.8	Grąžinamo iš E-2 E-3 per 932A vamzdyną vandens srautas	
5	AI	&B#R07/2.1	Tiekiamo iš E-3 E-2 per 932B vamzdyną vandens srautas	
6	AI	&B#R07/2.4	Aplinkos oro temperatūra reguliavimo mazgo RM-2 viduje	

Vizuota el. parašu

WSVE 117

Administratorė
Nijolė Burakdenė

Lentelė Nr.15 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.2

Projekto pavadinimas: UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Eilės Nr.	Signalų tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	DI	8B#R07/3.2	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001) : Atidaryta	
2	DI	8B#R07/3.2	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001) : Uždaryta	
3	DI	8B#R07/3.3	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001) : Gedimas / Įtampos kontrolė	
4	DI	8B#R07/4.2	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, kirtiklis įjungtas	
5	DI	8B#R07/4.2	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, magnetinis paleidiklis įjungtas	
6	DI	8B#R07/4.3	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.1, nėra įtampos	
7	DI	8B#R07/4.3	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, kirtiklis įjungtas	
8	DI	8B#R07/4.4	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, magnetinis paleidiklis įjungtas	
9	DI	8B#R07/4.5	RM-2 ARĮ spinta : Įvadas Nr.2, nėra įtampos	

Vizuota el. parašu

WSVE 117

Administracinė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.15 Papildomų signalų sąrašas reguliavimo mazge Nr.2

AXIS - F19_002_Pilaites_TP

Projektas

UAB „Vilniaus energija“, termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2), Elektrinės g.2, ir termofikacinės elektrinės Nr.3 (E-3), Jočionių g. 13, Vilniuje, valdymo sistemos atnaujinimas

Eilės Nr.	Signalo tipas	Lapas	Signalas	Pastaba
1	DO	8B#R07/3.6	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001) : Atidaryti	
2	DO	8B#R07/3.6	Sklendė T-1147 (1920NDB55AA001) : Uždaryti	

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administratore
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.16 (Iš GK4 EKO sistemos nuskaitymų protokolų matavimų sąrašas)

F03_002_Pilaitėi_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	24NDA20CP001		Slėgis linijoje NDA20	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
2	24NDA20CT001		Temperatūra linijoje NDA20	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
3	24NDA31CT001		Temperatūra linijoje NDA31	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
4	24NDA31CT002		Temperatūra linijoje NDA31	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
5	24NDA32CT001		Temperatūra linijoje NDA32	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
6	24NDA32CT002		Temperatūra linijoje NDA32	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
7	24NDA40CP001		Srautas linijoje NDA40	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
8	24NDA50CP001		Slėgis linijoje NDA50	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
9	24NDA50CT001		Temperatūra linijoje NDA50	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
10	24NDA50CT002		Temperatūra linijoje NDA50	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
11	24NDC10CP001		Slėgio skirtumas per filtrą linijoje NDC10	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
12	24NDC10CP002		Slėgis linijoje NDC10	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
13	24NDC10CP003		Slėgis linijoje NDC10	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
14	24NDC20CP001		Slėgio skirtumas per filtrą linijoje NDC20	8B#R02/1	Kaminas ir dūmų kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI

Vizuota el. parašu

VSVE 117

Administracinė
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.17 (Iš GK4 EKO sistemos nuskaitymų protokolų įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	24NDA50AA001	T-1188	Sklendė T-1188 (24NDA50AA001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
2	24NDB01AA001	T-1180	Sklendė T-1180 (24NDB01AA001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
3	24NDB10AA001	T-1186	Sklendė T-1186 (24NDB10AA001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
4	24NDC10AA001	T-867	Sklendė T-867 (24NDC10AA001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
5	24NDC10AA002	T-871	Sklendė T-871 (24NDC10AA002)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
6	24NDC10AP001	TS-21	Siurblys TS-21 (24NDC10AP001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
7	24NDC20AA001	T-876	Sklendė T-876 (24NDC20AA001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
8	24NDC20AA002	T-880	Sklendė T-880 (24NDC20AA002)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI
9	24NDC20AP001	TS-22	Siurblys TS-22 (24NDC20AP001)	-	8B#R02/1	Kaminas ir dūmu kanalai (8.8). Nauja statyba. Savanoriu pr. 117, Elektrinės g. 2, Vilnius / 0136_80100G1DAL-1-DP-AI

Vizuota el. parašu

VSIE 117
Administratorė
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.18 (Iš TG Nr.5 sistemos nuskaitymų protokolų matavimų sąrašas)

F03_002_Plaidel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1925NDA10CF001		Srautas linijoje NDA10	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
2	1925NDA10CP001		Slėgis linijoje NDA10	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
3	1925NDA10CT001		Temperatūra linijoje NDA10	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
4	1925NDB10CT001		Temperatūra linijoje NDB10	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
5	1925NDC41CP001		Slėgis prieš siurblių TS-19	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
6	1925NDC41CP002		Slėgis už siurblio TS-19	8&#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04

Vizuota el. parašu

VS/E 117

Administratore
Nijolė Burakienė

Lentelė Nr.19 (Iš TG Nr.5 sistemos nuskaitomų protokolų įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavinas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1925NDA20AA001	T-1174	Sklandė T-1174 (1925NDA20AA001)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
2	1925NDA20AA002	T-1101	Sklandė T-1101 (1925NDA20AA002)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
3	1925NDB10AA001	T-1160	Sklandė T-1160 (1925NDB10AA001)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
4	1925NDC41AA001	T-1165	Sklandė T-1165 (1925NDC41AA001)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
5	1925NDC41AA002	T-1169	Sklandė T-1169 (1925NDC41AA002)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04
6	1925NDC41AP001	TS-19	Siurblys TS-19 (1925NDC41AP001)	-	8B#R02/1	Turbogeneratoriaus Nr. 5 įrengimas 451/80082-01-TDP-AI-B.04

Vizuota el. parašu

VSIE 117

Administratore
Nijolė Burokienė

Lentelė Nr.20 (Iš Integruoto papildymo sistemos nuskaitymų protokolų matavimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDE10CF201		Gražinamo bakus termofkacinio vandens srutas	8B#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
2	1920NDK20CP202		Papildymo vandens slėgis už RV T-1073 ir T-1074	8B#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
3	1920NDK20CP203		Papildymo vandens slėgis už RV T-1073 ir T-1074	8B#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)

Vizuota el. parašu

WVE 117

Administratore
Nijolė Burackienė

Lentelė Nr.21 (Iš Integruoto papildymo sistemos nuskaitymų protokolų įrengimų sąrašas)

F03_002_Pilaitel_Irengimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Maitinama iš	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920GDK11AP001	ŠTVS-1	Siurblys ŠTVS-1 (1920GDK11AP001)	-	8&#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
2	1920GDK12AP001	ŠTVS-2	Siurblys ŠTVS-2 (1920GDK12AP001)	-	8&#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
3	1920NDC34AP001	TPS-4	Siurblys TPS-4 (1920NDC34AP001)	-	8&#R02/1.8	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
4	1920NDC35AP001	TPS-5	Siurblys TPS-5 (1920NDC35AP001)	-	8&#R02/1.8	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
5	1920NDC36AP001	TPS-6	Siurblys TPS-6 (1920NDC36AP001)	-	8&#R02/1.8	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
6	1920NDE10AA101	T-1070	Regulatorius T-1070 (1920NDE10AA101)	-	8&#R02/1	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)
7	1920NDK20AA101	T-1074	Regulatorius T-1074 (1920NDK20AA101)	-	8&#R02/1.7	Šilumos tinklų papildymo iš E-2 sistemos rekonstrukcija, Jočionių g. 13 ir Savanorių g. 117,Vilnius / 100094/80433-TDP-AI (20NDY10 EQ001)

Vizuota el. parašu

117

Administratore
Nijolė Burcklenė

Lentelė Nr.21 (Iš Integruoto papildymo sistemos nuskaitymų
protokolų įrengimų sąrašas)

BREŽINIO ŽYMLA

140121S1RSL-02-TP-PVA.LN13

LAPAS

2

LAPŲ

2

LADA

A

Lentelė Nr.22 (Iš TG Nr.4 technologinių apsaugų sistemos nuskaitomų protokolų matavimų sąrašas)

F03_002_Plaidel_Matavimai

Eil. Nr.	KKS kodas	Operatyvinis	Įrengimo / matavimo apibūdinimas	Lape	Matavimas ar įrengimas yra bendroje informacinėje sistemoje prijungtas pagal projektą :
1	1920NDA10CT001	TT-15	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TVŠ grupės prieš sklendę T-1086	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
2	1924NDB21CF001	FT-60	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę B termofikacinio vandens srautas	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
3	1924NDB21CP001	PT-46	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę B termofikacinio vandens slėgis	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
4	1924NDB21CT001	TT-18	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę B termofikacinio vandens temperatūra	8B#R02/1.3	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
5	1924NDB21CT002	TT-20	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TG-4 kondensatoriaus siūlės B	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
6	1924NDB22CF001	FT-59	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę A termofikacinio vandens srautas	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
7	1924NDB22CP001	PT-45	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę A termofikacinio vandens slėgis	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
8	1924NDB22CT001	TT-19	Tiekiamo į TG-4 kondensatoriaus siūlę A termofikacinio vandens temperatūra	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A
9	1924NDB22CT002	TT-21	Termofikacinio vandens temperatūra išleidime iš TG-4 kondensatoriaus siūlės A	8B#R02/1	Elektrinės Nr.2 TG-4 technologinių apsaugų remontas / 2004-56K-DP-A

Vizuota el. parašu

VSFE 117

Administratorė
Nijolė Burokienė