

Tiekėjams, dalyvaujantiems  
330 kV elektros perdavimo  
oro linijos Kruonio HAE-Alytus  
statybos darbų pirkime

2014-05-28 Nr. SD-2545  
I Nr.

## DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad papildytas 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų XX skyriaus 20.1 punktą nauju sakiniu ir jis išdėstytas taip:

„20.1. Dalyviui, kurio galutinis Pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, apie tai pranešama CVP IS elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos ir jis kviečiamas sudaryti Pirkimo sutartį. Pirkimo sutartis gali būti sudaryta ne anksčiau, kaip po Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo termino - 15 (penkiolikos) dienų laikotarpio, kuris prasideda nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą sudaryti Pirkimo sutartį išsiuntimo CVP IS elektroninėmis priemonėmis suinteresuotiems Dalyviams dienos (išskyrus atvejį, kai galutinį Pasiūlymą pateikė tik 1 (vienas) Dalyvis). Perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti Pirkimo sutartį. Derybas laimėjęs Dalyvis Pirkimo sutartį privalo sudaryti per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą. Pirkimo sutartis su Derybas laimėjusiu Dalyviu bus sudaroma, kai Lietuvos Respublikos energetikos ministras priims sprendimą dėl projekto finansavimo pagal 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą.“.

Pranešame, kad yra gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbų pirkimo skelbiamų derybų būdu dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų 1.9 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

### 1. Klausimas:

„Prašome patvirtinti, kad teikdami pasiūlymą galime siūlyti 330 kV srovės ir įtampos transformatorius, kurių pagrindinė izoliacija yra SF6 dujos.“.

### Atsakymas:

Pagal Derybų sąlygų 1 priede pateiktus techninius reikalavimus (TR-330-ST, 15 punktą ir STR-330-IT, 16 punktą), siūlomi matavimo transformatoriai turi būti su izoliacine alyva, todėl negali būti siūlomi 330 kV srovės ir įtampos transformatoriai, kurių pagrindinė izoliacija yra SF6 dujos.

### 2. Klausimas:

„Pagal Jūsų 2014-05-26, Nr. SD-2493 prašome paaiškinti, kodėl Tiekėjas/Subtiekėjas netenkins žemiau pateiktus Derybų sąlygų minimalius kvalifikacinius reikalavimus, jei Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos atestatas išduotas iki 2012m. (nuo 2012m. darbų klasifikatorius buvo koreguojamas):

Įmonės kodas	302564383
PVM mokėtojo kodas	LT 100005748413
Adresas	A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
Telefonas	+370 5 278 2777
Faksas	+370 5 272 3986
E. paštas	info@litgrid.eu
Svetainė	www.litgrid.eu
Juridinių asmenų registro tvarkytoja	VĮ Registrų centras

1. Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos atestate yra nurodyta: suteikiama teisė atlikti statinio dalies projektavimą ir statinio statybą. Statinių kategorijos: ypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros (iki 400 kV įtampos). Statybos darbų sritis: bendrieji statybos darbai (tik elektros tinklai); elektrotechnikos darbai, nuotolinis ryšys (telekomunikacijos), apsauginė ir gaisrinė signalizacija, automatizavimas.“.

Atsakymas:


Iki 2011 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotuose atestatuose statybos darbų srityje nurodyti elektrotechnikos darbai, apima ir elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimo darbus. Tai atitinka ir po šios datos išduodamuose atestatuose nurodytas konkrečias statybos darbų sritis, tarp jų ir elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimo darbus (statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 priedo „Statybos darbų sritys“ 1.2.2. punktas).

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą statybos darbų sričių teisinį reglamentavimą, informuojame, kad Tiekėjas/subtiekėjas atitiks Derybų sąlygų 6 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 6 punkto reikalavimus, nes pagal tiekėjo pateiktą aprašymą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas atestatas suteikia teisę atlikti elektros tinklų (išskyrus žemos ir vidutinės įtampos) tiesimo darbus.

2014-05-26 rašte Nr. SD-2493 nurodytą atsakymą į 11 klausimo 2 dalį laikyti negaliojančiu.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys

Jurgita Ružinskaitė, 278 2030

