

Tiekėjams, dalyvaujantiems
330 kV elektros perdavimo
oro linijos Kruonio HAE-Alytus
statybos darbų pirkime

2014-10-13 Nr. *SA-4350*
| Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad yra gautas tiekėjo, dalyvaujančio 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbų pirkime, prašymas paaiškinti pirkimo dokumentus. Vadovaudamiesi 330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų 1.9 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

1.Klausimas:

„Projektavimo užduotyje neaprašomas laidų parinkimo metodas. E||BT pateiktos metodikos netinka, nes skiriasi temperatūros, nėra įvertinamas saulės radiacijos, vėjo stiprumo poveikis. Klausimas: Ar galime vadovautis IEC 61597 standartu laidų parinkimui. Klausimas: Prašome pateikti minimalų galimą skerspjūvio plotą projektuojamai linijai esant fazėje 2 ir 3 laidams?“.

Atsakymas:

Parenkant laidą, privaloma vadovautis Projektavimo užduoties, Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų, Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių bei papildomais IEC 61597 standarto, kuris yra Projektavimo užduoties 35 priede 2.1 p. nurodyto standarto LST EN 50182 sudėtinė dalis, reikalavimais.

Laidų skerspjūvio plotą turi parinkti tiekėjas, vadovaudamasis projektavimo užduoties 3.12.1. ir 3.12.4. p. reikalavimais.

2.Klausimas:

„Pirkimo priede Nr. 35 nurodomas laidų aliuminio vijų skerspjūvis 400 ± 26 , kai prie kito skerspjūvio (357; 500) visai nenurodoma paklaida. Klausimas: Ar galima naudoti kito skerspjūvio laidą atitinkantį mechaninio atsparumo sąlygas pagal LST EN 50182+AC2002/AC2005?“.

Atsakymas:

Kito skerspjūvio laido negalima naudoti. Laido aliuminio vijų sluoksnio skerspjūvio plotas turi būti parenkamas, vadovaujantis projektavimo užduoties 35 priedo reikalavimais.

3.Klausimas:

„Pirkimo priede Nr. 36 Izoliatorių charakteristika yra taikytina stikliniams, porcelianiniams tipo izoliatoriams. Klausimas: Ar galima naudoti polimerinius izoliatorius?“.

Atsakymas:

Projektavimo užduoties 36 priedo reikalavimai yra skirti tik stikliniams izoliatoriams. Izoliatoriai turi būti parenkami, vadovaujantis projektavimo užduoties 36 priedo reikalavimais, t.y. stikliniai lėkštiniai izoliatoriai.

Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas
Telefonas
Faksas
E. paštas
Svetainė
Juridinių asmenų registro tvarkytoja

302564383
LT 100005748413
A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius
+370 5 278 2777
+370 5 272 3986
info@litgrid.eu
www.litgrid.eu
VĮ Registrų centras

4. Klausimas:

„EJBT 2012 nėra informacijos apie švytavimo pasikartojimą pagal regionus. Pagal netaikytinus PUE 6 (Pravila Ustroistva Elektroustanovok) linija randasi zonoje kur švytavimas pasikartoja mažiau nei kartą per 10 m. Klausimas: Prašome pateikti informacija apie laidų švytavimo pasikartojimus statomos linijos regione?“.

Atsakymas:

Statomos linijos rajone laidų švytavimas pasikartoja rečiau kaip kartą per 5–10 metų.

5. Klausimas:

„Pirkimo medžiagoje nurodomas 2 s apsaugų suveikimo laikas. Ar šis laiko tarpas nėra per ilgas ir ar tai nėra klaida?“.

Atsakymas:

Klaidos nėra – apsaugų suveikimo laikas turi būti ne mažiau 2 sek., kaip nurodyta projektavimo užduoties 3.7.13 punkte.

6. Klausimas:

„Ar visiems atramų tipams reikia atlikti testą pagal IEC 60652?“.

Atsakymas:

Pirkimo dokumentuose nereikalaujama, kad atramų tipams reikia atlikti testą pagal IEC 60652.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas



Darius Kairys