

2015-04-10

DĖL 14 OBJEKTŲ SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS (NR. 1) PIRKIMO

UAB Verslo aptarnavimo centras 2015 m. balandžio 8 d. gavo tiekėjo klausimus dėl 2015 m. balandžio 1 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbto 14 objektų skirstomojo dujotiekio projektavimo ir statybos darbų (Nr. 1) pirkimo (2015 m. balandžio 1 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas):

1. Klausimas:

Tiekėjo teiraujasi, ar kartu su pasiūlymo dokumentais reikia pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, nors, pasak Tiekėjo, Pirkimo sąlygose nereikalaujama pateikti banko/ draudimo kompanijos pasiūlymo užtikrinimo garantijos.

Atsakymas:

Informuojame, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1 punkte yra pateiktos pasiūlymo galiojimo užtikrinimo nuostatos, kuriose įtvirtinta, jog, jei Dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti Sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusiosios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

Tiekėjas, siekiantis dalyvauti šiame Pirkime, kartu su Pasiūlymu neturi pateikti atskiro Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento tokio kaip banko garantinis raštas ar draudimo bendrovės pasiūlymo laidavimo draudimo raštas.

2. Klausimas:

Tiekėjas prašo patikslinti, kur turi būti naudojama Baltrušaičio g. 35 žiniaraščio 5.7 pozicijoje nurodyta elektros mova d290, nes pagal pateiktą schemą nėra aišku, kuri ji turi būti panaudota.

Atsakymas:

Nurodome, kad Baltrušaičio g. 35 žiniaraščio 5.7 pozicijoje yra padaryta techninė klaida, turi būti nurodyta mova D20.

3. Klausimas:

Tiekėjas prašo atsakyti, ar leidžiama rangovui daryti įsijungimus į esamus plieninius/polietileninius dujotiekius bei, ar reikia įsivertinti tik šių paslaugų kainą.

Atsakymas:

Nurodome, kad naujai pakloto dujotiekio prijungimą prie veikiančio dujotiekio atlieka AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo Eksploatacinė tarnyba ir pasiūlyme šie darbai neturi būti vertinami.