

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. **Pirkėjas** – AB LESTO

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Prekės** – Dielektriniai kaliošai.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

Dielektriniai kaliošai

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Dielektriniai kaliošai: ne daugiau kaip 42 poros.

#### Preliminarūs prekių kiekiai pagal regionus ir departamentus

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekiai (poros)	Viso prekių kiekis porų pagal regionus ir departamentus														
			Vilniaus TVD	Kauno TVD	Klaipėdos TVD	Šiaulių TVD	Panevėžio TVD	Alytaus TVD	Utenos TVD	Vilniaus KAC	Kauno KAC	Klaipėdos KAC	Šiaulių KAC	Panevėžio KAC	Alytaus KAC	Utenos KAC	EADSVS
1	Dielektriniai kaliošai iki 1000V	Preliminarūs kiekiai Sutarties galiojimo laikotarpiu, ne daugiau kaip				2		7	3		9		12		9		

Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimai:

V – vardinė (darbinė) įtampa voltais

TVD – Tinklo valdymo departamentas

KAC – Klientų aptarnavimo centras

EADSVS – Elektros apskaitų duomenų ir sąnaudų valdymo skyrius

### 4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Pirkėjo sandėliai, į kuriuos turės būti pristatomos prekės:

1) AB LESTO Vilniaus regionas TVD, KAC; – Motorų g. 2, Vilnius.

2) AB LESTO Panevėžio regionas TVD, KAC; – Senamiesčio g. 102b, Panevėžys.

3) AB LESTO Utenos regionas TVD, KAC; – Užpalių g. 87, Utena.

4) AB LESTO Alytaus regionas TVD, KAC; – Pramonės g. 87, Alytus.

5) AB LESTO Kauno regionas TVD, KAC; – Chemijos g. 23, Kaunas.

- 6) AB LESTO Šiaulių regionas TVD, KAC; – Tilžės g. 68, Šiauliai.  
7) AB LESTO Klaipėdos regionas TVD, KAC; – Liepų g. 64 A, Klaipėda.

## 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

### 5.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

Užsakymuose bus nurodoma: Pirkėjo pavadinimas, Prekės pavadinimas, Prekių kiekis, Prekių pristatymo vieta bei kita, Pirkėjo nuomone, reikalinga informacija.

Siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

#### ŽEMOSIOS ĮTAMPOS ĮRENGINIUOSE AVIMA IZOLIACINĖ AVALYNĖ (DIELEKTRINIAI KALIOŠAI)

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Dielektriniai kaliošai turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	LST EN 50321:2001_ arba lygiavertis (EN 50321:1999)
2.	Dielektrinių kaliošų ženklavimas ant kaliošų viršutinės dalies ir pado.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dydis;</li><li>- Gamintojo pavadinimas;</li><li>- CE ženklas;</li><li>- Gamintojo numatytas paskirties tipas;</li><li>- Pagaminimo data (metai, mėnuo);</li><li>- Standarto žymuo;</li><li>- Simboliai apibūdinantys teikiamą apsaugą ir kategoriją.</li></ul>
3.	Maksimali panaudojimo įtampa	1000 V
4.	Dielektriniai kaliošai skirti	Naudotis vidaus ir lauko sąlygomis esant temperatūrai nuo – 25 °C iki + 30 °C
5.	Dielektriniai kaliošai avimi	Su darbo batais
6.	Dydis	Pasirenkama užsakant: <ul style="list-style-type: none"><li>- 36-37;</li><li>- 38-40;</li><li>- 41-42-43;</li><li>- 44-45-46;</li><li>- 47.</li></ul>
7.	Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai lietuvių kalba	<ul style="list-style-type: none"><li>- Atitikties deklaracija;</li><li>- Naudojimo instrukcija;</li><li>- Pasas.</li></ul>
8.	Bandymų ir patikrų atlikimas	Teisė atlikti suteikiama naudotojui
9.	Tarnavimo laikas	≥ 2 metai nuo dielektrinės avalynės pagaminimo datos
10.	Garantinis laikas	≥ 1 metai

## 6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

Sutarties vykdymo metu Pirkėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu.