

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Pirkėjas** – AB LESTO

1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. **Prekės** – Izoliacinės pirštinės (Dielektrinės pirštinės).

**2. PIRKIMO OBJEKTAS**

I pirkimo objekto dalis – dielektrinės pirštinės 0 klasės;

II pirkimo objekto dalis – dielektrinės pirštinės 1 klasės;

III pirkimo objekto dalis – dielektrinės pirštinės 00 klasės.

**3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS**

I pirkimo objekto dalis - Dielektrinės pirštinės 0 klasės: ne daugiau kaip 311 porų;

II pirkimo objekto dalis - Dielektrinės pirštinės 1 klasės: ne daugiau kaip 284 poros;

III pirkimo objekto dalis - Dielektrinės pirštinės 00 klasės: ne daugiau kaip 286 poros;

**4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

4.1. Prekių pristatymo vietos tos pačios visoms pirkimo objekto dalims. Pirkėjo sandėliai, į kuriuos turės būti pristatomos Prekės, yra:

1) Motorų g. 2, Vilnius.

2) Senamiesčio g. 102b, Panevėžys.

3) Užpalių g. 87, Utena.

4) Pramonės g. 87, Alytus.

5) Chemijos g. 23, Kaunas.

6) Tilžės g. 68, Šiauliai.

7) Liepų g. 64 A, Klaipėda.

4.2. Atskirame užsakyje bus nurodomas konkretus adresas. 4.3. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo laiku: (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

**5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI****5.1. Pirkimo objekto aprašymas****Prekių techniniai reikalavimai****I pirkimo objekto dalis – DIELEKTRINĖS PIRŠTINĖS 0 KLASĖS**

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Dielektrinės pirštinės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	<a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba IEC 60903:2002, arba lygiavertis
2.	Dielektrinės pirštinės pažymėtos ženklu	CE
3.	Aplinkos oro temperatūra	Nuo -25 iki +30 °C
4.	Maksimali panaudojimo įtampa	1000 V
5.	Medžiaga	Lateksas
6.	Vidinis ir išorinis paviršius	Lygus
7.	Spalva	Šviesi (balta arba geltona)
8.	Dielektrinių pirštinių tipas	Besiūlės
9.	Dielektrinių pirštinių storis	≤ 1,0 mm
10.	Dielektrinių pirštinių ilgis	360±15 mm
11.	Papildomos savybės	Atsparios:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rūgštims;</li> <li>- Naftos produktams;</li> <li>- Ozono poveikiui;</li> <li>- Mechaniniams poveikiams;</li> <li>- Žemoms temperatūroms.</li> </ul>
12.	Dydis	Pasirenkama užsakant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8;</li> <li>- 9;</li> <li>- 10;</li> <li>- 11.</li> </ul>
13.	Dielektrinių pirštinių ženklimas	Pagal <a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba IEC 60903:2002 arba lygiavertis
14.	Bandymų ir patikrų atlikimas	Teisė atlikti suteikiama ir Pirkėjui
15.	Garantinis laikas	≥ 1 metai

## II pirkimo objekto dalis – IZOLIACINĖS PIRŠTINĖS (DIELEKTRINĖS PIRŠTINĖS 1 KLASĖS)

Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Dielektrinės pirštinės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	<a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba (IEC 60903:2002), arba lygiavertis
2.	Dielektrinės pirštinės pažymėtos ženklų	CE
3.	Aplinkos oro temperatūra	Nuo –25 iki +30 °C
4.	Maksimali panaudojimo įtampa	10000 V
5.	Medžiaga	Lateksas
6.	Vidinis ir išorinis paviršius	Lygus
7.	Spalva	Rusvai gelsva (smėlio)
8.	Dielektrinių pirštinių tipas	Besiūlės
9.	Dielektrinių pirštinių storis	≤ 1,5 mm
10.	Dielektrinių pirštinių ilgis	360±15 mm
11.	Papildomos savybės	Atsparios: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rūgštims;</li> <li>- Naftos produktams;</li> <li>- Ozono poveikiui;</li> <li>- Mechaniniams poveikiams;</li> <li>- Žemoms temperatūroms.</li> </ul>
12.	Dydis	Pasirenkama užsakant: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8;</li> <li>- 9;</li> <li>- 10;</li> <li>- 11.</li> </ul>
13.	Dielektrinių pirštinių ženklimas	Pagal <a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba (IEC 60903:2002), arba lygiavertis
14.	Bandymų ir patikrų atlikimas	Teisė atlikti suteikiama ir Pirkėjui
15.	Garantinis laikas	≥ 1 metai

### III pirkimo objekto dalis – IZOLIACINĖS PIRŠTINĖS (DIELEKTRINĖS PIRŠTINĖS 00 KLASĖS)

Lentelė Nr. 3

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Dielektrinės pirštinės turi atitikti normatyvinių dokumentų reikalavimus	<a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba (IEC 60903:2002) arba lygiavertis
2.	Dielektrinės pirštinės pažymėtos ženklu	CE
3.	Aplinkos oro temperatūra	Nuo –25 iki +30 °C
4.	Maksimali panaudojimo įtampa	500 V
5.	Medžiaga	Lateksas
6.	Vidinis ir išorinis paviršius	Lygus
7.	Spalva	Šviesi (balta arba geltona)
8.	Dielektrinių pirštinių tipas	Besiūlės
9.	Dielektrinių pirštinių storis	≤ 1,0 mm
10.	Dielektrinių pirštinių ilgis	360±15 mm
11.	Papildomos savybės	Atsparios: <ul style="list-style-type: none"><li>- Rūgštims;</li><li>- Naftos produktams;</li><li>- Ozono poveikiui;</li><li>- Mechaniniams poveikiams;</li><li>- Žemoms temperatūroms.</li></ul>
12.	Dydis	Pasirenkama užsakant: <ul style="list-style-type: none"><li>- 8;</li><li>- 9;</li><li>- 10;</li><li>- 11.</li></ul>
13.	Dielektrinių pirštinių ženklavimas	Pagal <a href="#">LST EN 60903:2004</a> arba (IEC 60903:2002) arba lygiavertis
14.	Bandymų ir patikrų atlikimas	Teisė atlikti suteikiama ir Pirkėjui
15.	Garantinis laikas	≥ 1 metai

#### 5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai (galioja visoms pirkimo objekto dalims)

5.2.1. Prekės perkamos pagal poreikį.

5.2.2. Prekės turi būti pristatomos pagal poreikį ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo atskiro užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos;

5.2.6. Užsakymuose bus nurodoma: Pirkėjo pavadinimas, Prekės pavadinimas, Prekių kiekis, Prekių pristatymo vieta bei kita, Pirkėjo nuomone, reikalinga informacija.

5.2.7. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, faksu arba registruotu paštu, adresu nurodytu Sutartyje.

5.2.8. **Pristatomos Prekės negali būti pagamintos anksčiau ne prieš 6 mėn. nuo užsakymo pateikimo datos.**

5.2.9. Jei bandymų ir patikrų metu nustatoma, jog Prekės neatitinka techninių reikalavimų, Tiekėjas privalo pakeisti techninių reikalavimų neatitinkančias prekes, kokybiškomis ir techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis.

#### 5.3. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija (galioja visoms pirkimo objekto dalims)

5.3.1. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių gamintojų naudojimo instrukcijas, atitikties deklaracijas ar sertifikatus (ar kitus dokumentus), (kuriuose detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti Prekes), Pirkėjui lietuvių kalba. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą (Pirkėjui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).

### 6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu.