




**AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS DUJOS“
ŠIAURĖS REGIONO DUJŲ TINKLO DEPARTAMENTAS**

TVIRTINU 
Šiaurės regiono dujų tinklo
departamento vadovas

Egidijus Mikalajūnas

PROJEKTAVIMO TECHINĖ UŽDUOTIS

2015-12-01 Nr. ŠS-SM-1518

1. Projektavimo techninės užduoties rengėjas: AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamentas, P. Cvirkos g. 77, LT-77165 Šiauliai, tel. (8 41) 591 110, faks. (8 41) 591 100, el. p. siauliai@lietuvosdujos.lt
2. Statytojas (užsakovas): AB „Lietuvos dujos“, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius.
3. Statinio projekto pavadinimas ir adresas: mažo slėgio skirstomasis dujotiekis P. Mašoto g., Pakruojo m.
4. Nurodymai gamtinių dujų (toliau – dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - 4.1. parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - 4.1.1. aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - 4.1.2. sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - 4.1.3. sprendinių techninės specifikacijos;
 - 4.1.4. brėžiniai;
 - 4.1.5. sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
 - 4.2. suprojektuoti skirstomąjį mažo slėgio dujotiekį PE DN 110mm (PE 100 SDR11) P. Mašoto g., Pakruojo m.; prie P. Mašoto g. 43 suprojektuoti dujotiekio uždromąjį įtaisą (plieninę sklendę).
 - 4.3. dujų skirstymo sistemos prijungimo vietos: esamas mažo slėgio plieninis dujotiekis DN80 P. Mašoto g., 43, Pakruojo m.; esamas mažo slėgio plieninis dujotiekis DN100 tarp P. Mašoto g. 47 ir P. Mašoto g. 51, Pakruojo m.;
 - 4.4. dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taškuose 0,02 bar;
 - 4.5. projektuojant dujų skirstymo sistemą vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje;
 - 4.6. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu pažeistų dangų atstatymą;
 - 4.7. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio;
 - 4.8. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
 - 4.9. Dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų, tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
 - 4.10. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
 - 4.11. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Lietuvos dujos“ Šiaurės regiono dujų tinklo departamentui;
 - 4.12. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiektų komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
 - 4.13. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus;
 - 4.14. parengtam projektui gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Mažo slėgio skirstomasis dujotiekis P.Mašoto g., Pakruojis

SCHEMA



Ruošė: AB "Lietuvos dujos" Šiaulių filialo
Inžinerinio skyriaus inžinierius
Tadas Trinkūnas

Sutartiniai ženklai

1:1.500

- Esamas mažo slėgio dujotiekis
 - Projektuojamas mažo slėgio dujotiekis
 - Dujotiekio apsaugos zona
 - Dujotiekio apsauginis dėklas
 - Sklypų ribos
- PE DN110, preliminarus ilgis 330m