

Uždaroji akcinė bendrovė "Stadema", buveinė – Raudondvario pl. 141, Kaunas, LT47192, kontaktinė informacija – info@stadema.lt, 868263503, faksas 837241552, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas – 301605699, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT100003971914

UAB „Plungės vandenys“

PASIŪLYMAS DĖL VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO

2016.02.02
KAUNAS

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Stadema“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Raudondvario pl. 141; Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Aurimas Kvaraciejus
Telefono numeris	8-682-635-03
Fakso numeris	8-37-241-552
El. pašto adresas	info@stadema.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo dokumentuose;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. **Isipareigojame šalto vandens skaitiklius pristatyti per 10 dienų po užsakymo raštu, faksu ar el. paštu pateikimo dienos. Pristatomi skaitikliai turės ne senesnius kaip praėjusio mėnesio metrologinės patikros žymeklius ir liudijimus.**

Mes siūlome tokias vandens skaitiklių kainas:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur(be PVM)	Vieneto kaina, Eur(su PVM)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Viensrautis DN15 L=80 mm B klasės	1000	vnt	9.90	11.98	9900.00	11979.00
2	Viensrautis DN15 L=110 mm B klasės	1000	vnt	9.90	11.98	9900.00	11979.00
3	Viensrautis DN15 L=80 mm C klasės	600	vnt	17.50	21.18	10500.00	12705.00

4	Viensrautis DN15 L=110 mm C klasės	600	vnt	17.50	21.18	10500.00	12705.00
5	Viensrautis DN20 L=130 mm B klasės	30	vnt	13.15	15.91	394.50	477.35
6	Įvadinis daugiasrautis DN20 L=190 mm	30	vnt	31.52	38.14	945.60	1144.18
7	Įvadinis daugiasrautis DN25 L=260 mm	40	vnt	52.80	63.89	2112.00	2555.52
8	Įvadinis daugiasrautis DN32 L=260 mm	15	vnt	60.72	73.47	910.80	1102.07
9	Įvadinis daugiasrautis DN40 L=300 mm	80	vnt	109.41	132.39	8752.80	10590.89
10	Įvadinis daugiasrautis DN50	2	vnt	141.24	170.90	282.48	341.80
11	Įvadinis daugiasrautis DN80	4	vnt	168.96	204.44	675.84	817.77
12.	Įvadinis daugiasrautis DN 100	2	vnt	182.16	220.41	364.32	440.83
IŠ VISO (bendra kaina)						55238.34	66838.39

/Pastaba. Lentelės 1–4 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Mes siūlome tokias skaitiklių antgalių kainas:

Eil. Nr.	Skaitiklių antgaliai	Preliminarus kiekis, vnt	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina be PVM	Kaina su PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	DN15	2000	0.81	0.98	1620.00	1960.20
2.	DN20	10	1.25	1.51	12.50	15.13
3.	DN25	10	3.22	3.90	32.20	38.96
4.	DN32	4	4.88	5.90	19.52	23.62
5.	DN40	10	6.15	7.44	61.50	74.42
IŠ VISO (bendra kaina)					1745.72	2112.32

/Pastaba. Lentelės 1–3 skiltis pildo perkančioji organizacija./

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 7 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Bendra viso pasiūlymo kaina (skaitiklių ir antgalių) be PVM: 56984,06.

Penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 06 ct..

PVM sudaro 11966,65, vienuolika tūkstančių devyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 65 ct.

Bendra viso pasiūlymo kaina (skaitiklių ir antgalių) su PVM: 68950,71,

Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt eurų ir 71 ct..

Siūlomi vandens skaitikliai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Vandens skaitiklių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
1	metrologiškai įteisinti	Taip
2	statomi ir vertikaliai ir horizontaliai	Taip
3	apsaugoti nuo magnetinio ir spaudimo poveikio	Taip
4	skaitiklių konstrukcija leidžia juos panaudoti nuotoliniam skaitmenų nuskaitymui	Taip

5	skaitikliai remontuojami	Taip
6	suteikiama garantija: vienasraučiams	4
	daugiasraučiams	2

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.N r.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Jungtinė pažyma	2
2.	Išplėstinis išrašas	3
3.	Higieniniai sertifikatai	2
4.	Bandymų protokolai	20
5.	Atitikties deklaracijos	4
6.	Pasų pavyzdžiai	10
7.	C klasės aprašai	4

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Aurimas Kvaraciejus
(Vardas ir pavardė)

Techniniai reikalavimai vienasraučiams šalto vandens skaitikliams

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Atitikimo reikalavimui patvirtinimas
1.	TECHNINIAI REIKALAVIMAI VIENASRAUČIAMS MECHANINIAMS ŠALTO VANDENS SKAITIKLIAMS	
1.1.	Mechaninis, sausos eigos	ATITINKA
1.2.	Matuojama terpė – geriamasis vanduo.	ATITINKA
1.3.	Vandens temperatūra iki + 30°C	ATITINKA
1.4.	Skaiciavimo mechanizmo pasukimo kampas 360°	ATITINKA
1.5.	Skaitiklis turi turėti aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ant skaiciavimo mechanizmo arba ant apsauginio gaubto.	ATITINKA
1.6.	Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.	ATITINKA
1.7.	Skaitiklio sparnuotės ašis apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos.	ATITINKA
1.8.	Skaitikliai turi būti atsparūs dėvėjimuisi, pagal standarto EN 14154-1+A1:2007 reikalavimus.	ATITINKA
1.9.	Skaitikliai turi būti antimagnetiniai. Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio, pagal standarto EN 14154-1+A1:2007 reikalavimus.	ATITINKA
1.10.	Skaitikliai turi būti atsparūs išoriniam mechaniniam poveikiui – mechaniniam rodmenų įtaiso suspaudimui naudojant išorines sąvaržas. Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatytos priemonės apsaugančios rodmenų įtaisą nuo poveikio mechaniniu suspaudimu.	ATITINKA
1.11.	Skaitiklių matavimo paklaida turi atitikti jiems leistiną paklaidą.	ATITINKA
1.12.	Skaitiklių pajungimo būdas – movinis	ATITINKA
1.13.	Skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą	ATITINKA

	2004/22/EB.	
1.14.	Skaitikliams privalo būti su pirminės patikros lipdukais, papildomai gali būti užplombuoti plomba. Vandens skaitikliai turi turėti ne einamųjų metų pirminės patikros ženklą.	ATITINKA
1.15.	Skaitiklius pateikti supakuotus į dėžutes kartu su vandens skaitiklio techniniu pasu.	ATITINKA
1.16.	Skaitiklių konstrukcija leidžia juos panaudoti nuotoliniam skaitmenų nuskaitymui	ATITINKA
1.17.	Skaitikliai remontuojami	ATITINKA
1.18.	Vienasraučiams skaitikliams garantija ne mažesnė 4 metų, daugiasraučiams- ne mažesnė 2 metų.	ATITINKA
1.19.	Ant dėžutės viršaus turi būti užklijuotas lipdukas ir prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9) Lipduke turi būti nurodyta ši informacija: - skaitiklio tipas; - skaitiklio skersmuo; - skaitiklio montažinis ilgis. - gamyklinis Nr.; - skaitiklio patikros data. <i>Ši informacija, kartu su prekėmis pateikiama el. formatu.</i>	ATITINKA
Techniniai reikalavimai daugiasraučiams šalto vandens skaitikliams		
1.20.	Matuojama terpė – geriamasis vanduo.	ATITINKA
1.21.	Skaitiklis turi turėti aiškiai išskaitomą pavadinimą arba logotipą ant skaičiavimo mechanizmo arba ant apsauginio gaubto.	ATITINKA
1.22.	Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.	ATITINKA

1.23.	Skaitiklių matavimo paklaida turi atitikti jiems leistiną paklaidą.	ATITINKA
1.24.	Skaitiklių DN20-DN40 pajungimo būdas – movinis	ATITINKA
1.25.	Skaitikliai remontuojami	ATITINKA
1.26.	Skaitikliai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB.	ATITINKA
1.27.	Skaitikliams privalo būti su pirminės patikros lipdukais, papildomai gali būti užplombuoti plomba. Vandens skaitikliai turi turėti ne senesnius kaip vieno mėnesio pirminės patikros žymenis. Kiekvienas skaitiklis turi turėti patikros sertifikatą, kuriame nurodytas gamyklinis numeris ir tiksli metrologinės patikros atlikimo data. Skaitiklių patikros galiojimo laikas turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-121 patvirtinto „Tėisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašo ir laiko intervalų tarp patikrų patvirtinimo“ papildymais ir pakeitimais.	ATITINKA
1.28.	Skaitiklius pateikti supakuotus į dėžutes kartu su vandens skaitiklio techniniu pasu.	ATITINKA
1.29.	Ant dėžutės viršaus turi būti užklijuotas lipdukas ir prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9) Lipduke turi būti nurodyta ši informacija: - skaitiklio tipas; - skaitiklio skersmuo; - skaitiklio montažinis ilgis. - gamyklinis Nr.; - skaitiklio patikros data (metai, mėnuo). <i>Ši informacija, kartu su prekėmis pateikiama el. formatu.</i>	ATITINKA

