

Skirstomasis vidutinio slėgio dujotiekis su įvadais iki Numerių g., Smilgų g., Rygos g., Uosių g., Šiaulių m., sklypų ribų (Kvartalo projektas)

Prisijungimo vieta: esamas Pln d 325 v.s. dujotiekis

Įpjovinė požeminė pleištinė sklendė PL DN 80 su valdymo stiebu

Požeminis PE d 40 čiaupas su valdymo stiebu

Požeminis PE d 40 čiaupas su valdymo stiebu

PE d90 v. s.

Apsauginis dėklas

Apsauginis dėklas

Apsauginis dėklas

Požeminis PE d 40 čiaupas su valdymo stiebu

Apsauginis dėklas

Schema rengė:
Dujų tinklo plėtros skyriaus inžinierė
A. Lubauskaitė

Suderinta:
Dujų tinklo eksploatavimo departamento
vyr. inžinierius Renat Jakubovskij

2016 m. -----
Pirmais metais pajungiami:
Uosių 10A, Šiauliai (2901/0009:385)
Smilgų 1B, Šiauliai (2901/0009:314)
Uosių 19, Šiauliai (2901/0009:106)
Uosių 28, Šiauliai (2901/0009:131)
Uosių 21, Šiauliai (2901/0009:31)
Rygos 4, Šiauliai (2901/0009:245)
Numerių 2, Šiauliai (2901/0009:120)
Numerių 7, Šiauliai (2901/0009:44)
Numerių 10, Šiauliai (2901/0009:401)

DSRIt Q6 (9 vnt.) ir apskaitos G4-T spintelėje (9 vnt.)
Dujotiekio ilgis:
PE d 90 - 213 m
PE d 40 - 770 m
PE d 20 - 74 m
Apsauginis dėklas - 180 m

Vėlesnių metų: -----
PE d 40 - 161 m
PE d 20 - 444 m
DSRIt Q6 (52 vnt.) ir apskaitos G4-T spintelėje (52 vnt.)

Bendras dujotiekio ilgis: 1662 m
Schemoje nurodyti dujotiekio ir apsauginio dėklo ilgiai yra preliminarūs

Pastaba: ant dujotiekio įvadų numatyti dujų srauto ribotuvus (STOP movas)