

203	(L.Asanavičiūtės g. 44)	Apšvietimo tinklas	
204	Šilumos kamera	0,4 kV paskirstymo valdymo įrenginiai	
205	08201 (Ateities 12A)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 1 vnt.	
206		Apšvietimo tinklas	
207	Šilumos kamera	0,4 kV paskirstymo valdymo įrenginiai	
208	08369	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
209	(Gabijos g. 29)	Apšvietimo tinklas	
210	Šilumos kamera 2404 (G.Vilties g. 25)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
211	Šilumos kamera 2415 (Kauno g. 43)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
212	Šilumos kamera 2442 (Vokiečių g. 9)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 3 vnt.	
213	Šilumos kamera 2446 (Vilniaus g. 24)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
214	Šilumos kamera 07112 (Eišiškių pl. 25)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
215	Šilumos kamera 1230 (Verkių g. 44)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 4 vnt.	
216	Šilumos kamera 1304 (Smėlio g. 9)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
217	Šilumos kamera 2648 (Daugėlišio g. 37)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
218	Šilumos kamera 1311 (Šilo g. 5)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 4 vnt.	
219	Šilumos kamera 1320 (Žirmunų g. 70C)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
220	Šilumos kamera 2527 (Laisvės pr. 42)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
221	Šilumos kamera 08311	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
222	Šilumos kamera 08306 (L.Giros g. 4)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
223	Šilumos kamera 08210 (Didlaukio g. 1)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
224	Šilumos kamera 08351 (Čiobiškio g. 25)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
225	Šilumos kamera 08319 (Čiobiškio g. 10)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	

Vizuota el. parašu

VSVE 182
 Administratorė
 Nijolė Burakienė

194

226	Šilumos kamera 08357 (Žemynos g. 18)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 4 vnt.	
227	Šilumos kamera 08365 (Gabijos g. ir Medeinos g. sankryža)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
228	Šilumos kamera 08369 (Gabijos g. 29)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
229	Šilumos kamera 2730 (Ažolyno g.)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
230	Šilumos kamera 2737 (Rutkauskio g.)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
231	Šilumos kamera 2751 (Piulaitės pr.)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
232	Šilumos kamera 2512 (Erfurto g. 26)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 4 vnt.	
233	Šilumos kamera 3319 (Oslo g.)	Elektrifikuotos sklendės sk. - 2 vnt.	
234	Konteinerinė katilinė KNK-03 (Keramikų 4A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
235		Katilo Nr.1 ventiliatorius 7/112A-55-2T 4,0kW.	
236		Katilo Nr.2 ventiliatorius 7/112A-55-2T 4,0kW	
237		Katilo Nr.3 ventiliatorius 4G/3038 1,1kW.	
238		Katilo Nr.1 recirk.siurblys MBE BOA4-1GFT100-C 0,55kW	
239		Katilo Nr.2 recirk.siurblys MBE BOA4-1GFT100-C 0,55kW	
240		Katilo Nr.3 recirk.siurblys MBE BOA4-1GFT100-C 0,55kW	
241		Tinklo siurblys K14-1 MOT/M6 B2SC2-338FF265-C2 7,5 kW.	
242		Tinklo siurblys K14-2 MOT/M6 B2SC2-338FF265-C2 7,5 kW.	
243		Tinklo siurblys K14-3 M6 112MC2-28FE 215-D1 4,0kW.	
244	Konteinerinė katilinė KNK-03 (Keramikų 4A)	Pamaitinimo siurblys K21-1 M5 80B2-19FT 100K2 1,1kW.	
245		Pamaitinimo siurblys K21-2 M5 80B2-19FT 100K2 1,1kW.	
246		Dažnio keitiklis Danfoss VLT6000	
247		Žalio vandens siurblys K15 M6 100LB2-28FF215 3,0kW.	
248		Apšvietimo tinklas	
249	Kvartalinė katilinė KNK-02	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
250		VŠK-1 degiklio ventiliatorius 1M1,D1 38/170-2, 13,5kW.	
251		VŠK-2 degiklio ventiliatorius 2M1,D1 38/170-2, 13,5kW.	
252		VŠK-1 recirk.siurblys 22M1,MOTMG 905B2-94FT115 1,5kW	
253		VŠK-2 recirk.siurblys 23M1,MOTMG 905B2-94FT115 1,5kW	
254		Tinklo siurblys 4M1, MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.	
255		Tinklo siurblys 5M1, MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.	
256		TS-1,2 Dažnio keitiklis UNIDRIVE SP 45kW	
257		TS-3 Dažnio keitiklis COMANDER SE 3kW	
258		RS-1 Dažnio keitiklis COMANDER SE 5,5kW	
259		RS-2 Dažnio keitiklis COMANDER SE 5,5kW	
260		Tinklo siurblys 6M1, MOTMG 1325B2-38FF265-C2, 5,5kW	Vizuota el. parašu

VSVE 1 8 2

Administratorė
Nijolė Burokienė

261	NR-02 (Gamyklos g. 10)	Skysto kuro siurblys 14M1, AYP90L4/3, 2,5kW.	
263		Skysto kuro siurblys 15M1, AYP90L4/3, 2,5kW.	
264		Papildymo siurblys 7M1, MOTMG 1325B2-32FF265, 5,5kW.	
265		Papildymo siurblys 8M1, MOTMG 1325B2-32FF265, 5,5kW.	
267		Filtro siurblys 12M1, MOTMG 112MB2-28FF215, 4,0kW.	
268		Dozavimo siurblys 11M1, MOTMG 90SA2-19FT120, 1,1kW.	
269		KE cirkuliacinis siurblys Nr.2, 4 kW	
270		KE cirkuliacinis siurblys Nr.1, 4 kW	
271		KE dažnio keitiklis 4 kW ABB ACS550 2vnt.	
272		KE dažnio keitiklis 2.2 kW ABB ACS550	
273		KE dūmsiurbis, 2.2 kW	
274		Apšvietimo tinklas	
275	Kvartalinė katilinė KK-03 (E.Andre g. 27)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
276		Katilo Nr.1 recirk.siurblys Wilo top-s 65/13 1,45kW	
277		Katilo Nr.1 ventiliatorius	
278		Katilo Nr.2 recirk.siurblys Wilo top-s65/13 1,45kW	
279		Katilo Nr.2 ventiliatorius	
280		Katilo Nr.3 recirk.siurblys Wilo MOT3 P.S.C.71/0.75 0,75kW	
281		Katilo Nr.3 ventiliatorius	
282		Katilo Nr.4 recirkuliacinis siurblys Wilo AF90L/21-12 2,2kW	
283		Katilo Nr.4 ventiliatorius AIR112M2U3 3kW	
284		Tinklo siurblys N1 Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW	
285		Tinklo siurblys N2 Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW	
286		Tinklo siurblys Nr.3 Wilo AF100L2A90 3kW	
287		Žalio vandens siurblys Nr.1 Wilo MHI403 0,55kW	
288		Žalio vandens siurblys Nr.2 AIR112M2U3 7,5kW	
289		Pamaitinimo siurblys Nr.1 Wilo MHI403 0,55kW	
290		Pamaitinimo siurblys Nr.2 Wilo MHI403 0,55kW	
291		KE cirkuliacinis siurblys Nr. 1, 0.75kW	
292		KE cirkuliacinis siurblys Nr. 2, 0.75kW	
293		KE dūmsiurbis 1.1kW	
294		TS-1,2 Dažnio keitiklis ABB ASC401 5,5kW	
295		KE dažnio keitiklis ABB ACS550, 0.75kW 2vnt.	
296		KE dažnio keitiklis ABB ACS550, 1.1kW	
297		Apšvietimo tinklas	
298	Kvartalinė katilinė KK-06 (Popieriaus g. 44)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
299		Recirkuliacinis siurblys Nr.1 WILO top-s 65/10 0,96kW	
300	Kvartalinė katilinė KK-06 (Popieriaus g. 44)	VŠK-1 ventiliatorius	
301		Recirkuliacinis siurblys Nr.2 WILO ipl 50/115-0,75	
302		VŠK-2 ventiliatorius	
303		TS-1 tinklo siurblys WILO ospa 132s2a-02 5.5Kw	
304		TS-2 tinklo siurblys WILO ospa 132s2a-02 5.5Kw	
305		TS-3 vasaros tinklo siurblys WILO ospa 132s2a-02 5.5Kw	
306		Papildymo siurblys Nr.1 WILO MHI203-1/e/3-400-50-0,55Kw	
307		Papildymo siurblys Nr.2 WILO MHI203-1/e/3-400-50-2,5Kw	
308		Filtro siurblys WILO MHI 1602-1/e/3-400-50-2b	
309		Žalio vandens siurblys Nr.1 MHI 1604-1/e/3-400-50-2 3.15Kw	
310		Žalio vandens siurblys Nr.2 MHI 203-1/e/3-400-50-2 0.83Kw	
311		TS-1,2 Dažnio keitiklis ABB ASC401 7,5kW	
312		Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSVE

182

P

Administratorė
Nijolė Burokienė

313	Kvartalinė katilinė KK-07 (Rukeliškių g. 44)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
314		Papildymo siurblys CALPEDA, 220V AC 330W	
315		Cirkuliacinis siurblys Nr.1 SALMSON SCX40/80	
316		Cirkuliacinis siurblys Nr.2 WILO RL 30/70	
317		Apšvietimo tinklas	
318	Kvartalinė katilinė KK-08 (Šešėlių g. 10A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
319		VŠK-1 recirkuliacinis siurblys 0,06 kW	
320		VŠK-1 ventiliatorius	
321		VŠK-2 recirkuliacinis siurblys 0,06 kW	
322		VŠK-2 ventiliatorius	
323		Papildymo siurblys 0,55 kW	
324		Tinklo siurblys Nr.1 1,1 kW	
325		Tinklo siurblys Nr.2 0,7 kW	
326		Apšvietimo tinklas	
327	Kvartalinė katilinė KK-11 (Vilijos g. 2)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
328		Katilo Nr.1 cirkuliacinis siurblys WILO top-s 50/5	
329		VŠK-1 ventiliatorius	
340		Katilo Nr.2 cirkuliacinis siurblys WILO tops 30/10	
341		VŠK-2 ventiliatorius	
342		Tinklo siurblys Nr.1 WILO top-s 65/13	
343		Tinklo siurblys Nr.2 WILO top-s 65/13	
344		Pamaitinimo siurblys	
345		Apšvietimo tinklas	
346	Kvartalinė katilinė KK-12 (Agrastų g. 4)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
347		VŠK-1 cirkuliacinis siurblys WILO rs 25/61	
348		VŠK-2 cirkuliacinis siurblys WILO rs 25/60	
349		VŠK-1 recirkuliacinis siurblys WILO top-s 25/7	
350		VŠK-1 ventiliatorius	
351		VŠK-2 recirkuliacinis siurblys WILO top-s 25/7	
352		VŠK-2 ventiliatorius	
353		Tinklo siurblys WILO top-sd 50/10	
354		Apšvietimo tinklas	
355	Kvartalinė katilinė KK-13 (Riešės g. 64)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
356		RS-1 recirkuliacinis siurblys UPS 32-80	
357		VŠK-1 ventiliatorius	
358		RS-2 recirkuliacinis siurblys UPS 32-80	
359+		VŠK-2 ventiliatorius	
360		TS-1 tinklo siurblys 3MOT MGE 132SB2-38FF265-B 5,5KW	
361		TS-2 tinklo siurblys 3MOT MGE 132SB2-38FF265-B 5,5KW	
362		Papildymo siurblys MOT-MGE-HB2-14 0,55kW	
363		Avarinio papildymo siurblys 0,48kW	
364		Apšvietimo tinklas	
365	Kvartalinė katilinė KK-18	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
366		VŠK-1 ventiliatorius	
367	Kvartalinė katilinė KK-19	VŠK-2 ventiliatorius	
368		Tinklo vandens siurblys Nr.1 DK1 1,5kW 380VAC	
369		Tinklo vandens siurblys Nr.2 DK1 1,5kW 380VAC	
370		Tinklo vandens siurblys Nr.3 DK1 1,5kW 380VAC	
371		Katilo cirkuliacinis siurblys Nr.1 DK4 1,1kW 380VAC	
372		Katilo cirkuliacinis siurblys Nr.2 DK5 1,1kW 380VAC	
373		Tinklų papildymo siurblys Nr.1 DK6 1,1kW 380VAC	
374		Tinklų papildymo siurblys Nr.2 DK7 1,1kW 380VAC	

Vizuota el. parašu

182

Administratorė
Nijolė Rimkienė

375	KNK-18 (Juodšilių g. 6a)	Tinklo grįžtamo slėgio kėlimo siurblys 380VAC 0,51kW	
376		DK1 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
377		DK2 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
378		DK3 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
379		DK4 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
380		DK5 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
381		DK6 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
382		DK7 1,5kW dažnio keitiklis Mitsubishi, FR-S 540	
383		Apšvietimo tinklas	
384	Konteinerinė katilinė KNK-01 (Eišiškių pl. 74)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
385		VŠK-1 ventiliatorius	
386		VŠK-2 ventiliatorius	
387		Tinklo siurblys Nr. 1 DAB BPH 150/340-65T 1,8 Kw	
388		Tinklo siurblys Nr. 2 DAB BPH 150/340-65T 1,8 Kw	
389		Cirkuliac. siurblys Nr.1 DAB A80/180 XM 236w	
390		Cirkuliac. siurblys Nr.2 DAB A80/180 XM 236w	
391		Recirkuliac. siurblys Nr.1 WILO top-s 30/10 395w	
392		Recirkuliac. siurblys Nr.2 WILO top-s 30/10 395w	
393		Pamaitinimo siurblys WILO HWJ 301 EM 1.1Kw	
394		Apšvietimo tinklas	
395	Konteinerinė katilinė KNK-02 (Pramonės g. 141)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
396		Cirkuliacinis siurblys Nr. 1 WILO Top-s 30/11	
397		Cirkuliacinis siurblys Nr. 2 WILO Top-s 30/10	
398		TS-1 tinklo siurblys WILO IPN 40/224-1.1 kW	
399		TS-2 tinklo siurblys WILO IPN 40/224-1.1 kW	
400		Apšvietimo tinklas	
401	Individuali katilinė IK-01 (Užkiemio g. 19)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
402		VŠK ventiliatorius	
403		Siurblys WILO top-s 40/7	
404		Apšvietimo tinklas	
405	Individuali katilinė IK-02 (Užkiemio g. 21)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
406		VŠK ventiliatorius	
407		Siurblys WILO top-s 40/7	
408		Apšvietimo tinklas	
409	Individuali katilinė IK-03 (Užkiemio g. 22)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
410		VŠK-1 recirk. siurblys SALMSON SCX 40/80 100W.	
411		VŠK-1 ventiliatorius	
412		VŠK-2 recirk. siurblys WILO RL 30/70 93W.	
413		VŠK-2 ventiliatorius	
414		Tinklo siurblys Nr.1 WILO RL 30/70	
415		Tinklo siurblys Nr.2 WILO RL 30/65	
416		Papildymo siurblys CALPEDA CT61	
417		Apšvietimo tinklas	
418	Individuali katilinė IK-04 (Kalvarijų g. 49)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
419		Cirkuliacinis siurblys WILO TOP-5 30/10 400W	
420		Papildymo siurblys CALPEDA 220V AC 330W	
421		Apšvietimo tinklas	
422	Individuali katilinė IK-05 (Juodšilių g. 1A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
423		Cirkuliacinis siurblys Nr.1 Wilo rs 25/60	
424	Individuali katilinė	Cirkuliacinis siurblys Nr.2 Wilo rs 25/60	
425		Recirkuliacinis siurblys Nr.1 Wilo top-s 25/7	
426		VŠK-1 ventiliatorius	

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administracija

427	IK-05 (Juodšilių g. 1A)	Recirkuliacinis siurblys Nr.2 Wilo top-s 25/7	
428		VŠK-2 ventiliatorius	
429		Tinklo siurblys Wilo	
430		Apšvietimo tinklas	
431	Individuali katilinė IK-06 (Liepkalnio g. 67)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
432		RS-1 recirkuliacinis siurblys Wilo rs25/4 65w	
433		RS-2 recirkuliacinis siurblys Wilo rs25/4 65w	
434		Tinklo siurblys Wilo top-s 25/7 185w	
435		Boilerio siurblys Wilo rs25/4 65w	
436		Apšvietimo tinklas	
437	Individuali katilinė IK-07 (Liepkalnio g. 71)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
438		RS-1 recirkuliac. siurblys Wilo top-s 30/10 400w	
439		RS-2 recirkuliac. siurblys Wilo top-s 30/10 400w	
440		Tinklo siurblys UPS 32-80.180 245w	
441		Boilerio siurblys Wilo top-s 30/7 185w	
442		Apšvietimo tinklas	
443	Individuali katilinė IK-08 (Liepkalnio g. 75)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
444		RS-1 recirkuliac. siurblys Wilo top-s 30/7 185w	
445		RS-2 recirkuliac. siurblys Wilo top-s 30/7 185w	
446		Tinklo siurblys Wilo top-s 30/10 400w	
447		Boilerio siurblys Wilo top-s 30/7 185w	
448		Apšvietimo tinklas	
449	Individuali katilinė IK-11 (Titnago g. 13)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
450		RS-1 recirkuliacinis siurblys Wilo top-s 25/7 185w	
451		VŠK-1 ventiliatorius	
452		RS-2 recirkuliacinis siurblys Wilo top-s 25/7 185w	
453		VŠK-2 ventiliatorius	
454		Tinklo siurblys Wilo top-s 40/10 650w	
455		Apšvietimo tinklas	
456	Individuali katilinė IK-13 (Vismaliukų g. 26)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
457		Turinis boileris (4 vnt.)	
458		Tinklo siurblys Nr.1 Grundfos UPS 25/60	
459		Tinklo siurblys Nr.2 Grundfos UPS 25/80	
460		Karšto vand. cirk. siurblys Grundfos UPS 25/60	
461		Apšvietimo tinklas	
462	Individuali katilinė IK-15 (Batoro g. 15)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
463		VŠK-1 recirkuliacinis siurblys 0.12kW	
464		VŠK-1 ventiliatorius	
465		VŠK-2 recirkuliacinis siurblys 0,12kW	
466		VŠK-2 ventiliatorius	
467		Papildymo siurblys TAC M15C 0,55kW	
468		Tinklo siurblys 0,9kW	
469		Apšvietimo tinklas	
470	Individuali katilinė IK-21 (Bukčių g. 58)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
471		Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	
472		Apšvietimo tinklas	
473	Individuali katilinė IK-22 (Bukčių g. 60)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
474		Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	
475		Apšvietimo tinklas	
476	Individuali katilinė IK-23	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
477		Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	

vizuota el. parašu

VSVE 1 8 2
F
Administratorė
Nijolė Burokienė

478	(Bukčių g. 62)	Apšvietimo tinklas	
479	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
480	IK-24	Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	
481	(Bukčių g. 66)	Apšvietimo tinklas	
482	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
483	IK-25	Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	
484	(Bukčių g. 68)	Apšvietimo tinklas	
485	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
486	IK-26	Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T3	
487	(Bukčių g. 70)	Apšvietimo tinklas	
488	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
489	IK-29	Tinklo siurblys Salmson SCX 40-40-T2	
490	(Bukčių g. 76)	Apšvietimo tinklas	
491	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
492	IK-31	Tinklo siurblys WILO top-s 30/7	
493	(Kirtimų g. 63)	Apšvietimo tinklas	
494	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
495		TS-1 tinklo siurblys UPS 40-185/F 0,975kW	
496		TS-2 tinklo siurblys UPS 25-80 180 0,245kW	
497		KS-1 cirk. siurblys Grundfos 3mot MG 80b2-19Ft100-e 1,1kW	
498		KS-2 cirk. siurblys Grundfos 3mot MG 80b2-19Ft100-e 1,1kW	
499		RS-1 recirkuliacinis siurblys UPS 25-80 0,245kW	
500		VŠK-1 ventiliatorius	
501		RS-2 recirkuliacinis siurblys UPS 25-80 0,245kW	
502		VŠK-2 ventiliatorius	
503		Boilerio siurblys UPS 25-80 180 0,245kW	
504		Pamaitinimo siurblys 3MOT MG 71A2-14FT85-C 0,370kW	
505		Apšvietimo tinklas	
506	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
507		VŠK-1 degiklio ventiliatorius M168/2	
508		VŠK-2 degiklio ventiliatorius M168/2	
509		VŠK-1 recirkuliacinis siurblys A50/180 XT 0,25kW.	
510		VŠK-2 recirkuliacinis siurblys A50/180 XT 0,25kW.	
511		Tinklo siurblys Nr.1, BPH 150/340,65T 0,6kW.	
512		Tinklo siurblys Nr.2, BPH 150/340,65T 0,6kW.	
513		Tinklų papildymo s. Multinox U80-36T 0,6kW.	
514		Ventiliatorius VKAS 100LD 0,58kW.	
515		Apšvietimo tinklas	
512	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
513	IK-35	Tinklo siurblys Wilo top-s 30/10 Pn6/10 400w	
514	(Kojelavičiaus g. 310)	Apšvietimo tinklas	
515	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
516	IK-36	Tinklo siurblys Wilo top-s 30/10 Pn6/10 400w	
517	(Kojelavičiaus g. 310A)	Apšvietimo tinklas	
518	Individuali katilinė	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
519		Papildymo siurblys K-4; 0.6 kW	
520		Katilo K1.1 cirkuliacinis siurblys K-3.1; 0.125kW	
521		Katilo K1.2 cirkuliacinis siurblys K-3.2; 0.125kW	
522		Tinklo cirkuliacinis siurblys K-2.1; 0.3kW	
523		Tinklo cirkuliacinis siurblys K-2.2; 0.3kW	
524		Apšvietimo tinklas	
525		0,4 kV paskirstymo įrenginiai	

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Buroklėnė

526	Mobili katilinė (Ateties g. 12)	TS-1 su DK TPE 100-360/2-A-F-A-BAQE, 15kW	
527		TS-2 su DK TPE 100-360/2-A-F-A-BAQE, 15kW	
528		RS-1 su DK TPE 80-140/2,	
529		RS-2 su DK TPE 80-140/2,	
530		Katilo N1 degiklio ventiliatorius T132 S2 7,5kW	
531		Katilo N2 degiklio ventiliatorius T132 S2 7,5kW	
532		Papildymo siurblys su DK CRE 5-10	
533		Kuro siurblys AIR 80 V6	
534		Apšvietimo tinklas	
535	Fabijon. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 12 vnt.	
536	Pašil. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 7 vnt.	
537	Justin. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 14 vnt.	
538	Viršul. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 7 vnt.	
539	Karol.. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 15 vnt.	
540	Šeškin. raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 15 vnt.	
541	Lazdynų raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 12 vnt.	
542	Žirmūnų raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 3 vnt.	
543	Pilaiteš raj. kolektoriai	Apšvietimo tinklas - 6 vnt.	
544	Giedraičių- Kalvarijų 160	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
545	Kolekt. nuo CŠP Šn.3	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
546	Žalgirio-Kalvarijų kolek.	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
547	Kudirkos kolektorius	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
548	Juozapavičiaus kolektorius	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
549	Pakalnės kolektorius	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
550	Lentpjūvės kolektorius	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
551	Konstitucijos prosp. kolektorius	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
552	Pr. kolektorius nuo Š/K 2401/1	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
553	Kolekt. Linksmoji 45	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
554	Balt. raj. kolek. nuo Ba 5	Apšvietimo tinklas - 1 vnt.	
555	Boilerinė L-1	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
556	(Architektų g. 3A)	Apšvietimo tinklas	
557	Boilerinė L-2 (Architektų g. 32A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
558		Elektros talė	
559		Apšvietimo tinklas	
560	Boilerinė L-3	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
561	(Žėručio g. 10A)	Apšvietimo tinklas	
562	Boilerinė L-4	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
563	(Žėručio g. 21A)	Apšvietimo tinklas	
564	Boilerinė L-5	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	Vizuota el. parašu
565	(Architektų g. 37A)	Apšvietimo tinklas	VSVE 1 8 2

566	Boilerinė L-6	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
567	(Architektų g. 76A)	Apšvietimo tinklas	
568	Boilerinė L-7	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
569	(Architektų g. 49A)	Apšvietimo tinklas	
570	Boilerinė L-8	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
571	(Architektų g. 122A)	Apšvietimo tinklas	
572	Boilerinė L-9	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
573	(Architektų g. 140A)	Elektros talė	
574		Apšvietimo tinklas	
575	Boilerinė L-10	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
576	(Architektų g. 172A)	Elektros talė	
577		Apšvietimo tinklas	
578	Boilerinė L-11	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
579	(Architektų g. 192A)	Elektros talė	
580		Apšvietimo tinklas	
581	Boilerinė L-13	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
582	(Architektų g. 91A)	Elektros talė	
583		Apšvietimo tinklas	
584	Boilerinė K-1	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
585	(L. Asanavičiūtės g. 8A)	Apšvietimo tinklas	
586	Boilerinė K-2	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
587	(V. Drusio g. 6A)	Elektros talė	
588		Apšvietimo tinklas	
589	Boilerinė K-3	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
590	(V. Maciulevičiaus g. 30A)	Apšvietimo tinklas	
591	Boilerinė K-4	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
592	(R. Jankausko g. 5A)	Apšvietimo tinklas	
593	Boilerinė K-5	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
594	(L. Asanavičiūtės g. 38A)	Apšvietimo tinklas	
595	Boilerinė K-6	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
596	(Sausio 13-osios g. 27A)	Apšvietimo tinklas	
597	Boilerinė K-7	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
598	(Sausio 13-osios g. 7A)	Apšvietimo tinklas	
599	Boilerinė K-8	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
600	(Gerbutavičiaus g. 3A)	Elektros talė	
601		Apšvietimo tinklas	
602	Boilerinė K-9	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
603	(A.P. Kavoliuko g. 13A)	Elektros talė	
604		Apšvietimo tinklas	
605	Boilerinė K-10	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
606	(Laisvės pr. 37A)	Apšvietimo tinklas	
607	Boilerinė K-11	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
608	(A.J. Povilaičio g. 8A)	Apšvietimo tinklas	
609	Boilerinė K-12	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
610	(V. Vaitkaus g. 5A)	Apšvietimo tinklas	
611	Boilerinė K-13	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
612	(A.P. Kavoliuko g. 32A)	Elektros talė	
613		Apšvietimo tinklas	
614	Boilerinė V-1	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
615	(Viršuliškių g. 71A)	Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSYE 182

Administratorė
Nijolė Burakienė

616	Boilerinė V-2 (Ozo g. 7A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
617		Elektros talė	
618		Apšvietimo tinklas	
619	Boilerinė V-3 (Justiniškių g. 75A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
620		Elektros talė	
621		Apšvietimo tinklas	
622	Boilerinė V-4 (Viršuliškių g. 16A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
623		Apšvietimo tinklas	
624	Boilerinė V-5 (Viršuliškių g. 89A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
625		Elektros talė	
626		Apšvietimo tinklas	
627	Boilerinė V-6 (Viršuliškių g. 99A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
628		Apšvietimo tinklas	
629	Boilerinė V-7 (Laisvės pr. 53A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
630		Apšvietimo tinklas	
631	Boilerinė J-1 (Taikos g. 4A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
632		Apšvietimo tinklas	
633	Boilerinė J-2 (Taikos g. 17A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
634		Elektros talė	
635		Apšvietimo tinklas	
636	Boilerinė J-3 (Taikos g. 28A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
637		Apšvietimo tinklas	
638	Boilerinė J-4 (Taikos g. 51A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
639		Apšvietimo tinklas	
640	Boilerinė J-5 (Taikos g. 44A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
641		Apšvietimo tinklas	
642	Boilerinė J-6 (Taikos g. 69A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
643		Apšvietimo tinklas	
644	Boilerinė J-7 (Taikos g. 86A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
645		Elektros talė	
646		Apšvietimo tinklas	
647	Boilerinė J-8 (Taikos g. 103A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
648		Elektros talė	
649		Apšvietimo tinklas	
650	Boilerinė J-9 (Taikos g. 128A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
651		Elektros talė	
652		Apšvietimo tinklas	
653	Boilerinė J-10 (Taikos g. 129A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
654		Elektros talė	
655		Apšvietimo tinklas	
656	Boilerinė J-11 (Taikos g. 144A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
657		Elektros talė	
658		Apšvietimo tinklas	
659	Boilerinė J-12 (Taikos g. 205A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
660		Elektros talė	
661		Apšvietimo tinklas	
662	Boilerinė J-13 (Taikos g. 186A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
663		Elektros talė	
664		Apšvietimo tinklas	
665	Boilerinė PI-1 (Papilėnų g. 11A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
666		Elektros talė	
667		Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSVF 1 0 2

Administratorė
Nijolė Butkelevičienė

668	Boilerinė PI-2 (Papilėnų g. 3A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
669		Elektros talė	
670		Apšvietimo tinklas	
671	Boilerinė PI-3 (Vidūno g. 1A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
672		Elektros talė	
673		Apšvietimo tinklas	
674	Boilerinė PI-4 (Kanto al. 20A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
675		Apšvietimo tinklas	
676	Boilerinė PI-5 (Išruties g. 20A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
677		Elektros talė	
678		Apšvietimo tinklas	
679	Boilerinė P-1 (Žemynos g. 33B)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
680		Apšvietimo tinklas	
681	Boilerinė P-2 (Žemynos g. 7B)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
682		Apšvietimo tinklas	
683	Boilerinė P-3 (Medeinos g. 11A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
684		Elektros talė	
685		Apšvietimo tinklas	
686	Boilerinė P-4 (Medeinos g. 21A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
687		Elektros talė	
688		Apšvietimo tinklas	
689	Boilerinė P-5 (Gabijos g. 79A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
690		Apšvietimo tinklas	
691	Boilerinė P-6 (Gabijos g. 37A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
692		Elektros talė	
693		Apšvietimo tinklas	
694	Boilerinė P-7 (Gabijos g. 4A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
695		Apšvietimo tinklas	
696	Boilerinė P-8 (Pašilaičių g. 14A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
697		Apšvietimo tinklas	
698	Boilerinė P-9 (Pašilaičių g. 3A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
699		Apšvietimo tinklas	
700	Boilerinė P-10 (Pašilaičių g. 6A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
701		Apšvietimo tinklas	
702	Boilerinė P-11 (Žemynos g. 10A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
703		Apšvietimo tinklas	
704	Boilerinė F-1 (Stanevičiaus g. 18A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
705		Pakelimo siurblys su DK ACS400 - 2vnt.	
706		Elektros talė	
707		Apšvietimo tinklas	
708	Boilerinė F-2 (Fabijoniškių g. 21A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
709		Elektros talė	
710		Apšvietimo tinklas	
711	Boilerinė F-3 (Stanevičiaus g. 56A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
712		Pakelimo siurblys su DK ACS400 - 2vnt.	
713		Apšvietimo tinklas	
714	Boilerinė F-4 (Fabijoniškių g. 73A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
715		Apšvietimo tinklas	
716	Boilerinė F-5 (Fabijoniškių g. 7A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
717		Pakelimo siurblys su DK ACS400	
718		Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

207

719	Boilerinė F-6 (Stanevičiaus g. 45A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
720		Pakelimo siurblys su DK ACS400	
721		Apšvietimo tinklas	
722	Boilerinė F-7 (Žadeikos g. 16A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
723		Elektros talė	
724		Apšvietimo tinklas	
725	Boilerinė F-8 (Gedvydžių g. 3A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
726		Elektros talė	
727		Apšvietimo tinklas	
728	Boilerinė F-9 (Gedvydžių g. 23A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
729		Elektros talė	
730		Apšvietimo tinklas	
731	Boilerinė F-10 (Gedvydžių g. 6A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
732		Apšvietimo tinklas	
733	Boilerinė F-11 (L.Giros g. 100)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
734		Pakelimo siurblys su DK ACS400	
735		Elektros talė	
736		Apšvietimo tinklas	
737	Boilerinė Š-1 (Ukmergės g. 196A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
738		Elektros talė	
739		Apšvietimo tinklas	
740	Boilerinė Š-2 (Dūkštų g. 6A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
741		Apšvietimo tinklas	
742	Boilerinė Š-3 (Dūkštų g. 11A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
743		Apšvietimo tinklas	
744	Boilerinė Š-4 (Musninkų g. 12A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
745		Elektros talė	
746		Apšvietimo tinklas	
747	Boilerinė Š-5 (Čiobiškio g. 13A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
748		Elektros talė	
749		Apšvietimo tinklas	
751	Boilerinė Š-6 (Musninkų g. 5A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
752		Elektros talė	
753		Apšvietimo tinklas	
754	Boilerinė Š-8 (Čiobiškio g. 8A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
755		Apšvietimo tinklas	
756	Boilerinė Š-9 (Gelvonų g. 42A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
757		Apšvietimo tinklas	
758	Boilerinė Š-10 (Paberžės g. 10A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
759		Apšvietimo tinklas	
760	Boilerinė Š-11 (Gelvonų g. 47A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
761		Apšvietimo tinklas	
762	Boilerinė Š-12 (Gelvonų g. 7A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
763		Apšvietimo tinklas	
764	Boilerinė Š-13 (Ozo g. 24A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
765		Elektros talė	
766		Apšvietimo tinklas	
767	Boilerinė Š-14 (Gelvonų g. 28A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
768		Elektros talė	
769		Apšvietimo tinklas	
770		0,4 kV paskirstymo įrenginiai	

Vizuota el. parašu

VS/E

1 0 2

Administratorė
Nijolė Burokienė

771	Boilerinė S-15 (Buivydiškių g. 12A)	Elektros talė	
772		Apšvietimo tinklas	
773	Boilerinė B-1 (Didlaukio g. 31A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
774		Apšvietimo tinklas	
775	Boilerinė B-2 (Didlaukio g. 64A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
776		Apšvietimo tinklas	
777	Boilerinė B-4 (Didlaukio g. 59A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
778		Apšvietimo tinklas	
779	Boilerinė B-5 (Didlaukio g. 14A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
780		Apšvietimo tinklas	
781	Boilerinė B-8 (Ateties g. 5A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
782		Apšvietimo tinklas	
783	Boilerinė B-9 (Žaliųjų ežerų g. 3A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
784		Apšvietimo tinklas	
785	Boilerinė Ž-1 (Žirmūnų g. 74A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
786		Elektros talė	
787		Apšvietimo tinklas	
788	Boilerinė Ž-2 (Žirmūnų g. 106A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
789		Apšvietimo tinklas	
790	Boilerinė Ž-3 (Žirmūnų g. 121A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
791		Apšvietimo tinklas	
792	Boilerinė Ž-4 (Žirmūnų g. 87A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
793		Apšvietimo tinklas	
794	Boilerinė Ž-6 (Žirmūnų g. 21A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
795		Apšvietimo tinklas	
796	Boilerinė Ž-8 (Tuskulėnų g. 19A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
797		Apšvietimo tinklas	
797	Boilerinė Ž-12 (Tuskulėnų g. 30A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
798		Apšvietimo tinklas	
799	Boilerinė Ž-17 (Verkių g. 22A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
800		Apšvietimo tinklas	
801	Boilerinė Ž-19 (Žygio g. 5A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
802		Apšvietimo tinklas	
803	Boilerinė Šn-3 (Kalvarijų g. 156A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
804		Apšvietimo tinklas	
805	Boilerinė A-3 (Tveriaivičiaus g. 6A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
806		Apšvietimo tinklas	
807	Boilerinė OI-1 (Olandų g. 52)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
808		Apšvietimo tinklas	
809	Boilerinė B-18 (Saulėtekio g. 27A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
810		Pakelimo siurblys su DK ACS400	
811		Apšvietimo tinklas	
812	Boilerinė Na-3 (Darbininkų 21A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
813		Apšvietimo tinklas	
814	Boilerinė Na-5 (Telšių g. 3A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
815		Apšvietimo tinklas	
816	Boilerinė R-1 (Stadiono g. 1A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
817		Apšvietimo tinklas	
818	Boilerinė R-2 (Stadiono g. 9A)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
819		Apšvietimo tinklas	
820	Boilerinė R-3	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	

Vizuotai el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Rurkienė

821	(Liepkalnio g. 24)	Apšvietimo tinklas	
822	Boilerinė N.V.-4	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
823	(Gerovės g. 35A)	Apšvietimo tinklas	
824	Boilerinė N.V.-6	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
825	(Parko g. 31A)	Apšvietimo tinklas	
826	Boilerinė N.V.-7	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
827	(Linksmoji g. 63A)	Apšvietimo tinklas	
828	Boilerinė Sa-2	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
829	(Savanorių pr. 34)	Apšvietimo tinklas	
830	Boilerinė Sa-3	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
831	(Savanorių pr. 56)	Apšvietimo tinklas	
832	Boilerinė Nm-3	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
833	(Konarskio g. 14A)	Apšvietimo tinklas	
834	ŠTR-2 dirbtuvės Ateities 12A	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
835		El. tiltinis kranas - 3 vnt.	
836		Pastato apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burakienė

PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO ELEKTROS VARIKLIŲ REMONTO GRAFIKAS 2016-2017M

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Galia, kW	Variklio tipas	KKS	Įtampa, V	2016		2017
						III	IV	
RK-7								
1	Tinklo siurblys Nr.1	160	A331552-4	1070NDC01AP001	380			
2	Tinklo siurblys Nr.2	160	A331552-4	1070NDC02AP001	380			PR
3	Tinklo siurblys Nr.3	125	A101-4M	1070NDC03AP001	380		PR	PR
4	VŠK-3 dumsiurbis,,B	40	AO2-91-8		380	KR		
5	VŠK-3 dumsiurbis,,A	40	AO2-91-8	1073HNC01	380	PR		
6	VŠK-3 vent. „A	30	AO2-91-10	1073HLB01	380	PR		
7	VŠK-3 vent. „B ^{***}	30	AO2-91-10	1073HLB02	380	KR		
8	Rec. siurblys Nr.1	40	AO2-81-4	1070NDC22AP001	380			PR
9	Rec. siurblys Nr.2	40	AO2-81-4	1070NDC23AP001	380			PR
10	Mech.aušin.siurbis.Nr.1	4	AF112M-2A11		380		PR	
11	Mech.aušin.siurbis.Nr.2	4	AF112M-2A11		380		PR	
12	Drenažinis siurbis.Nr.1	4	4A100S2U3		380	PR		
13	Drenažinis siurbis.Nr.2	4	4A100S2U3		380	PR		
14	Siurblys Ch.V.V.Nr.1	4	BG100LB2-28F		380		PR	
15	Siurblys Ch.V.V.Nr.2	4	BG100LB2-28F		380		PR	
Žvėryno siurblynė								
16	Tinklo siurblys Nr. 3N				690			
17	Tinklo siurblys Nr. 5	315	AIR355M4U3	1929NDC70AP11005	380			
18	Tinklo siurblys Nr. 6	315	AIR355M4U3	1929NDC70AP11006	380			
Oslo siurblynė								
19	Tinklo siurblys Nr. 1	7,5	3MOTMG	1929NDC50AP15001	380	PR		
20	Tinklo siurblys Nr. 2	7,5	3MOTMG	1929NDC50AP15002	380	PR		
Vingrių siurblynė								
21	Tinklo siurblys Nr. 1	320	A112-4M	1929NDC40AP02001	380			
22	Tinklo siurblys Nr. 2	320	A112-4M	1929NDC40AP02002	380			
23	Tinklo siurblys Nr. 3	320	A112-4M	1929NDC40AP02003	380			
24	Tinklo siurblys Nr. 4	320	A112-4M	1929NDC40AP02004	380			
Olandų siurblynė								
25	Tinklo siurblys Nr. 1	40	A2-81-4	1929NDC67AP05001	380	PR		
Vėžiotoja								
Iš viso 18								

Vytautas el. parašu

Administracijos
Nijolė Bureikienė

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Galia, kW	Variklio tipas	KKS	Įtampa, V	2016		2017
						III	IV	
26	Tinklo siurblys Nr. 2	40	A2-81-4	1929NDC67AP05002	380	PR		I
27	Tinklo siurblys Nr. 3	45	4A200L4U3	1929NDC67AP05003	380	PR		
Baltupių siurblinė								
28	Tinklo siurblys Nr. 1	320	A112-4M	1089NDC20AP09001	380			
29	Tinklo siurblys Nr. 2	132	4AM280M4U3	1089NDC20AP09002	380			
30	Tinklo siurblys Nr. 3	320	A112-4M	1089NDC20AP09003	380			
31	Tinklo siurblys Nr. 4	320	A112-4M	1089NDC20AP09004	380			
32	Tinklo siurblys Nr. 6	3	MG100LB2		380			
Naujininkų siurblinė								
33	Tinklo siurblys Nr. 1	320	A112-4M	1929NDC20AP03001	380			
34	Tinklo siurblys Nr. 2	320	A112-4M	1929NDC20AP03002	380			
35	Tinklo siurblys Nr. 3	320	A112-4M	1929NDC20AP03003	380			PR
36	Tinklo siurblys Nr. 4	250	AO3-355S4U3	1929NDC20AP03004	380			
Kudirkos siurblinė								
37	Tinklo siurblys Nr. 1	315	4AM355M4U3	1929NDC10AP01001	380			
Lazdynų siurblinė								
38	Tinklo siurblys Nr. 1	320	A112-4M	1929NDC50AP04001	380			
39	Tinklo siurblys Nr. 2	320	A112-4M	1929NDC50AP04002	380			
40	Tinklo siurblys Nr. 3	320	A112-4M	1929NDC50AP04003	380			PR
Saltoniškių siurblinė								
41	Tinklo siurblys Nr. 1	315	M2BA355SM4	1929NDC60AP16001	690			
42	Tinklo siurblys Nr. 2	315	M2BA355SM4	1929NDC60AP16002	690			
43	Tinklo siurblys Nr. 3	315	M2BA355SM4	1929NDC60AP16003	690			
44	Tinklo siurblys Nr. 4	315	M2BA355SM4	1929NDC60AP16004	690			
Viršuliškių siurblinė								
45	Tinklo siurblys Nr. 1	100	AL101-6	1929NDC50AP07001	380			PR
46	Tinklo siurblys Nr. 2	160	4AN280M4U3	1929NDC50AP07002	380			PR
47	Tinklo siurblys Nr. 3	75	A2-92-6	1929NDC50AP07003	380			PR
Katilinė KK-02								
48	Tinklo siurblys TS1	45	MMG 225M-2-55	1140NDC01AP001	380	PR		
49	Tinklo siurblys TS2	45	MMG 225M-2-55	1140NDC02AP001	380	PR		
50	Tinklo siurblys TS3	5,5	MOTMG 132B2	1140NDC03AP001	380	KR		
51	CHP generatorius	609	LSA 49.1-AREP-4POLI.	1143XKA01	380	PR		

Vizuota el. parašu
 182
 Administratorė
 Nijolė Bureikienė

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Galia, kW	Variklio tipas	KKS	Įtampa, V	2016		2017
						III	IV	
52	VŠK-1 degiklio ventiliatorius	13,5	DI38/170-2	1141HHA01AN	380	PR		I
53	VŠK-2 degiklio ventiliatorius	13,5	DI38/170-2	1142HHA01AN	380	PR		
54	VŠK-1 recirkuliacinis siurblys 22M1	1,5	MOTMG 905B2	1141NDC21AP001	380	PR		
55	VŠK-2 recirkuliacinis siurblys 23M1	1,5	MOTMG 905B2	1142NDC21AP001	380	PR		
56	Skysto kuro siurblys 14M1	2,5	AYP90L	1140EGC01AP	380	PR		
57	Skysto kuro siurblys 15M1	2,5	AYP90L	1140EGC02AP	380	PR		
58	Papildymo siurblys 7M1	5,5	MOTMG 132SB2	1140GBK01AP	380	PR		
59	Papildymo siurblys 7M1	5,5	MOTMG 132SB2	1140GBK02AP	380	PR		
60	Filtro siurblys 12M1	4,0	MOTMG 112MB2	1140NDB01AP001	380	PR		
61	Dozavimo siurblys 11M1	1,1	MOTMG90SA2		380	PR		
62	KE cirkuliacinis siurblys N1	4		1140HAC11AP001	380	PR		
63	KE cirkuliacinis siurblys N2	4		1140HAC12AP001	380	PR		
64	KE dūmsiurbis			1140HNC01AP001	380	PR		
Katilinė KK-03								
65	VŠK-1 recirkuliacinis siurblys	1,45	Wilo top-s 65/13	1151NDC21AP001	380			
66	VŠK-2 recirkuliacinis siurblys	1,45	Wilo top-s 65/13	1152NDC21AP001	380			
67	VŠK-3 recirkuliacinis siurblys	0,75	Wilo MOT3P.S.C.71/0,75	1153NDC21AP001	380			
68	VŠK4 recirkuliacinis siurblys	2,2	Wilo AF90L/21-12	1154NDC21AP001	380			
69	VŠK-1 ventiliatorius	1,5		1151HHA01AN	380			
70	VŠK-2 ventiliatorius	1,5		1152HHA01AN	380			
71	VŠK-3 ventiliatorius	1,5		1153HHA01AN	380			
72	VŠK-4 ventiliatorius	1,5		1154HHA01AN	380			
73	Tinklo siurblys Nr. 1	7,5	Grundfos MOT MG132SC	1150NDC01AP001	380			

Vizuota el. parašu

VŠE

18

2017

Administratore
Nijolė Burakienė

Eil. Nr.	Įrenginio pavadinimas	Galia, kW	Variklio tipas	KKS	Įtampa, V	2016		2017
						III	IV	I
74	Tinklo siurblys Nr. 2	7,5	Grundfos MOT MG132SC		380			
75	Tinklo siurblys Nr. 3	3	Wilo AF100L2A90	1150NDC02AP001	380			
76	Žalio vandens siurblys Nr1	0,55	WiloMHI403	1150GAF01AP	380			
79	Žalio vandens siurblys Nr2	7,5	AIR112M2U3	1150GBK01AP002	380			
80	Pamaitinimo siurblys Nr1	0,55	WiloMHI403	1150GBK01AP001	380			
81	Pamaitinimo siurblys Nr2	0,55	WiloMHI403	1150GBK02AP	380			
82	KE cirkuliacinis siurblys N1	0,75		1150HDC11AP001	380			
83	KE cirkuliacinis siurblys N2	0,75		1150HDC12AP001	380			
84	KE dūmsiurbis	1,1		1150HNC01AP001	380			

Sąlyginiai žymėjimai

PR paprastas remontas

KR kapitalinis remontas

Vizuota el. parašu

YS/E 182

Administracine
Nijolė Bureklienė



PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO PASKIRSTYMO ĮRENGINIŲ REMONTO GRAFIKAS 2016-2017M.

Eil.Nr.	Įrenginio pavadinimas	Vieta, adresas	KKS	2016		2017
				III	IV	
1	0,4 kV PĮ sekcija I	RK-7, Metalo g. 10	1070BFA01			
2	0,4 kV PĮ sekcija II					
3	Mazuto ūkio 0,4 KV PĮ		1070BFA03			
4	0,4kV PĮ Nr.1	Žvėryno siurblinė, Sėlių g. 68A	1929NDC70GW110 03			
5	0,4kV PĮ Nr.2		1929NDC70GW110 04			
6	0,4kV PĮ	Parko siurblinė, Linksmoji g. 13A	1059NDC20GW130 01			
7	0,4kV PĮ	Filaretų siurblinė, Filaretų g. 17	1929NDC67GW140 01			
8	0,4kV PĮ	Oslo siurblinė, Oslo g.	1929NDC51GW150 01			
9	0,4kV PĮ sekcija I	Vingrių siurblinė, Vingrių g. 11	1929NDC40GW020 01			
10	0,4kV PĮ sekcija II					
11	0,4kV PĮ sekcija I	Pietvakarių siurblinė, Savanorių pr. 119A	1929NDC90GS060 01			
12	0,4kV PĮ sekcija II					
13	0,4kV PĮ	Olandų siurblinė, Olandų g. 27	1929NDC67GW050 01			
14	0,4kV PĮ sekcija I	Baltupių siurblinė, Kalvarijų g. 206B	1929NDC20GW090 01			
15	0,4kV PĮ sekcija II					
16	0,4kV PĮ sekcija I	Naujininkų siurblinė, Geležinkelio g. 19	1929NDC20GS030 01			
17	0,4kV PĮ sekcija II					
18	0,4kV PĮ sekcija I	Kudirkos siurblinė,				Vizuota el. parašu

215

Eil.Nr	Irenginio pavadinimas	Vieta, adresas	KKS	2016		2017
				III	IV	
19	0,4kV PII sekcija II	V. Kudirkos g. 14A	1929NDC10GW010 01			I
20	0,4kV PI sekcija I	Lazdynų siurblinė, Architektų g. 126	1929NDC50GW040 0			
21	0,4kV PI sekcija II					
22	0,4kV PI sekcija I	Saltoniškių siurblinė, Saltoniškių g. 10	1929NDC60GW160 04			
23	0,4kV PI sekcija II					
24	0,69kV PI sekcija I	Viršuliškių siurblinė, Justiniškių g. 37A	1929NDC60GW160 03			
25	0,69kV PI sekcija II					
26	0,4kV PI sekcija I	KK-02 Gamyklų g 10	1929NDC50GW070 01			
27	0,4kV PI sekcija II					
28	Išvadinė spinta SI-04	KK-03 E. Andre g 27	1140BFA01	PR		
29	Išvadinė apskaitos spinta IAS-1		1140BHA01GH001	PR		
30	Išvadinė spinta IAS1		1140BFA02			
31	Paskirstymo spinta PS-2		1140BHA01GH002			
32	Paskirstymo spinta PS-3		1140BHA01GH003			
33	Valdymo spinta VS-2					
34	Paskirstymo spinta PS-1		1150BFA01			
35	Jėgos paskirstymo spinta JPS-1		1150BHA01			
36	Kondensacinio ekonomizerio spinta KEJS					

Sąlyginiai žymėjimai

- PR paprastasis remontas
- KR kapitalinis remontas

Vizuota el. parašu
 VSE 182
 Administratorė
 Nijolė Burakienė

Perdavimo tinklo apšvietimo elektros tinklo priežiūros ir remonto darbų grafikas 2016-2017 m.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Technologinio įrenginio pavadinimas	2016		2017
			III	IV	I
1	2	3	4	5	6
Fabijoniškių rajono kolektoriai:					
1	Kolektorius nuo CŠP Fa-1	Apšvietimo tinklas	PR		PR
3	Kolektorius nuo CŠP Fa-2	Apšvietimo tinklas	PR		PR
4	Kolektorius nuo CŠP Fa-3	Apšvietimo tinklas	PR		PR
5	Kolektorius nuo CŠP Fa-4	Apšvietimo tinklas	PR		PR
6	Kolektorius nuo CŠP Fa-5	Apšvietimo tinklas	PR		PR
7	Kolektorius nuo CŠP Fa-6	Apšvietimo tinklas	PR		PR
8	Kolektorius nuo CŠP Fa-7	Apšvietimo tinklas	PR		PR
9	Kolektorius nuo CŠP Fa-8	Apšvietimo tinklas	PR		PR
10	Kolektorius nuo CŠP Fa-9	Apšvietimo tinklas	PR		PR
11	Kolektorius nuo CŠP Fa-10	Apšvietimo tinklas	PR		PR
12	Kolektorius nuo CŠP Fa-11	Apšvietimo tinklas	PR		PR
13	Kolektorius nuo CŠP Še-1	Apšvietimo tinklas	PR		PR
14	Kolektorius nuo CŠP Še-2	Apšvietimo tinklas	PR		PR
15	Kolektorius nuo CŠP Še-3	Apšvietimo tinklas	PR		PR
16	Kolektorius nuo CŠP Še-4	Apšvietimo tinklas	PR		PR
17	Kolektorius nuo CŠP Še-5	Apšvietimo tinklas	PR		PR
18	Kolektorius nuo CŠP Še-6	Apšvietimo tinklas	PR		PR

217

1	2	3	4	5	6
19	Kolektorius nuo CŠP Še-8	Apšvietimo tinklas	PR		PR
22	Kolektorius nuo CŠP Še-9	Apšvietimo tinklas	PR		PR
23	Kolektorius nuo CŠP Še-10	Apšvietimo tinklas	PR		PR
23	Kolektorius nuo CŠP Še-11	Apšvietimo tinklas	PR		PR
24	Kolektorius nuo CŠP Še-12	Apšvietimo tinklas	PR		PR
25	Kolektorius nuo CŠP Še-13	Apšvietimo tinklas	PR		PR
26	Kolektorius nuo CŠP Še-14	Apšvietimo tinklas	PR		PR
27	Kolektorius nuo CŠP Še-15	Apšvietimo tinklas	PR		PR
28	Šeškinės magistralinis kolektorius	Apšvietimo tinklas	PR		PR
Justiniškių rajono kolektoriai					
29	Kolektorius nuo CŠP J-1	Apšvietimo tinklas	PR		PR
30	Kolektorius nuo CŠP J-2	Apšvietimo tinklas	PR		PR
31	Kolektorius nuo CŠP J-3	Apšvietimo tinklas	PR		PR
32	Kolektorius nuo CŠP J-4	Apšvietimo tinklas	PR		PR
33	Kolektorius nuo CŠP J-5	Apšvietimo tinklas	PR		PR
34	Kolektorius nuo CŠP J-6	Apšvietimo tinklas	PR		PR
35	Kolektorius nuo CŠP J-7	Apšvietimo tinklas	PR		PR
36	Kolektorius nuo CŠP J-8	Apšvietimo tinklas	PR		PR
37	Kolektorius nuo CŠP J-9	Apšvietimo tinklas	PR		PR
38	Kolektorius nuo CŠP J-10	Apšvietimo tinklas	PR		PR
39	Kolektorius nuo CŠP J-11	Apšvietimo tinklas	PR		PR
40	Kolektorius nuo CŠP J-12	Apšvietimo tinklas	PR		PR
41	Kolektorius nuo CŠP J-13	Apšvietimo tinklas	PR		PR
42	Justiniškių magistralinis kolektorius	Apšvietimo tinklas	PR		PR
Lazdynų rajono kolektoriai					
43	Kolektorius nuo CŠP L-1	Apšvietimo tinklas		PR	
44	Kolektorius nuo CŠP L-2	Apšvietimo tinklas		PR	
45	Kolektorius nuo CŠP L-3	Apšvietimo tinklas		PR	
46	Kolektorius nuo CŠP L-4	Apšvietimo tinklas		PR	
47	Kolektorius nuo CŠP L-5	Apšvietimo tinklas		PR	
48	Kolektorius nuo CŠP L-6	Apšvietimo tinklas		PR	
1	2	3	4	5	6

Vizuota el. parašu
 18
 VSVE
 Administratorė
 Nilotė Rimaitė

49	Kolektorius nuo CŠP L-7	Apšvietimo tinklas			PR	
50	Kolektorius nuo CŠP L-8	Apšvietimo tinklas			PR	
51	Kolektorius nuo CŠP L-9	Apšvietimo tinklas			PR	
52	Kolektorius nuo CŠP L-10	Apšvietimo tinklas			PR	
53	Kolektorius nuo CŠP L-11	Apšvietimo tinklas			PR	
54	Kolektorius nuo CŠP L-13	Apšvietimo tinklas			PR	
Viršuliškių rajono kolektorai						
55	Kolektorius nuo CŠP V-1	Apšvietimo tinklas			PR	
56	Kolektorius nuo CŠP V-2	Apšvietimo tinklas			PR	
57	Kolektorius nuo CŠP V-3	Apšvietimo tinklas			PR	
58	Kolektorius nuo CŠP V-4	Apšvietimo tinklas			PR	
59	Kolektorius nuo CŠP V-5	Apšvietimo tinklas			PR	
60	Kolektorius nuo CŠP V-6	Apšvietimo tinklas			PR	
61	Viršuliškių mag. kolektorius	Apšvietimo tinklas			PR	
Pilaitės rajono kolektorai						
62	Kolektorius nuo CŠP Pil-1	Apšvietimo tinklas		PR		PR
63	Kolektorius nuo CŠP Pil-2	Apšvietimo tinklas		PR		PR
64	Kolektorius nuo CŠP Pil-3	Apšvietimo tinklas		PR		PR
65	Kolektorius nuo CŠP Pil-4	Apšvietimo tinklas		PR		PR
66	Kolektorius nuo CŠP Pil-5	Apšvietimo tinklas		PR		PR
67	Pajautos g.9 kolektorius Paj.-9	Apšvietimo tinklas		PR		PR
68	Pilaitės mag..kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR		PR
Karoliniškių rajono kolektorai						
69	Kolektorius nuo CŠP Ka-1	Apšvietimo tinklas			PR	
70	Kolektorius nuo CŠP Ka-2	Apšvietimo tinklas			PR	
71	Kolektorius nuo CŠP Ka-3	Apšvietimo tinklas			PR	
72	Kolektorius nuo CŠP Ka-4	Apšvietimo tinklas			PR	
73	Kolektorius nuo CŠP Ka-5	Apšvietimo tinklas			PR	
74	Kolektorius nuo CŠP Ka-6	Apšvietimo tinklas			PR	
75	Kolektorius nuo CŠP Ka-7	Apšvietimo tinklas			PR	
76	Kolektorius nuo CŠP Ka-8	Apšvietimo tinklas			PR	
1	2	3	4	5	6	
77	Kolektorius nuo CŠP Ka-9	Apšvietimo tinklas			PR	

78	Kolektorius nuo CŠP Ka-10	Apšvietimo tinklas		PR	
79	Kolektorius nuo CŠP Ka-11	Apšvietimo tinklas		PR	
80	Kolektorius nuo CŠP Ka-12	Apšvietimo tinklas		PR	
81	Kolektorius nuo CŠP Ka-13	Apšvietimo tinklas		PR	
Pašilaičių rajono kolektoriai					
82	Kolektorius nuo CŠP Pa-1	Apšvietimo tinklas		PR	
83	Kolektorius nuo CŠP Pa-2	Apšvietimo tinklas		PR	
84	Kolektorius nuo CŠP Pa-3	Apšvietimo tinklas		PR	
85	Kolektorius nuo CŠP Pa-4	Apšvietimo tinklas		PR	
86	Kolektorius nuo CŠP Pa-5	Apšvietimo tinklas		PR	
87	Kolektorius nuo CŠP Pa-6	Apšvietimo tinklas		PR	
88	Pašilaičių magistralinis kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
Žirmūnų rajono kolektoriai					
89	Kolektorius nuo CŠP Ži-1	Apšvietimo tinklas		PR	
90	Kolektorius nuo CŠP Ži-2	Apšvietimo tinklas		PR	
91	Kolektorius nuo CŠP Ži-3	Apšvietimo tinklas		PR	
Kiti kolektoriai					
92	Kol. Didlaukio g.14A nuo CŠP-5	Apšvietimo tinklas		PR	
93	Žalgirio- Kalvarijų kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
94	Konstitucijos prospekto kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
95	Lentpjūvių kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
96	Pakalnės kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
97	Taurakalnio kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
98	Konarskio kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
99	Juozapavičiaus kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
100	Pr. kolektorius nuo Š/K 2401/1	Apšvietimo tinklas		PR	
101	Geležinio vilko 9A kolektorius	Apšvietimo tinklas		PR	
Katilinės					
102	RK7	Apšvietimo tinklas	PR		
103	KK02	Apšvietimo tinklas	PR		
104	KK03	Apšvietimo tinklas	PR		

Sutartiniai ženklai:

PR - priežiūros darbai

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratore
Nijolė Burokienė



Sutarties Nr. 584

18 priedas

PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO KOLEKTORIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas arba žīmėjimas, adresas	Elektros įrenginių pavadinimas	Pastabos
1	Kolektorius nuo CŠP F-01	Stanevičiaus g. 18A	Apšvietimo tinklas
2	Kolektorius nuo CŠP F-02	Fabijoniškių g. 21A	Apšvietimo tinklas
3	Kolektorius nuo CŠP F-03	Stanevičiaus g. 56A	Apšvietimo tinklas
4	Kolektorius nuo CŠP F-04	Fabijoniškių g. 73A	Apšvietimo tinklas
5	Kolektorius nuo CŠP F-05	Fabijoniškių g. 7A	Apšvietimo tinklas
6	Kolektorius nuo CŠP F-06	Stanevičiaus g. 45A	Apšvietimo tinklas
7	Kolektorius nuo CŠP F-07	Žadeikos g. 16A	Apšvietimo tinklas
8	Kolektorius nuo CŠP F-08	Gedvydžių g. 3A	Apšvietimo tinklas
9	Kolektorius nuo CŠP F-09	Gedvydžių g. 23A	Apšvietimo tinklas
10	Kolektorius nuo CŠPF-10	Gedvydžių g. 6A	Apšvietimo tinklas
11	Kolektorius nuo CŠP F-11	L.Giros g. 100	Apšvietimo tinklas
12	Kolektorius nuo CŠP Š-01	Ukmergės g. 196A	Apšvietimo tinklas
13	Kolektorius nuo CŠP Š-02	Dūkštų g. 6A	Apšvietimo tinklas
14	Kolektorius nuo CŠP Š-03	Dūkštų g. 11A	Apšvietimo tinklas
15	Kolektorius nuo CŠP Š-04	Musninkų g. 12A	Apšvietimo tinklas
16	Kolektorius nuo CŠP Š-05	Čiobiškio g. 13A	Apšvietimo tinklas
17	Kolektorius nuo CŠP Š-06	Musninkų g. 5A	Apšvietimo tinklas
18	Kolektorius nuo CŠP Š-08	Čiobiškio g. 8A	Apšvietimo tinklas
19	Kolektorius nuo CŠP Š-09	Gelvonų g. 42A	Apšvietimo tinklas
20	Kolektorius nuo CŠP Š-10	Paberžės g. 10A	Apšvietimo tinklas
21	Kolektorius nuo CŠP Š-11	Gelvonų g. 47A	Apšvietimo tinklas
22	Kolektorius nuo CŠP Š-12	Gelvonų g. 7A	Apšvietimo tinklas
23	Kolektorius nuo CŠPŠ-13	Ozo g. 24A	Apšvietimo tinklas
24	Kolektorius nuo CŠP Š-14	Gelvonų g. 28A	Apšvietimo tinklas
25	Kolektorius nuo CŠP Š-15	Buivydiškių g. 12A	Apšvietimo tinklas
26	Šeškinės magist. kolektorius		Apšvietimo tinklas
27	Kolektorius nuo CŠP J-01	Taikos g. 4A	Apšvietimo tinklas
28	Kolektorius nuo CŠP J-02	Taikos g. 17A	Apšvietimo tinklas
29	Kolektorius nuo CŠP J-03	Taikos g. 28A	Apšvietimo tinklas
30	Kolektorius nuo CŠP J-04	Taikos g. 51A	Apšvietimo tinklas
31	Kolektorius nuo CŠP J-05	Taikos g. 44A	Apšvietimo tinklas
32	Kolektorius nuo CŠP J-06	Taikos g. 69A	Apšvietimo tinklas
33	Kolektorius nuo CŠPJ-07	Taikos g. 86A	Apšvietimo tinklas
34	Kolektorius nuo CŠP J-08	Taikos g. 103A	Apšvietimo tinklas
35	Kolektorius nuo CŠP J-09	Taikos g. 128A	Apšvietimo tinklas
36	Kolektorius nuo CŠP J-10	Taikos g. 129A	Apšvietimo tinklas
37	Kolektorius nuo CŠP J-11	Taikos g. 144A	Apšvietimo tinklas
38	Kolektorius nuo CŠP J-12	Taikos g. 205A	Apšvietimo tinklas
39	Kolektorius nuo CŠP J-13	Taikos g. 186A	Apšvietimo tinklas
40	Justiniškių magist. kolektorius		Apšvietimo tinklas
41	Kolektorius nuo CŠP L-01	Architektų g. 3A	Apšvietimo tinklas
42	Kolektorius nuo CŠP L-02	Architektų g. 32A	Apšvietimo tinklas
43	Kolektorius nuo CŠP L-03	Žėručio g. 10A	Apšvietimo tinklas
44	Kolektorius nuo CŠP L-04	Žėručio g. 21A	Apšvietimo tinklas

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administratorė

Klaipėdos miesto savivaldybės

45	Kolektorius nuo CŠP L-05	Architektų g. 37A	Apšvietimo tinklas	
46	Kolektorius nuo CŠP L-06	Architektų g. 76A	Apšvietimo tinklas	
47	Kolektorius nuo CŠP L-07	Architektų g. 49A	Apšvietimo tinklas	
48	Kolektorius nuo CŠP L-08	Architektų g. 122A	Apšvietimo tinklas	
49	Kolektorius nuo CŠP L-09	Architektų g. 140A	Apšvietimo tinklas	
50	Kolektorius nuo CŠP L-10	Architektų g. 172A	Apšvietimo tinklas	
51	Kolektorius nuo CŠP L-11	Architektų g. 192A	Apšvietimo tinklas	
52	Kolektorius nuo CŠPL-13	Architektų g. 91A	Apšvietimo tinklas	
53	Kolektorius nuo CŠP V-01	Viršuliškių g. 71A	Apšvietimo tinklas	
54	Kolektorius nuo CŠP V-02	Ozo g. 7A	Apšvietimo tinklas	
55	Kolektorius nuo CŠP V-03	Justiniškių g. 75A	Apšvietimo tinklas	
56	Kolektorius nuo CŠP V-04	Viršuliškių g. 16A	Apšvietimo tinklas	
57	Kolektorius nuo CŠP V-05	Viršuliškių g. 89A	Apšvietimo tinklas	
58	Kolektorius nuo CŠP V-06	Viršuliškių g. 99A	Apšvietimo tinklas	
59	Viršuliškių magist. kolektorius		Apšvietimo tinklas	
60	Kolektorius nuo CŠP Pil.-01	Papilėnų g. 11A	Apšvietimo tinklas	
61	Kolektorius nuo CŠP Pil.-02	Papilėnų g. 3A	Apšvietimo tinklas	
62	Kolektorius nuo CŠP Pil.-03	Vidūno g. 1A	Apšvietimo tinklas	
63	Kolektorius nuo CŠP Pil.-04	Kanto al. 20A	Apšvietimo tinklas	
64	Kolektorius nuo CŠP Pil.-05	Įsruties g. 20A	Apšvietimo tinklas	
65	Kolektorius nuo CŠP Paj.-9	Pajautos g. 9	Apšvietimo tinklas	
66	Pilaitės magst. kolektorius		Apšvietimo tinklas	
67	Kolektorius nuo CŠP K-01	L. Asanavičiūtės g. 8A	Apšvietimo tinklas	
68	Kolektorius nuo CŠP K-02	V. Druskio g. 6A	Apšvietimo tinklas	
69	Kolektorius nuo CŠP K-03	V. Maciulevičiaus g. 30A	Apšvietimo tinklas	
70	Kolektorius nuo CŠP K-04	R. Jankausko g. 5A	Apšvietimo tinklas	
71	Kolektorius nuo CŠP K-05	L. Asanavičiūtės g. 38A	Apšvietimo tinklas	
72	Kolektorius nuo CŠP K-06	Sausio 13-osios g. 27A	Apšvietimo tinklas	
73	Kolektorius nuo CŠP K-07	Sausio 13-osios g. 7A	Apšvietimo tinklas	
74	Kolektorius nuo CŠP K-08	D. Gerbutavičiaus g. 3A	Apšvietimo tinklas	
75	Kolektorius nuo CŠP K-09	A.P. Kavoliuko g. 13A	Apšvietimo tinklas	
76	Kolektorius nuo CŠP K-10	Laisvės pr. 37A	Apšvietimo tinklas	
77	Kolektorius nuo CŠP K-11	A.J.Povilaičio g. 8A	Apšvietimo tinklas	
78	Kolektorius nuo CŠP K-12	V. Vaitkaus g. 5A	Apšvietimo tinklas	
79	Kolektorius nuo CŠP K-13	A.P. Kavoliuko g. 32A	Apšvietimo tinklas	
80	Kolektorius nuo CŠP Pa-01	Žemynos g. 33B	Apšvietimo tinklas	
81	Kolektorius nuo CŠP Pa-02	Žemynos g. 7B	Apšvietimo tinklas	
82	Kolektorius nuo CŠP Pa-03	Medeinos g. 11A	Apšvietimo tinklas	
83	Kolektorius nuo CŠP Pa-04	Medeinos g. 21A	Apšvietimo tinklas	
84	Kolektorius nuo CŠP Pa-05	Gabijos g. 79A	Apšvietimo tinklas	
85	Kolektorius nuo CŠP Pa-06	Gabijos g. 37A	Apšvietimo tinklas	
86	Pašilaičių magist. kolektorius		Apšvietimo tinklas	
87	Kolektorius nuo CŠP Pa-07	Gabijos g. 4A	Apšvietimo tinklas	
88	Kolektorius nuo CŠP Pa-08	Pašilaičių g. 14A	Apšvietimo tinklas	
89	Kolektorius nuo CŠP Pa-09	Pašilaičių g. 3A	Apšvietimo tinklas	
90	Kolektorius nuo CŠP Pa-10	Pašilaičių g. 6A	Apšvietimo tinklas	
91	Kolektorius nuo CŠP Pa-11	Žemynos g. 10A	Apšvietimo tinklas	
92	Kolektorius nuo CŠP Ž-01	Žirmūnų g. 74A	Apšvietimo tinklas	
93	Kolektorius nuo CŠP Ž-02	Žirmūnų g. 121A	Apšvietimo tinklas	
94	Kolektorius nuo CŠP B-05	Didlaukio g. 14A	Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSVE

182

F

Administratorė

Nijolė Bureikienė

95	Gied.-03 kolektorius	Kalvarijų g. 160	Apšvietimo tinklas	
96	Žalgirio - Kalvarijų kol.	Žalgirio - Kalvarijų g..	Apšvietimo tinklas	
97	Šilumos tinklų kolektorius		Apšvietimo tinklas	
98	Konstitucijos pr. kolektorius	Konstitucijos pr	Apšvietimo tinklas	
99	Lentpjūvių kolektorius		Apšvietimo tinklas	
100	Pakalnės kolektorius		Apšvietimo tinklas	
101	Taurakalnio kolektorius		Apšvietimo tinklas	
102	Konarskio kolektorius	Konarskio g. 14A	Apšvietimo tinklas	
103	Pr. kolektorius nuo Š/K 2401/1	Savanorių žiedas	Apšvietimo tinklas	
104	Kolekt. Linksmoji 45	Linksmoji g. 45	Apšvietimo tinklas	
105	Juozapavičiaus kolektorius	Juozapavičiaus g.	Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VSYE

1 8 2

Administratorė
Nijolė Burakienė

PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO OBJEKTŲ IR ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas arba žīmėjimas	Elektros įrenginių pavadinimas	Pastabos
1	Žvėryno siurblinė (Sėlių g. 68A)	Paskirstymo įrenginių 0,4 kV spinta Nr.1	
2		Paskirstymo įrenginių 0,4 kV spinta Nr.2	
3		Tinklo siurblys Nr. 3N	
4		Tinklo siurblys Nr. 5 (AIR355M4U3 315kW)	
5		Tinklo siurblys Nr. 6 (AIR355M4U3 315kW)	
6		Elektrifikuotos sklendės, vožtuvai- 17 vnt.	
7		Sijinių kranų elektros varikliai - 8 vnt.	
8		Dažnio keitiklis (SAMI-400F 382kW)	
9		Reaktyvinės elektros energijos kompensavimo įrenginiai -6vnt.	
10		Dažnio keitiklis (ACS800)	
11		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 3F 7,5kVA	
12		Apšvietimo tinklas	
13	Parko siurblinė (Linksmoji g. 3A)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
14		Elektrifikuotos sklendės - 9 vnt.	
15		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
16		Apšvietimo tinklas	
17	Filaretų siurblinė (Filaretų g. 17E)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
18		Elektrifikuotos sklendės - 2 vnt.	
19		Apšvietimo tinklas	
20	Oslo siurblinė (Šiltamųjų g. 20A)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
21		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (3MOTMG 7,5kW)	
22		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (3MOTMG 7,5kW)	
23		Apšvietimo tinklas	
24	Vingrių siurblinė (Vingrių g. 11A)	0,4 kV I sekcijos paskirstymo įrenginiai	
25		0,4 kV II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
26		I sekcijos reaktyvinės el. energijos kompensavimo įrenginiai	
27		II sekcijos reaktyvinės el. energijos kompensavimo įrenginiai	
28		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (A112-4M 320kW)	
29		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (A112-4M 320kW)	
30		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (A112-4M 320kW)	
31		Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis (A112-4M 320kW)	
32		Elektrifikuotos sklendės - 10 vnt.	
33		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
34		Galios transformatorius T1 TM 1000/10/0,4	
35		Galios transformatorius T2 TM 1000/10/0,4	

Vizuota el. parašu

VSVE 182
Administratorė
Nijolė Burakienė

36		Reaktyvinės elektros energijos kompensavimo įrenginiai -2vnt.	
37		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 3F 40kVA	
38		Perjungimų spinta	
39		Dažnio keitiklis Mx b 250/315	
40		Dažnio keitiklis SAMI-400F	
41		Dažnio keitiklių patalpos aušinimo sistema	
42		Apšvietimo tinklas	
43	Pietvakarių siurblinė (Savanorių per. 119A)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
44		Elektrifikuotos sklandės - 2 vnt.	
45		Sijinių kranų elektros varikliai - 4vnt.	
46		Galios transformatorius T1 TCMA 10/6/0,4	
47		Galios transformatorius T2 TM 630/6/0,4	
48		Apšvietimo tinklas	
49	Olandų siurblinė (Olandų g. 27)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
50		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (A2-81-4 40kW)	
51		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (A2-81-4 40kW)	
52		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (4A200L4U3 45kW)	
53		Apšvietimo tinklas	
54	Baltupių siurblinė (Kalvarijų g. 206B)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
55		0,4 kV I ir II sekcijos reaktyvinės elektros energijos kompensavimo įrenginiai	
56		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (A112-4M 320kW)	
57		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (4AM280M4U3 132kW)	
58		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (A112-4M 320kW)	
59		Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis (A112-4M 320kW)	
60		Tinklo siurblio Nr. 6 el. variklis (MG100LB2 3kW)	
61		Elektrifikuotos sklandės - 13 vnt.	
62		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 3F 40kVA	
63		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
64		Apšvietimo tinklas	
65	Naujinikų siurblinė (Geležinkelio g. 19)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
66		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (A112-4M 320kW)	
67		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (A112-4M 320kW)	
67		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (A112-4M 320kW)	
68		Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis (AO3-355S4U3 250kW)	
69		Elektrifikuotos sklandės - 13 vnt.	
70		Perjungimų spinta	
71		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 3F 40kVA	
72		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
73		Dažnio keitiklis SAMI-400F	
74		Apšvietimo tinklas	
75		0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administratorė
Nijolė Bureikienė

76	Kudirkos siurblinė (Kudirkos g. 14)	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (4AM355M4U3 315kW)	
77		Elektrifikuotos sklendės - 2 vnt.	
78		Apšvietimo tinklas	
79	Lazdynų siurblinė (Architektų g. 128)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
80		0,4 kV I ir II sekcijos reaktyvinės elektros energijos kompensavimo įrenginiai	
81		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (A112-4M 320kW)	
82		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (A112-4M 320kW)	
83		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (A112-4M 320kW)	
84		Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis (A112-4M 320kW)	
85		Elektrifikuotos sklendės - 12 vnt.	
86		Perjungimų spinta	
87		Nepertraukiamo maitinimo šaltinis UPS 3F 40kVA	
88		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
89		Dažnio keitiklis Mx b 250/315	
90		Apšvietimo tinklas	
91	Saltoniškių siurblinė (Saltoniškių g. 10A)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
92		0,69 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
93		10 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
94		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (M2BA355SM4 315kW)	
95		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (M2BA355SM4 315kW)	
96		Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis (M2BA355SM4 315kW)	
97		Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis (M2BA355SM4 315kW)	
98		Dažnio keitiklis SAMI-400F TS-1	
99		Paleidimo įrenginys DEHEN U-205 TS-2	
100		Paleidimo įrenginys DEHEN U-305 TS-3	
101		Dažnio keitiklis SAMI-400F TS-4	
102		Galios transformatorius T-1 KTMU12HC 1250 (10000/690)	
103		Galios transformatorius T-2 KTMU12HC 200 (10000/400)	
104		Galios transformatorius T-3 KTMU12HC 1250 (10000/690)	
105		Galios transformatorius T-4 KTMU12HC 200 (10000/400)	
106		Dažnio keitiklis ACS 600	
107		Elektrifikuotos sklendės - 2 vnt.	
108		Sijinių kranų elektros varikliai - 4 vnt.	
109		Apšvietimo tinklas	
110	Viršuliškių siurblinė (Justiniškių g. 37B)	0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
111		Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis (AL101-6 100kW)	
112		Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis (4AN280M4u3 160kW)	
113		Hidraulinių bandymų siurblio variklis Nr.3 (A2-92-6 75kW)	
114		Elektrifikuotos sklendės - 11 vnt.	
115		Apšvietimo tinklas	
116		0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
117		Mazuto ūkio 0,4 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administratorė
Nijolė Burakienė

118	Rajoninė katilinė RK-7 (Metalų g. 8)	Mazuto ūkio 10 kV I ir II sekcijos paskirstymo įrenginiai	
119		Mazuto ūkio jėgos transformatorius T-1	
120		Mazuto ūkio jėgos transformatorius T-2	
121		Tinklo siurblys Nr.1 (A331552-4 160 kW)	
122		Tinklo siurblys Nr.3 (A101-4M 125kW)	
123		Tinklo siurblys Nr.2 (A331552-4 160kW)	
124		VŠK-3 dumsiuurbis „B“ (AO2-91-8 40kW)	
125	Rajoninė katilinė RK-7 (Metalų g. 8)	VŠK-3 dumsiuurbis „A“ (AO2-91-8 40kW)	
126		VŠK-3 ventiliatorius „A“ (AO2-91-10 30kW)	
127		VŠK-3 ventiliatorius „B“ (AO2-91-10 30kW)	
128		Recirkuliacinis siurblys Nr.1 (AO2-81-4 40kW)	
129		Recirkuliacinis siurblys Nr.2 (AO2-81-4 40kW)	
130		Mechanizmų .aušininimo siurblys Nr.1 (AF112M-2A11 4kW)	
131		Mechanizmų .aušininimo siurblys Nr.1 (AF112M-2A11 4kW)	
132		Drenažinis siurblys Nr.1 (4A100S2U3 4kW)	
133		Drenažinis siurblys Nr.2 (4A100S2U3 4kW)	
134		Chemiškai valyto vandens siurblys Nr.1 (BG100LB2-28F 4kW)	
135		Chemiškai valyto vandens siurblys Nr.2 (BG100LB2-28F 4kW)	
136		Elektrifikuotos sklendės sk. - 13 vnt.	
137		Kaloriferis sk. - 4 vnt	
138		Elektrinis telferis 1 t	
139		Apšvietimo tinklas (lauko ir pastatų)	
140	Kvartalinė katilinė KK-02 (Gamyklos g. 10)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
141		VŠK-1 degiklio ventiliatorius 1M1,D1 38/170-2, 13,5kW.	
142		VŠK-2 degiklio ventiliatorius 2M1,D1 38/170-2, 13,5kW.	
143		VŠK-1 recirk.siurblys 22M1,MOTMG 905B2-94FT115 1,5kW	
144		VŠK-2 recirk.siurblys 23M1,MOTMG 905B2-94FT115 1,5kW	
145		Tinklo siurblys 4M1, MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.	
146		Tinklo siurblys 5M1, MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.	
147		TS-1,2 Dažnio keitiklis UNIDRIVE SP 45kW	
148		TS-3 Dažnio keitiklis COMANDER SE 3kW	
149		RS-1 Dažnio keitiklis COMANDER SE 5,5kW	
150		RS-2 Dažnio keitiklis COMANDER SE 5,5kW	
151		Tinklo siurblys 6M1, MOTMG 1325B2-38FF265-C2, 5,5kW	
152		Skysto kuro siurblys 14M1, AYP90L4/3, 2,5kW.	
153		Skysto kuro siurblys 15M1, AYP90L4/3, 2,5kW.	
154		Papildymo siurblys 7M1,MOTMG 1325B2-32FF265, 5,5kW.	
155		Papildymo siurblys 8M1,MOTMG 1325B2-32FF265, 5,5kW.	
156		Filtro siurblys 12M1,MOTMG 112MB2-28FF215, 4,0kW.	
157		Dozavimo siurblys 11M1, MOTMG 90SA2-19FT120, 1,1kW.	

Vizuota e. parašu

158		KE cirkuliacinis siurblys Nr.2, 4 kW	
159		KE cirkuliacinis siurblys Nr.1, 4 kW	
161		KE dažnio keitiklis 4 kW ABB ACS550 2vnt.	
162		KE dažnio keitiklis 2.2 kW ABB ACS550	
163		KE dūmsiurbis, 2.2 kW	
164		Apšvietimo tinklas	
165	Kvartalinė katilinė KK-03 (E.Andre g. 27)	0,4 kV paskirstymo įrenginiai	
166		Katilo Nr.1 recirk.siurblys Wilo top-s 65/13 1,45kW	
167		Katilo Nr.1 ventiliatorius	
168		Katilo Nr.2 recirk.siurblys Wilo top-s65/13 1,45kW	
169		Katilo Nr.2 ventiliatorius	
170		Katilo Nr.3 recirk.siurblys Wilo MOT3 P.S.C.71/0.75 0,75kW	
171		Katilo Nr.3 ventiliatorius	
172		Katilo Nr.4 recirkuliacinis siurblys Wilo AF90L/21-12 2,2kW	
173		Katilo Nr.4 ventiliatorius AIR112M2U3 3kW	
174		Tinklo siurblys N1 Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW	
175		Tinklo siurblys N2 Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW	
176		Tinklo siurblys Nr.3 Wilo AF100L2A90 3kW	
177		Žalio vandens siurblys Nr.1 Wilo MHI403 0,55kW	
178		Žalio vandens siurblys Nr.2 AIR112M2U3 7,5kW	
179		Pamaitinimo siurblys Nr.1 Wilo MHI403 0,55kW	
180		Pamaitinimo siurblys Nr.2 Wilo MHI403 0,55kW	
181		KE cirkuliacinis siurblys Nr. 1, 0.75kW	
182		KE cirkuliacinis siurblys Nr. 2, 0.75kW	
183		KE dūmsiurbis 1.1kW	
184		TS-1,2 Dažnio keitiklis ABB ASC401 5,5kW	
185		KE dažnio keitiklis ABB ACS550, 0.75kW 2vnt.	
186		KE dažnio keitiklis ABB ACS550, 1.1kW	
187		Apšvietimo tinklas	

Vizuota el. parašu

VŠVE

182

Administratorė
Nijolė Burokienė

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus energija“
technikos direktoriaus
2012 m. spalio 16 d.
įsakymu Nr. 456

RANGOVŲ VEIKLOJE SUSIDARANČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

1. Rangovų atliekų tvarkymo taisyklės (RATT) nustato reikalavimus UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė) objektuose dirbančių Rangovų atliekų tvarkymui.
2. Taisyklės privalomos visiems Bendrovės objektuose dirbantiems Rangovams, kurių veikloje susidaro atliekos, Bendrovės padalinių darbuotojams/projektų vadovams, prižiūrintiems/kontroliuojantiems Rangovų veiklą (toliau – Bendrovės darbuotojas) ir Aplinkosaugos ir kokybės tarnybai (toliau – AKT), kontroliuojančiai Rangovų aplinkosauginių reikalavimų vykdymą.
3. RATT reikalavimai rašomi į sutartį su Rangovu arba įforminami kaip Rangos sutarties priedas.
4. Vykdam RATT Rangovas privalo:
 - 4.1. paskirti savo atstovą (toliau – Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;
 - 4.2. pagal priede Nr. 1 pateiktą formą, iki darbų pradžios sudaryti Atliekų valdymo planą 3 egzemplioriais (vienas – AKT, antras – Bendrovės darbuotojui, trečias – Rangovui) ir suderinti su Bendrovės darbuotoju ir AKT. Atliekų valdymo planas sudaromas konkrečioms darbams (pvz. E-3 kamino valymas, šilumos tiekimo trasų rekonstrukcija ir pan.), kuriuos atliekant susidarys atliekų;
 - 4.3. savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui skirtus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas, atitinkančius teisės aktų reikalavimus (toliau tekste – konteineriai);
 - 4.4. atliekas laikinai sandėliuoti tik su Bendrovės darbuotoju (Bendrovės darbuotojo pavardė nurodyta pateiktose „Remonto darbų apimtyse“), prižiūrinčiu Rangovo veiklą, suderintoje teritorijoje (vietoje), kuri pažymima ant objekto teritorijos plano ir pridedama prie Atliekų valdymo plano. E-2 teritorijos planas pateiktas priede Nr. 2, E-3 – priede Nr. 3. Draudžiama atliekas talpinti šalia konteinerių ar su Bendrovės darbuotoju nesuderintoje teritorijoje. Vykdam darbus E-3, susidariusias atliekas, kurių išvežimą ir sutvarkymą atskiru sutartiniu susitarimu organizuos Bendrovė savo jėgomis, Rangovas privalo laikinai sandėliuoti E-3 Pastolių dirbtuvių pastate (jo vieta pažymėta priede Nr. 5) ar kitoje su Bendrovės darbuotoju suderintoje vietoje;
 - 4.5. rūšiuoti visas savo veikloje susidarančias atliekas ir pagal atskiras atliekų rūšis talpinti į atskirus konteinerius;
 - 4.6. laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Pavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinėti pavojingųjų atliekų ženklavimo etikete pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus, o nepavojingųjų atliekų konteineriai turi būti paženklinėti ženklavimo etikete, nurodant atliekų pavadinimą, atliekos kodą, rangovinės organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir tel. Nr. Rangovui išskirta laikina atliekų sandėliavimo vieta (pvz. aikštelė ar pan.) turi būti paženklinta etikete (lentele), nurodant įmonės pavadinimą bei Rangovo darbuotojo, atsakingo už atliekų tvarkymą ir aikštelės priežiūrą, vardą, pavardę ir tel. Nr. Ženklinimo etiketės privalo būti atsparios aplinkos poveikiui;
 - 4.7. savo jėgomis organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą, išskyrus atvejus, kai sutartyje numatyta, kad atliekų išvežimą ir sutvarkymą organizuoja Bendrovė.
 - 4.8. išvežant pavojingąsias atliekas, Taisyklių nustatyta tvarka išrašyti pavojingųjų atliekų lydraščius, atliekų turėtoju nurodant Bendrovę, o atliekų siuntėju – Rangovą;

Vizuota el. parašu
VSVE 182
Administratorė
Nijolė Burokienė

4.9. gavus iš atliekų gavėjo (tvarkytojo) pavojingųjų atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekų gavėjas (tvarkytojas) priėmė atliekas, jo kopiją 5 darbo dienų laikotarpyje perduoti AKT;

4.10. vežant nepavojingąsias atliekas 5 darbo dienų laikotarpyje nuo atliekų išvežimo/perdavimo atliekų gavėjui, perdavimo-priėmimo akto ir krovinio važtaraščio kopiją perduoti AKT;

4.11. kai atliekų tvarkymą organizuos Bendrovė, Rangovas privalo:

4.11.1. pateikdamas Atliekų valdymo planą apie tai informuoti AKT. Rangovas darbų vykdymo eigoje privalo informuoti Bendrovės darbuotoją ir AKT apie susidarius atliekų kiekius, o AKT organizuos atliekų išvežimą ir tvarkymą;

4.11.2. susidariusias atliekas privalo talpinti į savo konteinerius ir statyti juos ant Euro padėklų Bendrovės darbuotojo nurodytoje vietoje. Atliekų ženklavimo etiketę paruošia AKT, kurią Rangovas privalo pritvirtinti prie konteinerio.

4.12. baigus darbus laikinam atliekų saugojimui išskirtą teritoriją sutvarkyti ir tvarkingą priduoti Bendrovės darbuotojui.

5. Rangovų įrangos, metalo laužo, medienos bei izoliacinių medžiagų sandėliavimo vietos pateiktos: E-2 - priede Nr. 4 (patvirtinta 2011 m. gegužės 24 d. technikos direktoriaus įsakymu Nr. 219), E-3 – priede Nr. 5.


6. AKT gali bet kuriuo metu patikrinti, kaip Rangovas laikosi šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Nustačius atliekų tvarkymo reikalavimų pažeidimus, Užsakovas turi teisę skirti baudą (b audos dydis nustatomas sutartyse) ir sustabdyti darbus.

7. Pažeidus šių taisyklių reikalavimus ir Lietuvos Respublikos kontrolės ir priežiūros institucijoms nustačius Rangovo veiklos neatitiktį atliekų tvarkymo reikalavimams, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Prireikus, finansiškai atlygina Bendrovės patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Bendrovės teritorijoje.


SUDERINTA
Projektų direktorius

Tadas Janušauskas 
2012 m. ...09.10.....

SUDERINTA
Gamybos direktorius

Romualdas Pocius 
2012 m. ...09.06.....


SUDERINTA
Perdavimo tinklo direktorius

Dalius Šimaitis 
2012 m. ...09.10.31 d.


SUDERINTA
Remonto ir priežiūros direktorius

Darius Ivanauskas 
2012 m. ...09.05.....

SUDERINTA
Projektų valdymo tarnybos vadovas

Saulius Jezepčikas 
2012 m. ...09.06.....

SUDERINTA
Įrengimų priežiūros tarnybos vadovas

Edmundas Žilionis 
2012 m. ...09.04.....

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burekienė

SUDERINTA
Pirkimų skyriaus vadovas

Mantvydas Versulis

2012 m.

SUDERINTA
Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos vadovas

Rimantas Ramanauskas

2012 m.

PARENGĖ:

Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierė

Rita Kindurytė

2012 m.

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burokienė

Rangovų veikloje susidarančių
Atliekų tvarkymo taisyklių (RATT)
1 priedas

**Rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ar teikiančios paslaugas
UAB „Vilniaus energija“ teritorijoje**

ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS

_____ Data

Rangovinės organizacijos pavadinimas ir adresas (toliau tekste – Rangovas)	
Sutarties tarp UAB „Vilniaus energija“ ir Rangovo, pagal kurią bus atliekami darbai, numeris bei pasirašymo data	
Rangovo veiklos vieta (UAB „Vilniaus energija“ objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar kt.)	
Rangovo darbų pavadinimas, kurių metu numatoma, kad susidarys atliekų (trumpas apibūdinimas, atliekami darbai/teikiamos paslaugos)	
Numatoma Rangovo darbų (ne sutarties) pradžia ir pabaiga (nuo metų-mėnuo-diena iki metų-mėnuo-diena)	
Rangovo veikloje susidarysiančios atliekos ir kiekiai (surašyti numatomų atliekų kodus ir pavadinimus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą bei jų kiekius, pvz. 17 06 01 – izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (5 t.)).	
Atliekų tvarkymo įmonė, kuriai numatoma perduoti atliekas jų sutvarkymui	
Numatoma laikina atliekų saugojimo vieta Užsakovo teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su pažymėta laikina atliekų saugojimo vieta)	
Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) už atliekų surinkimą ir valdymą Užsakovo teritorijoje (Pareigos, Vardas, Pavardė, tel. Nr., parašas, data.)	
UAB „Vilniaus energija“ darbuotojas, prižiūrintis rangovo veiklą Bendrovėje (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)	
UAB „Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierius (Vardas, pavardė, parašas, data)	

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratore
Nijolė Burokienė

**PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO SVARBIŲ PAGALBINIŲ ELEKTROS
ĮRENGIMŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Įrenginio, prijunginio pavadinimas	Operatyvinis žymėjimas	Tipas, techninė charakteristika
	Žvėryno siurblinė (Sėlių g. 68A)		
1	10/6kV paskirstymo įrenginiai	TR-1156 I-II s.	
2	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	
3	Tinklo siurblio Nr. 5 el. variklis	TS-5	AIR355M4U3 315kW
4	Tinklo siurblio Nr. 6 el. variklis	TS-6	AIR355M4U3 315kW
	Oslo siurblinė (Šiltnamių g. 20A)		
5	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	3MOTMG 7,5kW
6	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	3MOTMG 7,5kW
	Vingrių siurblinė (Vingrių g. 11A)		
7	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A112-4M 320kW
8	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	A112-4M 320kW
9	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	A112-4M 320kW
10	Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis	TS-4	A112-4M 320kW
	Olandų siurblinė (Olandų g. 27)		
11	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A2-81-4 40kW
12	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	A2-81-4 40kW
13	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	4A200L4U3 45kW
	Baltupių siurblinė (Kalvarijų g. 206B)		
14	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A112-4M 320kW
15	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	4AM280M4U3 132kW
16	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	A112-4M 320kW
17	Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis	TS-4	A112-4M 320kW
18	Tinklo siurblio Nr. 6 el. variklis	TS-6	MG100LB2 3kW
	Naujinikų siurblinė (Geležinkelio g. 19)		
19	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A112-4M 320kW
20	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	A112-4M 320kW
21	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	A112-4M 320kW
22	Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis	TS-4	AO3-355S4U3 250kW
	Kudirkos siurblinė (Kudirkos g. 14)		
23	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	4AM355M4U3 315kW
	Lazdynų siurblinė (Architektų g. 128)		
24	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A112-4M 320kW
25	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	A112-4M 320kW
26	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	A112-4M 320kW
27	Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis	TS-4	A112-4M 320kW
	Saltoniškių siurblinė (Saltoniškių g. 10A)		Vizuota el. parašu

28	10kV paskirstymo įrenginiai	TR-1447 I-II s.	
29	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	M2BA355SM4 315kW
Eil. Nr.	Įrenginio, prijunginio pavadinimas	Operatyvinis žymėjimas	Tipas, techninė charakteristika
30	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	M2BA355SM4 315kW
31	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	M2BA355SM4 315kW
32	Tinklo siurblio Nr. 4 el. variklis	TS-4	M2BA355SM4 315kW
	Viršuliškių siurblinė (Justiniškių g. 37B)		
33	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	AL101-6 100kW
34	Tinklo siurblio Nr. 2 el. variklis	TS-2	4AN280M4u3 160kW
35	Hidraulinių bandymų siurblio variklis Nr.3	HBS-3	A2-92-6 75kW
	Rajoninė katilinė RK-2 (Pramonės g. 95)		
36	Tinklo siurblio Nr. 1 el. variklis	TS-1	A101-4M 125kW
37	Tinklo siurblio Nr. 3 el. variklis	TS-3	A101-4M 125kW
38	Tinklo siurblio Nr. 5 el. variklis	TS-5	AO3-315M-4U3 200kW
39	Tinklo siurblio Nr. 6el. variklis	TS-6	4AM280M4U3 132kW
40	Maitinimo siurblys Nr.1	MS-1	KO31-2K 25kW
41	Maitinimo siurblys Nr.2	MS-2	MV1817 7,5kW
42	Maitinimo siurblys Nr.3	MS-3	MV1817 7,5kW
43	Recirkuliacins ssiurblys Nr.1	RcS-1	4AMH250M2U3 90kW
44	Recirkuliacins ssiurblys Nr.3	RcS-3	4AMH250M2U3 90kW
45	Recirkuliacins ssiurblys Nr.4	RcS-4	4AMH250M2U3 90kW
46	VŠK-3 ventiliatorius "A"	VŠK-3 vent.A	AO2-91-8 40kW
47	VŠK-3 ventiliatorius "B"	VŠK-3 vent.B	AO2-91-8 40kW
48	VŠK-3 dūmsiurbis	VŠK-3 dūmsiurbis	AO3-315M-8U3 110kW
49	VŠK-4 ventiliatorius "A"	VŠK-4 vent.A	AO2-91-8 40kW
50	VŠK-4 ventiliatorius "B"	VŠK-4 vent.B	AO2-91-8 40kW
51	VŠK-4 dūmsiurbis	VŠK-4 dūmsiurbis	AO3-315S-8U3 90kW
52	VŠK-6 dūmsiurbis	VŠK-6 dūmsiurbis	TS280S4 75kW
	Rajoninė katilinė RK-2 (Pramonės g. 95)		
53	VŠK-6 konden. ekonomizerio tinklo vandens siurblys		LA9163-4KA66 11kW
54	VŠK-6 cirkuliacinis siurblys		MS-132 7,5kW
55	VŠK6 kondensacinio ekonomizerio dūmsiurbis		21NOV 0,8 37kW
56	VŠK-7 dūmsiurbis	VŠK-7dūmsiurbis	TS280S4 75kW
57	VŠK-7 konden. ekonomizerio tinklo vandens siurblys		LA9163-4KA66 11kW
58	VŠK-7 cirkuliacinis siurblys	VŠK-7 CS	MS-132 7,5kW
59	VŠK7 kondensacinio ekonomizerio dūmsiurbis		21NOV 0,8 37kW
60	VŠK7 kondensacinio ekonomizerio kondensato siurblys Nr 1		1LA9164-2KA66 15kW
61	VŠK7 kondensacinio ekonomizerio kondensato siurblys Nr 2		1LA9164-2KA66 15kW
62	Avarinis tinklo siurblys		ILG6223-2AA60Z 45kW
63	GK-2 dūmsiurbis	GK-2 dūmsiurbis	AO2-72-8 10kW

64	GK-2 ventiliatorius		KO12-4 15kW
65	GK-1 ventiliatorius		M2AA160M2 15kW
Eil. Nr.	Įrenginio, prijunginio pavadinimas	Operatyvinis žymėjimas	Tipas, techninė charakteristika
	Rajoninė katilinė RK-7 (Metalų g. 8)		
66	Tinklo siurblys Nr.1	TS-1	A331552-4 160 kW
67	Tinklo siurblys Nr.3	TS-2	A101-4M 125kW
68	Tinklo siurblys Nr.2	TS-3	A331552-4 160kW
69	VŠK-3 dumsiurbis „B“		AO2-91-8 40kW
70	VŠK-3 dumsiurbis „A“		AO2-91-8 40kW
71	VŠK-3 ventiliatorius „A“		AO2-91-10 30kW
72	VŠK-3 ventiliatorius „B“		AO2-91-10 30kW
73	Recirkuliacinis siurblys Nr.1	RcS-1	AO2-81-4 40kW
74	Recirkuliacinis siurblys Nr.2	RcS-2	AO2-81-4 40kW
	Kvartalinė katilinė KK-02 (Gamyklos g. 10)		
75	VŠK-1 degiklio ventiliatorius	1M1	D1 38/170-2, 13,5kW.
76	VŠK-2 degiklio ventiliatorius	2M1	D1 38/170-2, 13,5kW.
77	Tinklo siurblys 4M1	4M1	MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.
78	Tinklo siurblys 5M1	5M1	MMG 225M-2-55-E, 45,0kW.
79	Tinklo siurblys 6M1	6M1	MOTMG 1325B2-38FF265-C2, 5,5kW
	Kvartalinė katilinė KK-03 (E. Andre g. 27)		
80	Tinklo siurblys N1	TS-1	Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW
81	Tinklo siurblys N2	TS-2	Grundfos MOT MG132SC-38FF265 7,5kW
82	Tinklo siurblys Nr.3	TS-3	Wilo AF100L2A90 3kW

Vizuota el. parašu

VSVE 18

Administratorė
Nijolė Burokienė

2035

Sutarties Nr. 584
22 priedas

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pareigybė	Kiekis, vnt.
Iš UAB „Axis Power“		
1	Tarnybos vadovas	1
3	Meistras	3
4	Šaltkalvis elektrikas	21
	Viso	25

PASTABA. UAB „Axis Power“ sąraše esančio 25 (dvidešimt penkiu) darbuotojų pareigybių mėnesio bazinių darbo užmokesčių suma yra 23.125 Eur. neatskaičius mokesčių.

Vizuota el. parašu

VSVE 1 8 2

Administratorė
Nijolė Burokienė

Sutarties Nr. 584
23 priedas

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovo adresas	Subrangovui perduodamų darbų apibūdinimas
1	UAB „Axis Power“	Taikos per. 102, LT-51195 Kaunas, tel. +370 37 436 080	Elektros variklių ir generatorių remonto darbai

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burokienė



Atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktas Nr. ____

1. Darbai, vykdyti objekte _____ pagal 201 m. _____ d. pasirašytą Sutartį Nr. _____, atlikti pilnai.

Užsakovas pretenzijų neturi. (Trūkumai, jei tokie buvo, pašalinti pilnai).

Darbus perdavė _____

Darbus priėmė _____

2. Priimant darbus buvo nustatyti tokie trūkumai:

Trūkumus užfiksavo:

Už Užsakovą: _____
(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Už Rangovą: _____
(vardas, pavardė, užimamos pareigos, parašas)

Trūkumų pašalinimo terminas _____

Trūkumų fiksavimo data _____

3. Šis Aktas yra neatskiriama 201 m. _____ mėn. ____ d. sutarties Nr. _____ dalis.

4. Aktas sudarytas ir pasirašytas 201 m. _____ mėn. ____ d.

5. Už Užsakovą:

Už Rangovą:

A.V.

A.V.

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administratorė
Nijolė Rumkionė

RANGOVO (SUBRANGOŲ) ATESTATAI IR KVALIFIKACINIAI PAŽYMĖJIMAI

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
1	Rangovo (juridinio asmens) (subrangovų) registravimo pažymėjimas (-ai)
2	Valstybinės energetikos inspekcijos atestatai: 1. Elektros variklių ir generatorių nuo 30 kW galios iki 1 MW galios remonto darbai 2. Elektros variklių ir generatorių nuo 1 MW galios remonto darbai 3. Elektros tinklo iki 110 kV įtampos remonto darbai 4. Elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbai 5. Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai 6. Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai 7. Elektros tinklo iki 110 kV relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
3	Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro arba Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas atestatas: <i>Statinių kategorijos</i> - ypatingi statiniai; <i>Statybos darbų sritys</i> - elektrotechnikos, elektroninių ryšių, procesų valdymo ir automatizacijos projektavimo darbai.
4	Kvalifikacinis pažymėjimas, suteikiantis teisę atlikti kranų elektros dalies remonto paslaugas
5	Kvalifikaciniai pažymėjimai, suteikiantys teisę būti atsakingais už elektros ūkį žemos ir aukštos įtampos iki 10 kV elektros įrenginiuose, išduoti Valstybinės energetikos inspekcijos
6	Kvalifikaciniai pažymėjimai, suteikiantys teisę atlikti relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų iki 110 kV eksploatavimo darbus
7	Kvalifikaciniai pažymėjimai, suteikiantys teisę atlikti operatyvinius perjungimus elektros įrenginiuose iki 10 kV
8	Subrangovų Valstybinės energetikos inspekcijos išduoti atestatai pagal perduotų darbų pobūdį
9	Kokybės vadybos standarto ISO 9001 (arba lygiavertčio) sertifikatas
10	Aplinkos apsaugos vadybos standarto ISO 14001 (arba lygiavertčio) sertifikatas
11	Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos standarto OHSAS 18001 (arba lygiavertčio) sertifikatas

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burakienė

**Rangovinės organizacijos, atliekančios darbus ar teikiančios paslaugas
UAB „Vilniaus energija“ teritorijoje****ATLIEKŲ VALDYMO PLANAS**

Data

Rangovinės organizacijos pavadinimas ir adresas (toliau tekste – Rangovas)	
Sutarties tarp UAB „Vilniaus energija“ ir Rangovo, pagal kurią bus atliekami darbai, numeris bei pasirašymo data	
Rangovo veiklos vieta (UAB „Vilniaus energija“ objektas, kuriame bus dirbama, pvz. E-2, E-3, RK-8 ar kt.)	
Rangovo darbų pavadinimas, kurių metu numatoma, kad susidarys atliekų (trumpas apibūdinimas, atliekami darbai/teikiamos paslaugos)	
Numatoma Rangovo darbų (ne sutarties) pradžia ir pabaiga (nuo <i>metai-mėnuo-diena</i> iki <i>metai-mėnuo- diena</i>)	
Rangovo veikloje susidarysiančios atliekos ir kiekiai (surašyti numatomų atliekų kodus ir pavadinimus pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą bei jų kiekius, pvz. 17 06 01 – izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto (5 t.)).	
Atliekų tvarkymo įmonė, kuriai numatoma perduoti atliekas jų sutvarkymui	
Numatoma laikina atliekų saugojimo vieta Užsakovo teritorijoje (pridedamas teritorijos planas su pažymėta laikina atliekų saugojimo vieta)	
Rangovo vadovybės įgaliotas darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) už atliekų surinkimą ir valdymą Užsakovo teritorijoje (Pareigos, Vardas, Pavardė, tel. Nr., parašas, data.)	
UAB „Vilniaus energija“ darbuotojas, prižiūrintis rangovo veiklą Bendrovėje (Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)	
UAB „Vilniaus energija“ Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierius (Vardas, pavardė, parašas, data)	

Vizuota el. parašu

SUSITARIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais

Šis susitarimas pasirašomas tarp UAB „Vilniaus energija“, toliau vadinamo „Užsakovu“, atstovaujamo laikinai einančio viceprezidento pareigas Rimanto Germano, veikiančio pagal administracijos darbo reglamentą bei 2009 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. 25, ir AB „Axis Industries“, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Remigijaus Baltrušaičio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, dėl saugaus darbų atlikimo Užsakovo objektuose ir juo susitariama:

1. UŽSAKOVAS:

1.1. Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo darbuotojams atlikti darbus pagal pasirašytą Rangos sutartį Nr. _____ (toliau - Rangos sutartis), vadovaujantis Rangovo pateiktu prašymu.

1.2. Bendrovėje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darbų vadovą (us) ir darbų vykdytoją (us) iki darbų pradžios.

1.3. Išrašo ir išduoda Rangovui **bendrą nurodymą** (tik darbams šilumos įrenginiuose), **nurodymą, leidimą ugnies darbams** (jeigu bus atliekami šie darbai), skirdamas darbo zoną, teritoriją (šilumos įrenginiuose vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant šilumos įrenginius, elektros įrenginiuose – vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis ir Bendrovėje patvirtinta „Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka“), **nurodymą arba aktą-leidimą** statybos darbams (Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje DT 5-00 nustatyta tvarka), išduoda **pavedimus** (darbams šilumos įrenginiuose). Tuo atveju jeigu atliekamų darbų negalima vykdyti pagal aktą-leidimą (darbai šalia veikiančių elektros/šilumos įrenginių), darbai vykdomi pagal nurodymą, skiriant Užsakovo prižiūrintįjį.

1.4. Paskiria atsakingą asmenį, kuris tikrina ir vizuoja Rangovo išrašytus nurodymus darbams elektros įrenginiuose.

1.5. Ruošia darbo vietą ir leidžia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus šilumos ar elektros įrenginiuose, išskyrus tuos atvejus kai pačiam Rangovui, Užsakovo tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.

1.6. Prileidžiant dirbti pagal nurodymą priduoja Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

1.7. Baigus darbą priima pagal aktus iš Rangovo darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

1.8. Turi teisę tikrinti Rangovų atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, Užsakovo vidaus norminių teisės aktų reikalavimų. Pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darbų saugos taisyklių, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (pvz. jeigu Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų ir kt.), Užsakovo turtui, darbai sustabdomi ir vienašališkai surašomas pažeidimo aktas. Nustačius šias aplinkybes pakartotinai - iš Rangovo darbuotojų atimamas leidimas įeiti į Užsakovo teritoriją.

2. RANGOVAS:

2.1. Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, dujų ir kituose įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo lokaliųjų teisės aktų reikalavimų. Užsakovo pagrindiniai lokaliniai teisės aktai publikuojami <http://www.vilniaus-energija.lt/content/pirkimai-konkursai-bendra-informacija-tiekejams>. Užsakovo lokaliniai teisės aktai, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, dirbdamas darbus pagal Rangos sutartį, nurodyti šio Susitarimo A priede.

2.2. Pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais susipažins iki darbų pradžios, o atlikdamas darbus vykdys juose išdėstytus reikalavimus.

2.3. Ne vėliau kaip tris dienas prieš darbų pradžią pateikia Užsakovui prašymą dėl leidimo dirbti Užsakovo teritorijoje/šilumos/elektros įrenginiuose, kuriame nurodo darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų, krovinių kabinėtojų, turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte - vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros įrenginiais), kvalifikaciją, kuri būtina sutartyje numatytiems darbams atlikti ir kvalifikacinių pažymėjimų numerius bei jų galiojimo terminą, taip pat brigados narių sąrašą nurodant jų pareigas ir kvalifikaciją (darbams elektros įrenginiuose). Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo ir patvirtintas antspaudu. Už šių darbuotojų kvalifikaciją atsako Rangovas. Prašymas teikiamas Bendrovės departamento, kuriame vykdomi darbai, direktoriui. Rangovui nepateikus darbuotojų sąrašo ir Užsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams dirbti draudžiama.

2.4. Sudaro ir suderina su Užsakovu įrengimų, darbo vietų, saugių perėjimų, krovinių srautų, rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas prieš pradedant darbus.

2.5. Užtikrina, kad darbų vadovas (ai) ir darbų vykdytojas (ai) prieš darbų pradžią išklaitys Užsakovo instruktažą.

2.6. Priima prieš darbų pradžią iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. Atsako už priimtų laikinam naudojimui įrenginių techninę būklę ir saugų jų naudojimą. Užsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriu apie tai įspėjęs Rangovo darbų vykdytoją.

2.7. Gauna iš Užsakovo darbui šilumos įrenginiuose bendrą nurodymą, nurodymą, leidimą ugnies darbams (jeigu bus atliekami šie darbai), darbų atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams gauna aktą – leidimą, jeigu statybos darbai bus vykdomi šalia veikiančių šilumos/elektros įrenginių – gauna nurodymą.

2.8. Saugiam darbui atlikti ruošia darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos pridedami prie nurodymų. Išduoda nurodymą pastolių statymui ar ardymui. Pastačius pastolius juos priima naudojimui.

2.9. Rangovo darbų vadovas priėmęs iš Užsakovo leidžiančiojo darbo vietą, atsako už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą, saugų darbų atlikimą, darbų priežiūrą.

2.10. Išduoda nurodymą, pavedimą dirbti Užsakovo elektros įrenginiuose:

2.10.1. Rangovo darbų vadovas, išrašęs nurodymą darbams elektros įrenginiuose, atsako už nurodyme išvardytų saugiam darbui numatytų priemonių įvykdymą, jų tikslingumą ir pakankamumą, o Užsakovo asmenys, ruošę darbo vietą, pagal nurodymus, už teisingą tų priemonių įvykdymą.

Rangovo darbų vykdytojas atsako už tai, kad jo darbuotojai pradėtų dirbti tik įvykdę visas nustatytą tvarka nurodytas priemones. Už darbų saugos norminių aktų reikalavimų vykdymą ir kontrolę darbo metu atsako Rangovas.

2.10.2. Jeigu Rangovui, Užsakovo įgalioto asmens tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti darbuotojams dirbti, atsako už saugos priemonių

tikslingumą, pakankamumą saugiam darbui atlikti, saugos priemonių įvykdymą ir jų laikymąsi. Apie darbų pradžią ir pabaigą informuoja padalinį, kuriam priklauso elektros įrenginiai.

2.11. Instrukuoja savo darbuotojus.

2.12. Vykdydamas darbus Rangovas užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams jiems skirtose darbo zonoje, pilnai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos norminių teisės aktų bei Užsakovo pateiktų lokalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir šalia jų esantys įrenginiai ir statiniai, dėl Rangovo sukeltų pavojingų veiksnių poveikio.

2.13. Baigus darbą priduoja Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

2.14. Rangovas, atliekantis Rangos sutartyje numatytus darbus Užsakovo teritorijoje, o taip pat išskirtose patalpose, darbo vietose atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui, veda šių nelaimingų atsitikimų apskaitą ir registraciją.

2.15. Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius. Ant darbo drabužių turi būti įmonės pavadinimas. Darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Rangos sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos sutartis.

Užsakovo lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas,
dirbdamas pagal Sutartį Nr. 589,
sąrašas

1. UAB „Vilniaus energija“ bendrųjų reikalų departamento direktoriaus 2012-09-26 įsakymas Nr. 428 „Dėl darbuotojų, darbdavių susitarimų pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo Nr. 01205202 patvirtinimo“;
2. UAB „Vilniaus energija“ Prezidento 2016-01-14 įsakymu Nr. 26 patvirtinta „Asmenų įėjimo-išėjimo, transporto įvažiavimo-išvažiavimo į UAB „Vilniaus energija“ teritoriją bei buvimo joje tvarka Nr. 01209502“;
3. UAB „Vilniaus energija“ Prezidento 2005-10-20 įsakymu Nr. 501 patvirtintomis „Darbo su asbestu taisyklėmis Nr. 01205507“;
4. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2014-01-10 įsakymu Nr. 19 patvirtinta „Darbų elektros įrenginiuose organizavimo ir vykdymo tvarka Nr. 01205504“;
5. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2008-04-14 įsakymu Nr. 141 patvirtinta „UAB „Vilniaus energija“ darbų, atliekamų aukštyje tvarka Nr. 01205002“;
6. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2013-10-28 įsakymu Nr. 507 patvirtinta „E-2, E-3, RK-8 kėlimo kranų naudojimo tvarka Nr. 01505301“;
7. UAB „Vilniaus energija“ (elektrinės E-2, elektrinės E-3 bei rajoninės katilinės RK-8) patalpose ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00607402, patvirtinta 2015-04-28 įsk. Nr. 180
8. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2010-06-22 įsakymas Nr. 305 „Dėl žemės darbų E-2, E-3, RK-8 teritorijoje organizavimo, vykdymo ir priežiūros tvarkos“;
8. UAB „Vilniaus energija“ technikos direktoriaus 2012-10-16 įsakymu Nr. 456 patvirtintomis „Rangovų veikloje susidarančių atliekų tvarkymo taisyklėmis“;
9. UAB „Vilniaus energija“ perdavimo tinklo direktoriaus 2010-12-16 įsakymu Nr. 589 patvirtinta Katilinių eksploatacijos tarnybos rajoninėse katilinėse, kvartalinėse katilinėse, individualiose katilinėse ir teritorijoje ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00504405.
10. Naujosios Vilnios katilinių eksploatacijos tarnybos rajoninės katilinės (RK-2), konteinerinių katilinių, individualių katilinių patalpose ir teritorijoje Ugnies darbų atlikimo instrukcija Nr. 00509402;

SUDARĖ: Darbuotojų saugos ir sveikatos bei personalo tarnybos (DSSPT) vadovaujantis specialistas darbuotojų saugai ir techninei priežiūrai Tadeuš Pačinski,
tadeus.pacinski@vilniausenergija.lt


UŽSAKOVAS

UAB „Vilniaus energija“

L. e. viceprezidento pareigas

Rimantas Germanas

2016-07-28



RANGOVAS

AB „Axis Industries“
Generalinis direktorius

Remigijus Baltrušaitis

Eksplotavimo skyriaus
vadovas
Artūras Lopeta

Vizuota el. parašu

VSVE

182

Administratorė
Nijolė Burokienė

Vilniaus energija

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

UAB „Vilniaus energija“ kokybės, aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo, darbuotojų saugos ir sveikatos politika (toliau – integruotos vadybos sistemos politika) atitinka Veolia Environnement, Dalkia įmonių grupės pagrindinius principus, įsipareigojimus ir bendrąsias vertybes integruotos vadybos sistemos srityse.

Mūsų integruotos vadybos sistemos politikos paskirtis – apibrėžti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūrą bei praktiką Bendrovėje ir jos aplinkoje.

Savo veikloje mes vadovaujamės šiais principais:

- Pasisakome už Lietuvos Respublikos teisės aktų, Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) konvencijų, Socialinio atsakingumo standarto SA8000, Veolia Environnement ir Dalkia įmonių grupės bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimų laikymąsi kokybės, socialinio atsakingumo, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos srityse;
- Skatiname darnųjį verslo vystymąsi nustatant bei nuolat peržiūrint tikslus, uždavinius ir programas;
- Remiame ir gerbiame žmogaus teisių apsaugą savo įtakos srityje;
- Formuojame aktyvią žmogiškųjų išteklių politiką darbuotojų atlygio ir kompetencijų valdymo, darbinės veiklos vertinimo, profesinių gebėjimų ugdymo ir tobulinimo, karjeros planavimo, specialistų paieškos ir atrankos, naujų darbuotojų pritraukimo, integravimo bei adaptacijos srityse;
- Skatiname novatorišką Bendrovės darbuotojų veiklą ir kuriame iniciatyvos, atsakomybės ir lojalumo dvasią Bendrovėje.

KOKYBĖ

Užtikriname patikimą šilumos ir energijos tiekimą mažiausiomis sąnaudomis;

Diegiame priemones, mažinančias energijos vartojimą, savalaikiai ir aiškiai komunikuojame su suinteresuotosiomis šalimis;

Skatiname novatoriškos darbuotojų veiklos, iniciatyvos, atsakomybės ir lojalumo dvasios Bendrovėje kūrimą, nuolat geriname veiklos rezultatyvumą.

APLINKOS APSAUGA

Didiname energijos gamybos ir tiekimo efektyvumą bei atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, taikome taršos prevenciją, mažiname iškastinio kuro naudojimą, aplinkos taršą bei poveikį klimato kaitai;

Taikydami prevencines priemones stengiamės mažinti vykdomos veiklos ir naujos verslo plėtros sukeltą bet kokią reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai;

Periodiškai vykdomė aplinkos apsaugos vadybos sistemos veiksmingumo vertinimą, nuolat geriname aplinkos apsaugos valdymą ir aplinkos apsaugos rodiklius bei tobuliname darbo metodus;

Skatiname darbuotojus ir susijusias organizacijas prisidėti prie Bendrovės aplinkos apsaugos gerinimo ir subalansuotos plėtros įsipareigojimų bei aplinkos apsaugos politikos vykdymo.

Vizuota el. parašu

VSVE 182
Administratorė
Nijolė Burokienė

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

Užtikriname saugią ir sveikatai nekenksmingą darbo aplinką. Taikome prevencines priemones, siekdami išvengti nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, sužeidimų ir susirgimų. Periodiškai vykdome darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vertinimus. Įsipareigojame nuolat gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą.

Aprūpiname darbuotojus reikalingomis, techniškai tvarkingomis darbo priemonėmis, o apsaugai nuo profesinės rizikos veiksnių ar tokią riziką sumažinti, galinčių kelti grėsmę jų saugai ir sveikatai, siekiant tokią riziką pašalinti ar sumažinti, kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Skatiname visus darbuotojus, nepriklausomai nuo atsakomybės lygmens, nuolatos rūpintis saugia ir sveika darbo aplinka, jos gerinimo planavimo, priemonių organizavimo, jų įgyvendinimo ir kontrolės klausimais, pranešti apie galimas pavojus.

SOCIALINIS ATSAKINGUMAS

Vaikų darbas. Mes nenaudojame ir neremiamė vaikų darbo. Mūsų Bendrovė neįdarbina jaunesnių nei 18 metų darbuotojų. Siekiame, kad ir mūsų tiekėjai laikytųsi Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencijos nuostatų.

Priverstinis ir privalomasis darbas. Netaikome jokių priverstinio ar privalomojo darbo formų, įskaitant nelaisvanoriškus darbo santykius ar tam tikras jų sąlygas, užstatus, asmens dokumentų paėmimus, suvaržymus laisvai judėti.

Asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas. Gerbiame darbuotojų teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ar kitaip organizuotis, siekiant kolektyviškai derėtis dėl darbo sąlygų. Įsipareigojame netaikyti jokių priemonių, varžančių šią darbuotojų teisę.

Diskriminacija. Nepraktikuojame ir neremiamė diskriminacijos įdarbinimo, atlyginimo, mokymo, karjeros, darbo santykių nutraukimo ar išėjimo į pensiją srityse. Netoleruojame jokio grasinančio, priekabiaujančio, išnaudojančio ar prievarta pagrįsto elgesio tarp darbuotojų.

Drausminė praktika. Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai, saugome jų orumą. Netoleruojame jokios fizinės ir psichologinės prievartos, šurkštumo ir įžeidinėjimo. Visa taikoma drausmine praktika atitinka LR teisės aktų nuostatas ir jos tikslas – stiprinti drausmę, o ne bausti už pažeidimus.

Darbo laikas. Užtikriname darbo laiko trukmės ir poilsio normų atitikimą LR teisės aktų reikalavimams. Pripažįstame, kad viršvalandžiai gali būti tik išimtiniais atvejais ir už juos turi būti atlyginta, vadovaujantis LR Darbo Kodekso reikalavimais.


Darbo užmokestis. Visiems darbuotojams nustatytu periodiškumu mokame sutartą darbo užmokestį. Darbo užmokestis už įprastą 40 darbo val. darbo savaitę mokamas ne mažesnis negu valstybės nustatytas minimalus atlyginimas ir/ arba ne mažesnis nei pragyvenimo minimumo atlyginimas (periodiškai apskaičiuojamas ir patvirtinamas pagal Tarptautinės socialinio atsakingumo organizacijos (SAI) gaires). Netoleruojame jokių LR teisės aktais nenumatytų atskaitymų. Nevengiame vykdyti jokių darbdavio įsipareigojimų darbuotojams pagal LR teisės aktus, susijusius su atlyginimu už darbą ir socialinę apsaugą.

Siekiame, kad socialinio atsakingumo principų laikytųsi visi mūsų darbuotojai, tiekėjai, rangovai ir subrangovai bei tolimesnė reikšminga tiekimo grandinė.

Įsipareigojame periodiškai peržiūrėti ir tobulinti pagal besikeičiančius bendrovei taikytinus reikalavimus šią politiką, siekiant jos adekvatumo bei integruotos vadybos sistemos rezultatyvumo.

Šią politiką komuniuosime visiems Bendrovės ir su ja susijusiems darbuotojams taip, kad Bendrovės įsipareigojimai būtų aiškūs ir suprantami. Pagal poreikį, šią politiką pateiksime visoms suinteresuotosioms šalims: darbuotojams, klientams, tiekėjams, valstybės ir savivaldybės institucijoms.

Vadovybės vardu:



Prezidentas

Linas Samuolis

2014-04-03

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burakienė

Sutarties Nr. 584
29 priedas

Negyvenamųjų buitinių (administracinių) patalpų perdavimo – priėmimo aktas Nr. ____

201_ - - , Vilnius

1. Šiuo aktu UAB „Vilniaus energija“, („Užsakovas“), perduoda, o _____ („Rangovas“) priima šias negyvenamąsias buitines (administracines) patalpas pastate, kurio unikalus Nr. _____, plane pažymėtas _____, esančias _____, Vilniuje.
2. Patalpos perduodamos Šalių sudarytos 201_ - - - Sutarties Nr. _____ pagrindu.
3. Šalys susitaria, kad Patalpomis naudosis _____ Rangovo darbuotojų.
4. Šalys patvirtina, kad naudojamų patalpų išplanavimas atitinka techninės inventORIZACIJOS duomenis.
5. Patalpos subnuomojamos nuo _____ iki _____.
6. Buitinių (administracinių) patalpų ir jose esančio inventoriaus, rūbų spintelių, inžinerinių ir santechninių įrenginių perdavimo momentu būklė:

Už Užsakovą:

Rangovą:

Vizuota el. parašu

VSVE 182
Administratorė
Nijolė Burokienė

Negyvenamųjų buitinių (administracinių) patalpų grąžinimo – priėmimo aktas Nr. ____

201_- - , Vilnius

1. Šiuo aktu _____ (Rangovas), perduoda, o UAB „Vilniaus energija“, (Užsakovas) priima šias negyvenamąsias buitines (administracines) patalpas pastate, kurio unikalus Nr. _____, plane pažymėtas _____, esančias _____, Vilniuje.
2. Patalpos grąžinamos Šalių sudarytos 201_-_-_- Sutarties Nr. _____ pagrindu.
3. Užsakovas patvirtina, kad Rangovas apmokėjo už su grąžinamomis patalpomis susijusias paslaugas. Užsakovas pretenzijų neturi.
4. Buitinių (administracinių) patalpų ir jose esančio inventoriaus, rūbų spintelių, inžinerinių ir santechninių įrenginių grąžinimo momentu būklė:

Už Užsakovą:

Už Rangovą:

Vizuota el. parašu

VSVE 182

Administratorė
Nijolė Burokienė



Sutarties Nr. 584
30 priedas

SOCIALINIO ATSAKINGUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

[Vykdytojas/Tiekėjas], suprasdamas socialinio atsakingumo svarbą šiuolaikiniame versle ir pritardamas [Užsakovo/Perkančiosios organizacijos] iniciatyvai bei tikslams šioje srityje, įsipareigoja:

a) savo veikloje gerbti žmogaus ir darbuotojų teises, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose socialinės srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

b) laikytis SA8000 standarte nustatytų reikalavimų ir to reikalauti iš savo subrangovų ir subtiekių, kurių produktai ir/ar paslaugos bus naudojami, vykdam užsakymą pagal šią Sutartį;

c) [Užsakovui/Perkančiajai organizacijai] reikalaujant, dalyvauti jos arba jos atstovų atliekamuose [Vykdytojo/Tiekėjo] SA veiklos stebėjimo veiksmuose: užpildyti ir per nustatytą terminą grąžinti [Užsakovo/Perkančiosios organizacijos] pateiktus socialinio atsakingumo klausimynus (jei buvo pateikti) ar Šalių sutarimu ir sutarta tvarka priimti Užsakovo vardu (jo paties ar jo paskirtų atstovų) ir sutarta tvarka atliekamą SA auditą (jei [Užsakovas/Perkančioji organizacija] nuspręs tokį atkilti) ir bendradarbiauti jo metu ir po jo;

d) nustatyti pagrindines priežastis ir nedelsiant atlikti korekcinius ir prevencinius veiksmus, siekiant pašalinti visas savo pačių ar [Užsakovo/Perkančiosios organizacijos] aptiktas ir sutarta tvarka nurodytas neatitiktis SA8000 ir socialinės srities teisės aktų reikalavimų atžvilgiu.

[Vykdytojas/Tiekėjas] supranta, kad nesilaikydamas šių įsipareigojimų, pažeis šios Sutarties sąlygas.

Užsakovas įsipareigoja visuomet geranoriškai sudaryti [Vykdytojui/Tiekėjui] sąlygas per sutarties šalių suderintą laiką ištaisyti pažeidimus. Jei Užsakovo nurodyti pažeidimai nebus laiku ir adekvačiai šalinami, Užsakovas, atsižvelgdamas į pažeidimų mastą ir pobūdį, gali taikyti sutartyje numatytas sankcijas.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKĖJAMS

Siekdama užtikrinti socialiai atsakingą veiklą visose savo verslo grandyse bei įgyvendinti socialinio atsakingumo standarto SA 8000 reikalavimus [Užsakovas/Perkančioji organizacija] suformulavo eilę socialinio atsakingumo principų [Vykdytojui/tiekėjui (subtiekiui/subtiekiams)]:

- Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo.
- Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos.
- Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.
- Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis.
- Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.).
- Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisykles ir reikalavimus darbe).
- Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo.
- Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus.
- Šiuos socialinio atsakingumo principus įgyvendinti savo vykdomoje veikloje.

1
Vizuota el. parašu

VSVE 182
Administratore
Nijolė Burakienė

- Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subtiekėjų) laikytis šių socialinio atsakingumo principų.
- Dalyvauti monitoringe – sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo įsipareigojimai, esant poreikiui – teikti duomenis patikrinimui.
- Esant šių principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškintis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.

[Užsakovas/Perkančioji organizacija] tikisi, jog jos [Vykdotojas/tiekėjas (subtiekėjui/subtiekėjams)] supranta šių principų laikymosi svarbą socialiai atsakingo verslo vykdymui.