

PASIŪLYMO FORMA
DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO
KONKIDIONIERIAUS ĮRENGIMUI RASEINIŲ PAŠTUI PIRKIMO ¹

2016-07-29

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Inservis“
Tiekėjo kodas	126180446
PVM mokėtojo kodas	LT 261 804 419
Tiekėjo adresas ir pašto kodas	A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Ignas Marčišauskas
Telefono numeris	+37052736607
Fakso numeris	+37052736667
El. pašto adresas	prieziura@inservis.lt
Bankas	AB SEB bankas
Banko kodas	70440
Sąskaitos numeris	LT50 7044 0600 0178 1767

1) Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pageidaujame dalyvauti Pirkėjo vykdomame pirkime ir sutinkame su visomis pirkimo, atliekamo apklausos būdu, kvietime ir kituose dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose) nustatytomis sąlygomis.

2) Mes siūlome šią prekę su įrengimu kainą (kainą nurodyti dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Bendra kaina Eur, be PVM
1	2	3	4
1	Kondicionierius <i>Electrolux Monaco Dc Inverter/ EACS-112 HM/N3/15Y</i> ir jo įrengimas Raseinių paštui	1 vnt.	765,00
21 proc. PVM			160,65
Bendra kaina Eur, su 21 proc. PVM			925,65

3) Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 925,65 Eur (*devyni šimtai dvidešimt penki eurai, 65 ct*).

4) Į bendrą pasiūlymo kainą Eur (su 21 % PVM) įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

5) Pasiūlymas galioja iki termino nurodyto kvietimo 4.5 punkte.

6) Apmokėjimo sąlygos už pristatytą prekę ir įrengimą yra pateiktos 5.4 punkte.

7) Siūloma prekė ir įrengimas visiškai atitinka kvietime pateikti pasiūlymą nustatytus reikalavimus.

8) ² Vykdam Sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejams perduodami įsipareigojimai ir jų apimtis

² Pildyti tuomet, jei Sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.



9) Lentelėje žemiau nurodoma informacija apie kartu su pasiūlymu pateikiamus dokumentus ir pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis yra nekonfidenciali ir Tiekėjo laimėjimo atveju bus paskelbta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d. nustatyta tvarka:

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)
1.	Pasiūlymo forma (išskyrus galutinio pasiūlymo kainą, kuri bet kokių atvejų negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Ne
2.	Įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo vadovas)	Taip
3.	Kiti dokumentai (išvardinti: Kvietimo 2 priedas)	Ne

¹ Pildydamas šią formą, Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 9 punktą. 9 punkto Tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti. Jei Tiekėjas 9 punkto neužpildo arba jį išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Pardavimų vadovas Ignas Marčišauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)


 A.V

REIKALAVIMAI PREKEI IR ĮRENGIMUI**1. Reikalavimai oro kondicionavimo įrenginiui Raseinių paštui, adresu Maironio g. 8, Raseiniuose.**

Patalpų oro vėsinimui ir šildymui naudoti dviejų dalių kondicionavimo įrenginį.

Vidinė sieninė dalis montuojama Raseinių pašto skirstymo patalpoje su Pirkėju suderintoje vietoje. Vidinis blokas komplektuojamas su nuotolinio valdymo pulteliu.

Išorinis blokas montuojamas ant pastato išorinės sienos kiemo pusėje su Pirkėju suderintoje vietoje.

Atlikus darbus įrenginys turi būti išbandytas, Tiekėjas Pirkėjui turi pateikti bandymo dokumentaciją.

Minimalūs reikalavimai:

Pavadinimas	Reikalavimas	Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametrą arba aprašymą)
Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildymui	A++	A++
Šildymo galios minimalus poreikis	3,5 kW	3,6 kW
Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildymui	A+	A+
Šildymo galios minimalus poreikis	3 kW	3,8 kW
Įrenginio dalies patalpoje triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 42 dB	42 dB
Įrenginio dalies pastato išorėje triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 55 dB	52 dB
Įrenginio darbinė temperatūra šildymo režime	+ 45°C ar daugiau	+48°C
Įrenginio darbinė temperatūra šildymo režime	- 22 °C ar žemiau (minus)	-22°C
Įrenginio garantija	2 metai	2 metai

2. Reikalavimai įrenginio montavimui.

Darbai vykdomi vadovaujantis statybų taisyklėmis ST 300026902.300.10.03:2013 „Statinio vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Išorinio ir vidinio blokų visos montavimo medžiagos turi būti įskaičiuotos į įrenginio kainą.

3. **Reikalavimai elektros montavimo darbams.**

Įrenginio elektros instaliacijos prijungimo darbai atliekami vadovaujantis EII BT (elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės) ir ELI IT (elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės).

