

2016-04-13

Informuojame, kad vykdant pirkimą „KALVARIJOS VANDENS GERINIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“ (pirkimo Nr. 173029) vienas iš tiekėjų pateikė pretenziją dėl Pirkimo dokumentų reikalavimų. Tiekėjas prašo pakeisti Pirkimo dokumentų I skyriaus 1.4.4. , 13.9 p., 13.5, 13.10 p. Perkančioji organizaciją tiekėjo pretenziją išnagrinėjo ir nusprendė jos netenkinti – minimi Pirkimo dokumentų punktai yra pagrįsti, atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo ir perkančiosios organizacijos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Pirkimo dokumentų I skyriaus 1.4.4. , 13.9 p., 13.5, 13.10 p. nekeičiami. Išnagrinėjus tiekėjo pretenziją pirkimo procedūros tęsiamos.

Perkančioji organizacija atsako į teikėjų pateiktus klausimus ir paaiškina pirkimo dokumentus.

KLAUSIMAS. „Perkančioji organizacija UAB „Kalvarijos komunalininkas“ paskelbė supaprastintą ribotą konkursą „Kalvarijos miesto vandens gerinimo įrenginių statybos darbų pirkimas“. Konkurso sąlygose numatyta kvalifikacinė atranka, 13.5. p. nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai:

Eil. Nr. P(i)	Kvalifikacinės atrankos kriterijai (P)	Kvalifikacinės atrankos kriterijai (L)
P1	Tiekėjo vidutinė metinė hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų), vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbų apyvarta per pastaruosius 5 finansinius metus* arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus).	$L_1 = 0,20$
P2	Per pastaruosius 5 metus* (arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)) tinkamai įvykdytų (vykdomų) hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų), vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutarčių skaičius. *	$L_2 = 0,80$
	Suma	1

Skaičiuojant kriterijaus P2 reikšmę, tinkamos laikomos tik hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų) statybos sutartys ir tik tokios vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutartys, kurių metų pastatyta (rekonstruota) (jei sutartis dar vykdoma, jau pastatyti (rekonstruoti)) ne mažiau **kaip 300 m. vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų. “*

Kvalifikacinės atrankos kriterijai privalo dirbtinai neriboti konkurencijos, būti pagrįsti, proporcingi ir susiję su pirkimo objektu – tarp nustatyto kriterijaus ir kandidato gebėjimo kvalifikuotai įvykdyti sutartį privalo būti patikimas ir įtikinamas priežastinis ryšys. Kvalifikacinės atrankos kriterijai privalo būti aiškūs ir nediskriminuojantys. Jie turi leisti tiekėjams tiksliai įvertinti, kokiais kriterijais vadovaujantis bus atliekama atranka ir kokia bus tiksli kiekvieno kriterijaus įtaka bendram kvalifikacinės atrankos įvertinimui. Pažymėtina ir tai, kad proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose yra kriterijus, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teisės ribojanti priemonė yra diskriminacinė arba **tiekėjus daranti nelygiaverčius**.

Atsižvelgiant į tai, ir vadovaujantis Konkurso sąlygų 10.1 . p., prašome paaiškinti ar pvz., tiekėjas, per pastaruosius 5 metus įvykdęs 10 sutarčių, kurių *kiekvienos* vykdymo metu pastatyta

(rekonstruota) po 310 metrų vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, Konkurso sąlygų 13.5. p. P2 kriterijaus atžvilgiu, bus atitinkamai 10 kartų kvalifikuotesnis (10 kartų geriau įvertintas), nei tiekėjas, kuris per pastaruosius 5 metus yra įvykdęs 1 sutartį, kurios vykdymo metu pastatyta (rekonstruota) 5 kilometrai vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų?.

ATSAKYMAS. Taip. Pateikiame paaiškinimą.

P2 kriterijus labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad vertinamas „Per pastaruosius 5 metus* (*arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus)*) tinkamai įvykdytų (vykdomų) hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų), vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų **statybos sutarčių skaičius**“. Pateiktose pastabose detalai paaiškinta, kokios sutartys bus laikomos tinkamomis.

Pirkimo dokumentų III skyriaus „Specialios sąlygos“ numatyta, kad rangovas turės „atnaujinti vandenvietės sklype esamų vandentiekio vamzdžio ruožus, taip pat pakloti naujus vamzdžius sklype“ bei „naujai pakloti nuotekų tinklus vandenvietės teritorijoje ir už jos ribų, nuvedant susidarancias nuotekas į esamus Kalvarijos m. nuotekų tinklus (J.Basanavičiaus g.)“. Taigi, planuojamos sudaryti pirkimo sutarties objektas yra vandens gerinimo įrenginių statybos ir vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbai. Atsižvelgus į tai, tiksliai ir aiškiai, dirbtinai nediskriminuojant tiekėjų ir proporcingai pirkimo objektui nustatytas P2 kvalifikacinės atrankos vertinimo kriterijus. Taigi, kvalifikacija vertinama įvertinant tiekėjo panašių savo objektu - hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų) ir vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos sutarčių (*kur pastatyta (rekonstruota) ne mažiau kaip 300 m. tinklų*) skaičius. Įvertinus tai, aišku, kad vertinant tiekėjo kvalifikaciją pagal kvalifikacinės atrankos kriterijų P2 tiekėjas, įvykdęs daugiau panašių sutarčių bus įvertintas geriau už tą, kuris yra įvykdęs mažiau, bet didelių sutarčių (pvz., kuriose buvo klojama 5 km tinklų). Paminėta, kad pirkimo objektas nėra pastatyti (rekonstruoti) 5 km. vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, todėl negalima tokias sutartis atlikusiems tiekėjams suteikti nepargrįsto pranašumo dalyvauti pirkime. Toks tiekėjų kvalifikacijos vertinimas būtų neproporcingas pirkimo objektui, būtų dirbtinai diskriminuojantis tinkamą patirtį turinčius tiekėjus ir suteikiantis nepelnytų privilegijų tiekėjams, vykdančioms dideles ir ypač dideles sutartis.

Paminėtina, kad tiekėjų kvalifikacija taip pat bus vertinama ir pagal P1 kriterijų, kur vertinama „Tiekėjo vidutinė metinė hidrotechninių statinių (vandenviečių statinių ir nusodintuvų), vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos darbų apyvarta per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus)“. Atitinkamai, dideles sutartis įvykdę, ir pvz. 5 km tinklų pakloję, tiekėjai bus geriau įvertinti pagal šį kriterijų, nei tie, kurie įvykdę 10 mažų sutarčių ir pakloję bendrai tik 3,10 km.

Norėtume dar paminėti, kad vertinant ar nustatytas kvalifikacinės atrankos kriterijus yra diskriminacinis ir /ar dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją, ar yra/nėra proporcingas pirkimo objektui būtina įvertinti ir kitus kvalifikacinės atrankos kriterijus, taip pat nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.

2016-04-15

Perkančioji organizacija atsako į teikėjų pateiktus klausimus ir paaiškina pirkimo dokumentus.

KLAUSIMAS.

Pateikta neišsami vandens analizė, nėra nustatyta permanganatinis skaičius, kuris apibrėžia organikos kiekį požeminiame žaliame vandenyje ir nėra aišku ar nereiks naudoti reagentų vandens gerinimui. Nurodymas "žalio vandens parametrų pokyčiui rangovas privalės įvertinti ir užtikrinti reikalavimų iki HN24:2003 reikalavimų" yra neapibrėžta. Žinant, kad požeminis vanduo Kalvarijoje neatitinka geriamo vandens kokybės parametrų, o mechaniniu būdu nevisada yra galimybė pagerinti vandens kokybę konkretname klausimą ar bus galima technologiniuose sprendimuose naudoti cheminius reagentus.

ATSAKYMAS.

Pagal 2013-2015 metų tyrimus permanganatinis indeksas svyruoja 1,3-3,3 mg/l. Esant reikalui šalinti permanganatą ir sprendinius suderintus rengiant statinio projektą bus galima naudoti cheminius reagentus.
