

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – 0,4 kV elektros oro kabelių linijų tempiamieji ir laikantieji gnybtai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

0,4 kV elektros oro kabelių linijų tempiamieji ir laikantieji gnybtai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Techniniai reikalavimai	Preliminarus Prekių kiekis ¹ , vnt.
1	Tempiamasis tvirtinimo gnybtas, skirtas 25-95 mm ² neizoliuotam nešančiajam laidininkui	Nurodyti šios Techninės specifikacijos 5.1. punkto lentelėje Nr. 1	2688
2	Gnybtas laikantysis, skirtas 25-95 mm ² (ø 4,8-13 mm) nešančiajam laidininkui	Nurodyti šios Techninės specifikacijos 5.1. punkto lentelėje Nr. 2	140
3	Tempiamasis tvirtinimo gnybtas, skirtas 25-50 mm ² neizoliuotam nešančiajam laidininkui	Nurodyti šios Techninės specifikacijos 5.1. punkto lentelėje Nr. 1	84
4	Tempiamasis tvirtinimo gnybtas, skirtas 25 mm ² neizoliuotam nešančiajam laidininkui	Nurodyti šios Techninės specifikacijos 5.1. punkto lentelėje Nr. 1	84
5	Tempiamasis tvirtinimo gnybtas, skirtas 35 mm ² neizoliuotam nešančiajam laidininkui	Nurodyti šios Techninės specifikacijos 5.1. punkto lentelėje Nr. 1	630
6	Tempiamasis tvirtinimo gnybtas skirtas 25-70 mm ² neizoliuotam nešančiajam laidininkui (ENSTO SO65 arba lygiavertis)	-	189
Maksimalus Prekių kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu ne daugiau kaip, vnt.			3815

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Vilniaus regione – Motorų g. 2, LT-02190, Vilnius;
Kauno regione – LT-51332 Chemijos g. 23, Kaunas;
Šiaulių regione – LT- 78501 Tilžės g. 68, Šiauliai;
Klaipėdos regione – LT-92101 Liepų g. 64a, Klaipėda;
Panevėžio regione – Senamiesčio g. 102 b, LT-35115, Panevėžys;
Alytaus regione – Pramonės g. 7, LT- 62506, Alytus;
Utenos regione - Užpalių g. 87, LT-28502, Utena

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

Reikalavimai Prekėms nurodyti žemiau pateikiamose lentelėse:

¹ Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, tačiau ne daugiau kaip nurodyto maksimalaus Prekių kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

Lentelė Nr.1

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikalaujama reikšmė, sąlyga
1	2	3
1.	Standartai	LST EN50483 arba lygiavertis
2.	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. <p>Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members</p>	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Aplinkos temperatūra	-35 ⁰ ... +35 ⁰ C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui
10.	Skirti naudoti	Lauke
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo <ul style="list-style-type: none"> 25 mm² ≥ 6,6 kN, 35 mm² ≥ 9,3 kN, 50 mm² ≥ 13,2 kN, 70 mm² ≥ 18,6 kN, 95 mm² ≥ 25,1 kN
12.	Gnybtas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atspaus Al lydinio
13.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuoto plieno
14.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspūviai;
15.	Pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas; Montavimo instrukcija; Atitikties deklaracija
16.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
17.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1	2	3
1.	Standartai	LST EN 50483 arba lygiavertis
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV
4.	Vardinis dažnis	50 Hz
5.	Aplinkos temperatūra	-35 ⁰ ... +35 ⁰ C
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) pakabinimas
10.	Skirti naudoti	Lauke
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo (≥ 25 kN)
12.	Montavimo kampu galimybė	≥ 90°
13.	Gnybto korpusas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio
14.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuotas plienas
15.	Izoliacinis įdėklas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui ir UV spinduliams atsparaus plastiko
16.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspjūviai;
17.	Pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija Atitikties deklaracija
18.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų
19.	Garantinis laikas	≥ 2 metai

5.2. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus užsakymus.

5.2.2. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

5.2.3. Tiekėjas privalo pristatyti pirkėjo atskirame užsakyme nurodytas Prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.