

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖS

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus ⁸ pagrindžiančius Prekių atitikimą
1	2	3	4	
1.	Standartai	LST EN50483 arba lygiavertis	Atitinka	
2.	Pateikti: <ul style="list-style-type: none"> Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotą produkto sertifikatą ir tipinių bandymų protokolą, kurio pagrindu buvo išduotas sertifikatas. Sertifikavimo įstaigai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> Akredituotos laboratorijos tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti pagal galiojančio standarto aktualią redakciją). Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys; arba <ul style="list-style-type: none"> Tipinių bandymų protokolą (bandymai atlikti gamykloje pagal galiojančio standarto aktualią redakciją) ir nepriklausomos, inspektavimą atliekančios organizacijos, vykdžiusios šių gamyklinių tipinių bandymų inspektavimo sertifikatą. Inspektuojančiai organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis EA narys. Pilnaverčių Europos akreditacijos organizacijos (angl. European co-operation for Accreditation) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members .		Atitinka	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	Atitinka	
4.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	
5.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C	Atitinka	
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka	
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrale (AMKA tipo) tvirtinimui	Atitinka	
10.	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo <ul style="list-style-type: none"> 25 mm² ≥ 6,6 kN, 35 mm² ≥ 9,3 kN, 50 mm² ≥ 13,2 kN, 70 mm² ≥ 18,6 kN, 	Atitinka	

⁸ Šios grafos galima nepildyti jei siūlomi gaminiai įtraukti į „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą“ adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html>. Jei skiriasi atskirų gaminių parametrai, juos nurodyti su gaminio tipu.

		• 95 mm ² ≥ 25,1 kN		
12.	Gnybtas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio	Atitinka	
13.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuoto plieno	Atitinka	
14.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspūviai; 	Atitinka	
15.	Pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas; Montavimo instrukcija; Atitikties deklaracija 	Atitinka	
16.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai	Atitinka	
17.	Garantinis laikas	≥ 2 metai	Atitinka	

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Reikšmė, sąlyga	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su pasiūlymu pateiktus dokumentus ⁹ pagrindžiančius Prekių atitikimą
1	2	3		
1.	Standartai	LST EN 50483 arba lygiavertis	Atitinka	
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti laboratorijoje	Pateikti bandymų protokolų kopijas	Atitinka	
3.	Maksimalioji įtampa	1,2 kV	Atitinka	
4.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	
5.	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C	Atitinka	
6.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka	
7.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	
8.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	
9.	Gnybto paskirtis	Izoliuotos OL su neizoliuota nešančiąja neutrėle (AMKA tipo) pakabinimas	Atitinka	
10.	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	
11.	Mechaninis atsparumas	≥ 90 % laido mechaninio atsparumo (≥ 25 kN)	Atitinka	
12.	Montavimo kampu galimybė	≥ 90°	Atitinka	
13.	Gnybto korpusas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui atsparaus Al lydinio	Atitinka	
14.	Varžtas pagamintas iš	Karštai cinkuotas plienas	Atitinka	
15.	Izoliacinis įdėklas pagamintas iš	Atmosferos poveikiui ir UV spinduliams atsparaus plastiko	Atitinka	
16.	Žymėjimas ant gnybto	<ul style="list-style-type: none"> Gaminio tipas; Gamintojas arba jo logotipas; Laidų skerspūviai; 	Atitinka	
17.	Pateikiami dokumentai	<ul style="list-style-type: none"> Gamyklinis aprašymas Montavimo instrukcija 	Atitinka	

⁹ Šios grafos galima nepildyti jei siūlomi gaminiai įtraukti į „ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašą“ adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html>. Jei skiriasi atskirų gaminių parametrai, juos nurodyti su gaminio tipu.

		• Atitikties deklaracija		
18.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų	Atitinka	
19.	Garantinis laikas	≥ 2 metai	Atitinka	

Vadybininkė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Aušra Jasinskienė

