

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016 m. spalio 20 d.
Sutarties Nr. 41010/562001

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ryčio Borkio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2016 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 539.
- 1.2. **Rangovas:** A. Žilinskio ir ko UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 158102142, PVM mokėtojo kodas LT581021411, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202 Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Žilvino Žilinskio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016-08-01**.
- 2.2.2. Rangovo 2016 m. rugpjūčio 19 d. pasiūlymu Nr. 07-487/1568 bei 2016 m. rugsėjo 15 d. galutiniu pasiūlymu Nr.07-539/1741.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1N1610029**.
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **NV - (Nr. 8164) gamybos pastato elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Savanorių pr. 247A, Vilniuje, darbus**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr.6
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr.5
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo , ir privalo pabaigti nevēliau kaip:	per 110 kalendorinių dienų
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **257.303,50 EUR** (du šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trys eurai 50 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **212.647,52 EUR** (du šimtai dvylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt septyni eurai 52 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **44.655,98 EUR** (keturiasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai 98 ct).

- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **2 etapai**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia **Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu **saskaitos@eso.lt**. Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 5 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas;
- 6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

A. Žilinskio ir ko UAB

A. S. LT574010044300030696

AB DNB bankas, banko kodas 40100

Tel. (8 447) 70120, Faks. (8 447) 70128

El. paštas: info@zilinskis.com

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

A. S. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514

El. paštas: info@eso.lt

Direktorius Žilvinas Žilinskis

Tinklų vystymo tarnybos direktorius Rytis Borkys

Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo



Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:

Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.	1
2.	1600 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	2

AEEAS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo
1.	Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius	Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325

**1600 KVA 10/0,4 KV
TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
		F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 4.3 punktu, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Darbų vykdymo grafikas

Priedas Nr. 8

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1 Klausimas: ar galima vertintis atviru ir uždaru būdu klojamus D 110 mm vamzdžius vietoje D 160 mm vamzdžių?

Atsakymas: negalima vietoj D 160 mm atviru ir uždaru būdu klojamų vamzdžių vertintis D 110 mm vamzdžius.

2 Klausimas: Ar galima 3x240mm² kabelio apsaugai naudoti D125 mm vamzdį vietoje D160 mm vamzdžio?

Atsakymas: 3x240mm² kabelio apsaugai vietoje D160 mm vamzdžio negalima naudoti D125 mm vamzdį.

3 klausimas: Prašau patikslinti duodamų galinių movų sumontavimo vietas.

Atsakymas: Informuojame, kad galinių movų neteiksime. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, tiksliname Pirkimo sąlygas:

a) Pakeičiame Sutarties specialiosios dalies Priede Nr.6 pateiktą informaciją ir išdėstome ją taip:

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis
1.	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos (AEEAS) įranga	vnt.	1
2.	1600 kVA 10/0,4 kV trifazis galios transformatorius	vnt.	2

AEEAS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo
1.	Motorų g. 2, LT-02190 Vilnius	Vaidotas Avlasevičius, tel. (8 5) 251 2898, mob. 8 615 35 325

1600 KVA 10/0,4 KV**TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI**

Galios	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1600 kVA	UAB "EKOBAŅA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
		F. Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

Klausimas:

Prašome patikslinti, ar reikia įsivertinti TSP įrangos derinimo darbus ir TSP dalies darbo projekto rengimo darbus.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad SCADA/DMS bei TSP derinimo darbus atliks AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ VS atstovai. TSP dalies darbo projekto rengimo darbus įsivertinti reikia.

4. Klausimas: Prašome patikslinti, kokio tipo, oriniai ar lieto korpuso, turi būti 1600-4000 A automatiniai jungikliai?

Atsakymas: Informuojame, kad turi būti montuojami 0,4 kV įtampos oriniai 1600–4000 A srovės automatiniai jungikliai.

5. Klausimas: Prašome patikslinti, kokio tipo ištraukiami (kaip pavaizduota scheme) ar fiksuoti turi būti 800-1250A (specifikacijoje nenurodyta) bei 1600-4000 A (vienoje vietoje nurodyta fiksuoti, kiek žemiau ištraukiami) automatiniai jungikliai?

Prašome patikslinti kokie turi būti 0,4kV automatiniai jungikliai (įvadiniai, sekcijinis, nueinančių linijų): ištraukiami ar fiksuoti?

Atsakymas: Informuojame, kad turi būti montuojami fiksuoti 0,4 kV įtampos 800 –1250 A srovės ir 0,4 kV įtampos oriniai 1600–4000 A srovės automatiniai jungikliai.

6. Klausimas: Prašome patikslinti, kurie 0,4 kV automatiniai jungikliai turi būti lieto korpuso, o kurie oriniai (4000A automatiniai jungikliai nebūna lieto korpuso).

Atsakymas: Informuojame, kad turi būti montuojami 800-1250A (galima siūlyti lieto korpuso arba orinius) ir 0,4 kV įtampos oriniai 1600–4000 A srovės automatiniai jungikliai.

7. Klausimas. Prašome patikslinti, kokia turi būti vakuuminių jungtuvų pavara: scheme parodyta rankinio valdymo, techninėse specifikacijose - elektromagnetinė pavara.

Atsakymas: Patiksliname, kad TP Jaučionys montuojama elektromagnetinė pavara, o projektuojamoje MTT montuojama mechaninė pavara.