


PASTABOS:


- 0,00 - 51,60 - šalia esancio sandelio grindu alt.
- Metinės statinio kolonos, sijos ir ryšiai ir ilginiai tarpusavyje jungiami 8.8 klases varžtais.
- Varžtu skersmeni parinkti pagal skylių dydį ir mazgas.
- Metinės vartu, duru, ryšių kolonos priek itų konstrukcijų jungiamos suvirinant.
- Suvinimo vieta pagal LST EN 440-G3S11.
- Suvinimo jungių paruošimas pagal LST EN ISO 9692-1.
- Po suvinimo tolerancijos BBG pagal LST EN ISO 13920.
- Metalo paviršiaus paruošimas SA 2,5 pagal LST EN ISO 12944-4.
- Metalo konstrukcijos dengiamos anikorozine danga atitinkancia C2 apsaugos nuo korozijos klase kaitilineje.
- Metinės vartu, duru, ryšių kolonos priek itų konstrukcijų jungiamos suvirinant.

investicijų valdymo skyriaus
viršininkas


Antanas Juškevičius

Atestato Nr. 0137	 <div>UAB „RUSNĖ“ Mūilo g. 30-78, Kaunas, El.p.: rusne@rusne.lt Tel.: +370 31 320365</div>			Objektas KONDENSACINIO EKONOMIZERIO PANEVIO M., PUALOTO G. 191 STATYBOS PROJEKTAS		
	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	Brežinys	Laidų
	1450	PV	A. Mačionis			0
		PDV	A. Rimkus		Pjuvis per 2 ai	1:50
Etapas	Statytojas				Lapas	Lapy
TP	AB "PANEVIO ENERGIJA"				2015-125-TP-SK05	1 1

Cokolio mazgas M 1:10



Cokolio, su q/b
sienelės mazgas M 1:10



Investicijų valdymo skyrius
Vilnius

Atstovas

RUŠNĖ

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"RUSNĖ"

OBJEKTAS: KONDENSACINIO EKONOMIZACINIO PANEVĖŽIO M.
PUSALOTO G. 191 STATYBOS PROJEKTAS

Alustato Nr.	PV	PDV	STATYTOJAS:	BRĖŽINYS:	LADA
0137	1450	33000	A. Mačionis	2015	0
			A. Rimkus	2015	0
TP			UAB "Panevėžio energija"	ŽYMUO:	LADA
					1
					1