



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2016-09-30 Nr. 110-1395

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kondensacinio ekonomizerio įrengimas Panevėžio RK-1 II-as etapas“ pirkimo dokumentų paaiškinimo:

1. Klausimas: Pagal brėžinį 2015-125-TP-SK-09 nurodytas „cokolio su g/b sienele mazgas“. Prašome patikslinti kur jis yra, nes negalime paskaičiuoti kiek reikia priimti vertikalios hidroizoliacijos. Yra neaiškus cokolio toje vietoje aukštis.

Atsakymas: „Cokolio su g/b sienele mazgas“ vieta yra per visą A ašies ilgį, palei esamą g/b atraminę sienutę (žiūrėti papildomai pridedamus patikslintus brėžinius 2015-125-TP-SK-05 ir 2015-125-TP-SK-09).

2. Klausimas: Prašome pateikti nusėdintuvo konstrukcijos aikštelėje brėžinius, nes neaiškūs kiti gal galimi darbai.

Atsakymas: Nusėdintuvo konstrukcijos medžiagos numatytos medžiagų žiniaraštyje. Žiūrėti konstrukcijų dalyje 2015-125-TP-SK-MZ lapas 1. Konstrukcijos sprendiniai turi būti pateikiami darbo projekte, kurį pagal konkurso sąlygas privalo atlikti siūlytojas.

3. Klausimas: Ar nereikia vertikalios hidroizoliacijos rostverkams?

Atsakymas: Vertikali hidroizoliacija rostverkams neįrengiama.

4. Klausimas: Kurioje vietoje yra atraminė sienutė per ašį A?

Atsakymas: Atraminės sienutės vietą žiūrėti konstrukcijų dalyje brėžiniai 2015-125-TP-SK-01, 2015-125-TP-SK-02.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, (8 45) 50 10 99
Dokumento originalas išsiųstas nebus.