

## Dėl įtampos reguliavimo Alytaus TP

(II nuostatų grupė, be galimybės atlikti srovės sumavimą 110 kV pusėje, kai dirba tik vienas autotransformatorius)

2016-\_\_\_\_ - \_\_\_\_

Įtampos reguliavimo dėsnis Alytaus TP:

$$U = 115,0 + 0,0075 * I$$

Čia I – srovė per Alytaus AT-1 arba AT-2 (srovė matuojam 110 kV pusėje);

U – Alytaus TP 110 kV įtampa ( $114 \leq U < 121$ ), kV.

Autotransformatoriui viršijus 561 A. apkrautumą palaikoma pastovi 119,2 kV įtampa.

Nejautrumo zona  $\pm 1,8$  kV.

