

Dėl įtampos reguliavimo Kauno TP

2015-07-24

Įtampos reguliavimo dėsnis Kauno TP

$$U = 114,2 + 0,0078 * I$$

Čia I – suminė srovė per Kauno AT-1 ir AT-2 (srovė matuojama 110 kV pusėje);

U – Kauno TP 110 kV įtampa ($114 \leq U < 120$), kV.

Nejautrumo zona $\pm 1,2$ kV.

