

Dėl įtampos reguliavimo Panevėžio TP

2015-07-24

Įtampos reguliavimo dėsnis Panevėžio TP

$$U = 114,9 + 0,0057 * I$$

Čia I – suminė srovė per Panevėžio AT-1 ir AT-2 (srovė matuojama 110 kV pusėje);

U – Panevėžio TP 110 kV įtampa ($114 \leq U < 121$), kV.

Nejautrumo zona $\pm 2,2$ kV.

