

Dėl įtampos reguliavimo Jurbarko TP

2016-____-____

Įtampos reguliavimo dėsnis Jurbarko TP

$$U = 116,2 + 0,0047 * I$$

Čia I – suminė srovė per Jurbarko AT-1 ir AT-2 (srovė matuojama 110 kV pusėje);

U – Jurbarko TP 110 kV įtampa ($116 \leq U < 121$), kV.

Suminei srovei viršijus 600 A. apkrautumą palaikoma pastovi 119 kV įtampa.

Nejautrumo zona $\pm 2,0$ kV.

