

## Dėl įtampos reguliavimo Telšių TP

2015-07-24

Įtampos reguliavimo dėsnis Telšių TP

$$U = 114,9 + 0,0062 * I$$

Čia I – srovė per Telšių AT-1 (srovė matuojama 110 kV pusėje);

U – Telšių TP 110 kV įtampa ( $114 \leq U < 120$ ), kV.

Nejautrumo zona  $\pm 1,2$  kV.

