

VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, REMONTINIŲ MOVŲ, ŠULINIŲ ELEMENTŲ
IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ
GAMINIŲ) VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 16-11-04/D/
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2016-11-04

Šiauliai

UAB „Šiaulių vandenys“, juridinio asmens kodas 144133366, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus, pavaduojančio generalinį direktorių Vytauto Peleckio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Pirkėjas),

ir Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“, juridinio asmens kodas 110788621, kurio registruota buveinė yra Žirgyno g. 3, Margava, Karmėlavos sen., Kauno raj. LT-54471, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Vykdančiojo direktoriaus Žygimanto Beigos, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Pardavėjas),

toliau kartu šioje viešojo prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią vamzdžių, fasoninių dalių, uždaromosios armatūros, remontinių movų, šulinių elementų ir kitų susijusių gaminių (Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų ir kitų susijusių gaminių pirkimas) viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra vamzdžių, fasoninių dalių, uždaromosios armatūros, remontinių movų, šulinių elementų ir kitų susijusių gaminių (Vamzdžių, fasoninių dalių, remontinių movų ir kitų susijusių gaminių pirkimas) (toliau – Prekės) pirkimas-pardavimas. Prekių techninė specifikacija ir kiekiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas).

1.2. Prekių pristatymo laikas ir vieta pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede.

1.3. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visų Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede išvardytų Prekių. Pirkėjas pasilieka sau teisę pirkti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nenumatytas Prekes, susijusias su pirkimo objektu, pritaikius 30 proc. nuolaidą, neviršijant 10 procentų numatomos Sutarties vertės. Nuolaida skaičiuojama nuo pirkimo dieną galiojančių Prekių kainų.

1.4. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti Pardavėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylika) mėnesių, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta du kartus po 12 (dvylika) mėnesių, tomis pačiomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis. Bendras sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 (trisdešimt šeši) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja kai ją pasirašo abi Šalys ir Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte, bei galioja Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. punkte nurodytą terminą arba kol Šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais, arba Sutartis nutraukiama teisės aktų nustatyta tvarka, arba pasiekama Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4. punkte nurodyta maksimali Sutarties vertė.

2.3. Šalis, keitinanti pratęsti Sutarties galiojimą, turi raštu kreiptis į kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos. Šalis, gavusi pasiūlymą pratęsti Sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos pateikti atsakymą dėl Sutarties pratęsimo. Sutarties pratęsimas turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi. Pardavėjas sutikęs pratęsti Sutartį, tokiu pat terminui kokiam pratęsiamą Sutartis, privalo likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki sutarties pratęsimo pradžios, pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punkte keliamus reikalavimus.

2.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka arba turi išlikti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties įkainiai pateikiami Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede „Prekių įkainiai“ (toliau – 2 priedas).

3.2. Sutartyje nenumatytoms Prekėms, susijusioms su pirkimo objektu, Sutarties vykdymo metu bus taikoma nuolaida - 30 proc. Per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nuolaidos dydis dėl bendro kainų lygio keitimo neperskaičiuojamas.

3.3. Sutarties kaina skaičiuojama taikant fiksuoto įkainio metodą, t. y. Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede nurodytus įkainius dauginant iš faktiškai pristatytų Prekių kiekio (apimtys). Kai įsigyjamos Sutartyje nenumatytos Prekės - galutinė kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Pardavėjui, priklausys nuo vykdant Sutartį faktiškai pirktų Prekių apimtys (kiekio), pritaikius Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytą nuolaidą. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visos Sutarties specialiųjų sąlygų 2 priede nurodytų Prekių apimtys (kiekio).

3.4. Maksimali sutarties vertė ne didesnė nei 400.000,00 Eur (keturi šimtai tūkstančių Eur 00 ct) 36 (trisdešimt šeši) mėnesių Sutarties galiojimo laikotarpiui.

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

3.5. Pardavėjas pristatęs Prekes Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sąskaitas faktūras (kartu su pasirašytu Prekių perdavimo – priėmimo aktu) privalo pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainę pasiekiamą adresu www.esaskaita.eu) ir elektroniniu paštu office@siauliuvandenys.lt (nesant objektyvių galimybių sąskaitos faktūras pateikti naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“, jas Pardavėjas pateikia šiame Sutarties punkte nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis).

3.6. Pirkėjas už Prekę Pardavėjui sumoka mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po Prekių pristatymo bei Prekės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros išrašymo Pirkėjui dienos.

3.7. Pirkėjas už perkamas Prekes Pardavėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT502140030002476612;

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius;

Banko kodas 21400.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Pardavėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.8. Sutartyje numatyta Prekių kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. Kaina dėl kainų lygio pasikeitimo ar mokesčių pasikeitimo, išskyrus PVM, nebus perskaičiuojama.

3.9. Sutarties vykdymo laikotarpiu (sąskaitos už Prekes pateikimo dieną) pasikeitus PVM tarifui, Sutarties kaina ir / ar atskirų išrašomų sąskaitų suma perskaičiuojama nekeičiant pasiūlymo kainoje nurodytos kainos be PVM dalies ir atitinkamai perskaičiuojant PVM dalį. Pasikeitus PVM dydžiui jis turi būti įforminamas Šalių sudarytu raštišku Sutarties priedu, kuris tampa Sutarties neatskiriama dalimi.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko besąlyginė ir neatšaukiama garantija arba Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas su laidavimo draudimo polisu (originalai).	Pardavėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos	7.000,00 Eur (septyni tūkstančiai Eur 00 ct)	Įsigalioja Banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. 12 mėnesių.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui 0,03 % (trių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Pardavėjas, ne dėl Pirkėjo kaltės ir nesant *Force Majeure*, nepristato Prekių *Sutarties specialiuųjų sąlygų 1.2 punkte nustatytu terminu*, Pirkėjas, be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, pradeda skaičiuoti 0,03 % (trių šimtųjų) dydžio delspinigius nuo Užsakymo vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3. Apskaičiuotus delspinigius Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją:

5.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš Pardavėjui mokėtinų sumų;

5.3.2. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

5.4. Jei apskaičiuotų delspinigių suma viršija 7.000,00 Eur (septyni tūkstančiai Eur 00 ct), Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Pardavėją, pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

5.5. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo įsipareigojimų tinkamo įvykdymo, arba pažeidimų pašalinimo bei pilno nuostolių atlyginimo. Nuostoliais laikomos Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos, kurias ji būtų gavusi, jeigu įsipareigojimai būtų įvykdyti.

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu (laiškas išsiųstas registruotu paštu yra laikomas gautu po 5 (penkių) darbo dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos), faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Pardavėjas
Pavadinimas	UAB „Šiaulių vandenys“	Lietuvos ir Švedijos UAB „ViaCon Baltic“
Adresas	Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai	Žirgyno g. 3, Margavos k., 54471 Kauno r.
Telefonas	(8 41) 525 550	(837)301050
Faksas	(8 41) 592 266	(837)301051
El. paštas	office@siauliuvandenys.lt	viacon@viacon.lt
Kontaktinis asmuo	Nerijus Potelis	Giedrius Aleknavičius

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

Telefonas	8 615 19 108	868573909
El. paštas	nerijus.p@siauliuvandenys.lt	giedrius.aleknavicius@viacon.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Šalis turi raštu informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Subtiekėjai (subteikėjai) ir jų keitimo tvarka

7.1. Pardavėjas šios Sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subtiekėjo / subteikėjo (subtiekėjų / subteikėjų).

8. Kitos nuostatos

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

8.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

8.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, yra neatskiriama Sutarties dalis:

8.4.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;

8.4.2. 2 priedas „Prekių įkainiai“.

Pirkėjo vardu

UAB „Šiaulių vandenys“
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM mokėtojo kodas LT441333610
a. s. Nr. LT37 7180 0000 0246 7590
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71800
Tel.: (8 41) 525 550
Faksas: (8 41) 592 266
El. p. office@siauliuvandenys.lt

Technikos direktorius,
pavduojantis generalinį direktorių
Vytautas Peleckis

(parašas)



Pardavėjo vardu

Lietuvos ir Švedijos UAB ViaCon Baltic
Žirgyno g. 3, Margavos k., 54471 Kauno raj.,
įmonės kodą 110788621
PVM mokėtojo kodą LT107886219
a.s. Nr. LT502140030002476612
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk.,
Banko kodas 21400,
Tel. (8 37) 301050
Faksas: (837) 301051
El. p. viacon@viacon.lt

Vykduojantis direktorius
Žygimantas Beiga

(parašas)



2016-11-08

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Viešųjų pirkimų skyriaus
viršininkė
Sigita Beržinskienė

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Teisės skyriaus viršininkė
Jurgita Sakalauskė

Technikos direktoriaus
pavduotojas
Virginijus Jakubonis

UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
Viešųjų pirkimų skyriaus
viršininkė
Nerijus Rotelis

**PRIE VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, REMONTINIŲ MOVŲ, ŠULINIŲ
ELEMENTŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ
SUSIJUSIŲ GAMINIŲ PIRKIMAS)**

**VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16-11-04/01
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS – vamzdžiai, fasoninės dalys, uždaroji armatūra, remontinės movos, šulinių elementai ir kiti susiję gaminiai (toliau – Prekės). Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai.

2. PLANUOJAMI PREKIŲ KIEKIAI:

- 2.1. Planuojami pirkti Prekių kiekiai pagal atskiras pirkimo objekto dalis pateikiami techninės specifikacijos 1 priede.
- 2.2. Planuojami pirkti Prekių kiekiai yra orientaciniai. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso 1 priede nurodyto Prekių kiekio.
- 2.3. Prekės perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikius.
- 2.4. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančiosios organizacijos pateikiamas Prekių sąrašas yra sudėtinis, baigtinį būtinų įsigyti Prekių sąrašą sudėtinga prognozuoti, o vykdant sutartį gali atsirasti poreikis įsigyti papildomų prekių, Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pirkti Techninės specifikacijos 1 priede nenumatytas Prekes, susijusias su pirkimo objektu, su nuolaيدا, neviršijant 10 procentų numatomos sutarties vertės kiekvienai pirkimo daliai atskirai. Nuolaيدا skaičiuojama nuo pirkimo dieną galiojančių Prekių kainų.

3. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI:

- 3.1. Prekės turi būti pristatytos Perkančiosios organizacijos darbo valandomis, pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., į Perkančiosios organizacijos sandėlį, adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.
- 3.2. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo raštu pateikimo (asmeniškai įteikiant / el. paštu / faksu).
- 3.3. Prekės, nurodytos techninės specifikacijos 2 priede, turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 4 darbo valandas.

4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR JŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS:

- 4.1. Prekių užsakymas Tiekėjui pateikiamas raštu (asmeniškai įteikiant / el. paštu / faksu).
- 4.2. Pristatę Prekes, kartu su Prekėmis Tiekėjas pateikia sąskaitą – faktūrą.

5. PREKIŲ KOKYBĖ:

- 5.1. Tiekėjas garantuoja už Prekių kokybę. Prekių kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.
- 5.2. Pateikdamas Prekes, Tiekėjas garantuoja, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.
- 5.3. Perkančiajai organizacijai paprašius Tiekėjas privalo pateikti tinkamai patvirtintas Prekių kokybės atitikties dokumentų kopijas originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.
- 5.4. Jei Tiekėjas pristato Prekes, kurios neatitinka kokybės reikalavimų ir/ar neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų, tokios Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis ir/ar techninius reikalavimus atitinkančiomis Prekėmis. Tokiu atveju, Prekių pristatymo diena laikoma ta, kurią pristatomos kokybiškos ir/ar techninius reikalavimus atitinkančios Prekės.

6. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

6.1. Bendri techniniai reikalavimai Prekėms (visoms pirkimo objekto dalims):

- 6.1.1. Visos Prekės turi atitikti šiose specifikacijose nustatytus reikalavimus, turi būti pagamintos vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.
- 6.1.2. Prekių kokybė turi atitikti atitinkamų LST EN standartų (arba jiems lygiaverčių) reikalavimus, arba jei nė vienas iš jų nėra taikytinas, geriausios nusistovėjusios praktikos standartus. Ten, kur Lietuvos nacionaliniai reglamentai, techniniai standartai, statybos ir aplinkos normos yra griežtesnės nei konkretūs šiuose reikalavimuose nurodyti standartai, pirmenybė suteikiama Lietuvos standartui ar normai.
- 6.1.3. Prekės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos Sąjungos šalyse ir turėti CE ženklą.
- 6.1.4. Prekių gamintojai privalo būti sertifikuoti pagal ISO 9001 (arba lygiavertį) standartą.
- 6.1.5. Darbinė terpė, kurioje bus naudojamos Prekės – geriamasis vanduo, agresyvios ir neagresyvios nuotekos.
- 6.1.6. Prekės, kurios yra tinkamos naudoti geriamojo vandens sistemose, privalo atitikti higieninius reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti galiojantį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (Respublikinio mitybos centro) leidimą arba Higieninės (visuomenės sveikatos saugos) ekspertizės pažymėjimo / tinkamai patvirtintą kopiją, arba Europoje išduotą galiojantį higienos sertifikatą ar pažymėjimą.

(Pirkėjo parašas)

Puslapis 4 iš 71

(Pardavėjo parašas)

6.1.7. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija apžiūros šulinių liukams, dangčiams ir lietaus grotelėms, ir ne trumpesnė kaip 10 metų garantija visoms kitoms Prekėms.

6.2. Techniniai reikalavimai Prekėms:

6.2.1. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikti 1 priede.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Vamzdžiai, fasoninės dalys, remontinės movos ir kiti susiję gaminiai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Techniniai reikalavimai Prekėms	Mato vnt.	Prelimin arus kiekis 12 mėn. laikotarp iui
VAMZDŽIAI				
1	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polietilenas-PE100 tipo; SDR17; vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10.	m	150
1.1	Vamzdis d 20 mm		m	300
1.2	Vamzdis d 25 mm		m	400
1.3	Vamzdis d 32 mm		m	250
1.4	Vamzdis d 40 mm		m	300
1.5	Vamzdis d 50 mm		m	300
1.6	Vamzdis d 63 mm		m	20
1.7	Vamzdis d 75 mm		m	50
1.8	Vamzdis d 90 mm		m	1000
1.9	Vamzdis d 110 mm			
2	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m		vnt.	100
2.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	40
2.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	20
2.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	10
2.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	30
2.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	100
2.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	10
2.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	3
2.8	Vamzdis d 630 mm			
3	Plastikiniai vamzdžiai PE100RC PN10 (tiesūs), ilgis l = 12 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – padidinto atsparumo įtrūkimams ir apkrovoms PE100RC tipo polietilenas, SDR17, vamzdžių slėgio klasė – ne žemesnė kaip PN10.	vnt.	200
3.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	25
3.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	10
3.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	5
3.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	20
3.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	100
3.6	Vamzdis d 400 mm			
4	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 1 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, guminės tarpinės turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus.	vnt.	60
4.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	60
4.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	40
4.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	40
4.4	Vamzdis d 250 mm			

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

4.5	Vamzdis d 315 mm
4.6	Vamzdis d 400 mm
4.7	Vamzdis d 500 mm
5	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 2 m
5.1	Vamzdis d 110 mm
5.2	Vamzdis d 160 mm
5.3	Vamzdis d 200 mm
5.4	Vamzdis d 250 mm
5.5	Vamzdis d 315 mm
5.6	Vamzdis d 400 mm
5.7	Vamzdis d 500 mm
6	Plastikiniai vamzdžiai PVC (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 3 m
6.1	N klasė
6.1.1	Vamzdis d 110 mm
6.1.2	Vamzdis d 160 mm
6.1.3	Vamzdis d 200 mm
6.1.4	Vamzdis d 250 mm
6.1.5	Vamzdis d 315 mm
6.1.6	Vamzdis d 400 mm
6.1.7	Vamzdis d 500 mm
6.2	S klasė
6.2.1	Vamzdis d 110 mm
6.2.2	Vamzdis d 160 mm
6.2.3	Vamzdis d 200 mm
6.2.4	Vamzdis d 250 mm
6.2.5	Vamzdis d 315 mm
6.2.6	Vamzdis d 400 mm
6.2.7	Vamzdis d 500 mm
7	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l = 6 m
7.1	N klasė
7.1.1	Vamzdis d 110 mm
7.1.2	Vamzdis d 160 mm
7.1.3	Vamzdis d 200 mm
7.1.4	Vamzdis d 250 mm
7.1.5	Vamzdis d 315 mm
7.1.6	Vamzdis d 400 mm
7.1.7	Vamzdis d 500 mm
7.2	S klasė
7.2.1	Vamzdis d 110 mm
7.2.2	Vamzdis d 160 mm
7.2.3	Vamzdis d 200 mm
7.2.4	Vamzdis d 250 mm

vnt.	10
vnt.	10
vnt.	10
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	20
vnt.	20
vnt.	5
vnt.	5
vnt.	75
vnt.	75
vnt.	75
vnt.	300
vnt.	100
vnt.	75
vnt.	40
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	17
vnt.	35
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	30
vnt.	9
vnt.	9
vnt.	9
vnt.	9

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

7.2.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	9
7.2.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	9
7.2.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	9
8	PVC vamzdžiai (vidaui nuotekų tinklams)			
8.1	Vamzdis d 50 mm		m	10
9	Plastikiniai vamzdžiai PP SN8 klasė, ilgis l = 6 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 1852-1, LST EN 13476-3 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.		
9.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	10
9.2	Vamzdis d 160 mm		vnt.	20
9.3	Vamzdis d 200 mm		vnt.	20
9.4	Vamzdis d 250 mm		vnt.	20
9.5	Vamzdis d 315 mm		vnt.	10
9.6	Vamzdis d 400 mm		vnt.	10
9.7	Vamzdis d 500 mm		vnt.	5
9.8	Vamzdis d 630 mm		vnt.	5
10	Plastikiniai vamzdinių rekonstravimo PE moduliai (betranšėjinės klojimo technologijos), ilgis l = 0,5 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-1 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – HDPE (arba lygiavertė), vamzdžių stiprumo klasė – ne žemesnė kaip SN8. Sandarinimo žiedas - SBR (arba lygiavertis). Vamzdžio vidaus spalva - balta.		
10.1	Vamzdis d 110 mm		vnt.	200
10.2	Vamzdis d 125 mm		vnt.	200
10.3	Vamzdis d 160 mm		vnt.	200
10.4	Vamzdis d 180 mm		vnt.	200
10.5	Vamzdis d 200 mm		vnt.	200
10.6	Vamzdis d 250 mm		vnt.	200
10.7	Vamzdis d 280 mm		vnt.	200
10.8	Vamzdis d 315 mm		vnt.	200
10.9	Vamzdis d 400 mm		vnt.	200
10.10	Vamzdis d 500 mm		vnt.	200
10.11	Vamzdis d 560 mm		vnt.	200
11	Kaliojo ketaus vamzdžiai, ilgis l = 6 m	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 545, LST EN 598 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Medžiaga – kalusis ketus. Vidaus padengimas – cementuotas. Išorės padengimas – cinko ir aliuminio lydinys, epoksidinis miltelinis padengimas (arba lygiavertis). Vamzdžių sujungimas - movinis.		
11.1	Vamzdis d 60 mm		vnt.	5
11.2	Vamzdis d 80 mm		vnt.	5
11.3	Vamzdis d 100 mm		vnt.	10
11.4	Vamzdis d 125 mm		vnt.	5
11.5	Vamzdis d 150 mm		vnt.	10
11.6	Vamzdis d 200 mm		vnt.	5
11.7	Vamzdis d 250 mm		vnt.	5
11.8	Vamzdis d 300 mm		vnt.	5
11.9	Vamzdis d 350 mm		vnt.	5
11.10	Vamzdis d 400 mm		vnt.	5
11.11	Vamzdis d 500 mm		vnt.	5
11.12	Vamzdis d 600 mm		vnt.	5
11.13	Vamzdis d 700 mm		vnt.	5
12	Plastikiniai vamzdžiai PPR (virinimo sistema)	Vamzdžiai turi atitikti LST EN 15874-2 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Vamzdžių medžiaga – polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė).		
12.1	Virinimo vamzdis d 16 mm		m	50

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

12.2	Virinimo vamzdis d 20 mm	vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN20.	m	50
12.3	Virinimo vamzdis d 25 mm		m	50
12.4	Virinimo vamzdis d 32 mm		m	50
12.5	Virinimo vamzdis d 40 mm		m	50
12.6	Virinimo vamzdis d 50 mm		m	50
12.7	Virinimo vamzdis d 63 mm		m	50
13	Plastikiniai vamzdžiai PVC- U PN16	Vamzdžiai turi būti skirti agresyviai cheminei medžiagai. Vamzdžių slėgio klasė ne mažesnė kaip PN16.		
13.1	Vamzdis d 12 mm		m	20
13.2	Vamzdis d 16 mm		m	10
13.3	Vamzdis d 20 mm		m	10
13.4	Vamzdis d 25 mm		m	10
13.5	Vamzdis d 32 mm		m	10
13.6	Vamzdis d 40 mm		m	10
13.7	Vamzdis d 50 mm		m	10
13.8	Vamzdis d 63 mm		m	10
13.9	Vamzdis d 90 mm		m	10
FASONINĖS DALYS				
14	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui	Virinamos fasoninės dalys PPR vamzdžiui turi atitikti LST EN 15874-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Medžiaga –polipropilenas (PPR) (arba lygiavertė).		
14.1	Alkūnė d 16 mm 45°		vnt.	50
14.2	Alkūnė d 16 mm 90°		vnt.	50
14.3	Alkūnė d 20 mm 45°		vnt.	50
14.4	Alkūnė d 20 mm 90°		vnt.	50
14.5	Alkūnė d 25 mm 45°		vnt.	50
14.6	Alkūnė d 25 mm 90°		vnt.	80
14.7	Alkūnė d 32 mm 45°		vnt.	50
14.8	Alkūnė d 32 mm 90°		vnt.	50
14.9	Alkūnė d 40 mm 45°		vnt.	50
14.10	Alkūnė d 40 mm 90°		vnt.	50
14.11	Alkūnė d 50 mm 45°		vnt.	50
14.12	Alkūnė d 50 mm 90°		vnt.	50
14.13	Alkūnė d 63 mm 45°		vnt.	50
14.14	Alkūnė d 63 mm 90°		vnt.	50
14.15	Mova d 16 mm		vnt.	12
14.16	Mova d 20 mm		vnt.	30
14.17	Mova d 25 mm		vnt.	100
14.18	Mova d 32 mm		vnt.	60
14.19	Mova d 40 mm		vnt.	100
14.20	Mova d 50 mm		vnt.	120
14.21	Mova d 63 mm		vnt.	100
14.22	Perėjimas su met. vidumi d 16 x 1/2"		vnt.	50
14.23	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1/2"		vnt.	50
14.24	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 3/4"		vnt.	200
14.25	Perėjimas su met. vidumi d 20 x 1"		vnt.	20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

14.26	Perējimas su met. vidumi d 25 x 3/4"	vnt.	120
14.27	Perējimas su met. vidumi d 32 x 1"	vnt.	100
14.28	Perējimas su met. vidumi d 40 x 1 1/4"	vnt.	50
14.29	Perējimas su met. vidumi d 50 x 3/4"	vnt.	20
14.30	Perējimas su met. vidumi d 50 x 1"	vnt.	20
14.31	Perējimas su met. vidumi d 50 x 1 1/2"	vnt.	50
14.32	Perējimas su met. vidumi d 63 x 2"	vnt.	30
14.33	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 16x16 mm	vnt.	40
14.34	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 20x16 mm	vnt.	90
14.35	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 25x20 mm	vnt.	170
14.36	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 32x25 mm	vnt.	80
14.37	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x20 mm	vnt.	70
14.38	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 40x32 mm	vnt.	20
14.39	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x16 mm	vnt.	20
14.40	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x32 mm	vnt.	70
14.41	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 50x40 mm	vnt.	20
14.42	Perējimas su išor. metaliniu sriegiu d 63x50 mm	vnt.	10
14.43	Redukcija vidus/išorė d 16x20 mm	vnt.	20
14.44	Redukcija vidus/išorė d 25x20 mm	vnt.	60
14.45	Redukcija vidus/išorė d 25x32 mm	vnt.	60
14.46	Redukcija vidus/išorė d 32x20 mm	vnt.	60
14.47	Redukcija vidus/išorė d 40x32 mm	vnt.	20
14.48	Redukcija vidus/išorė d 50x40 mm	vnt.	60
14.49	Redukcija vidus/išorė d 63x50 mm	vnt.	20
14.50	Trišakis d 25x20x25 mm (redukuotas)	vnt.	50
14.51	Trišakis d 32x20x32 mm (redukuotas)	vnt.	50
14.52	Trišakis d 40x20x40 mm (redukuotas)	vnt.	50
14.53	Trišakis d 50x32x50 mm (redukuotas)	vnt.	50
14.54	Trišakis d 50x25 mm	vnt.	20
14.55	Trišakis d 63x25 mm	vnt.	20
14.56	Trišakis d 63x32 mm	vnt.	20
14.57	Trišakis d 16 mm	vnt.	40
14.58	Trišakis d 20 mm	vnt.	60
14.59	Trišakis d 25 mm	vnt.	25
14.60	Trišakis d 32 mm	vnt.	25
14.61	Trišakis d 40 mm	vnt.	50
14.62	Trišakis d 50 mm	vnt.	25
14.63	Trišakis d 63 mm	vnt.	50

(Dirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

14.64	Aklė d 16 mm		vnt.	10
14.65	Aklė d 20 mm		vnt.	10
14.66	Aklė d 25 mm		vnt.	10
14.67	Aklė d 32 mm		vnt.	10
14.68	Aklė d 40 mm		vnt.	10
14.69	Aklė d 50 mm		vnt.	10
14.70	Aklė d 63 mm		vnt.	10
15	PVC jungiamosios dalys	PVC jungiamosios dalys turi atitikti LST EN 1401-1 (arba lygiavėrio) standarto reikalavimus.		
15.1	PVC alkūnė d 50 mm 45° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10
15.2	PVC alkūnė d 50 mm 90° (vidaus nuotekų tinklams)		vnt.	10
15.3	PVC alkūnė d 110 mm 15°		vnt.	30
15.4	PVC alkūnė d 110 mm 30°		vnt.	30
15.5	PVC alkūnė d 110 mm 45°		vnt.	30
15.6	PVC alkūnė d 110 mm 90°		vnt.	30
15.7	PVC alkūnė d 160 mm 15°		vnt.	30
15.8	PVC alkūnė d 160 mm 30°		vnt.	30
15.9	PVC alkūnė d 160 mm 45°		vnt.	30
15.10	PVC alkūnė d 160 mm 90°		vnt.	30
15.11	PVC alkūnė d 200 mm 15°		vnt.	30
15.12	PVC alkūnė d 200 mm 30°		vnt.	30
15.13	PVC alkūnė d 200 mm 45°		vnt.	30
15.14	PVC alkūnė d 200 mm 90°		vnt.	30
15.15	PVC alkūnė d 250 mm 15°		vnt.	30
15.16	PVC alkūnė d 250 mm 30°		vnt.	30
15.17	PVC alkūnė d 250 mm 45°		vnt.	30
15.18	PVC alkūnė d 250 mm 90°		vnt.	30
15.19	PVC alkūnė d 315 mm 15°		vnt.	30
15.20	PVC alkūnė d 315 mm 30°		vnt.	30
15.21	PVC alkūnė d 315 mm 45°		vnt.	30
15.22	PVC alkūnė d 315 mm 90°		vnt.	30
15.23	PVC alkūnė d 400 mm 15°		vnt.	15
15.24	PVC alkūnė d 400 mm 30°		vnt.	15
15.25	PVC alkūnė d 400 mm 45°		vnt.	15
15.26	PVC alkūnė d 400 mm 90°		vnt.	15
15.27	PVC alkūnė d 500 mm 15°		vnt.	15
15.28	PVC alkūnė d 500 mm 30°		vnt.	15
15.29	PVC alkūnė d 500 mm 45°		vnt.	15
15.30	PVC alkūnė d 500 mm 90°		vnt.	15
15.31	PVC remontinė mova d110 mm		vnt.	50
15.32	PVC remontinė mova d160 mm		vnt.	50
15.33	PVC remontinė mova d200 mm		vnt.	50
15.34	PVC remontinė mova d250 mm		vnt.	50
15.35	PVC remontinė mova d315 mm		vnt.	50
15.36	PVC remontinė mova d400 mm		vnt.	50
15.37	PVC remontinė mova d500 mm		vnt.	50

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

15.38	PVC mova d50 mm (vidaus nuotekų tinklams)
15.39	PVC mova d110 mm
15.40	PVC mova d160 mm
15.41	PVC mova d200 mm
15.42	PVC mova d250 mm
15.43	PVC mova d315 mm
15.44	PVC mova d400 mm
15.45	PVC mova d500 mm
15.46	PVC perėjimas d160x110 mm
15.47	PVC perėjimas d200x160 mm
15.48	PVC perėjimas d250x200 mm
15.49	PVC perėjimas d315x250 mm
15.50	PVC perėjimas d400x315 mm
15.51	PVC perėjimas d500x400 mm
15.52	PVC trišakis d 50x50/45° (vidaus nuotekų tinklams)
15.53	PVC trišakis d 50x50/90° (vidaus nuotekų tinklams)
15.54	PVC trišakis d 110x110/45°
15.55	PVC trišakis d 110x110/90°
15.56	PVC trišakis d 160x160/45°
15.57	PVC trišakis d 160x160/90°
15.58	PVC trišakis d 200x200/45°
15.59	PVC trišakis d 200x200/90°
15.60	PVC trišakis d 250x250/45°
15.61	PVC trišakis d 250x250/90°
15.62	PVC trišakis d 315x315/45°
15.63	PVC trišakis d 315x315/90°
15.64	PVC trišakis d 400x400/45°
15.65	PVC trišakis d 400x400/90°
15.66	PVC trišakis d 500x500/45°
15.67	PVC trišakis d 500x500/90°
15.68	Protarpis d 110 mm, L=110 mm
15.69	Protarpis d 160 mm, L=110 mm
15.70	Protarpis d 200 mm, L=110 mm
15.71	Protarpis d 250 mm, L=110 mm
15.72	Protarpis d 315 mm, L=110 mm
15.73	Protarpis d 400 mm, L=110 mm
15.74	Protarpis d 500 mm, L=110 mm
15.75	Protarpis d 110 mm, L=240 mm
15.76	Protarpis d 160 mm, L=240 mm
15.77	Protarpis d 200 mm, L=240 mm
15.78	Protarpis d 250 mm, L=240 mm
15.79	Protarpis d 315 mm, L=240 mm
15.80	Protarpis d 400 mm, L=240 mm
15.81	Protarpis d 500 mm, L=240 mm

(Pirkėjo parašas)

[illegible]

(Pardavėjų paraišas)

15.82	PVC aklė d110 mm		vnt.	50
15.83	PVC aklė d160 mm		vnt.	50
15.84	PVC aklė d200 mm		vnt.	50
15.85	PVC aklė d250 mm		vnt.	10
15.86	PVC aklė d315 mm		vnt.	10
15.87	PVC aklė d400 mm		vnt.	10
15.88	PVC aklė d500 mm		vnt.	10
16	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
16.1	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 20 mm		vnt.	10
16.2	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 25 mm		vnt.	10
16.3	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 32 mm		vnt.	10
16.4	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 40 mm		vnt.	10
16.5	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 50 mm		vnt.	10
16.6	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 63 mm		vnt.	10
16.7	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 90 mm		vnt.	10
16.8	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 110 mm		vnt.	60
16.9	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 160 mm		vnt.	20
16.10	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 200 mm		vnt.	10
16.11	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 250 mm		vnt.	10
16.12	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 315 mm		vnt.	30
16.13	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 400 mm		vnt.	50
16.14	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 500 mm		vnt.	10
16.15	Elektromovinės jungtys PE vamzdžiams d 630 mm		vnt.	10
17	Alkūnės PE vamzdžiams 90° (el. virinamos)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
17.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15
17.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15
17.3	Alkūnė d 32 mm		vnt.	15
17.4	Alkūnė d 40 mm		vnt.	15
17.5	Alkūnė d 50 mm		vnt.	15
17.6	Alkūnė d 63 mm		vnt.	15
17.7	Alkūnė d 90 mm		vnt.	15
17.8	Alkūnė d 110 mm		vnt.	40
17.9	Alkūnė d 160 mm		vnt.	15
17.10	Alkūnė d 200 mm		vnt.	15
17.11	Alkūnė d 250 mm		vnt.	15
18	Alkūnės PE vamzdžiams 45° (el. virinamos)			
18.1	Alkūnė d 20 mm		vnt.	15
18.2	Alkūnė d 25 mm		vnt.	15

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

18.3	Alkūnē d 32 mm		vnt.	15
18.4	Alkūnē d 40 mm		vnt.	15
18.5	Alkūnē d 50 mm		vnt.	15
18.6	Alkūnē d 63 mm		vnt.	15
18.7	Alkūnē d 90 mm		vnt.	15
18.8	Alkūnē d 110 mm		vnt.	15
18.9	Alkūnē d 160 mm		vnt.	15
18.10	Alkūnē d 200 mm		vnt.	15
18.11	Alkūnē d 250 mm		vnt.	15
19	Alkūnēs PE vamzdžiams 30° (be spirālīu)	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
19.1	Alkūnē d 110 mm		vnt.	15
19.2	Alkūnē d 160 mm		vnt.	15
19.3	Alkūnē d 200 mm		vnt.	15
19.4	Alkūnē d 250 mm		vnt.	5
19.5	Alkūnē d 315 mm		vnt.	15
19.6	Alkūnē d 400 mm		vnt.	15
19.7	Alkūnē d 500 mm		vnt.	5
19.8	Alkūnē d 600 mm		vnt.	5
20	Alkūnēs PE vamzdžiams 45° (be spirālīu)			
20.1	Alkūnē d 110 mm		vnt.	15
20.2	Alkūnē d 160 mm		vnt.	15
20.3	Alkūnē d 200 mm		vnt.	10
20.4	Alkūnē d 250 mm		vnt.	10
20.5	Alkūnē d 315 mm		vnt.	15
20.6	Alkūnē d 400 mm		vnt.	15
20.7	Alkūnē d 500 mm		vnt.	5
20.8	Alkūnē d 600 mm		vnt.	5
21	Alkūnēs PE vamzdžiams 90° (be spirālīu)			
21.1	Alkūnē d 110 mm		vnt.	15
21.2	Alkūnē d 160 mm		vnt.	15
21.3	Alkūnē d 200 mm		vnt.	15
21.4	Alkūnē d 250 mm		vnt.	10
21.5	Alkūnē d 315 mm		vnt.	10
21.6	Alkūnē d 400 mm		vnt.	15
21.7	Alkūnē d 500 mm		vnt.	5
21.8	Alkūnē d 600 mm		vnt.	5
22	Trišakiai PE vamzdžiams	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
22.1	Trišakis d 90 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	5
22.2	Trišakis d 110 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	20
22.3	Trišakis d 160 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	15
22.4	Trišakis d 200 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	15
22.5	Trišakis d 250 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	5

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

22.6	Trišakis d 315 mm PE vamzdžiui el. virinamas		vnt.	15
22.7	Trišakis d 400 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	15
22.8	Trišakis d 500 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	5
22.9	Trišakis d 600 mm PE vamzdžiui bespiralis		vnt.	5
23	Trišakiai PE vamzdžiams (veržiami)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
23.1	Trišakis 16x16x16 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.2	Trišakis 20x20x20 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.3	Trišakis 25x25x25 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.4	Trišakis 32x32x32 PE vamzdžiui		vnt.	15
23.5	Trišakis 40x40x40 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.6	Trišakis 50x50x50 PE vamzdžiui		vnt.	15
23.7	Trišakis 63x63x63 PE vamzdžiui		vnt.	15
23.8	Trišakis 75x75x75 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.9	Trišakis 90x90x90 PE vamzdžiui		vnt.	10
23.10	Trišakis 110x110x110 PE vamzdžiui		vnt.	10
24	Trišakiai redukuoti PE vamzdžiams (veržiami)			
24.1	Redukuotas trišakis 20x16x20		vnt.	10
24.2	Redukuotas trišakis 25x20x25		vnt.	10
24.3	Redukuotas trišakis 32x20x32		vnt.	10
24.4	Redukuotas trišakis 32x25x32		vnt.	10
24.5	Redukuotas trišakis 40x20x40		vnt.	10
24.6	Redukuotas trišakis 40x25x40		vnt.	15
24.7	Redukuotas trišakis 40x32x40		vnt.	10
24.8	Redukuotas trišakis 50x20x50		vnt.	10
24.9	Redukuotas trišakis 50x25x50		vnt.	10
24.10	Redukuotas trišakis 50x32x50		vnt.	10
24.11	Redukuotas trišakis 50x40x50		vnt.	10
24.12	Redukuotas trišakis 63x20x63		vnt.	10
24.13	Redukuotas trišakis 63x25x63		vnt.	10
24.14	Redukuotas trišakis 63x32x63		vnt.	10
24.15	Redukuotas trišakis 63x40x63		vnt.	10
24.16	Redukuotas trišakis 63x50x63		vnt.	10
24.17	Redukuotas trišakis 75x63x75		vnt.	10
24.18	Redukuotas trišakis 90x75x90		vnt.	10
24.19	Redukuotas trišakis 110x63x110		vnt.	10
24.20	Redukuotas trišakis 110x90x110		vnt.	10
25	Trišakiai su atšaka (vidiniu sriegiu) PE vamzdžiams (veržiami)			
25.1	16 x ½ x 16		vnt.	10
25.2	16 x ¾ x 16		vnt.	10
25.3	20 x ½ x 20		vnt.	10
25.4	20 x ¾ x 20		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

25.5	25 x ½ x 25		vnt.	10
25.6	25 x ¾ x 25		vnt.	10
25.7	32 x ½ x 32		vnt.	10
25.8	32 x ¾ x 32		vnt.	10
25.9	32 x 1" x 32		vnt.	10
25.10	32 x 1½ x 32		vnt.	10
25.11	40 x 1" x 40		vnt.	10
25.12	40 x 1¼ x 40		vnt.	10
25.13	40 x 1½ x 40		vnt.	10
25.14	50 x 1¼ x 50		vnt.	10
25.15	50 x 1½ x 50		vnt.	10
25.16	50 x 2" x 50		vnt.	10
25.17	63 x 1½ x 63		vnt.	10
25.18	63 x 2" x 63		vnt.	10
25.19	63 x 2½ x 63		vnt.	10
25.20	75 x 2" x 75		vnt.	10
25.21	75 x 2½ x 75		vnt.	10
25.22	75 x 3" x 75		vnt.	10
25.23	90 x 2½ x 90		vnt.	10
25.24	90 x 3" x 90		vnt.	10
25.25	110 x 3" x 110		vnt.	10
25.26	110 x 4" x 110		vnt.	10
26	Jungtys su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiavertio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
26.1	16 x ½		vnt.	5
26.2	20 x ½		vnt.	5
26.3	20 x ¾		vnt.	5
26.4	20 x 1"		vnt.	5
26.5	25 x ½		vnt.	10
26.6	25 x ¾		vnt.	20
26.7	25 x 1"		vnt.	20
26.8	32 x ¾		vnt.	30
26.9	32 x 1"		vnt.	60
26.10	32 x 1¼		vnt.	20
26.11	40 x 1"		vnt.	10
26.12	40 x 1¼		vnt.	20
26.13	40 x 1½		vnt.	20
26.14	50 x 1¼		vnt.	20
26.15	50 x 1½		vnt.	20
26.16	50 x 2"		vnt.	40
26.17	63 x 1¼		vnt.	10
26.18	63 x 1½		vnt.	15
26.19	63 x 2"		vnt.	30
27	Jungtys su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)			
27.1	16 x ½		vnt.	5
27.2	20 x ½		vnt.	5

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

27.3	20 x ¾		vnt.	5
27.4	20 x 1"		vnt.	5
27.5	25 x ½		vnt.	20
27.6	25 x ¾		vnt.	20
27.7	25 x 1"		vnt.	15
27.8	32 x ¾		vnt.	40
27.9	32 x 1"		vnt.	40
27.10	32 x 1½		vnt.	10
27.11	40 x 1"		vnt.	20
27.12	40 x 1½		vnt.	20
27.13	40 x 1½		vnt.	20
27.14	50 x 1½		vnt.	20
27.15	50 x 1½		vnt.	20
27.16	50 x 2"		vnt.	10
27.17	63 x 1½		vnt.	10
27.18	63 x 1½		vnt.	10
27.19	63 x 2"		vnt.	15
28	Movos PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
28.1	16x16		vnt.	10
28.2	20x20		vnt.	10
28.3	25x25		vnt.	30
28.4	32x32		vnt.	50
28.5	40x40		vnt.	40
28.6	50x50		vnt.	50
28.7	63x63		vnt.	50
28.8	75x75		vnt.	5
28.9	90x90		vnt.	5
28.10	110x110		vnt.	10
29	Alkūnės 90° su vidiniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
29.1	25 x ¾"		vnt.	5
29.2	32 x ¾"		vnt.	5
29.3	32 x 1"		vnt.	10
29.4	40 x 1"		vnt.	5
29.5	40 x 1½		vnt.	5
29.6	40 x 1½		vnt.	5
29.7	50 x 1½		vnt.	5
29.8	63 x 2"		vnt.	5
30	Alkūnės 90° su išoriniu sriegiu PE vamzdžiams (veržiamos)			
30.1	25 x ¾"		vnt.	10
30.2	32 x ¾"		vnt.	10
30.3	32 x 1"		vnt.	20
30.4	40 x 1"		vnt.	20
30.5	40 x 1½		vnt.	20
30.6	40 x 1½		vnt.	20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

30.7	50 x 1½		vnt.	20
30.8	63 x 2"		vnt.	10
31	PE aklės			
31.1	Veržiamos	Paskirtis - geriamojo vandens PE vamzdžių montavimui. PE jungtys turi atitikti LST EN 12201-3 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga EPDM – elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
31.1.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10
31.1.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10
31.1.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10
31.1.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	15
31.1.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	8
31.1.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10
31.1.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10
31.1.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5
31.1.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5
31.1.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10
31.2	Virinamos	El. virinamos PE jungtys turi atitikti LST EN 12201 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Vidinė jungtis turi būti su atvira spirale.		
31.2.1	PE aklė d 16 mm		vnt.	10
31.2.2	PE aklė d 20 mm		vnt.	10
31.2.3	PE aklė d 25 mm		vnt.	10
31.2.4	PE aklė d 32 mm		vnt.	15
31.2.5	PE aklė d 40 mm		vnt.	10
31.2.6	PE aklė d 50 mm		vnt.	10
31.2.7	PE aklė d 63 mm		vnt.	10
31.2.8	PE aklė d 75 mm		vnt.	5
31.2.9	PE aklė d 90 mm		vnt.	5
31.2.10	PE aklė d 110 mm		vnt.	10
32	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Korpuso medžiaga - kalusi ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga, ne mažesnio kaip 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Sandariklio medžiaga – elastomeras (arba lygiavertis). Flanšiniai adapteriai turi būti inkaruojantys, skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
32.1	Flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	30
32.2	Flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	5
32.3	Flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10
32.4	Flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	30
32.5	Flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	20
32.6	Flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	10
32.7	Flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	5
32.8	Flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	20
32.9	Flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	10
32.10	Flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5
32.11	Flanšinis adapteris d 600 mm		vnt.	5
33	PP flanšai	PP flanšai pagaminti iš plieno, padengti polipropilenu PP (arba lygiaverčiu). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar.		
33.1	PP flanšas d 50 mm		vnt.	20
33.2	PP flanšas d 65 mm		vnt.	20
33.3	PP flanšas d 90 mm		vnt.	20
33.4	PP flanšas d 100 mm		vnt.	60
33.5	PP flanšas d 150 mm		vnt.	40
33.6	PP flanšas d 200 mm		vnt.	30

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

33.7	PP flanšas d 250 mm		vnt.	20
33.8	PP flanšas d 300 mm		vnt.	35
33.9	PP flanšas d 400 mm		vnt.	40
33.10	PP flanšas d 500 mm		vnt.	10
33.11	PP flanšas d 600 mm		vnt.	10
34	Virinami flanšiniai adapteriai PE100	PE adapteriai turi būti pagaminti iš polietileno PE100 (arba lygiavertė). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
34.1	PE flanšinis adapteris d 50 mm		vnt.	10
34.2	PE flanšinis adapteris d 63 mm		vnt.	10
34.3	PE flanšinis adapteris d 75 mm		vnt.	10
34.4	PE flanšinis adapteris d 90 mm		vnt.	10
34.5	PE flanšinis adapteris d 110 mm		vnt.	50
34.6	PE flanšinis adapteris d 160 mm		vnt.	30
34.7	PE flanšinis adapteris d 200 mm		vnt.	20
34.8	PE flanšinis adapteris d 250 mm		vnt.	10
34.9	PE flanšinis adapteris d 315 mm		vnt.	25
34.10	PE flanšinis adapteris d 400 mm		vnt.	30
34.11	PE flanšinis adapteris d 500 mm		vnt.	5
34.12	PE flanšinis adapteris d 630 mm		vnt.	5
35	Universalūs flanšiniai adapteriai ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparūs tempimui)	Universalių tempimui atsparių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos atsparia korozijai milteline danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Sandariklio medžiaga – EPDM elastomeras (arba lygiavertis), skirtas geriamajam vandeniui. Adapteriai turi būti su inkaruojančiais elementais. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.		
35.1	DN 50 mm		vnt.	20
35.2	DN 65 mm		vnt.	20
35.3	DN 80 mm		vnt.	10
35.4	DN 100 mm		vnt.	30
35.5	DN 125 mm		vnt.	10
35.6	DN 150 mm		vnt.	20
35.7	DN 200 mm		vnt.	15
35.8	DN 250 mm		vnt.	10
35.9	DN 300 mm		vnt.	20
35.10	DN 350 mm		vnt.	10
35.11	DN 400 mm		vnt.	10
35.12	DN 500 mm		vnt.	5
35.13	DN 600 mm		vnt.	5
36	Universalios movos ketiniams ir plieniniams vamzdžiams (atsparios tempimui)			
36.1	DN 50 mm		vnt.	3
36.2	DN 65 mm		vnt.	3
36.3	DN 80 mm		vnt.	3
36.4	DN 100 mm		vnt.	3
36.5	DN 125 mm		vnt.	10
36.6	DN 150 mm		vnt.	10
36.7	DN 200 mm		vnt.	5
36.8	DN 250 mm		vnt.	5
36.9	DN 300 mm		vnt.	10
36.10	DN 350 mm		vnt.	3

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

36.11	DN 400 mm		vnt.	3
36.12	DN 500 mm		vnt.	2
36.13	DN 600 mm		vnt.	4
37	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su flanšine atšaka	Balno korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Korpuso padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas tu+C1143ri atitikt RAL-GZ662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Ant balno korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę.		
37.1	Ketinis balnas d 90 mm su flanšu d 50 mm	PE vamzdžiams balnas turi būti kieta apkaba iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, iš vidinės pusės padengta elastomero-guma (arba lygiaverte).	vnt.	5
37.2	Ketinis balnas d 110 mm su flanšu d 50 mm	PE vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elatomero guma (arba lygiaverte) ir atitinka vamzdžio diametrą, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O“ tipo elastomero (arba lygiaverčio) žiediniais profiliais. Balnų sandarinimo medžiaga – EPDM/NBR (arba lygiavertis). PE vamzdžiams skirtų balnų apkabos jungiamos varžtų pagalba – ne mažiau kaip du varžtai vienoje pusėje.	vnt.	20
37.3	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 100 mm	Ketiniams vamzdžiams balnas turi būti su minkšta apkaba iš nerūdijančio plieno, ne žemesnio kaip AISI 304 klasės, iš vidinės pusės padengtos guma, komplektuojamas kartu su balno apkabomis.	vnt.	1
37.4	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu d 50 mm	Balnų varžtai ir veržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Balnai turi būti skirti geriamajam vandeniui. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10
37.5	Ketinis balnas d 160 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
37.6	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	10
37.7	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
37.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	5
37.9	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	1
37.10	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
37.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
37.12	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	10
37.13	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
37.14	Ketinis balnas d 315 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	10
37.15	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
37.16	Ketinis balnas d 355 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
37.17	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	10
37.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
37.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	10
37.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	10
37.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
37.22	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
38	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su flanšine atšaka			
38.1	Ketinis balnas d 65 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	5
38.2	Ketinis balnas d 80 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	2
38.3	Ketinis balnas d 100 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	15
38.4	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	1
38.5	Ketinis balnas d 125 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
38.6	Ketinis balnas d 150 mm su flanšu		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	d 50 mm			
38.7	Ketinis balnas d 150 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
38.8	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	5
38.9	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	5
38.10	Ketinis balnas d 200 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	3
38.11	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	1
38.12	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
38.13	Ketinis balnas d 250 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
38.14	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 50 mm		vnt.	5
38.15	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	5
38.16	Ketinis balnas d 300 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	5
38.17	Ketinis balnas d 350 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
38.18	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	10
38.19	Ketinis balnas d 400 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	10
38.20	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	3
38.21	Ketinis balnas d 500 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
38.22	Ketinis balnas d 600 mm su flanšu d 100 mm		vnt.	1
38.23	Ketinis balnas d 600 mm su flanšu d 150 mm		vnt.	1
39	Ketinis balnas ketaus ir plieno vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)			
39.1	DN 50 x 1"		vnt.	10
39.2	DN 50 x 1"1/4		vnt.	10
39.3	DN 65 x 1"		vnt.	10
39.4	DN 65 x 1"1/4		vnt.	10
39.5	DN 80 x 1"		vnt.	5
39.6	DN 80 x 1"1/2		vnt.	5
39.7	DN 80 x 2"		vnt.	5
39.8	DN 100 x 1"		vnt.	10
39.9	DN 100 x 1"1/4		vnt.	10
39.10	DN 100 x 1"1/2		vnt.	10
39.11	DN 100 x 2"		vnt.	20
39.12	DN 125 x 2"		vnt.	5
39.13	DN 150 x 1"		vnt.	10
39.14	DN 150 x 1"1/4		vnt.	10
39.15	DN 150 x 2"		vnt.	10
39.16	DN 200 x 2"		vnt.	10
39.17	DN 250 x 2"		vnt.	5
39.18	DN 300 x 2"		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

39.19	DN 350 x 2"		vnt.	5
39.20	DN 400 x 2"		vnt.	10
39.21	DN 450 x 2"		vnt.	4
39.22	DN 500 x 2"		vnt.	5
39.23	DN 600 x 2"		vnt.	5
40	Ketinis balnas PE, PVC vamzdžiams su sriegine atšaka (vidiniu sriegiu)			
40.1	DN 63 x 1"1/4		vnt.	10
40.2	DN 63 x 1"1/2		vnt.	10
40.3	DN 63 x 2"		vnt.	10
40.4	DN 90 x 3/4"		vnt.	1
40.5	DN 90 x 1"		vnt.	1
40.6	DN 90 x 1"1/4		vnt.	1
40.7	DN 90 x 1"1/2		vnt.	1
40.8	DN 90 x 2"		vnt.	1
40.9	DN 110 x 3/4"		vnt.	10
40.10	DN 110 x 1"		vnt.	10
40.11	DN 110 x 1"1/4		vnt.	10
40.12	DN 110 x 1"1/2		vnt.	10
40.13	DN 110 x 2"		vnt.	10
40.14	DN 160 x 3/4"		vnt.	10
40.15	DN 160 x 1"		vnt.	10
40.16	DN 160 x 1"1/4		vnt.	10
40.17	DN 160 x 1"1/2		vnt.	10
40.18	DN 160 x 2"		vnt.	10
40.19	DN 200 x 1"		vnt.	10
40.20	DN 200 x 1"1/4"		vnt.	10
40.21	DN 200 x 1"1/2		vnt.	10
40.22	DN 200 x 2"		vnt.	10
40.23	DN 225 x 2"		vnt.	5
40.24	DN 250 x 2"		vnt.	10
40.25	DN 315 x 2"		vnt.	10
41	Universalaus balno apkabos	Medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Apkabų guma - elastomeras (arba lygiavertė).		
41.1	Balno apkaba DN100 vamzdžiui		vnt.	6
41.2	Balno apkaba DN125 vamzdžiui		vnt.	6
41.3	Balno apkaba DN150 vamzdžiui		vnt.	6
41.4	Balno apkaba DN200 vamzdžiui		vnt.	4
41.5	Balno apkaba DN250 vamzdžiui		vnt.	4
41.6	Balno apkaba DN300 vamzdžiui		vnt.	6
41.7	Balno apkaba DN350 vamzdžiui		vnt.	4
41.8	Balno apkaba DN400 vamzdžiui		vnt.	6
41.9	Balno apkaba DN450 vamzdžiui		vnt.	4
41.10	Balno apkaba DN500 vamzdžiui		vnt.	4
41.11	Balno apkaba DN600 vamzdžiui		vnt.	4
42	Universalaus balno galvos su atšaka	Medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiavertė) standarto reikalavimus. Korpuso		

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

42.1	Universalaus balno galva (srieginė) 1"	padengimas – epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio. Padengimas turi atitikti RAL-GZ662 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus.	vnt.	5
42.2	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/4		vnt.	5
42.3	Universalaus balno galva (srieginė) 1"1/2		vnt.	5
42.4	Universalaus balno galva (srieginė) 2"		vnt.	5
42.5	Universalaus balno galva (flanšinė) d50		vnt.	5
42.6	Universalaus balno galva (flanšinė) d100		vnt.	5
42.7	Universalaus balno galva (flanšinė) d150		vnt.	5
43	Ilgio kompensatoriai	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Jungiamųjų dalių tarpikliai turi atitikti LST EN 681-1 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Varžtai - cinkuoti (arba lygiavėčiai). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.		
43.1	d 100 mm		vnt.	5
43.2	d 150 mm		vnt.	5
43.3	d 200 mm		vnt.	10
43.4	d 300 mm		vnt.	3
43.5	d 350 mm		vnt.	1
43.6	d 400 mm		vnt.	10
43.7	d 500 mm		vnt.	1
43.8	d 600 mm		vnt.	1
44	Ketinės flanšinės fasoninės dalys			
44.1	Ketinis flanšinis trišakis d 50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiavėčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	20
44.2	Ketinis flanšinis trišakis d 65 mm		vnt.	10
44.3	Ketinis flanšinis trišakis d 80 mm		vnt.	10
44.4	Ketinis flanšinis trišakis d 100 mm		vnt.	30
44.5	Ketinis flanšinis trišakis d 150 mm		vnt.	20
44.6	Ketinis flanšinis trišakis d 200 mm		vnt.	15
44.7	Ketinis flanšinis trišakis d 250 mm		vnt.	5
44.8	Ketinis flanšinis trišakis d 300 mm		vnt.	10
44.9	Ketinis flanšinis trišakis d 350 mm		vnt.	5
44.10	Ketinis flanšinis trišakis d 400 mm		vnt.	10
44.11	Ketinis flanšinis trišakis d 500 mm		vnt.	5
44.12	Ketinis flanšinis trišakis d 600 mm		vnt.	5
44.13	Ketinis flanšinis trišakis d 100x50 mm		vnt.	10
44.14	Ketinis flanšinis trišakis d 100x65 mm		vnt.	1
44.15	Ketinis flanšinis trišakis d 100x80 mm		vnt.	1
44.16	Ketinis flanšinis trišakis d 150x50 mm		vnt.	10
44.17	Ketinis flanšinis trišakis d 150x65 mm		vnt.	10
44.18	Ketinis flanšinis trišakis d 150x80 mm		vnt.	10
44.19	Ketinis flanšinis trišakis d 150x100 mm		vnt.	10
44.20	Ketinis flanšinis trišakis d 200x50 mm		vnt.	10
44.21	Ketinis flanšinis trišakis d 200x100 mm		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

44.22	Ketinis flanšinis trišakis d 200x150 mm	vnt.	10
44.23	Ketinis flanšinis trišakis d 250x100 mm	vnt.	1
44.24	Ketinis flanšinis trišakis d 250x150 mm	vnt.	1
44.25	Ketinis flanšinis trišakis d 250x200 mm	vnt.	1
44.26	Ketinis flanšinis trišakis d 300x100 mm	vnt.	10
44.27	Ketinis flanšinis trišakis d 300x150 mm	vnt.	10
44.28	Ketinis flanšinis trišakis d 300x200 mm	vnt.	10
44.29	Ketinis flanšinis trišakis d 300x250 mm	vnt.	5
44.30	Ketinis flanšinis trišakis d 350x100 mm	vnt.	10
44.31	Ketinis flanšinis trišakis d 350x150 mm	vnt.	1
44.32	Ketinis flanšinis trišakis d 350x200 mm	vnt.	1
44.33	Ketinis flanšinis trišakis d 400x100 mm	vnt.	10
44.34	Ketinis flanšinis trišakis d 400x150 mm	vnt.	10
44.35	Ketinis flanšinis trišakis d 400x200 mm	vnt.	10
44.36	Ketinis flanšinis trišakis d 400x250 mm	vnt.	1
44.37	Ketinis flanšinis trišakis d 400x300 mm	vnt.	10
44.38	Ketinis flanšinis trišakis d 500x150 mm	vnt.	5
44.39	Ketinis flanšinis trišakis d 500x200 mm	vnt.	5
44.40	Ketinis flanšinis trišakis d 500x300 mm	vnt.	5
44.41	Ketinis flanšinis keturšakis d 50 mm	vnt.	10
44.42	Ketinis flanšinis keturšakis d 100 mm	vnt.	10
44.43	Ketinis flanšinis keturšakis d 150 mm	vnt.	10
44.44	Ketinis flanšinis keturšakis d 200 mm	vnt.	10
44.45	Ketinis flanšinis keturšakis d 250 mm	vnt.	1
44.46	Ketinis flanšinis keturšakis d 300 mm	vnt.	10
44.47	Ketinis flanšinis keturšakis d 400 mm	vnt.	10
44.48	Ketinis flanšinis keturšakis d 500 mm	vnt.	10
44.49	Ketinis flanšinis keturšakis d 600 mm	vnt.	1
44.50	Ketinis flanšinis keturšakis d 100x50 mm	vnt.	10
44.51	Ketinis flanšinis keturšakis d 150x50 mm	vnt.	10
44.52	Ketinis flanšinis keturšakis d 150x100 mm	vnt.	10
44.53	Ketinis flanšinis keturšakis d	vnt.	1

(Dirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	200x50 mm			
44.54	Ketinis flanšinis keturšakis d 200x100 mm	vnt.	10	
44.55	Ketinis flanšinis keturšakis d 200x150 mm	vnt.	10	
44.56	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x100 mm	vnt.	1	
44.57	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x150 mm	vnt.	1	
44.58	Ketinis flanšinis keturšakis d 250x200 mm	vnt.	1	
44.59	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x100 mm	vnt.	10	
44.60	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x150 mm	vnt.	10	
44.61	Ketinis flanšinis keturšakis d 300x200 mm	vnt.	10	
44.62	Ketinis flanšinis keturšakis d 400x200 mm	vnt.	10	
44.63	Ketinis flanšinis keturšakis d 400x300 mm	vnt.	10	
44.64	Ketinis flanšinis keturšakis d 500x300 mm	vnt.	1	
44.65	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 100	vnt.	10	
44.66	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 150	vnt.	10	
44.67	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 200	vnt.	10	
44.68	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 250	vnt.	1	
44.69	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 300	vnt.	1	
44.70	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 350	vnt.	1	
44.71	Ketinė flanšinė alkūnė su atrama 90° d 400	vnt.	1	
44.72	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 100	vnt.	20	
44.73	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 150	vnt.	10	
44.74	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 200	vnt.	10	
44.75	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 250	vnt.	1	
44.76	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 300	vnt.	10	
44.77	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 350	vnt.	1	
44.78	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 400	vnt.	10	
44.79	Ketinė flanšinė alkūnė be atramos 90° d 500	vnt.	1	
44.80	Sagos tipo redukcinis flanšas 100x50 mm	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Varžtai - iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10
44.81	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x50 mm		vnt.	10
44.82	Sagos tipo redukcinis flanšas 150x100 mm		vnt.	15
44.83	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x50 mm		vnt.	10
44.84	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x100 mm		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

44.85	Sagos tipo redukcinis flanšas 200x150 mm		vnt.	10
44.86	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x100 mm		vnt.	10
44.87	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x150 mm		vnt.	10
44.88	Sagos tipo redukcinis flanšas 300x200 mm		vnt.	10
44.89	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x200 mm		vnt.	10
44.90	Sagos tipo redukcinis flanšas 400x300 mm		vnt.	10
44.91	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x300 mm		vnt.	10
44.92	Sagos tipo redukcinis flanšas 500x400 mm		vnt.	10
44.93	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x300 mm		vnt.	2
44.94	Sagos tipo redukcinis flanšas 600x400 mm		vnt.	10
45	Fasoninės dalys plieno, ketaus ketaus vamzdžiams	Universalių jungčių korpusas turi būti pagamintas iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos epoksidinių miltelių danga, ne mažesnio nei 250 mikronų storio, padengimas turi atitikti RAL-GZ 662 (arba lygiavėčio) standarto reikalavimus. Ant korpuso turi būti išlieta informacija apie gamintoją, diametrą ir slėgio klasę. Jungčių varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno ne žemesnio kaip AISI 304 klasės. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.		
45.1	Universalios jungtys vamzdžiui d 50 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.2	Universalios jungtys vamzdžiui d 65 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.3	Universalios jungtys vamzdžiui d 100 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.4	Universalios jungtys vamzdžiui d 125 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3
45.5	Universalios jungtys vamzdžiui d 150 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.6	Universalios jungtys vamzdžiui d 200 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.7	Universalios jungtys vamzdžiui d 250 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3
45.8	Universalios jungtys vamzdžiui d 300 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.9	Universalios jungtys vamzdžiui d 350 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3
45.10	Universalios jungtys vamzdžiui d 400 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	10
45.11	Universalios jungtys vamzdžiui d 450 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	3
45.12	Universalios jungtys vamzdžiui d 500 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5
45.13	Universalios jungtys vamzdžiui d 600 mm (flanšinis adapteris)		vnt.	5
45.14	Universalios jungtys vamzdžiui d 50 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.15	Universalios jungtys vamzdžiui d 65 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.16	Universalios jungtys vamzdžiui d 100 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.17	Universalios jungtys vamzdžiui d 125 mm (dviguba mova)		vnt.	3
45.18	Universalios jungtys vamzdžiui d 150 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.19	Universalios jungtys vamzdžiui d 200 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.20	Universalios jungtys vamzdžiui d 250 mm (dviguba mova)		vnt.	3
45.21	Universalios jungtys vamzdžiui d		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	300 mm (dviguba mova)			
45.22	Universalios jungtys vamzdžiui d 350 mm (dviguba mova)		vnt.	3
45.23	Universalios jungtys vamzdžiui d 400 mm (dviguba mova)		vnt.	10
45.24	Universalios jungtys vamzdžiui d 450 mm (dviguba mova)		vnt.	3
45.25	Universalios jungtys vamzdžiui d 500 mm (dviguba mova)		vnt.	5
45.26	Universalios jungtys vamzdžiui d 600 mm (dviguba mova)		vnt.	5
46	Flanšiniai vamzdžiai (intarpa)	Ketinės flanšinės fasoninės dalys turi atitikti LST EN 545 ir LST EN 1092-2 (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus. Jungiamosios dalys turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus, padengtos epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio pagal LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.		
46.1	Flanšinis vamzdis d100, l=0,1 m		vnt.	10
46.2	Flanšinis vamzdis d100, l=0,2 m		vnt.	10
46.3	Flanšinis vamzdis d100, l=0,25 m		vnt.	10
46.4	Flanšinis vamzdis d100, l=0,3 m		vnt.	10
46.5	Flanšinis vamzdis d100, l=0,4 m		vnt.	10
46.6	Flanšinis vamzdis d100, l=0,5 m		vnt.	10
46.7	Flanšinis vamzdis d150, l=0,1 m		vnt.	10
46.8	Flanšinis vamzdis d150, l=0,2 m		vnt.	10
46.9	Flanšinis vamzdis d150, l=0,25 m		vnt.	10
46.10	Flanšinis vamzdis d150, l=0,3 m		vnt.	10
46.11	Flanšinis vamzdis d150, l=0,4 m		vnt.	10
46.12	Flanšinis vamzdis d150, l=0,5 m		vnt.	10
46.13	Flanšinis vamzdis d200, l=0,1 m		vnt.	10
46.14	Flanšinis vamzdis d200, l=0,2 m		vnt.	10
46.15	Flanšinis vamzdis d200, l=0,3 m		vnt.	10
46.16	Flanšinis vamzdis d200, l=0,4 m		vnt.	10
46.17	Flanšinis vamzdis d200, l=0,5 m		vnt.	10
46.18	Flanšinis vamzdis d250, l=0,1 m		vnt.	1
46.19	Flanšinis vamzdis d250, l=0,2 m		vnt.	1
46.20	Flanšinis vamzdis d250, l=0,3 m		vnt.	1
46.21	Flanšinis vamzdis d250, l=0,4 m		vnt.	1
46.22	Flanšinis vamzdis d250, l=0,5 m		vnt.	1
47	Atvamzdžiai			
47.1	DN100 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10
47.2	DN125 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1
47.3	DN150 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10
47.4	DN200 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10
47.5	DN250 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1
47.6	DN300 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10
47.7	DN350 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1
47.8	DN400 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	10
47.9	DN500 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

47.10	DN600 atvamzdis flanšas lygus galas		vnt.	1
48	Guminės tarpinės	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.		
48.1	d 32 mm		vnt.	1000
48.2	d 40 mm		vnt.	20
48.3	d 50 mm		vnt.	20
48.4	d 65mm		vnt.	30
48.5	d 80 mm		vnt.	20
48.6	d 100 mm		vnt.	100
48.7	d 150 mm		vnt.	50
48.8	d 200 mm		vnt.	10
48.9	d 250 mm		vnt.	10
48.10	d 300 mm		vnt.	10
48.11	d 350 mm		vnt.	10
48.12	d 400 mm		vnt.	10
48.13	d 500 mm		vnt.	10
48.14	d 600 mm		vnt.	10
48.15	Tarpinė guminė 15x24x3	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma.	vnt.	6500
48.16	Tarpinė guminė 15x24x2	Išmatavimai - vidinis skermuo, išorinis skersmuo, storis.	vnt.	5000
48.17	Tarpinė guminė 19x30x3		vnt.	1000
48.18	Tarpinė guminė 34x44x3		vnt.	1000
48.19	Tarpinė guminė 44x56x3		vnt.	1000
48.20	Tarpinė guminė 9x16x2		vnt.	30
49	Guminės tarpinės (armuotos)	Medžiaga - EPDM (arba lygiavertė) guma, armuotos plienu, pagal LST EN 681-1 (arba lygiavertės) standarto reikalavimus.		
49.1	d 100mm		vnt.	5
49.2	d 150 mm		vnt.	10
49.3	d 200 mm		vnt.	20
49.4	d 250 mm		vnt.	20
49.5	d 300 mm		vnt.	40
49.6	d 350 mm		vnt.	5
49.7	d 400 mm		vnt.	40
49.8	d 500 mm		vnt.	20
49.9	d 600 mm		vnt.	15
50	Prailgintojai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis).Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
50.1	Prailgintojas d 15 mm L-20mm.		vnt.	1000
50.2	Prailgintojas d 15 mm L-30mm.		vnt.	1000
50.3	Prailgintojas d 15 mm L- 40 mm		vnt.	20
50.4	Prailgintojas d 15 mm L-50 mm		vnt.	20
50.5	Prailgintojas d 15 mm L- 60 mm		vnt.	20
50.6	Prailgintojas d 20 mm L- 20 mm		vnt.	70
50.7	Prailgintojas d 20 mm L- 30 mm		vnt.	200
50.8	Prailgintojas d 20 mm L- 40 mm		vnt.	170
50.9	Prailgintojas d 20 mm L-50 mm		vnt.	330
50.10	Prailgintojas d 20 mm L- 60 mm		vnt.	170
51	Pajungimo antgaliai žalvariniai			
51.1	Pajungimo antgaliai d 15 mm		vnt.	10700

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

51.2	Pajungimo antgaliai d 20 mm		vnt.	1800
51.3	Pajungimo antgaliai d 25 mm		vnt.	400
51.4	Pajungimo antgaliai d 32 mm		vnt.	400
51.5	Pajungimo antgaliai d 40 mm		vnt.	270
52.	Purvarinkiai			
52.1	Purvarinkis srieginis 1/2	Srieginių purvarinkių korpuso medžiaga - žalvaris (arba lygiavertis). Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	100
52.2	Purvarinkis srieginis 3/4		vnt.	100
52.3	Purvarinkis srieginis 1"		vnt.	10
52.4	Purvarinkis srieginis 1" 1/4		vnt.	10
52.5	Purvarinkis srieginis 1" 1/2		vnt.	190
52.6	Purvarinkis srieginis 2"		vnt.	50
52.7	Purvarinkis srieginis 3"		vnt.	10
52.8	Purvarinkis flanšinis d 50 mm	Flanšinių purvarinkių korpuso medžiaga - kalusis ketus pagal LST EN 1563 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Padengimas epoksidinių miltelių danga ne mažesnio nei 250 mikronų storio, pagal LST EN 14901 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus. Koštuvo medžiaga – nerūdijantis plienas (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar. Flanšinis pajungimas PN10.	vnt.	10
52.9	Purvarinkis flanšinis d 65 mm		vnt.	10
52.10	Purvarinkis flanšinis d 100 mm		vnt.	10
52.11	Purvarinkis flanšinis d 150 mm		vnt.	10
52.12	Purvarinkis flanšinis d 200 mm		vnt.	10
52.13	Purvarinkis flanšinis d 250 mm		vnt.	10
52.14	Purvarinkis flanšinis d 300 mm		vnt.	10
53	Ilgasriegiai cinkuoti	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuoti. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
53.1	d 15 mm		vnt.	10
53.2	d 20 mm		vnt.	10
53.3	d 25 mm		vnt.	10
53.4	d 32 mm		vnt.	10
53.5	d 40 mm		vnt.	10
53.6	d 50 mm		vnt.	10
53.7	d 63 mm		vnt.	10
54	Trumpasriegiai cinkuoti			
54.1	d 15 mm		vnt.	10
54.2	d 20 mm		vnt.	10
54.3	d 25 mm		vnt.	10
54.4	d 32 mm		vnt.	10
54.5	d 40 mm		vnt.	10
54.6	d 50 mm		vnt.	10
54.7	d 63 mm		vnt.	10
55	Kontraveržlės cinkuotos			
55.1	d 15 mm		vnt.	20
55.2	d 20 mm		vnt.	10
55.3	d 25 mm		vnt.	20
55.4	d 32 mm		vnt.	20
55.5	d 40 mm		vnt.	50
55.6	d 50 mm		vnt.	50
55.7	d 63 mm		vnt.	10
56	Alkūnės cinkuotos (pajungimas - i/v, v/v, v/i)			
56.1	d 15 mm		vnt.	10

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

56.2	d 20 mm	vnt.	10
56.3	d 25 mm	vnt.	10
56.4	d 32 mm	vnt.	30
56.5	d 40 mm	vnt.	30
56.6	d 50 mm	vnt.	10
56.7	d 63 mm	vnt.	10
57	Trišakiai cinkuoti		
57.1	Trišakis cinkuotas d 15 mm	vnt.	10
57.2	Trišakis cinkuotas d 20 mm	vnt.	10
57.3	Trišakis cinkuotas d 25 mm	vnt.	10
57.4	Trišakis cinkuotas d 32 mm	vnt.	10
57.5	Trišakis cinkuotas d 40 mm	vnt.	10
57.6	Trišakis cinkuotas d 50 mm	vnt.	10
57.7	Trišakis cinkuotas d 63 mm	vnt.	10
58	Movos ketaus cinkuotos		
58.1	d 15 mm	vnt.	10
58.2	d 20 mm	vnt.	10
58.3	d 25 mm	vnt.	10
58.4	d 32 mm	vnt.	10
58.5	d 40 mm	vnt.	30
58.6	d 50 mm	vnt.	10
58.7	d 63 mm	vnt.	10
58.8	Pereinama mova d 15/20 mm, v/v	vnt.	20
58.9	Pereinama mova d 15/25 mm, v/v	vnt.	10
58.10	Pereinama mova d 15/50 mm, v/v	vnt.	10
58.11	Pereinama mova d 20/25 mm, v/v	vnt.	10
58.12	Pereinama mova d 20/32 mm, v/v	vnt.	10
58.13	Pereinama mova d 20/50 mm, v/v	vnt.	10
59	Išardomos jungtys cinkuotos (i/v, v/v, v/i)		
59.1	d 15 mm	vnt.	10
59.2	d 20 mm	vnt.	10
59.3	d 25 mm	vnt.	10
59.4	d 32 mm	vnt.	10
59.5	d 40 mm	vnt.	20
59.6	d 50 mm	vnt.	20
60	Nipeliai cinkuoti		
60.1	Nipelis redukuotas 20/15 cink.	vnt.	40
60.2	Nipelis redukuotas 25/20 cink.	vnt.	10
60.3	Nipelis redukuotas 32/25 cink.	vnt.	10
60.4	Nipelis redukuotas 40/32 cink.	vnt.	10
60.5	Nipelis redukuotas 50/40 cink.	vnt.	10
60.6	Nipelis cink. d 15 mm	vnt.	10
60.7	Nipelis cink. d 20 mm	vnt.	10
60.8	Nipelis cink. d 25mm	vnt.	30
60.9	Nipelis cink. d 32 mm	vnt.	30

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

60.10	Nipelis cink. d 40 mm		vnt.	30
60.11	Nipelis cink. d 50 mm		vnt.	10
60.12	Nipelis cink. d 63 mm		vnt.	10
61	Nipeliai žalvariniai	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
61.1	Nipelis redukuotas 15/20 žalv.		vnt.	30
61.2	Nipelis redukuotas 25/20 žalv.		vnt.	30
61.3	Nipelis redukuotas 32/25 žalv.		vnt.	10
61.4	Nipelis redukuotas 40/32 žalv.		vnt.	10
61.5	Nipelis redukuotas 50/40 žalv.		vnt.	10
61.6	Nipelis žalv. 3/4		vnt.	30
61.7	Nipelis žalv. 1" 3/4		vnt.	10
61.8	Nipelis žalv. 1/2		vnt.	30
61.9	Nipelis žalv. 1" 1/2		vnt.	30
61.10	Nipelis žalv. 1"		vnt.	20
62	Redukcijos cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
62.1	Redukcija ketaus cink.20x15		vnt.	10
62.2	Redukcija ketaus cink.20x25		vnt.	10
62.3	Redukcija ketaus cink.32x25		vnt.	20
62.4	Redukcija ketaus cink.40x25		vnt.	10
62.5	Redukcija ketaus cink.40x32		vnt.	20
62.6	Redukcija ketaus cink.50x32		vnt.	20
62.7	Redukcija ketaus cink.50x40		vnt.	30
62.8	Redukcija ketaus cink.63x40		vnt.	10
62.9	Redukcija ketaus cink.63x50		vnt.	10
63	Redukcijos žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
63.1	Redukcija žalv.20x15		vnt.	30
63.2	Redukcija žalv.25x20		vnt.	30
63.3	Redukcija žalv. 32x25		vnt.	10
63.4	Redukcija žalv. 40x25		vnt.	10
63.5	Redukcija žalv. 40x32		vnt.	10
63.6	Redukcija žalv. 50x32		vnt.	10
63.7	Redukcija žalv. 50x40		vnt.	10
63.8	Redukcija žalv. 63x40		vnt.	10
63.9	Redukcija žalv. 63x50		vnt.	10
64	Gebo jungtys	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
64.1	Gebo jungtis d 1" 1/4 vid.sr. cink.		vnt.	20
64.2	Gebo jungtis d 1" 1/4 išor.sr. cink.		vnt.	20
64.3	Gebo jungtis d 3/4 išor.sr. cink.		vnt.	20
64.4	Gebo jungtis d 3/4 vid.sr. cink.		vnt.	30
64.5	Gebo jungtis d 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	30
64.6	Gebo jungtis d 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	30
64.7	Gebo jungtis d 1" 1/2 išor.sr. cink.		vnt.	50
64.8	Gebo jungtis d 1" 1/2 vid.sr. cink.		vnt.	50
64.9	Gebo jungtis d 2" vid.sr. cink.		vnt.	20
64.10	Gebo jungtis d 2" išor.sr. cink.		vnt.	20
64.11	Gebo jungtis d 1" vid.sr. cink.		vnt.	20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

64.12	Gebo jungtis d 1" išor.sr. cink.		vnt.	20
65	Aklės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
65.1	Žalvar.aklė d 15 išor.sr.		vnt.	30
65.2	Žalvar.aklė d 15 vid.sr.		vnt.	10
65.3	Žalvar.aklė d 20 išor.sr.		vnt.	40
65.4	Žalvar.aklė d 20 vid.sr.		vnt.	10
65.5	Žalvar.aklė d 25 vid.sr.		vnt.	10
65.6	Žalvar.aklė d 25 išor.sr.		vnt.	10
65.7	Žalvar.aklė d 32 išor.sr.		vnt.	10
65.8	Žalvar.aklė d 32 vid.sr.		vnt.	10
65.9	Žalvar.aklė d 40 išor.sr.		vnt.	10
65.10	Žalvar.aklė d 40 išor.sr.		vnt.	10
65.11	Žalvar.aklė d 50 išor.sr.		vnt.	10
65.12	Žalvar.aklė d 50 išor.sr.		vnt.	10
65.13	Žalvar.aklė d 63 išor.sr.		vnt.	10
65.14	Žalvar.aklė d 63 išor.sr.		vnt.	10
66	Aklės cinkuotos	Medžiaga - ketus, padengimas - cinkuotos (arba lygiavertės). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
66.1	Cink.aklė d 15 vid.sr.		vnt.	10
66.2	Cink.aklė d 15 išor.sr.		vnt.	10
66.3	Cink.aklė d 20 išor.sr.		vnt.	10
66.4	Cink.aklė d 20 vid.sr.		vnt.	10
66.5	Cink.aklė d 25 vid.sr.		vnt.	10
66.6	Cink.aklė d 25 išor.sr.		vnt.	10
66.7	Cink.aklė d 32 vid.sr.		vnt.	10
66.8	Cink.aklė d 32 išor.sr.		vnt.	10
66.9	Cink.aklė d 40 išor.sr.		vnt.	10
66.10	Cink.aklė d 40 vid.sr.		vnt.	10
66.11	Cink.aklė d 50 vid.sr.		vnt.	10
66.12	Cink.aklė d 50 vid.sr.		vnt.	10
66.13	Cink.aklė d 63 vid.sr.		vnt.	10
66.14	Cink.aklė d 63 vid.sr.		vnt.	10
67	Įvorės cinkuotos			
67.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	10
67.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	10
67.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	10
67.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v cink.		vnt.	10
68	Įvorės žalvarinės	Medžiaga – žalvaris (arba lygiavertis). Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.		
68.1	DN20x15 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10
68.2	DN25x20 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10
68.3	DN32x25 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10
68.4	DN50x32 įvorė redukuota i/v žalv.		vnt.	10
69	Movos žalvarinės			
69.1	Mova redukuota d 20x15 žalv.		vnt.	20
69.2	Mova redukuota d 20x25 žalv.		vnt.	20
69.3	Mova redukuota d 25x15 žalv.		vnt.	10
69.4	Mova redukuota d 32x20 žalv.		vnt.	20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

69.5	Mova redukuota d 32x25 žalv.		vnt.	10
69.6	Mova redukuota d 40x25 žalv.		vnt.	10
69.7	Mova redukuota d 40x32 žalv.		vnt.	10
69.8	Mova redukuota d 50x32 žalv.		vnt.	10
69.9	Mova redukuota d 50x40 žalv.		vnt.	10
69.10	Mova redukuota d 63x50 žalv.		vnt.	10
69.11	Mova d 15 mm žalv.		vnt.	1000
69.12	Mova d 20 mm žalv.		vnt.	330
69.13	Mova d 25 mm žalv.		vnt.	10
69.14	Mova d 32 mm žalv.		vnt.	10
69.15	Mova d 40 mm žalv.		vnt.	10
69.16	Mova d 50 mm žalv.		vnt.	10
69.17	Mova d 63 mm žalv.		vnt.	10
70	Movos cinkuotos	Medžiaga – ketus, padengimas – cinkuotos (arba lygiavertės).		
70.1	Mova redukuota d 20x15 cink., v/i	Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 16 bar.	vnt.	10
70.2	Mova redukuota d 20x25 cink., v/i		vnt.	10
70.3	Mova redukuota d 25x15 cink., v/i		vnt.	20
70.4	Mova redukuota d 32x20 cink., v/i		vnt.	10
70.5	Mova redukuota d 32x25 cink., v/i		vnt.	10
70.6	Mova redukuota d 40x25 cink., v/i		vnt.	10
70.7	Mova redukuota d 40x32 cink., v/i		vnt.	10
70.8	Mova redukuota d 50x32 cink., v/i		vnt.	20
70.9	Mova redukuota d 50x40 cink., v/i		vnt.	10
70.10	Mova redukuota d 63x50 cink., v/i		vnt.	10
71	Vamzdžių laikikliai	Cinkuoto plieno (arba lygiavertčio) su EPDM (arba lygiavertė) guma.		
71.1	Vamzdžių laikikliai su guma d 15 mm		vnt.	10
71.2	Vamzdžių laikikliai su guma d 20 mm		vnt.	30
71.3	Vamzdžių laikikliai su guma d 25 mm		vnt.	50
71.4	Vamzdžių laikikliai su guma d 32 mm		vnt.	30
71.5	Vamzdžių laikikliai su guma d 40 mm		vnt.	30
71.6	Vamzdžių laikikliai su guma d 50 mm		vnt.	50
71.7	Vamzdžių laikikliai su guma d 63 mm		vnt.	50
72	Flanšiniai guminiai kompensatoriai	Flanšų medžiaga – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 304 klasės. Flanšų pajungimas turi atitikti LST EN 1092-2 (arba lygiavertčių) standartų reikalavimus. Darbinis slėgis ne mažesnis kaip 10 bar. Darbinė temperatūra – min. -250C ir žemesnė, max. +1300C ir aukštesnė. Tinka nuotekoms, geriamam ir karštam vandeniui su chemikalais, techniniam vandeniui.		
72.1	DN 50 mm		vnt.	2
72.2	DN 65 mm		vnt.	2
72.3	DN 80 mm		vnt.	1
72.4	DN 100 mm		vnt.	2
72.5	DN 125 mm		vnt.	2
72.6	DN 150 mm		vnt.	2
72.7	DN 200 mm		vnt.	1
72.8	DN 250 mm		vnt.	1
72.9	DN 300 mm		vnt.	1

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

72.10	DN 400 mm		vnt.	1
REMONTINĖS MOVOS				
74	Remontinės nerūdijančio plieno movos	Remontinių movų korpusas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 klasės.		
74.1	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-150 mm	Varžtai pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Varžtų diametrai, priklausomai nuo remontinių movų diametro.	vnt.	20
74.2	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-200 mm	Veržlės, sukomplektuotos su poveržlėmis ir pagamintos iš nerūdijančio plieno ne žemesnės klasės kaip AISI 304.	vnt.	30
74.3	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	Remontinės movos uždarymui naudojama L-formos atraminė plokštelė, pagaminta iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės klasės kaip AISI 304. Atraminė plokštelė išlygina įtempimą visame movos ilgyje. Atraminė plokštelė fiksuojama užveržiant veržles.	vnt.	20
74.4	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm	Sandarinio elementas – „vaflio“ struktūros vientisa, vulkanizuota tarpinė iš EPDM (arba lygiavertės) medžiagos. Sandarinimo tarpinė turi būti tvirtai prijungta per visą plotą. Sandarinimo tarpinės persidengiantys galai turi būti konusinės formos.	vnt.	30
74.5	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20
74.6	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20
74.7	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20
74.8	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30
74.9	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20
74.10	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20
74.11	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	30
74.12	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20
74.13	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20
74.14	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20
74.15	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20
74.16	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	20
74.17	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20
74.18	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	20
74.19	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	20
74.20	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-150 mm		vnt.	40
74.21	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	50
74.22	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm		vnt.	40
74.23	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30
74.24	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-150 mm		vnt.	100
74.25	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-200 mm		vnt.	100
74.26	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm		vnt.	40
74.27	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm		vnt.	30
74.28	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-200 mm		vnt.	20
74.29	Remontinė mova DN125 kaliojo		vnt.	20

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

	ketaus vamzdžiāms L-200 mm		
74.30	Remontinē mova DN150 plieninīams vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	60
74.31	Remontinē mova DN150 plieninīams vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.32	Remontinē mova DN150 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.33	Remontinē mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	60
74.34	Remontinē mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.35	Remontinē mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.36	Remontinē mova DN200 plieninīams vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	40
74.37	Remontinē mova DN200 plieninīams vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.38	Remontinē mova DN200 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.39	Remontinē mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	40
74.40	Remontinē mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.41	Remontinē mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.42	Remontinē mova DN250 plieninīams vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	20
74.43	Remontinē mova DN250 plieninīams vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	20
74.44	Remontinē mova DN250 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	15
74.45	Remontinē mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-200 mm	vnt.	20
74.46	Remontinē mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	20
74.47	Remontinē mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	15
74.48	Remontinē mova DN300 plieninīams vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.49	Remontinē mova DN300 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	40
74.50	Remontinē mova DN300 plieninīams vamzdžiāms L-500 mm	vnt.	40
74.51	Remontinē mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	50
74.52	Remontinē mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	40
74.53	Remontinē mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-500 mm	vnt.	40
74.54	Remontinē mova DN350 plieninīams vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	30
74.55	Remontinē mova DN350 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.56	Remontinē mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-300 mm	vnt.	30
74.57	Remontinē mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	30
74.58	Remontinē mova DN400 plieninīams vamzdžiāms L-400 mm	vnt.	50
74.59	Remontinē mova DN400 plieninīams vamzdžiāms L-500 mm	vnt.	50

(Pirkējo parašas)

(Pardavējo parašas)

74.60	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-600 mm	vnt.	40
74.61	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	50
74.62	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm	vnt.	50
74.63	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm	vnt.	40
74.64	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	40
74.65	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	40
74.66	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-600 mm	vnt.	40
74.67	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	40
74.68	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm	vnt.	40
74.69	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm	vnt.	40
74.70	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	vnt.	10
74.71	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-500 mm	vnt.	10
74.72	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-600 mm	vnt.	10
74.73	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	vnt.	10
74.74	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-500 mm	vnt.	10
74.75	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-600 mm	vnt.	10

Techninės specifikacijos 2 priedas

Prekių sąrašas, kurios turi būti pristatytos per 4 darbo valandas

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis
1.	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (ritiniuose)	
1.1.	Vamzdis d 32 mm	20 m
1.2.	Vamzdis d 50 mm	20 m
1.3.	Vamzdis d 63 mm	20 m
2.	Plastikiniai vamzdžiai PE100 PN10 (tiesūs), ilgis l=12 m	
2.1.	Vamzdis d 110 mm	5 vnt.
2.2.	Vamzdis d 160 mm	3 vnt.
2.3.	Vamzdis d 200 mm	2 vnt.
2.4.	Vamzdis d 315 mm	3 vnt.
2.5.	Vamzdis d 400 mm	2 vnt.
3.	Plastikiniai vamzdžiai PVC N klasė (lauko nuotekų tinklams), ilgis l=6 m	
3.1.	Vamzdis d 160 mm	2 vnt.
3.2.	Vamzdis d 200 mm	2 vnt.
3.3.	Vamzdis d 250 mm	2 vnt.
3.4.	Vamzdis d 315 mm	2 vnt.
3.5.	Vamzdis d 400 mm	2 vnt.
4.	Flanšiniai adapteriai PE ir PVC vamzdžiams (atsparūs tempimui)	
4.1.	Flanšinis adapteris d 110 mm	2 vnt.
4.2.	Flanšinis adapteris d 160 mm	2 vnt.
4.3.	Flanšinis adapteris d 315 mm	2 vnt.
4.4.	Flanšinis adapteris d 400 mm	2 vnt.
5.	Remontinės nerūdijančio plieno movos	
5.1.	Remontinė mova DN50 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

5.2.	Remontinė mova DN50 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.3.	Remontinė mova DN65 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.4.	Remontinė mova DN65 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.5.	Remontinė mova DN80 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.6.	Remontinė mova DN80 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.7.	Remontinė mova DN100 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.8.	Remontinė mova DN100 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.9.	Remontinė mova DN125 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.10.	Remontinė mova DN125 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.11.	Remontinė mova DN150 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.12.	Remontinė mova DN150 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.13.	Remontinė mova DN200 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.14.	Remontinė mova DN200 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.15.	Remontinė mova DN250 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.16.	Remontinė mova DN250 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.17.	Remontinė mova DN300 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.18.	Remontinė mova DN300 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.19.	Remontinė mova DN350 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.20.	Remontinė mova DN350 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.21.	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.22.	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.23.	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.24.	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.25.	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.26.	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-300 mm	1 vnt.
5.27.	Remontinė mova DN400 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.
5.28.	Remontinė mova DN400 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.
5.29.	Remontinė mova DN500 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.
5.30.	Remontinė mova DN500 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.
5.31.	Remontinė mova DN600 plieniniams vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.
5.32.	Remontinė mova DN600 kaliojo ketaus vamzdžiams L-400 mm	1 vnt.

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, UŽDAROMOSIOS ARMATŪROS, REMONTINIŲ MOVŲ, ŠULINIŲ ELEMENTŲ
IR KITŲ SUSIJUSIŲ GAMINIŲ (VAMZDŽIŲ, FASONINIŲ DALIŲ, REMONTINIŲ MOVŲ IR KITŲ SUSIJUSIŲ
GAMINIŲ) VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 16-11-04/21

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Pardavėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Pardavėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Pardavėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujama žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja:

3.1.1. nuosekliai vykdyti Sutartį, atlikti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje. Pardavėjas pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

3.1.2. teikti Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytą Prekių būklę, užtikrinant atitiktį tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams;

3.1.3. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Pardavėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.4. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarties vykdymo reikalingus dokumentus;

3.1.5. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.6. Prekių perdavimas Pirkėjui įforminamas pasirašant Prekių priėmimo - perdavimo aktą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad Prekę, atitinkančią *Sutarties specialiuųjų sąlygų 1 priede* pateiktą techninę specifikaciją, Pirkėjas gavo;

3.1.7. atlyginti nuostolius Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, Prekių pavadinimų ar Prekių ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės;

3.1.8. paskirti atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, faksą, el. pašto adresą);

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Pardavėjas turi teisę gauti Prekių kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.2. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarties vykdymui;

4.1.3. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Prekių kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Pardavėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;


5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose 4.1 punkte nurodytu terminu Pardavėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Pardavėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės Pardavėjui pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pardavėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Pardavėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Pardavėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.


(Pirkėjo parašas)


(Pardavėjo parašas)

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškomis aplinkybėms, Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Pardavėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Pardavėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti.

6.8. Jei Pirkėjas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Pardavėjas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas pateikti Pirkėjui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis sąlygomis.

6.9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Pardavėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštas ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje arba laidavimo rašte nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar draudimo bendrovei garantinio rašto arba laidavimo rašto originalą su priedais, patvirtintu įgaliojimo asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą arba laidavimo raštą, arba kad Pardavėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

7. Prekių tiekimo terminai ir vieta

7.1. Prekės Pirkėjui perduodamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytose vietose.

7.2. Prekės yra tiekiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais.

8. Prekių kokybės ir garantiniai įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Prekių kokybę privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, taip pat perkamų Prekių aprašymus, Prekių kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

8.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą po Prekių perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėpti Prekių trūkumai, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekių naudojimo ir /ar daiktų saugojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkis) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Pardavėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Pardavėjas turi ištaisyti trūkumus. Gavęs pranešimą Pardavėjas per pranešime nurodytą terminą privalo pašalinti nustatytus trūkumus. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Pardavėjas nepašalina trūkumų, Pardavėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

9. Prekių perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, Prekių pakuotė

9.1. Pardavėjas pristato Prekes pagal Tarptautinių prekybos rūmų „Incoterms 2010“ taisykles. Pristatymo sąlygos – DDP (pristatyta, muitas sumokėtas). Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo visa atsakomybė dėl Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Pardavėjui, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip.

9.2. Pristatydamas Prekes, Pardavėjas privalo pateikti deklaraciją, patvirtinančią, kad Prekių kokybė atitinka šios Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 punkte nustatytus kokybės reikalavimus, bei garantuoti, kad Prekių pristatymo metu nėra jokių paslėptų trūkumų.

9.3. Prekių pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos Prekių gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti Prekių išsaugojimą jas gabenant.

9.4. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą, jei Prekės atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatytos bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Pardavėjo įsipareigojimai.

9.5. Pardavėjas, įvykdydamas visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, turi kreiptis į Pirkėją dėl Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. Pirkėjas turi ne vėliau kaip per 5 (penki) darbo dienas pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą arba atmesti Pardavėjo prašymą pasirašyti Prekių priėmimo-perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Pardavėjas privalo imtis, kad Prekių priėmimo-perdavimo aktas būtų pasirašytas. Prekių priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos vienai kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Delspinigių ir baudų dydžiai ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

10.3. Delspinigių ir baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

10.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytais sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

11. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

11.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai,

(Pirkėjo parašas)

(Pardavėjo parašas)

paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

11.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

11.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

12. Šalių pareiškimai ir garantijos

12.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

12.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

12.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Prekėms tiekti;

12.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

12.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

13. Konfidencialumo įsipareigojimai

13.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Pardavėją atskleidimas, jei Pardavėjas pažeidžia Prekių tiekimo terminus.

14. Sutarties galiojimas

14.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius, baudas;

16.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

16.2.5. nutraukti Sutartį Sutarties bendrųjų sąlygų 18 punkte nustatyta tvarka;


16.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

17. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Prekių pristatymą sutartu laiku.

17.2. Pardavėjas saugo Prekes visą jų pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Prekės pristatytos į pristatymo vietą, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Prekėms apsaugoti.

17.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Pardavėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Pardavėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl įprastinių oro sąlygų pristatymo vietoje, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.


(Pirkėjo parašas)


(Pardavėjo parašas)

17.4. Jeigu tiekimas ne dėl Pardavėjo kaltės atidedamas daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, Pardavėjas turi teisę raštu pareikalauti Pirkėjo atnaujinti tiekimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

17.5. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Pardavėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

17.6. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

18. Sutarties nutraukimas

18.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.

18.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesant Pardavėjo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo.

18.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 17.2 punkte nustatytų terminų, šiais atvejais:

18.3.1. kai Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.3.2. kai keičiasi Pardavėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

18.3.3. kai Pardavėjas sudaro subteikimo sutartį arba pakeičia subteikėją (-us), nesilaikydamas Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriaus reikalavimų.

18.3.4. kai Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Pirkėjas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Pardavėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Pardavėjas nepašalina nurodytų pažeidimų per Pirkėjo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

18.3.5. jei Pirkėjui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Pardavėjas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip reikalaujama Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte.

18.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

18.4.1. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

18.4.2. kai Pirkėjas neatsiskaito už Prekes ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

18.5. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Pardavėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Pardavėjui.

18.6. Sutartį nutraukus dėl Pardavėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Prekes, Pardavėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

19. Ginčų nagrinėjimo tvarka

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.


19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Pirkėjo buveinės vietą.

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkantia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatom.

20.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.3. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.



(Pirkėjo parašas)



(Pardavėjo parašas)