

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento biokuro katilinės įrengimo techninio darbo projekto papildymo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir papildomi rangos darbai.

2. ATLIEKAMŲ DARBŲ APIMTYS

2.1. Pirkimas vykdomas pilnai sukomplektuotų karšo vandens ruošimo įrenginiams. Darbai apima įrenginių ir medžiagų komplektavimą ir tiekimą, statybos montavimo ir kitus darbus susijusius su įrangos diegimu, įskaitant paleidimo ir derinimo darbus, personalo apmokymą ir perdavimą eksploatacijai.

2.2. Konkursą laimėjęs tiekėjas turi atlikti šiuos Darbus:

2.2.1. Sukomplektuoti, pateikti ir sumontuoti šiuos įrenginius:

Eil. Nr.	Įrenginiai, medžiagos, darbai	Mato vnt.	Kiekis
1	Techninio darbo projekto papildymas išvardintiems darbams	vnt.	1
2	Hidraulinis srautų atskyrimo indas.	vnt.	1
3	Įvadinis grubaus valymo filtras.	vnt.	1
4	Akumuliacinė talpa 2500 l su vienu šildymo gyvatuku.	vnt.	1
5	Uždaromoji armatūra, DN 200	vnt.	5
6	Grubaus valymo filtras, DN 200	vnt.	1
7	Greitai veikiantis šilumokaitis 400 kW galios.	vnt.	1
8	Cirkuliacinis siurblys	vnt.	2
9	Apsauginė, priešgaisrinė centralė	vnt.	1
10	Šviestuvai dienos šviesos 2x36 W	vnt.	3
12	Šalto vandentiekio įvado katilinės patalpoje iki akumuliacinės talpos vamzdynas, DN 40	m	10
13	Šilumos tiekimo vamzdynas, DN 200	m	15
14	Mūro sienos demontavimas, naujos sumontavimas	m2	4

2.2.2. Atlikti įrenginių montavimo darbus;

2.2.3. Atlikti paleidimo - derinimo darbus, apmokyti personalą;


2.2.4. Pateikti medžiagų ir įrengimų sertifikatus, atitikties deklaracijos ir kitą išpildomąją techninę dokumentaciją.

2.3. Visa tiekiamą įrangą, įrenginius ir medžiagas turi būti nauji, nenaudoti, atitikti 3 p. nurodytą įrengimų specifikaciją ir sertifikuoti LR. ar ES, atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas bei ES direktyvų normas ir standartus.

3. ĮRENGIMŲ SPECIFIKACIJA

Duomenų lapas Nr. 1- Sklendės (p. 2.2.1. eil. 5)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Maksimali temperatūra	110 °C

 1

4.	Medžiaga	Ketus
5.	Prijungimas	Tarpflanšinis
6.	Tipas	Peteliškės tipo
7.	Diametras	DN 200

Duomenų lapas Nr. 2 – Siurblys (p. 2.2.1. eil. 8)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Darbo taško slėgis	8 m
3.	Našumas	23 m ³ /h
4.	Maksimali darbinė temperatūra	≥ 110° C
5.	Pastatymas	Vamzdyne, flanšinis
6.	Komplektacija	Siurblys, el. variklis
7.	Elektros tiekimas	400 V, 50 Hz
8.	Variklio apsauga	IP 44

Duomenų lapas Nr. 3 – Recirkuliacinis siurblys (p. 2.2.1. eil. 8)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Darbo taško slėgis	6 m
3.	Našumas	5 m ³ /h
4.	Maksimali darbinė temperatūra	≥ 110° C
5.	Pastatymas	Vamzdyne, flanšinis
6.	Komplektacija	Siurblys, el. variklis
7.	Elektros tiekimas	400 V, 50 Hz
8.	Variklio apsauga	IP 44

Duomenų lapas Nr. 4 – Filtras (p. 2.2.1. eil. 3)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Maksimali temperatūra	110 °C
4.	Išpildymas	Flanšinis, tinklelinis
5.	Diametras	DN 200

Duomenų lapas Nr. 5 – Hidraulinis srautų atskyrimo indas (p. 2.2.1. eil. 2)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Maksimali temperatūra	110 °C
4.	Diametras	DN 350
5.	Atvamzdžiai pajungimui	2xDN 200, 2xDN 125, 2xDN 50

Duomenų lapas Nr. 6 – akumuliacinė talpa (p. 2.2.1. eil. 4)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Darbinis agentas	Vanduo
2.	Slėgio klasė PN	3 bar
3.	Maksimali temperatūra	90 °C
4.	Talpa	2000 l

Duomenų lapas Nr. 7 – greitaigis šilumokaitis (p. 2.2.1. eil. 7)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Tipas	Plokštelinis, surenkamas
2.	Slėgio klasė PN	10 bar
3.	Maksimali temperatūra	110 °C
4.	Galia	400 kW

Duomenų lapas Nr. 8 – priešgaisrinė apsauginė centralė (p. 2.2.1. eil. 9)

Eil. Nr.	Techniniai duomenys	Reikalavimai
1	2	3
1.	Tipas	Konvencinė
2.	Zonų skaičius	≤ 4

Užsakovas

VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas medicinai
Algirdas Liutkus



Rangovas

UAB „Naujoji šiluma“

Generalinis direktorius

Vytenis Daunoravičius

