

Tiekėjams, dalyvaujantiems
gelžbetoninių 26 m. tipinių atramų projektavimo
paslaugų pirkime

2017 - 03 - 13 Nr. SD-1028
l Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad yra gautas tiekėjo prašymas paaiškinti gelžbetoninių 26 m. tipinių atramų projektavimo paslaugų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus. Atsižvelgdami į tiekėjo prašymą, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

Klausimas: „Prašome patikslinti atsakymą į 4 ir 5 klausimus, kadangi SNIP Lietuvoje netaikomi ir negali būti naudojami. Pagal STR 2.05.04:2003 max rajonas III-ias ir jo vėjo greitis 32 m/s.

¶

16-lentelė ¶

Vėjo greičio pagrindinės atskaitinės reikšmės $v_{ref,0}$ ¶

Vėjo greičio rajonas	$v_{ref,0}$, m/s
I	24
II	28
III	32

17-lentelė ¶

Atskaitinis vėjo slėgis q_{ref} ¶

Vėjo greičio rajonas	q_{ref} , kN/m ²
I	0,36
II	0,49
III	0,64

Atsakymas: Patiksliname 2017 m. kovo 10 d. rašte Nr. SD-989 pateiktą atsakymą į 4 ir 5 klausimus taip: skaičiuojant konstrukcijas teikėjas turi vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos". Vertinti III vėjo greičio rajonui apskaičiuotas reikšmės (STR 2.05.04:2003, 3 priedas „VĖJO APKROVOS RAJONAI IR KITI DUOMENYS“)



Litgrid

Klausimas: „Prašome patikslinti atsakymą į 7 klausimą, kadangi Techniškai tai yra maximalus - analogas SK26.1-1.1 stiebo.

Atsakymas: Patiksliname 2017 m. kovo 10 d. rašte Nr. SD-989 pateiktą atsakymą į 7 klausimą taip: Leistinas skaičiavimui ribinis lenkimo momentas yra 462kN.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Žalkauskė