

TVŪD > PIRKIMO DOKUMENTAI > PASIŪLYMO FORMA

DĖL ORO KONDICIONIERIŲ PIRKIMO (A 114-123)

Turto valdymo ir ūkio departamentui
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama CVP IS priemonėmis

2017 04 25

(Data, Nr.)

Vilnius

(Vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

Tiekėjo pavadinimas ir kodas	(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: UAB RUBISOLIS
Tiekėjo adresas	Technikos g.7 Kaunas
PVM mokėtojo kodas	LT100004085619
Bankas ir sąskaitos numeris	Danske Bank A/S Lietuvos filialas; LT657400030097723810
Telefono nr., internetinis puslapis, el. paštas	+370 37 263 488, www.rubisolis.lt , vytautas@rubisolis.lt
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktinis numeris	Vytautas Žukaitis 864036545

2 lentelė. Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie subtiekejai:

Eil. Nr.	Subtiekejas	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis EUR arba proc.	Ar pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				(Ne)
2.				(Taip/Ne)

3 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas: oro kondicionavimo įrangai Multi split – 1 kompl. (1 vnt. + 2 vnt.)

Eil. Nr.	Reikalavimai prekei	Tiekėjo pasiūlymas
1	2	3
1.	Įrangos modelis, gamintojas	Hisense AMW3-20U4SZD1 AST-12UW4SVETG10
2.	Kondicionieriaus efektyvumo koeficientas (SEER/SCOP) min. 5,10 šaldymo metu, min. 3,8 šildymo metu	SEER – 6,9 SCOP – 4,2
3.	Įrenginį sudaro: 1 vnt. išorinis ir 2 vnt. vidinių blokų + nuotolinis valdymo pultelis	Taip
4.	Vieno sieninio vidinio kondicionieriaus bloko nominali šaldymo galia ne mažiau kaip 3,1 kW, nominali šildymo galia ne mažiau kaip 3,3 kW	Taip
5	Išorinio bloko nominali šaldymo galia ne mažiau kaip 7,0 kW ir nominali šildymo galia ne mažiau kaip 8,4	Taip

	kW	
6.	Išorinio bloko kompresorius „Inverter rotary“ tipo arba analogiškas	Taip
7.	Išorinis blokas turi veikti nuo -15°C iki +43°C lauko oro temperatūros šaldymo režimu ir nuo -15°C iki +24°C lauko oro temperatūros šildymo režimu	Nuo -15°C iki +43°C
8.	Energinio efektyvumo klasė turi būti ne mažiau kaip A+	Taip
9.	Vidinio bloko triukšmo lygis (sound power level): ne daugiau kaip 56 dB (A) šaldymo režimu ir ne daugiau kaip 45 dB (A) šildymo režimu. Išorinio bloko įrangos sukeltas triukšmas (sound power level): ne daugiau kaip 70 dB (A) šaldymo režimu ir ne daugiau kaip 70 dB (A) šildymo režimu.	Taip
10.	Turi būti naudojamas ozono sluoksniui draugiškas šaldymo agentas R410A arba lygiavertis	Taip
11.	Turi būti užtikrinamas palaikomos patalpos temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio reguliatorius, oro srauto krypties nustatymas (į viršų, apačią, į šonus).	Taip
12.	Įrangos išskiriamas kondensatas turi būti saugiai pašalinamas iš patalpos kondensato siurblių pagalba arba savitaka	Taip
13.	Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, atstato gerbūvį patalpose	Taip
14.	Pakuotės reikalavimai: pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus	Taip
15.	Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėn.	Taip

Pastaba. Oro kondicionavimo Multisplit įranga (1 kompl.) bus montuojama 401 kab. (IRD prie VRM, 4 aukštas, bendras kabineto plotas 69 m² (32 m² ir 37 m²).

4 lentelė. Tiekėjo techninis pasiūlymas oro kondicionavimo įrangai – 1 kompl. (1 vnt. + 1 vnt.):

Eil. Nr.	Reikalavimai prekei	Tiekėjo pasiūlymas
1	2	3
1.	Įrangos modelis, gamintojas	Hisense AST-18UW4SFATG10
2.	Kondicionieriaus efektyvumo koeficientas (SEER/SCOP) min. 6,0 šaldymo metu, min. 3,9 šildymo metu	SEER – 6,1 SCOP – 4,0
3.	Įrenginį sudaro: 1 vnt. išorinis ir 1 vnt. vidinis blokas + nuotolinis valdymo pultelis	Taip

4	Kondicionieriaus nominali šaldymo galia ne mažiau 4,5 kW ir nominali šildymo galia ne mažiau 4,9 kW	Taip
5.	Išorinio bloko kompresorius „Rotary“ tipo arba analogiškas	Taip
6.	Temperatūrinės veikimo ribos: šaldymo režimu -15°C iki +48°C, šildymo režimu -15°C iki +24°C	Nuo -15°C iki +43°C
7.	Energinio efektyvumo klasė turi būti ne mažiau kaip A+	Taip
8.	Vidinio bloko triukšmo lygis (sound power level) šaldymo režimu ne daugiau: 58 dB (A), šildymo ne daugiau 53 dB (A). Išorinio bloko įrangos sukeltas triukšmas (sound power level) neturi viršyti 50 dB(A) šaldymo režimu ir 45 dB (A) šildymo režimu.	Taip
9.	Turi būti naudojamas ozono sluoksniui draugiškas šaldymo agentas R410A arba lygiavertis	Taip
10.	Turi būti užtikrinamas palaikomos patalpos temperatūros nustatymas, ventiliatoriaus greičio reguliatorius, oro srauto krypties nustatymas (į viršų, apačią, į šonus).	Taip
11.	Įrangos išskiriamas kondensatas turi būti saugiai pašalinamas iš patalpos kondensato siurblių pagalba arba savitaka	Taip
12.	Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, atstato gerbūvį patalpose	Taip
13.	Pakuotės reikalavimai: pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus	Taip
14.	Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėn.	Taip

Pastaba. Oro kondicionavimo įranga (1 kompl.) bus montuojama 406 kab. (IRD prie VRM, 4 aukštas, kabineto plotas 54 m²).

5 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis vnt.	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma iš viso Eur su PVM*
1	2	3	4	5
1.	Oro kondicionavimo įranga Multi split	1	1832,00	1832,00
2.	Oro kondicionavimo įranga	1	975,00	975,00
Suma iš viso EUR su PVM:				2807,00

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą Eur su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba Eur be PVM, jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas. **Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.**

Taikomas PVM dydis (%): 21
PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas [Pildo tiekėjas]
[jei]

taikoma]:

Pasiūlymo suma žodžiais:

[Pildo tiekėjas]

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Pardavinės vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas*)

Deividas Zilaitis

(Vardas, pavardė)