



Litgrid

Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311, Vilnius
T +370 5 278 2777
F +370 5 272 3986
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT100005748413

Tiekėjams, dalyvaujantiems
110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos
rekonstravimo darbų pirkime

2017-02-02 Nr. SD- 446
l Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad gautas tiekėjo prašymas paaiškinti 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus. Vadovaudamiesi 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų 1.8 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimą į pateiktą klausimą.

Klausimas:

„Prašome nurodyti trumpojo jungimo reikšmes Tryškių 110 kV šynose.“

Atsakymas:

Trumpojo jungimo parametrai Tryškių TP 110 kV šynose:

Trumpojo jungimo vieta	Trifazis trumpasis jungimas		Vienfazis trumpasis jungimas su žeme	
	Srovė $I_1^{(3)}$ [A]	Sistemos varža Z_1 [Ω]	Srovė $3I_0$ [A]	Sistemos varža Z_0 [Ω]
Maksimalus sistemos režimas				
Tryškiai 110 kV $U_{\text{skaič}} = 121.3$ kV	7644	2,919+8,684	5833	4,798+j17,045

Trumpojo jungimo skaičiavimai atlikti prie vidutinės vardinės įtampos $U_v = 115$ kV, parenkant tinklo režimus, kuriuose tikėtina didžiausia trumpoji jungimo srovė. Ilgalaikės leistinos įtampų ribos normaliam sistemos darbui 110 kV tinkle - (99 ÷ 123) kV.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Žalkauskė

Jurgita Ružinskaitė, tel. (8 5) 278 2030