



Litgrid

Litgrid AB
A. Juozapavičiaus g. 13
LT-09311, Vilnius
T +370 5 278 2777
F +370 5 272 3986
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT 100005748413

Tiekėjams, dalyvaujantiems
110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos
rekonstravimo darbų pirkime

2017-04-10 Nr. SD- 1609
l Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad patikslinta 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų 1 priede pateikta projektavimo užduotis:

1) pakeistas projektavimo užduoties 6.4 punktas ir jis išdėstytas taip:

„6.4. Oro linijų užvedimai:

6.4.1. Oro linijų užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 110 kV laidų aukštis nuo žemės paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 7 metrai, esant didžiausiam laidų įlinkiui;

6.4.2. Galimi projektiniai sprendimai: vietoj demontuojamų esamų g/b portalų gali būti statomas vienas metalinis portalas, užvedant laidus iki galinių atramų ir įvertinus 110 kV OL Telšiai-Tryškiai ir Tryškiai-Kuršėnai laidų apkrovimus ir aukščius nuo žemės paviršiaus, nuo portalo iki galinių atramų. Portalo ir numatomų įrengti įrenginių išdėstymo vieta turi būti parinkta taip, kad ateityje pilnai išplečiant 110/10 kV Tryškių TP schemą jų perstatyti nebereiktų;

6.4.3. Jei vieno metalinio portalo įrengimo nepakaks dėl OL veikiamų apkrovimo jėgų ir nebus išlaikytas leidžiamas OL laidų aukštis nuo žemės paviršiaus, tuomet turi būti suprojektuoti ir numatyti du portalai, vadovaujantis ta pačia sąlyga, kad išplėtus 110/10 kV Tryškių TP iki pilnos schemos apimties nereikėtų keisti jau pastatytų įrenginių išdėstymo;

6.4.4. Numatant įrengti linijinius portalus turi būti įvertinti projektavimo užduoties 7.11 punkto reikalavimas dėl fizinio 110 kV OL Telšiai-Tryškiai ir Tryškiai-Kuršėnai tranzito įrengimo objekto rekonstravimo metu.“;

2) panaikinti projektavimo užduoties 7.1. ÷ 7.6. punktai, pasikeitus 110/10 Tryškių TP schemai.

Pranešame, kad gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus. Vadovaudamiesi 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu sąlygų 1.8 punktu, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

1. Klausimas:

„Pagal PU 6.4 punktą prašoma įrengti linijinius portalus ir pagal PU 7.1 prašoma suprojektuoti naują metalinę inkarinę atramą pastotės teritorijoje. Yra galimi ir kiti sprendiniai, nes linijų užvedimai į šią pastotę nėra tipiniai. Prašome patikslinti, ar galima numatyti kitokį linijų užvedimo projektinį sprendinį, atitinkantį EIT ir kitų norminių aktų reikalavimus bei saugius atstumus: pvz., 1. pastatant tik vieną portalą? 2. pastatant vieną gelžbetoninę atramą?“

Atsakymas:

Atsakydami informuojame, kad siūlomi linijų užvedimo sprendiniai yra netinkami.



Litgrid

2.Klausimas:

„Prašome pateikti esamos padėties pastotės įrenginių išdėstymo planą bei kadastrinį sklypo ribų planą (su sklypo ribų koordinatėmis).“

Atsakymas:

Pridedame Tryškių TP žemės sklypo planą su koordinatėmis ir statinių išdėstymo planą.

3.Klausimas:

„Kas bus atsakingas ir atliks žemės sklypo dokumentų sutvarkymo (įregistravimo) darbus, kai įvertinus pastotės pirminių sujungimų schemą su planuojama perspektyva reikės didesnio sklypo ploto negu esamas? Ar šiuos darbus atliks LITGRID AB?“

Atsakymas:

Skirstyklos įrenginiai ir statiniai (įvertinant planuojamą perspektyvą) turi būti projektuojami esamo žemės sklypo ribose.

4.Klausimas:

„Išnagrinėjus Užsakovo dokumentą Nr. SD-1500 (2017-04-05), kuriame pateikti projektavimo užduoties pakeitimai, matome, kad (atsižvelgiant į LITGRID AB pateiktus techninius reikalavimus įrangai bei EJT reikalavimus dėl leistinų atstumų išlaikymo) nėra galimybės numatyti vietos norimiems perspektyviniams tinklo elementams (įrenginiams) LITGRID AB priklausančiame sklype.“

1.Prašome patikslinti, ar Užsakovas yra numatęs LITGRID AB priklausančio sklypo išplėtimą?

2.Patvirtinti, kad Rangovas nėra atsakingas už galimas sąnaudas, susijusias su sklypo išplėtimu.“

Atsakymas:

Tryškių TP žemės sklypo išplėtimas nėra numatytas.

PRIDEDAMA. Tryškių TP žemės sklypo planas su koordinatėmis ir statinių išdėstymo planas.

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Žalkauskė