



Litgrid

Litgrid AB  
A. Juozapavičiaus g. 13  
LT-09311, Vilnius  
T +370 707 02171  
F +370 5 272 3986  
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas  
302564383  
PVM mokėtojo kodas  
LT100005748413

Tiekėjams, dalyvaujantiems  
110/10 kV Kapsų TP 110 kV skirstyklos  
rekonstravimo darbų pirkime

2017-07-10 Nr. SD- 3235  
l Nr.

## DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 110/10 kV Kapsų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu dokumentus. Atsižvelgdami į tiekėjų prašymus, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

### 1.Klausimas:

„Prašome patvirtinti, kad tarp esamų galios transformatorių ir naujai montuojamų 110 kV galios transformatorių narvelių jungtuvų, 110 kV skyriklių numatyti nereikia. Kad projekto eigoje jų sumontuoti Užsakovas nereikalaus.“

### Atsakymas:

Prašome vadovautis Konkurso sąlygų 1 priedo „Projektavimo užduotis 110/10 kV Kapsų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas“ Elektrotechnikos dalyje pateikta schema. Skyriklių tarp galios transformatorių ir įvadinių 110 kV narvelių įrengti nenumatoma.

### 2.Klausimas:

„Prašome patikslinti projektavimo užduoties punktą 5.11. Ar teisingai supratome, kad sklypo naujas drenažas bus prijungtas prie griovio L1-1, o įvažiavimas į pastotę bus iš Sporto gatvės? Prašome paaiškinti pralaidos po naujai projektuojamu įvažiavimu tikslumą? „

Prašome papildyti 16 priedą-brėžinį (dwg) dokumentais 0001-0007.tif ir kitais priedais, nes brėžinys neinformatyvus.“

### Atsakymas:

Sklypo drenažą pajungti vadovaujantis projektavimo užduoties priedu Nr. 16 (2017 03 29 Marijampolės savivaldybės administracijos išduotos techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti Nr. ŪL-224-(17.5) su priedais (brėžiniais)). Naujo kelio įrengimą į LITGRID AB pastotės 110 kV AS teritoriją numatyti iš Sporto g.

Projektavimo užduoties 5.11 p. pralaidą numatyta įrengti dėl naujo įvažiavimo kelio į 110 kV AS teritoriją: įvažiavimo kelio aukštis galimai bus sukeliamas dėl esamo Sporto gatvės didesnio aukščio (per status nuvažiavimas), todėl galimai susidaranti uždaram žalos vejos plotui tarp AB ESO ir LITGRID AB įvažiavimo kelių numatyta įrengti pralaidą. Galutinį sprendimą dėl kelio pralaidos įrengimo sprendžia projektuotojas, tačiau neturi būti sudaromi uždari plotai trukdantys laisvam paviršiniam vandeniui nubėgti ar kitaip pažeidžiant trečiųjų šalių interesus.

Dėl projektavimo užduoties priede Nr. 16 pateiktų brėžinių detalumo prašome kreiptis į Marijampolės savivaldybės administraciją (techninės sąlygos statiniams melioruotoje žemėje projektuoti Nr. ŪL-224-(17.5) su priedais (brėžiniais)) išduotos Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. inžinieriaus melioratoriaus J. Kazakevičiaus).

Pagarbiai

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jurgita Ružinskaitė, tel. 8 707 02180

Jurgita Žalkauskė