

**10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi užsakymo lentelė MMT5**

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai)	OZAS	vnt.	1	
2.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)	ABB	vnt.		
3.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)		vnt.	1	
4.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)		vnt.		
5.	Įvadinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai	ABB	vnt.	1	
6.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai III dydžio su ≤630 A saugiklių lydziais įdėklais*	ABB	vnt.		
7.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤400 A saugiklių lydziais įdėklais*		vnt.	5	
8.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 800/5, 1000/5 A kontroliniai apskaitai	UAB „Elfita“	vnt.		
9.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 400/5, 500/5, 600/5 A kontroliniai apskaitai		vnt.		
10.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A kontroliniai apskaitai		vnt.	3	
11.	Apskaitos skydas 2 vietų trifaziams skaitikliams su 0,4 kV įtampos 6÷125 A srovės automatinų jungiklių	OZAS	vnt.		
12.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 800/5, 1000/5 A kontroliniai apskaitai	UAB "Elfita"	vnt.		
13.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A komerciniai apskaitai		vnt.		
14.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A komerciniai apskaitai		vnt.		
		Kabelio gyslos			Skerspjūvis ≤240 mm²
8.	Linijos 1 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	120,00
9.	Linijos 2 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	120,00
			Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	

Pastabos:

\* 0,4 kV skyriuje linijinių komutacinių aparatų skaičius ≤ 6 vnt.

\*\* Galimos kabelių konstrukcijos:

- Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120÷240 mm2);
- Viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine žeminimo gysla (AHXAMK-W) (120÷240 mm2);
- Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu (50÷240 mm2);

\*\*\*Indikatoriaus trumpo jungimo poveikio srovė - Srovės jutiklis su reguliuojama poveikio srove: