

10/0,4 kV įtampos mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi užsakymo lentelė MMT3

Eil. Nr.	Prekės sudedamosios dalies pavadinimas	Prekės sudedamosios dalies gamintojas	Mato vienetas	Kiekis	
1.	Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos žeminimo laidininkai)	OZAS	vnt.	1	
2.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)	ABB	vnt.		
3.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)		vnt.		
4.	Skirstykla su narvelių konfigūracija LLLTs su saugiklių lydziais įdėklais (6,3 ÷ 80 A)		vnt.	1	
5.	Įvadinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai	ABB	vnt.	1	
6.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai III dydžio su ≤630 A saugiklių lydziais įdėklais*	ABB	vnt.		
7.	Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤400 A saugiklių lydziais įdėklais*		vnt.	3	
8.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 800/5, 1000/5 A kontroliniai apskaitai	UAB „Elfita“	vnt.		
9.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 400/5, 500/5, 600/5 A kontroliniai apskaitai		vnt.		
10.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A kontroliniai apskaitai		vnt.	3	
11.	Apskaitos skydas 2 vietų trifaziams skaitikliams su 0,4 kV įtampos 6÷125 A srovės automatinų jungiklių	OZAS	vnt.		
12.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 800/5, 1000/5 A kontroliniai apskaitai	UAB "Elfita"	vnt.		
13.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A komerciniai apskaitai		vnt.		
14.	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai 100/5, 150/5, 200/5, 300/5 A komerciniai apskaitai		vnt.		
		Kabelio gyslos			Skerspjūvis ≤240 mm²
8.	Linijos 1 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	120,00
9.	Linijos 2 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	120,00
10.	Linijos 3 kabelis (trigyslis, viengyslis, suvytas su neizoliuota varinia gysla)	trigyslis	Kabelio skerspjūvio plotas	mm²	120,00

Pastabos:

* 0,4 kV skyriuje linijinių komutacinių aparatų skaičius ≤ 6 vnt.

** Galimos kabelių konstrukcijos:

- Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu (120÷240 mm2);
- Viengyslis kabelis su aliuminio folijos ekranu ir ketvirtąja neizoliuota varine žeminimo gysla (AHXAMK-W) (120÷240 mm2);
- Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir bendru vieliniu ekranu (50÷240 mm2);

***Indikatoriaus trumpo jungimo poveikio srovė - Srovės jutiklis su reguliuojama poveikio srove: