

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).
- 1.2. **Rangovas:** „Žilinskis ir Co“ UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Užtvankos g. 17, LT-74202 Dainiai, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama _____, veikiančio pagal _____.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.12.07**.
- 2.2.2. Rangovo 2018 m. sausio 8 d. pasiūlymu Nr. 07-011/033.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1E4789509**.
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 5*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1):

(2017-ESO-2836) 10 kV OL L700 iš Miglos TP ruožo tarp atr 700203-700225 rekonstravimo į KL Šiaulių tipo KT Mg-706 KT Mg-707 transformatorinių keitimo į MTT Žemalės k. Mažeikių r. darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	nurodytas Sutarties Priede Nr. 5
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties pasirašymo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	Per 147 kalendorines dienas
3.8.	Linijos atjungimo trukmė negali viršyti daugiau kaip:	100 val.

3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma
------	---	---------

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina - **307.481,13** EUR (trys šimtai septyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 13 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – **254.116,64** EUR (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas šešiolika eurų 64 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **53.364,49** EUR (penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt keturi eurai 49 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: **30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.**
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas – _____
 - 5.1.2. Rangovo atstovas – _____
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovei: Miglei Stuokaitei, mob. (8 659) 12194, adresu: Tilžės g. 68, Šiauliai.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: P. Cvirkos g. 77, Šiauliai, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.

- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus²**, Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_D (*rangos darbų atlikimo laikas*), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Už kiekvieną kriterijaus pažeidimą bauda taikoma atskirai.
- 5.9. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_L (*linijos atjungimo trukmė valandomis*) bus taikoma 150,00 EUR (vieno šimto penkiasdešimt eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą valandą.
- 5.10. Sutarties SD 5.6 – 5.9. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.
- 5.11. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.12. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.11 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.13. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.14. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.15. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.16. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 2 lapai;

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 1 lapas.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Žilinskis ir Co“

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

(Sutarties pasirašymo data)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapsauskas

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas ¹ arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Kvalifikacinių Reikalavimų kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjais, pobūdis ² (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 4 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)
1.	STATKORPAS AB	Gerbūvio sutvarkymas
2.	Projektai ir Co“, UAB	Projektavimo paslaugos, geodeziniai ir topografiniai darbai

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai

Pateikiamos medžiagos:

Medžiagos pavadinimas	Kiekis
10 kV įtampos skyrius	
<u>Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su ≤ 20 A saugiklių lydziais idėklais**</u>	1.00
<u>Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su ≤ 20 A saugiklių lydziais idėklais**</u>	1.00
0,4 kV įtampos skyrius	
<u>Išvarinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (qTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV qTr taikymo klasės saugiklių lydieji idėklai transformatoriaus apsaugai***</u>	1.00
<u>0,4 kV srovės matavimo transformatoriai $\leq 300/5$ A kontroliniai apskaitai****</u>	3.00
<u>Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤ 400 A saugiklių lydziais idėklais</u>	4.00
<u>Išvarinis 0,4 kV kirtiklių-saugiklių (qTr) blokas transformatoriaus apsaugai su 0,4 kV qTr taikymo klasės saugiklių lydieji idėklai transformatoriaus apsaugai***</u>	1.00
<u>0,4 kV srovės matavimo transformatoriai $\leq 300/5$ A kontroliniai apskaitai****</u>	3.00
<u>Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai II dydžio su ≤ 400 A saugiklių lydziais idėklais</u>	4.00
Konstrukcija	
<u>Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)</u>	1.00
<u>Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)</u>	1.00
10 kV įtampos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė	
<u>Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)</u>	1.00
<u>10 kV narvelis su 10 kV vidaus tipo galios skyrikliu 400 A srovei ir 10 kV saugiklių lydus idėklai ($6,3 \div 20$ A)</u>	1.00
<u>Išvarinis 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtiklių-saugiklių blokas su $40 \div 250$ A saugiklių lydziais idėklais</u>	1.00
<u>Linijiniai 0,4 kV vidaus tipo 2 gabarito (vardinė srovė 400 A) kirtikliai-saugiklių blokai ($1 \div 4$ vnt) su $32 \div 160$ A saugiklių lydziais idėklais</u>	4.00
<u>Kontrolinės apskaitos 0,4 kV srovės transformatoriai $100/5 \div 300/5$ A (3 vnt.)</u>	3.00
Galios transformatorius (Ekobana)	
<u>63 kVA</u>	3.00
<u>100 kVA</u>	1.00

GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
UAB "EKOBANA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius
	F. Vaitkaus g. 4, Šiauliai

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktiniai duomenys	
1.	UAB „OZAS“	10/0,4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi.	Gamybos vadovas Tomas Valaitis Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	el. paštas: tomas@elektrikams.lt. tel.: (8 698) 04788 el. paštas: komercija@elektrikams.lt tel.: (8 686) 53808

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS				GRUODIS				SAUSIS					
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (EUR be PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1. Klausimas:

Prašome nurodyti Rangovui perduodamos įrangos tiekimo terminus, kadangi tai svarbu planuojant numatomus atlikti darbus.

Atsakymas:

Pagal turimą sutartį, galios transformatorius nuo užsakymo dienos tiekėjas turi pateikti per 30 k. d.

Pagal turimą sutartį, MGT (1x160) transformatorinę nuo užsakymo dienos tiekėjas turi pateikti per 25 k. d.

Pagal turimą sutartį, MGMTT 1x630 kVA transformatorinę nuo užsakymo dienos tiekėjas turi pateikti per 25 k. d.

2. Klausimas:

Prašome patikslinti prie pirkimo dokumentų pridėto priedo „SPS Priedas Nr. 3 Sutarties projektas (SD)_2836“ - Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, Priedą Nr. 5, kadangi neišsamiai nurodytas Rangovui perduodamų medžiagų sąrašas.

Pagal pateiktą techninį projektą yra numatyta sumontuoti:

1. 10/0,4kV 63kVA galios transformatoriai – 3 vnt.
2. 10/0,4kV 100kVA galios transformatorius – 1 vnt.
3. 10/0,4kV 160kVA galios transformatoriai – 4 vnt.
4. MGT (1x160) – 1 kompl.
5. MTT (1x630) – 2 kompl.

Prašome aiškiai išdėstyti, kokia įranga bus perduodama Rangovui.

Atsakymas:

Pagal Sutarties SD priedą Nr. 5, rangovui bus teikiamos šios medžiagos:

10/0,4kV 63kVA galios transformatoriai – 3 vnt.

10/0,4kV 100kVA galios transformatorius – 1 vnt.

MGT (1x160) – 1 kompl.

MTT (1x630) – 2 kompl.

10/0,4kV 160kVA galios transformatoriai – 4 vnt., užsakovas neteiks. Rangovas šias medžiagas turi įsivertinti pats.