



**UŽDAROJI  
AKCINĖ  
BENDROVĖ  
"ELMAGA"**

**ĮMONĖS STANDARTAS  
IST 6722014-18:2011**

Leidimas  
2

Puslapių skaičius  
138

SUDERINTA  
AB LESTO  
Elektros tinklo  
generalinio dire

2011... 09 AB Virg ... 2011... KEIKIU RAJU 109.09

**(0,4 - 110) kV įtampos elektros oro linijų atramų  
metalo konstrukcijos**

## **1 Taikymo stritis**

**1.1** Šis standartas yra skirtas (0,4-110) kV įtampos elektros oro linijų neizoliuotais ir izoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijoms, (toliau - metalo konstrukcijos).

**1.2** Metalo konstrukcijos yra skirtos naudoti neapsaugotose nuo aplinkos poveikio 4K2/4Z6 sąlygose pagal LST EN 60721-3-4, esant oro drėgmei iki 100 % ir aplinkos temperatūrai nuo - 33°C iki + 40°C.

## **2 Nuorodos**

Šiame standarte pateiktos nuorodos į šiuos normatyvinius-techninius dokumentus:

LST ISO 780 Pakavimas. Krovinių ženklavimas vaizdiniais ženklais;

LST EN 1011-1 Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrieji lankinio suvirinimo nurodymai;

LST EN ISO 1461 Geležies ir plieno gaminių lydinės cinko dangos. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai;

LST EN ISO 2081 Metalinės ir kitos neorganinės dangos. Papildomai apdorotos elektrocheminės cinko dangos ant geležies arba plieno;

LST EN ISO 4014 Varžtai su šiašėkampėmis galvutėmis. A ir B klasių gaminiai;

LST EN ISO 4032 Šiašėkampės veržlės, 1 tipas. A ir B klasių gaminiai;

LST EN ISO 7090 Nusklemtosios poveržlės. Vidutinės serijos. A klasės gaminiai;



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
"ELMAGA"



2011.10.13

Pažyma

0,38-10kV įtampos oro linijų izoliuotais ir neizoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijos bendrovėje gaminamos pagal albumus 16041-OL 0,38-T4,22999-OKL-T2,16014-OL-T2,16007-OL1-T4, atitinkančias STG722014-6:2000, IST6722014-18:2011, kurie suderinti su AB "Lietuvos energija" ir AB "LESTO".

2003 m. liepos mėn. bendrovės kokybės sistema sertifikuota pagal standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Sertifikačią atliko Vokietijoje akredituota TÜV CERT-Sertifikacijos įstaiga, TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG. Serifikato registracijos Nr. 78 100 034608.

Tipiniai bandymai atliekami metalo konstrukcijoms prieš pradėdant masinę gamybą, pasikeitus jų konstrukcijai arba gamybai naudojamos medžiagos, jei tai gali pabloginti metalo konstrukcijų parametrus ir charakteristikas, o taip pat pareikalavus vartotojų.

Periodiniai bandymai atliekami ne rečiau kaip kas 5 metai trims kiekvieno tipo metalo konstrukcijoms praėjusiomis priimanuosius-perduodamuosius bandymus. Nepakitus metalo konstrukcijų konstrukcijai periodiniai bandymai neatliekami.

Tipiniai ir periodiniai bandymai įforminami protokolais.

Su kiekviena perduodama metalo konstrukcijų partija išrašoma atitikties deklaracija, patvirtinanti metalo konstrukcijų atitiktį standarto ir darbo brėžinių reikalavimams.

Direktoriaus pav.

UAB "ELMAGA"		
Įmonės kodas 167220143	Tel. +370 443 98910	Atsiskaitymoji sąskaita LT197300010002545285
PVM kodas LT672201413	Tel. +370 696 70329	AB "Swedbank", banko kodas 73000
	Faks. +370 443 98911	Atsiskaitymoji sąskaita LT660075800096467948
		AB bankas "Snoras", banko kodas 00758
		Atsiskaitymoji sąskaita LT117044060007717317
		AB SEB bankas, banko kodas 70440

Senkelio g. 1c  
LT-69235 Mažeikiai  
Lietuva

El. paštas: [info@elmaga.lt](mailto:info@elmaga.lt)  
[www.elmaga.lt](http://www.elmaga.lt)

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi  
LR Juridinių asmenų registre



**UAB "ELMAGA"**



Mažeikiai, Senkelio 1c. Tel. 8-443-98910, Fax 8 443 98911

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

**2011 m. spalio mėn. 27 d. NR MK- 003 Egz.Nr. 00459**

Mes, UAB "Elmaga", **prisiimdami atsakomybę, deklaruojame**, kad 0,38-10kV įtampos oro linijų izoliuotais ir neizoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijos gaminamos bendrovėje nuo 2000.04.17 pagal albumus 16041-OL 0,38-T4, 16014-OL-T2, atitinka ĮST 6722014-18:2011

Gaminio pavadinimas	Žymuo	Normatyvinis dokumentas
Įžeminimo laidininkas	L-1 ;L-2 ;L-3	0011-00-00 ;0044-00-00;0012-00-00
-, -	ŽLn-1;ŽLn-2;ŽLn-3;ŽLn-4	0095-00-01;0095-02;0095-00-03;0095-00-04
-, -	ŽLn-5;ŽLn-6;ŽLn-7;ŽLn-8	0095-00-05;0095-06;0095-00-07;0095-00-08
-, -	ŽLn-9;ŽLn-10;ŽLn-11	0095-00-09;0095-010;0095-00-011
-, -	ŽLn-12;ŽLn-13	0095-012;0095-00-013
-, -	L-465 -L-3600	0095-01-01;0095-02-01
-, -	Žlo-1 ,Žlo-2	0095-01-00,0095-02-00

### ATITIKTIES DEKLARAVIMO PAGRINDAS

**2003 m. liepos mėn. bendrovės kokybės sistema sertifikuota pagal standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Sertifیکavimą atliko Vokietijoje akredituota TÜV CERT-  
Sertifikacijos įstaiga, TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG. Sertifikato registracijos Nr. 78 100 034608 .**

**Pagal vidaus kokybės kontrolės sistemą ir įrašus bandymų žurnaluose.**

### YPATINGOS SĄLYGOS

Metalo konstrukcijos turi būti laikomos ir gabenamos pagal ĮST 6722014-18 2011. Gaminiai cinkuojami SIA „Zn Metals“ Jelgava ,Latvija ir UAB "Brėkšma"

v.

Deklaracijos gavėjas AB "LESTO"

Išduota 2011m. spalio mėn.. 27 d.



**UAB "ELMAGA"**



Mažeikiai, Senkelio 1c. Tel. 8-443-98910, Fax 8 443 98911

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

**2011m. spalio mėn. 27d. NR MK- 003 Egz.Nr. 00457**

Mes, UAB "Elmaga", **prisiimdami atsakomybę, deklaruojame**, kad 0,38-10kV įtampos oro linijų izoliuotais ir neizoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijos bendrovėje gaminamos nuo 2000.04.17 pagal albumus 16041-OL 0,38-T4,22999-OKL-T2 atitinka ĮST 6722014-18:2011

Gaminio pavadinimas	Žymuo	Normatyvinis dokumentas
Traversa	T-2 ;K-2 ;I-2	0016-00-00;0026-00-00;0022-00-00
Apkaba	A-1A;A-2A;A-3A	0006-01-00;0014-01-00;0007-00-00
Apkaba	A-4A;A-5A;A-6A	0008-01-00;0019-01-00;0009-00-00
Mazgas	PTM-1,1 ;PTM-2,7	0010-00-00 ;1719-00-00
Atotampa	A20-1,1 ;A20-2,7	0047-00-00 ;0048-00-00
Traversa	Ik-1 ;Tk-2 ;Ik-2;Tk-1	3534-00-00;3536-00-00;3535-00-00;3537-00-00
Kablų	Kb-1;Kb-2;Kb-3;Kb-4	1634-00-00;1656-00-00;1635-00-00;1657-00-00

### ATITIKTIES DEKLARAVIMO PAGRINDAS

**2003 m. liepos mėn. bendrovės kokybės sistema sertifikuota pagal standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Sertifikavimą atliko Vokietijoje akredituota TÜV CERT- Sertifikacijos įstaiga, TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG. Sertifikato registracijos Nr. 78 100 034608 .**

**Pagal vidaus kokybės kontrolės sistemą ir įrašus bandymų žurnaluose.**

### YPATINGOS SĄLYGOS

Metalo konstrukcijos turi būti laikomos ir gabenamos pagal ĮST 6722014-18: 2011. Gaminiai cinkuojami SIA "Zn metals" Jelgava, Latvija ir UAB "Brėkšma"

. Deklaracijos gavėjas AB "LESTO"

parašas

A.V.

Išduota 2011m. spalio mėn.. 27 d.





**UAB "ELMAGA"**



Mažeikiai, Senkelio 1c. Tel. 8-443-98910, Fax 8 443 98911

## **ATITIKTIES DEKLARACIJA**

**2011 m. spalio mėn. 27d. NR MK- 003 Egz.Nr. 00456**

Mes, UAB "Elmaga", **prisiimdami atsakomybę, deklaruojame**, kad 0,38-10kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijos bendrovėje gaminamos nuo 2000.04 17 pagal albumus 16014-OL-T2, 16007-OLI-T4, atitinka ĮST 6722014-18:2011

<b>Gaminio pavadinimas</b>	<b>Žymuo</b>	<b>Normatyvinis dokumentas</b>
Traversa	T10-2; TA10-2; RLi	0085-00-00 ;0086-00-00 ;0098-00-00
Traversa	T; TA ; I; IA	0056-02-00;0057-02-00;0060-02-00;0061-02-00
Traversa	TK-9; TK-9A; PTA	0058-03-00 ;0059-02-00 ;0073-01-00
Traversa	I10-2 ;I10-2-1	0090-00-00 ;0091-00-00
Traversa	IA10-2 ; IA10-2-1	0092-00-00 ;0093-00-00
Traversa	TLA10-2	0105-00-00

### **ATITIKTIES DEKLARAVIMO PAGRINDAS**

**2003 m. liepos mėn. bendrovės kokybės sistema sertifikuota pagal standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Sertifikuojimą atliko Vokietijoje akredituota TÜV CERT- Sertifikacijos įstaiga, TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG. Sertifikato registracijos Nr. 78 100 034608 .**

**Pagal vidaus kokybės kontrolės sistemą ir įrašus bandymų žurnaluose.**

### **YPATINGOS SĄLYGOS**

Metalo konstrukcijos turi būti laikomos ir gabenamos pagal ĮST 6722014-18:2011. Gaminiai cinkuojami SIA „Zn Metals“ Jelgava ,Latvija ir UAB "Brėkšma"

\_\_\_\_\_  
parašas

A.V.

Deklaracijos gavėjas AB "LESTO"

Išduota 2011m . spalio mėn.. 27d.



**UAB "ELMAGA"**



Mažeikiai, Senkelio 1c. Tel. 8-443-98910, Fax 8 443 98911

## ATITIKTIES DEKLARACIJA

**2011 m.spalio mėn. 27 d. NR MK- 003 Egz.Nr. 00458**

Mes, UAB "Elmaga", **prisiimdami atsakomybę, deklaruojame**, kad 0,38-10kV įtampos oro linijų neizoliuotais laidais atramų metalo konstrukcijos bendrovėje gaminamos nuo 2000.04.17 pagal albumus 16014-OL-T2, 16041-OL 0,38-T4, atitinka ĮST 6722014-18:2011

Gaminio pavadinimas	Žymuo	Normatyvinis dokumentas
Viršūnė	I10-1;I10-1-1;I10-1-2;I	0079-00-00;0080-00-00;0081-00-00;3580-01-00
Viršūnė	IA10-1;T10-1;TA10-1	0082-00-00;0075-00-00;0076-00-00
Viršūnė	T;TA;TK-9;TK-9A;IA	0056-01-00;0057-01-00;0058-01-00;0059-01-00;0061-01-00
Izol. laikiklis	IL	0094-00-00
Viršūnė	TP	0060-03-00
Lankelis	RŠF-20, RŠF-10	3643-00-00 3644-00-00

### ATITIKTIES DEKLARAVIMO PAGRINDAS

**2003 m. liepos mėn. bendrovės kokybės sistema sertifikuota pagal standarto ISO 9001:2000 reikalavimus. Sertifikavimą atliko Vokietijoje akredituota TÜV CERT- Sertifikacijos įstaiga, TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG. Sertifikato registracijos Nr. 78 100 034608 .**

**Pagal vidaus kokybės kontrolės sistemą ir įrašus bandymų žurnaluose.**

### YPATINGOS SĄLYGOS

Metalo konstrukcijos turi būti laikomos ir gabenamos pagal ĮST 6722014-18: 2011. Gaminiai cinkuojami SIA „Zn Metals“ Jelgava, Latvija ir UAB "Brėkšma"

parašas

A.V.

Deklaracijos gavėjas AB "LESTO"

Išduota 2011m spalio mėn.. 27 d.