

2018 m. birželio 6 d.
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties
Nr. S-2018-521
I priedas

BIOKURO (MEDIENOS GRANULIŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **PIRKIMO OBJEKTAS:** Medienos granulės. BVPŽ (Kuras), 09111400 - medienos kuras ir pristatymas Užsakovui. Preliminarus kiekis – 360 t.

2. **PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS:** VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentas“ pastatų šildymas biokuru.

3. **TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠYMAS:**

3.1. Perkamos medienos granulės turi atitikti LST EN 14961-2:2011 Europos standarto reikalavimus

3.2. **PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, REIKALAVIMAI**

3.2.1. Medienos granulių savybės:

- Energetinė vertė ne mažiau 18 MJ/kg;
- Pelenų kiekis ne daugiau 0,4 %;
- Drėgmė ne daugiau 7,5 %;
- Granulių diametras 8 mm;
- Granulių ilgis ne daugiau 40 mm;
- Medienos granulės turi be žievių, lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų.

3.2.2. Funkciniai reikalavimai:

- Preliminarus perkamų medienos granulių kiekis 360 tonų. Perkamų granulių kiekis priklausys nuo faktinio kuro sunaudojimo.
- Tiekėjas pateikia 1 t kainą be PVM ir su PVM. Konkursą laimėjusiu bus pripažintas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią 1 t kainą.
- Pardavėjas, medienos granules pristato per 5 darbo dienas po užsakovo raštiškos paraiškos gavimo dienos. Paraiška gali būti pateikiama tiekėjo nurodytu el. paštu, faksu ir pan. Tiekėjas raštu privalo patvirtinti Užsakovo paraiškos gavimo faktą.
- Perkamas kuras turi atitikti aukščiau nurodytas savybes ir pardavėjo transportu pristatomas į VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamentą, adresu Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės rajonas.
- Tiekėjas medienos granules turi iškrauti į pristatymo vietoje (aukščiau nurodytu adresu) esančias kuro sandėliavimo talpas (išpylimas apie 6 m aukščio) ar į kitą Užsakovo nurodytą vietą (esant būtinumui). Rekomenduojamas iškrovimo būdas – specializuotu transportu su pneumatiniu mechanizmu.
- Orientacinis pristatomo kuro kiekis – 10 - 25 t. Tiekėjas privalės pristatyti medienos granules pagal raštišką Užsakovo reikalavimą, kuriame bus nurodomas reikalingas kiekis.
- Granulės perkamos dalimis.
- Užsakovui turi būti užtikrinama teisė kontroliniams medienos granulių kiekio matavimams tiek Tiekėjo pakrovimo, tiek pristatymo vietoje, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams;
- Pristatydamos medienos granules į objektą, Tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius medienos granulių kilmę, kokybę, sudėtį, pristatytą kiekį bei transportavimo atstumą (sertifikatus, važtaraščius ir pan.).
- Užsakovas granules iš tiekėjo priima vadovaujantis 2013-09-20 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymo Nr. 1-185 „Dėl kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nuostatomis.

4. **DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI**

4.1. **DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU**

- Tiekėjo deklaracija patvirtinanti, kad siūlomos medienos granulės atitinka techninės specifikacijos keliamus reikalavimus;
- Medienos granulių atitiktį ir kokybę patvirtinančių dokumentų kopijos (lietuvių kalba arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos vertimų kopijos) – kuro tyrimų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai.
- Tiekėjo sutikimas, kad pastebėjus, kai medienos granulės yra nekokybiškos, jos bus pakeičiamos per 5 darbo dienas tiekėjo lėšomis po Užsakovo raštiško pranešimo dienos.

4.2. **DOKUMENTAI PATEIKIAMI KARTU SU MEDIENOS GRANULĖMIS PRISTATYMO VIETOJE**

- Pasirašytą Kuro (medienos granulių) priėmimo – perdavimo pagal kiekį ir kokybę aktą. Atsiskaitymas už pristatytas medienos granules bus vykdomas pagal Tiekėjo išrašytą sąskaitą faktūrą, vadovaujantis Kuro perdavimo – priėmimo akte nurodytais kiekiais. Kuro perdavimo – priėmimo aktą pasirašo medienos granules pristatęs Tiekėjo atstovas bei medienos granules priėmęs Užsakovo atstovas kuro pristatymo vietoje.

Eil. Nr.	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos	Tiekėjo siūlomos prekių techninės charakteristikos
1.	Granulių energetinė vertė ne mažiau kaip 18 MJ/kg	19,727 MJ/kg

2.	Pelenų kiekis ne daugiau 0,4 %	0,3 %
3.	Drėgmė ne daugiau 7,5 %	5,8 %
4.	Granulių diametras 8 mm	8 mm
5.	Granulių ilgis ne daugiau 40 mm	30 mm
6.	Medienos granulės turi būti be žievių, lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų	Medienos granulės yra be žievių, lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų.
7.	Granulės turi atitikti LST EN 14961-2:2011 Europos standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus.	Granulės atitinka LST EN 14961-2:2011 Europos standarto arba lygiavertio standarto reikalavimus
8.	Pateikus nekokybiškas medienos granules ar sutarties galiojimo laikotarpiu pastebėjus, kad medienos granulės yra nekokybiškos, jos turės būti pakeistos per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu dienos tiekėjo lėšomis.	

Pirkėjas

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė


Direktoriaus pavažuotojas medicinai
Algirdas Liutkus



Pardavėjas

UAB „Andeta“

Direktorė
Ana Burinskaja



A. V.