

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
DĖL „2015-04-23 VŠĮ KLAIPĖDOS JŪRININKŲ LIGONINĖS PSICHIATRIJOS
DEPARTAMENTO BLOKURO KATILINĖS ĮRENGIMO
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO, PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS IR RANGOS DARBŲ
SUTARTIES NR. S-2015-327“ PAKĖITIMO**

2015 m. rugpjūčio 13 d.
Klaipėda

Viešojo įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė, juridinio asmens kodas 191340469, kurios registruota buveinė yra Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda, (toliau – Užsakovas) atstovaujama direktoriaus pavaduotojo medicinos Algirdo Liutkaus, veikiančio pagal VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus dr. Jono Salygos 2014 m. liepos 7 d. įsakymą Nr. 2-458,

ir
UAB „Naujoji šiluma“, juridinio asmens kodas 110868334, kurio registruota buveinė yra Savanorių pr. 159 A, 03150 Vilnius, (toliau – Rangovas) atstovaujama generalinio direktoriaus Vytenio Daunoravičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Šalys vadovaudamosios 2015-04-23 „VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento blokuro katilinės įrengimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbų sutarties Nr. Nr. S-2015-327“ (toliau – Sutartis“ 11.4. ir 24.6. punktais, pripažindamos Rangovo 2015-06-22 pateiktame pasiūlyme Nr. 15-57/66-941 „Dėl pagal 2015-04-23 pasirašytą VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamento blokuro katilinės įrengimo techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir rangos darbų sutartį Nr. S-2015-327 pasiūlyto katilo pakeitimo lygavlarčiu, geresnių parametrų ir gausesnės komplektacijos katilu“, nurodant Sutarties keitimo argumentus pagrįstais ir objektyviais, kurių nebuvo galimybės numatyti vykusio viešojo pirkimo konkurso metu (pirkimo numeris 145443) ir pasirašant Sutartį, o Sutarties Priede Nr. 2 aiškliai keisti technologinę katilinės sistemą į geresnių parametrų ir gausesnės komplektacijos lygiaverte, atitinkančią Sutartyje numatus Techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat tai, kad šiuo pakeitimu nepažeidžiami Viešojo pirkimo įstatymo principai ir kiti teisės aktai, sudarome šį Papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarime:

1. Pakeisti Sutarties Priede Nr. 2, 2 dalies „Technologinė katilinės sistema“ 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4, 2.4.6 2.5., 2.6.1., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.8., 2.6.9., 2.6.10., 2.6.11., 2.6.12., 2.6.13., išdėstyti sekančiai:
 - 1.1. „2.4.1. didžiausia leidžiama katilo šilumokaičio vandens temperatūra – 100°C“;
 - 1.2. „2.4.2. mažiausia leidžiama katilo šilumokaičio vandens temperatūra – 50 - 65°C“;
 - 1.3. „2.4.4. vandens darbinis slėgis katilo – ne mažiau kaip 5 bar“;
 - 1.4. „2.4.6. katilo apkrovimo automatinis reguliavimo diapazonas 15–100 proc.“;
 - 1.5. „2.5. Katilinėje planuojamas naudoti kuras – biokuras, kurio pagrindinės charakteristikos tokios:
 - Granulės: Medžio, durpių, saulėgrąžų lukštų, grūdų lukštų, šiaudų, šieno ar kt.;
 - Matmenys: skersmuo 6 iki 24 mm, ilgis 5-30 mm.;
 - Drėgnumas: 8-12 proc.;
 - Peleningumas: 0,4 – 10 proc.“;
 - 1.6. „2.6.1. nepriklausomus pirminį ir antrinį oro padavimus, granuliniui degikliui, kuris turi automatiškai reguliuotis priklausomai nuo granulės kiekio, kokybės ir katilo apkrovimo“



- 1.7. „2.6.3. automatinį granulių padavimą priklausomai nuo katilo realaus laiko darbinės degimo galios, katilo veikimas turi būti visiškai automatizuotas ir dirbti be pastoviai būdinčio personalo“;
 - 1.8. „2.6.4. granulių padavimo sistemą su rotoriumi, kuris dozuoja granulių padavimą ir apsaugo nuo ugnies ir dūmų patekimo į bunkerį, automatiškai suveikianti priešgaisrine kuro padavimo apsauga – vandens vožtuvu“;
 - 1.9. „2.6.8. degiklį, kurio korpusas turi būti pagamintas iš temperatūrai atsparaus plieno, kuris atlaiko temperatūras ne mažiau 1100°C ir aušinamas su vandeniu aušinamais recirkuliuojančiais dūmais“;
 - 1.10. „2.6.9. katilė turi būti trijų pakopų šilumokaitis su įrengtais turboliatoriais ir kaitravamzdžių automatinė suspausto oro impulsais valymo sistema“;
 - 1.11. „2.6.10. degimo kamerą ir horizontalius konvekcinius vamzdžius“;
 - 1.12. „2.6.11. katilas turi būti komplektuojamas su oro kompresoriumi, kaitravamzdžių automatinė suspausto oro impulsais valymo sistema ir degimo produktų turboliatoriais/suktukais kaitravamzdžiuose“;
 - 1.13. „2.6.12. degiklį su automatiniu išsivalymu nuo pelenų, turintį nuolatos veikiančią degimo zonoje esantį kuro malšymo, šlako laužymo ir pelenų šalinimo nuo degimo zonos įtaisą“;
 - 1.14. „2.6.13. automatinę apsaugą nuo grįžtamojo vandens atšalimo žemiau 50 - 65 °C“.
2. Pakeisti Sutarties Priede Nr. 2, 3 dalies „Kuro priėmimo ir padavimo sistema“ 3.5. punktą ir išdėstyti sekančiai:
 „3.5. Pelenai turi būti automatiškai šalinami iš degiklio į katilė esančią pelenų šalinimo talpą (bunkerį). Iš katilo pelenų bunkerio į pelenų konteinerį, esantį 3-10 metrų nuo katilo, pelenai šalinami į Tiekėjo pateiktą konteinerį, kuris turi būti ne mažiau kaip 1000 l talpos ir pritalkytas komunalinių atliekų išvežimo transportui. Numatoma konteinerio vieta – šalia katilinės“.
 3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.
 4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai ir įsigalioja sekančią dieną kai Užsakovas gauta Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimą, dėl sutikimo, kad būtų pakeistos pirkimo sąlygos, ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo pritarimą.
 5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. Rangovo 2015-06-22 pasiūlymo kopija Nr. 15-66/11-1013 – 8 lapai;
 - 5.2. Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo kopija – 2 (du) lapai;
 - 5.3. Lietuvos aplinkos apsaugos investicinio fondo pritarimo kopija – 1 (vienas) lapas

Užsakovas:
 VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
 Liepojos g. 45, LT-92288, Klaipėda
 Tel. (8-46) 491002, faks. (8-46) 385338
 El. paštas sekretore@jurfig.lt
 Im. kodas 191340469

PVM mokėtojo kodas LT913404610

Direktorius pavaduotojas medicinai
 Algirdas Liutkus



Rangovas:
 UAB „Naujoji šiluma“
 Savanorių pr. 159 a, 03150 Vilnius
 Tel. (8-5) 2311472, faks. (8-5) 2361937
 El. paštas nh@newheat.lt
 Im. kodas 110868334
 PVM mokėtojo kodas LT108683314



Generalinis direktorius
 Vytenis Daunoravičius