

PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

Nr. 18-02144D

Parengta: 2018-04-12

Prijungiamo objekto pavadinimas ir adresas:	Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Astravo gatvėje, Astravo, Gudobelių taku, Šalteškių taku, Gervuogių taku, Linažolių taku, Medetkų taku, Verbenų takų, Šlamučių taku, Ratilių taku, Katpėdžių taku, Arnikų taku, Rasakilių taku, Katilėlių taku, Naktižiedžių taku, Baltažiedžių taku, Hiacintų taku, Baltažiedžių taku, Neužmirštuolių taku iki sklypų ribų Arnikų tak. 5, 7, 11, 13, Baltažiedžių tak. 14, 18, Gervuogių tak. 7, 8, 12, 16, 17, 21, 25, Gudobelių tak. 28, 35, 36, 43, 49, 50, Katilėlių tak. 56, 63, Katpėdžių tak. 1, 6, 10, Linažolių tak. 16, Medetkų tak. 10, 11, 15, 20, 22, 24, Naktižiedžių tak. 6, 17, 33, Neužmirštuolių tak. 3, 5, 39, 51, Rasakilių tak. 2, 8, Ratilių tak. 10, 18, Šalteškių tak. 3, 4, 5, 15, Šlamučių tak. 8, 10, 20, Verbenų tak. 3, 6, 10, 14, 21, 37, 39, 48, 52, 54, Kaunas, Kauno m. sav.
Statybos užsakovas pavadinimas ir adresas:	AB Energijos skirstymo operatorius, Aguonų g. 24, Vilnius, LT-03212
Statinio projekto rūšis:	
Projektuojamo dujotiekio tipas:	Polietileninis
Dujotiekio skersmuo dujų skirstymo sistemos prijungimo taške, mm	315
Dujų slėgis dujų skirstymo sistemos prijungimo taške, bar:	2,7-3
Dujų skirstymo sistemos prijungimo vieta:	esamas vidutinio slėgio polietileninis dujotiekis Astravo gatvėje, Kaunas, Kauno m. sav.

- Suprojektuoti skirstomąjį dujotiekį iki vartotojo dujų sistemos ir dujų slėgio reguliavimo įtaisą spintelėje su vieta dujų kiekio matavimo priemonei (DSRlt Q6 (6 m³/val) + G4T) – 59 vnt. ant sklypų ribų.
- Nurodymai gamtinių dujų (toliau - dujų) skirstymo sistemos projektavimui:
 - parengti techninį darbo projektą tokios sudėties:
 - aiškinamasis raštas su bendraisiais sprendinių duomenimis;
 - sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;
 - sprendinių techninės specifikacijos;
 - brėžiniai;
 - sąnaudų (medžiagų, įtaisų, įrenginių ir darbų) kiekių žiniaraščiai.
- skirstymo sistemą projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slėgiui, bei vadovautis techniniais rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje. Projektuoti didelio tankio PE 100 SDR 11 vamzdžius;

4. skirstomojo dujotiekio įvado (dujų slėgio reguliavimo įtaiso) vietą prie sklypų derinti su valdos (ų) savininku (-ais);
5. projekte numatyti dujotiekio statybos darbų metu sugadintų dangų atstatymą;
6. detalizuoti dujų skirstymo sistemos prijungimą prie veikiančio dujotiekio ir prijungimo vietoje numatyti uždarymo įtaisą (jeigu reikia);
7. ruošiant projektą naudotis ne senesniu kaip 1 metų topografiniu planu;
8. dujų skirstymo sistemos projekto sprendiniai neturi pažeisti trečiųjų šalių interesų. Tuo atveju, jei projekto sprendiniai gali įtakoti ar įtakoja trečiųjų asmenų interesus, gauti visus būtinus suinteresuotų asmenų sutikimus tokiems sprendimams įgyvendinti;
9. AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstymo vamzdynų ir bet kokių kitų įrenginių, būtinų gamtinėms dujoms skirstyti įrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui užtikrinti, atitinkamoms žemės sklypų ar kitų nekilnojamųjų daiktų dalims (dujotiekio (įrenginių) apsaugos ir aptarnavimo zonų ribose), kuriose bus įrengti ir aptarnaujami šie dujotiekiai (įrenginiai), AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai, prireikus turi būti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta servituto sutartis su AB „Energijos skirstymo operatorius“, o tuo atveju kai žemės sklypo, kuris nėra suformuotas ir įregistruotas kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybė ar savivaldybė turi būti gautas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktas raštiškas žemės (statinio) savininko arba jo įgalioto atstovo sutikimas dujotiekiai (įrenginiams) įrengti“;
10. projektuojant dujų sistemą, vadovautis galiojančių teisės ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais;
11. parengtą projektą pateikti patikrinimui AB „Energijos skirstymo operatorius“;
12. projektą derinti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, inžinerinių tinklų ir susisiektimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;
13. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieną galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Parengė:

Vyr. inžinierius Martynas Mazėtis

Patvirtino:

Vyr. inžinierius Martynas Mazėtis