

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė:** AB "Energijos skirstymo operatorius"
- 1.2. **Atnaujintas varžymasis** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.4. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.5. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2018-03-12, nr. 40410/580310
- 1.6. **Tiekėjas** – Preliminarią sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.7. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.8. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYMŲ OBJEKTAS

0,4 kV OL L-300, L-400 ir L-500 iš Lz-1316 rekonstravimas į 0,4 kV KL Kuklių k., Lazdijų r. sav.

3. UŽSAKYMŲ OBJEKTO APIMTYS

Objekto apimtys nurodytos Techninės specifikacijos prieduose.

Pastabos:

- Visus naujai montuojamus KAS ir KS/KAS skydus turi įsivertinti rangovas.
- Esamų skydų demontavimo komplektą sudaro 6 spintos.
- Jeigu rengiant atnaujinto varžymosi pasiūlymą Preliminariosios sutarties SD Priede Nr. 2 nėra nustatytų reikiamų įkainių, būtinų pasiūlymo kainai apskaičiuoti, tokių darbų įkainiai turi būti nustatomi, apskaičiuojami ir nurodomi vadovaujantis Preliminarios sutarties BD Priede Nr. 4 nustatyta tvarka.
- KS/KAS spintas 1KS/KAS-3-2; 2KS/KAS-3-2; 5KS/KAS-3-6; 6KS/KAS-3-2; 7KS/KAS-3-2; 8KS/KAS-3-2; 10KS/KAS-3-2; 11KS/KAS-3-2 numatyti su vienu saugiklių kirtikliu bloku, viena vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitoms
- KS/KAS spintas 3KS/KAS-3-4 numatyti su vienu saugiklių kirtiklių, viena vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitoms.
- KS/KAS spintas 4KS/KAS-3-6 numatyti su vienu saugiklių kirtiklių, viena vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitoms.

4. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

Darbai atliekami per 50 k. d. nuo užsakymo pateikimo dienos.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Aiškinamasis raštas;
Priedas Nr. 2. Tech. reikalavimai, tech. kortos, internetinė prieiga;
Priedas Nr. 3. Trasų brėžiniai;
Priedas Nr. 4. Principinė schema;
Priedas Nr. 5. Žiniaraščiai.