

Rangovams pateikiamų medžiagų ir įrenginių sąrašas

Minsko tipo KT Lz-1317 keitimas į MT Lazdijų r. sav.
E1E6800080

Pateikiamos medžiagos:

Medžiagos pavadinimas	Kiekis
Galios transformatorius (Ekobana)	
63 kVA	1.00
10 kV įtampos skyrius	
Skirstykla su narvelių konfigūracija LLTs su ≤20 A saugiklių lydžiais įdėklais**	1.00
0,4 kV įtampos skyrius	
Įvadinis/linijinis 0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokas II dydžio su ≤250 A saugiklių lydžiais įdėklais***	1.00
0,4 kV srovės matavimo transformatoriai ≤300/5 A kontroliniai apskaitai****	1.00
Linijiniai kirtikliai-saugiklių blokai II dydžio su ≤160 A saugiklių lydžiais įdėklais***	3.00
Įvadinės apskaitos spintos 2 vietų trifaziams skaitikliams	1.00
Konstrukcija	
Korpusas (kartu su g/b pamatu, galios transformatoriaus prijungimui prie 10 kV ir 0,4 kV įtampos komutacinių aparatų kabeliai, galios transformatoriaus neutralės ir konstrukcijos įžeminimo laidininkai)	1.00
10 kV kabelių galinės movos, kabelis 3-gyslis plastikine izoliacija skirtas kloti žemėje ir atviraime	
Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale, lauko tipo, \n120 mm², CHE(SK)-3 F(A) (Cellpack,)\n	2.00

Parengė:

(parašas)

(pareigos, vardas, pavardė)