



- Pastabos**
1. Projektą atlikt pagal EBT 571 ir optinio kabelio projektavimo reikalavimus.
  2. Projektuoti optinio kabelio, po kurio spaudos turi būti didesnis nei 150° (tuo D kabelio diametru).
  3. Optinio kabelio masė, atsižvelgiant į montavimo AB "Mažeikių nafta" namų įrengimą - 4800g.
  4. Bendras masės lygis - 1342kg.

Atest. Nr.	Žilinskio ir Ko KŪB
1925	
19952	PV M. Paškevičius 2003 11
8753	PDV A. Černius 2003 11
	AB "Lietuvos energija"

Sutartinis dydžius  
Vidutinės šaltos optinio kabelio LTO16

**ATITINKA TIKROVĘ**

Varduvos 110kV SP  
Optinio ryšio linija  
(Mažeikių elektrinė-Mažeikių "N")

SOPK patvirtintas nuo AB "Mažeikių nafta" dispečerinės bei AB "Mažeikių elektrinė" d

23/2003-T1/3-1

