



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ARIONEX LT“

JAR.Im. k. 300601705, PVM kodas LT100002711317, Ašigalio g. 6C, LT-49142 Kaunas, tel.: (8 37 214 669) , faks.:
(8 37 214 668)

AB „Kauno energija“

**PASIŪLYMAS
DĖL „INKARO" KATILINĖS CHEMINIO VANDENS PARUOŠIMO ULTRAFILTRACIJOS
SISTEMOS REMONTO**

2018-09-28 Nr. 09/02
(data)

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	UAB „ARIONEX LT“
Tiekėjo adresas	Ašigalio g. 6C, LT-49142 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Giedrius Rutkauskas
Telefono numeris	+370 37 214669
Fakso numeris	+370 37 214668
El. pašto adresas	info@arionex.eu

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis AB „Kauno energija“ 2018-09-25 kvietimo sąlygomis dėl „Inkaro" katilinės cheminio vandens paruošimo ultrafiltracijos sistemos remonto.

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Pavadinimas	1 vnt. kaina be PVM, Eur	Preliminarus kiekis	Suma be PVM, Eur
1.	Ultrafiltracijos membrana Dizzer XL 1,5MB, 40W, 40m ² arba lygiavertė	1800,00	12 vnt.	21600,00
2.	„Inkaro" katilinės cheminio vandens paruošimo ultrafiltracijos sistemos remonto darbai (pagal Techninės specifikacijos 3 punktą)	-	—	2480,00
Iš viso kaina, Eur be PVM:				24080,00
PVM suma, Eur*:				5056,80
Iš viso kaina, Eur su PVM:				29136,80

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – Dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoniasdešimt Eur 00 ct. (kaina žodžiais).

PVM (21 proc.) – Penki tūkstančiai penkiasdešimt šeši Eur 80 ct. (*kaina žodžiais*).

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – Dvidešimt devyni tūkstančiai šimtas trisdešimt šeši Eur 80 ct. (*kaina žodžiais*).

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pasiūlymas dėl „Inkaro“ katilinės cheminio vandens paruošimo ultrafiltracijos sistemos remontui atitinka techninėje specifikacijoje (Kvietimo 1 priedas) nurodytus reikalavimus ir jų savybes:

Pirkėjo reikalaujamos prekių charakteristikos	Siūloma/garantuojama reikšmė (nurodyti TAIP/NE arba konkrečias siūlomas reikšmes)
Ultrafiltracijos membrana Dizzer XL 1,5MB, 40W arba lygiavertė.	TAIP
Membranos plotas 40m ²	TAIP
Ilgis su galine dangteliu (L) 1680 ± 3 mm	TAIP
Ilgis be galinio dangtelio (L1) 1486 ± 1,5 mm	TAIP
Nuotolinio maitinimo jungtys (L2) 1600 ± 3 mm	TAIP
Atstumas – modulio centrinė ašis (A) 165 mm	TAIP
Atstumas – filtravimo jungtis (B) 190 ± 1,5 mm	TAIP
Išorinio skersmens galinės jungties maks.(C) 295 mm	TAIP
Išorinio skersmens modulis (D) 250 mm	TAIP
Jungiamoji lanksti jungtis (D1) 2 coliai	TAIP
Svoris (drėgnas) 55 kg	TAIP
Medžiagos korpusas PVC-U, baltas	TAIP
Medžiagos pabaigos dangtelis PVC-U, pilkas	TAIP
Galinio dangtelio jungtis SS (sandarinimo EPDM)	TAIP
Slėgio maks. 5 bar	TAIP
Temperatūros diapazonas 1 - 40° C	TAIP
Galimas maksimalus skendinčių dalelių kiekis prieš ultrafiltracijos sistemą 30 mg/l	TAIP
Galimas maksimalus skendinčių dalelių kiekis po ultrafiltracijos sistemos 0 mg/l, SDI indeksas < 1	TAIP
Ultrafiltracinėms membranoms suteikiama 2 metų garantija (su 100 proc. atstatymu)	TAIP
Ultrafiltracinėms membranoms nuo 2 (dviejų) iki 5 (penkių) metų garantuojamas dalinis atstatymas (įvertinant natūralų nusidėvėjimą)	TAIP
Pirkėjo reikalaujamų darbų charakteristikos	Siūloma/garantuojama reikšmė (nurodyti TAIP/NE arba konkrečias siūlomas reikšmes)

Esamų ultrafiltracijos membranų (12 vnt.) demontavimas ir utilizavimas	TAIP
Esamos vandens paruošimo sistemos visų komponentų patikra, mechaninis, cheminis valymas. (vamzdynas, uždarojoji armatūra, talpos, filtrai)	TAIP
Naujų membranų (12 vnt.) sumontavimas	TAIP
Ultrafiltracijos sistemos derinimas, programavimas	TAIP
Sistemos darbo efektyvumo patikrinimas	TAIP
Garantinių įsipareigojimų suteikimas – 2 metai moduliams.	TAIP
Garantinių įsipareigojimų suteikimas – 1 metai sistemos proceso našumui ir paruošto vandens kokybei.	TAIP
Ultrafiltracijos sistemos projektinės dokumentacijos (brėžiniai, specifikacijos) ir eksploatavimo instrukcijos parengimas darbui su naujais moduliais, metodinių nurodymų cheminių medžiagų dozavimui bei cheminių analizių atlikimui paruošimas ir pateikimas	TAIP
Remonto darbų trukmė – ne daugiau kaip 2 darbo dienos sustabdant visą sistemą.	TAIP
Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija.	TAIP

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Vykdam sutartį bus pasitelkiami šie subtiektėjai (subrangovai, subteiktėjai) *Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiektėjai (subteiktėjai):*

Eil. Nr.	Įmonės rekvizitai	Procentinė sutarties dalis	Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai *(jei būtina pateikti):*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali *(Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):*

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Pasirašydamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius
Giedrius Rutkauskas

