

2018-401/

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys

2018 m.

d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA--305

2018-10-02

Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-6 (Partizanų g. 85, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 0,49 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,49 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 3,11 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 3,11 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 1,28 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 1,28 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA--306

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius	<i>Gediminas Menkevičius,</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Algirdas Trimbelis,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-7 (Partizanų g. 83, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 0,56 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,56 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 3,11 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 3,11 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 1,45 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 1,45 m²
7. Sklypo planiravimas rankiniu būdu - apie 10,0 m²
8. Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu - apie 10,0 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

TVIRTINU
 AB „Kauno energija“
 Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
 2018 m. d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA--307

2018-10-02
 Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
 už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
 už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebošklinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-8 (Partizanų g. 79, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 0,82 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,82 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 6,22 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 6,22 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 7,68 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 7,68 m²
7. Sklypo planiravimas rankiniu būdu - apie 40,0 m²
8. Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu - apie 40,0 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

2018-401/

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybės departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA--308

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-9 (Partizanų g. 75, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 0,82 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,82 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 6,22 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 6,22 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 7,26 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 7,26 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

2018-401/

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA--309

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-10 (Partizanų g. 71, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 0,63 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,63 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 6,22 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 6,22 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 7,27 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 7,27 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

2018-401/

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFECTINIS AKTAS NR. R-E-DA--310

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

**Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-11 (Partizanų g.
124, Kaunas)**

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 1,20 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 1,20 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 6,22 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 6,22 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 7,63 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 7,63 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

TVIRTINU

AB „Kauno energija“

Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys

2018 m.

d.

DEFECTINIS AKTAS NR. R-E-DA--311

2018-10-02

Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius	<i>Gediminas Menkevičius,</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Algirdas Trimbelis,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK 5T-13 (Partizanų g. 63F, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 800 mm - apie 1,20 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 1,20 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 6,22 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakšinio metalo - apie 6,22 m²
5. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus hidroizoliaciniu bitumu - apie 8,30 m²
6. Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, prilydant ritininę dangą, gruntuojant - apie 8,30 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

D E F E K T I N I S A K T A S N R. R-E-DA-315

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TP inžinierius	<i>Ričardas Stankus</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Edvinas Buinauskas,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyresnysis inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas: nesandarių sklendžių keitimas

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr. R-KE-P-107-282/PA-2018-24 2018 m.birželio 14 d.

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbais ŠK 5T-37 (papildomi darbai)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Užizolijuoti vamzdynus DN 800 mineralinės vatos dembliais - 0,41 m³;
2. įrengti karkasą izoliacijai iš tinklo - 1,80 m²;
3. padengti izoliaciją nuimamais gaubtais DN 400, gaminant juos iš lakštinio plieno - 1,80 m².

Užsakovo pateiktos medžiagos: Nepateikta

Techninė priežiūros inžinierius

Ričardas Stankus

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Edvinas Buinauskas

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Šis dokumentas yra suderintas skaitmeniniu būdu AB „Kauno energija“ dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybės departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFECTINIS AKTAS NR. _____

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TP inžinierius	<i>Ričardas Stankus</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Edvinas Buinauskas,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyresnysis inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas: nesandarių sklendžių keitimas

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr. R-KE-P-107-282/PA-2018-24 2018 m.birželio 14 d.

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbais ŠK 8K-16 (papildomi darbai)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. padengti izoliaciją nuimamais gaubtais DN 500, gaminant juos iš lakštinio plieno - 0,94 m².

Užsakovo pateiktos medžiagos: Nepateikta

Techninė priežiūros inžinierius

Ričardas Stankus

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Edvinas Buinauskas

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Šis dokumentas yra suderintas skaitmeniniu būdu AB „Kauno energija“ dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFECTINIS AKTAS NR. R-E-DA-316

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TP inžinierius	Ričardas Stankus
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	Edvinas Buinauskas,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyresnysis inžinierius	Aleksandras Sigitas Matelionis.

Remonto darbų apibūdinimas: nesandarių sklendžių keitimas

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr. R-KE-P-107-282/PA-2018-24 2018 m. birželio 14 d.

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbai ŠK 8K-17 (papildomi darbai)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Užizoliuoti vamzdynus DN 500 mineralinės vatos dembliais - 0,33 m³;
2. įrengti karkasą izoliacijai iš tinklo - 5,18 m²;
3. padengti izoliaciją nuimamais gaubtais DN 500, gaminant juos iš lakštinio plieno - 5,18 m².

Užsakovo pateiktos medžiagos: Nepateikta

Techninė priežiūros inžinierius

Ričardas Stankus

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Edvinas Buinauskas

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Šis dokumentas yra suderintas skaitmeniniu būdu AB „Kauno energija“ dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybės departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFECTINIS AKTAS NR. R-E-DA-317

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TP inžinierius	<i>Ričardas Stankus</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Edvinas Buinauskas,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyresnysis inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas: nesandarių sklendžių keitimas

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr. R-KE-P-107-282/PA-2018-24 2018 m. birželio 14 d.

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbais ŠK 8K-18 (papildomi darbai)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Užizoliuoti vamzdynus DN 500 mineralinės vatos dembliais - 0,31 m³;
2. įrengti karkasą izoliacijai iš tinklo - 5,03 m²;
3. padengti izoliaciją nuimamais gaubtais DN 500, gaminant juos iš lakštinio plieno - 5,03 m².

Užsakovo pateiktos medžiagos: Nepateikta

Techninė priežiūros inžinierius

Ričardas Stankus

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Edvinas Buinauskas

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Šis dokumentas yra suderintas skaitmeniniu būdu AB „Kauno energija“ dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

AB „KAUNO ENERGIJA“

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFECTINIS AKTAS NR. R-E-DA-314

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TVS vadovas	<i>Audrius Pupininkas,</i>
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras	<i>Edvinas Buinauskas,</i>
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyresnysis inžinierius	<i>Aleksandras Sigitas Matelionis.</i>

Remonto darbų apibūdinimas: Silfoninių kompensatorių iaoliavimas, apskardinimas

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr. R-KE-P-107-282/PA-2018-24 2018 m.birželio 14 d.

Riebokšlinių kompensatorių keitimo silfoniniais darbai ŠK 5Ž-4 (papildomi darbai)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Užizoliuoti vamzdynus DN 400 mineralinės vatos dembliais - 0,03 m³;
2. įrengti karkasą izoliacijai iš tinklo - 1,80 m²;
3. padengti izoliaciją nuimamais gaubtais DN 400, gaminant juos iš lakštinio plieno - 1,80 m².

Užsakovo pateiktos medžiagos: Nepateikta

Tinklo valdymo skyriaus vadovas

Audrius Pupininkas

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Edvinas Buinauskas

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis

Šis dokumentas yra suderintas skaitmeniniu būdu AB „Kauno energija“ dokumentų valdymo sistemoje DocLogix.

2018-382/

(Nurodymo nr., data/ paraiškos nr.)

TVIRTINU
AB „Kauno energija“
Gamybos departamento direktorius

Vaidas Šleivys
2018 m. d.

DEFEKTINIS AKTAS NR. R-E-DA-312

2018-10-02
Kaunas

Komisijos nariai: už remonto darbų techninę priežiūrą atsakingas asmuo - TS vyr. inžinierius *Gediminas Menkevičius*,
už objekto įrenginių priežiūrą ir saugų eksploatavimą atsakingas asmuo - TVS meistras *Algirdas Trimbelis*,
už eksploatacijos valdymą ir kontrolę atsakingas asmuo - TVS vyr. inžinierius *Aleksandras Sigitas Matelionis*.

Remonto darbų apibūdinimas:

Darbai vykdomi pagal: Sutartis Nr.

Šilumos tiekimo tinklų riebokšinių kompensatorių keitimo silfoniniais, papildomi darbai ŠK IŽ-27 (Taikos pr. 94, Kaunas)

Reikalinga atlikti šiuos remonto darbus:

1. Vamzdynų karštų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais, kai vamzdžių DN virš 300 mm - apie 0,30 m³
2. Mineralinės vatos arba stiklo vatos dembliai, TK konstrukcijos - apie 0,30 m³
3. Karkaso izoliacijai įrengimas iš tinklo vamzdynams - apie 1,72 m²
4. Izoliacijos padengimas nuimamais gaubtais įrengimas, gaminant juos iš lakštinio metalo - apie 1,72 m²

Užsakovo pateiktos medžiagos:

NEPATEIKTOS

Technikos skyriaus vyresnysis inžinierius

Gediminas Menkevičius

Tinklo valdymo skyriaus meistras

Algirdas Trimbelis

Tinklo valdymo skyriaus vyresnysis inžinierius

Aleksandras Sigitas Matelionis