

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ
II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – ANTRO TIPO IZOLIATORIAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Prekių parametrai	Atitinka/ Neatitinka	Konkretūs siūlomos Prekės parametrai pagrindžiantys atitikimą
Smaiginis izoliatorius SDI37 arba lygiavertis.				
Nurodyti siūlomą Prekės modelį, gamintoją, tipą: SDI37, Ensto				
1	Standartas	LST EN 60383 arba lygiavertis	Atitinka	IEC 60383-1
2	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Prašome pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją.	Atitinka	Prisegtas
3	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
4	Aplinkos temperatūra	-35° ... +35° C	Atitinka	-35° ... +35° C
5	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	£ 1000 m	Atitinka	1000 m
6	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	30 m/s
7	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	20 mm
8	Vardinė įtampa	≥ 10 kV	Atitinka	20 kV
9	Maksimalioji įtampa	≥ 12 kV	Atitinka	24 kV
10	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka	50 Hz
11	Vientisas smaiginis izoliatorius skirtas	Oro linijų laidams su apvaskalu tvirtinimui	Atitinka	Oro linijų laidams su apvaskalu tvirtinimui
12	Izoliuojamoji medžiaga	Porcelianas	Atitinka	Porcelianas
13	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50ms)	≥ 125 kV	Atitinka	≥ 125 kV
14	Bandymo įtampa esant šlapiam izoliatoriui (50Hz, 1min)	≥ 50 kV	Atitinka	≥ 50 kV
15	Izoliacijos atsparumas tarša pagal IEC 60815	≥ 20 mm/kV	Atitinka	≥ 20 mm/kV
16	Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova	≥ 12,5 kN	Atitinka	12,5 kN
17	Izoliatoriaus nuotėkio kelio ilgis	≥ 325 mm	Atitinka	325 mm
18	Izoliatorius montuojamas	Ant smaigo	Atitinka	Ant smaigo
19	Izoliatoriaus tvirtinimui ant smaigo įlietos įvorės:	<ul style="list-style-type: none"> - Kūgio formos - Izoliatoriui nuo smaigo apsaugoti - Storis ≥ 2 mm - Įtvirtinta gamintojo (negali sukiotis, iškristi) - Įvorės turi būti suderinamos su izoliatoriumi bei traversomis skirtomis montuoti oro linijų laidą su apvaskalu pagal albumą OLI - 10. 	Atitinka	<ul style="list-style-type: none"> - Kūgio formos - Izoliatoriui nuo smaigo apsaugoti - Storis ≥ 2 mm - Įtvirtinta gamintojo (negali sukiotis, iškristi) - Įvorės turi būti suderinamos su izoliatoriumi bei traversomis skirtomis montuoti oro linijų laidą su apvaskalu pagal albumą OLI - 10.
20	Oro linijų laidas su apvaskalu tvirtinimas	Izoliatoriaus galvutėje sumontuotame plastmasiniame įdėkle	Atitinka	Izoliatoriaus galvutėje sumontuotame plastmasiniame įdėkle
21	Plastmasinio įdėklo: - vidinis skersmuo - išpjovos plotis	Ø 50 ... 55 mm; 22 ... 28 mm	Atitinka	Ø 50 ... 55 mm; 22 ... 28 mm
22	Izoliatoriaus aukštis	212	Atitinka	212 mm
23	Izoliatoriaus masė	3,8 kg	Atitinka	3,8 kg
24	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Atitinka	25 metai
25	Garantinis laikas	24 mėnesiai	Atitinka	24 mėnesiai
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Prekių parametrai	Atitinka/ Neatitinka	Konkretūs siūlomos Prekės parametrai pagrindžiantys atitikimą
Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO35 arba SO115.5085 arba lygiavertis				

Nurodyti siūlomą Prekės modelį, gamintoją, tipą: SO115.5085, Ensto				
1	Standartas	LST EN 50397-2 arba lygiavertis	Atitinka	EN 50397-2:2009
2	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Prašome pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją.	Atitinka	Prisegtas
4	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
5	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 C	Atitinka	-35 ... +35 C
6	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	£ 1000 m	Atitinka	1000 m
7	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	30 m/s
8	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	20 mm
9	Oro linijų laidams su apvalkalu	35 – 50 mm ²	Atitinka	35 – 50 mm ²
10	Laidų rišimo spirалės naudojamos	Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio.	Atitinka	Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio.
11	Izoliatoriaus kaklelio skersmuo	85 mm	Atitinka	85 mm
12	Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37)	TAIP	Atitinka	TAIP
13	Komplektas	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)	Atitinka	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)
14	Spiralių komplekto masė	0,5 ... 0,55 kg	Atitinka	0,55 kg
15	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Atitinka	25 metai
16	Garantinis laikas	24 mėnesiai	Atitinka	24 mėnesiai
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Prekių parametrai	Atitinka/ Neatitinka	Konkretūs siūlomos Prekės parametrai pagrindžiantys atitikimą

Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO70 arba SO115.9585 arba lygiavertis

Nurodyti siūlomą Prekės modelį, gamintoją, tipą: SO115.9585, Ensto				
1	Standartas	LST EN 50397-2 arba lygiavertis	Atitinka	EN 50397-2:2009
2	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Prašome pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją.	Atitinka	Prisegtas
4	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
5	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 C	Atitinka	-35 ... +35 C
6	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	£ 1000 m	Atitinka	£ 1000 m
7	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	30 m/s
8	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	20 mm
9	Oro linijų laidams su apvalkalu	70 – 95 mm ²	Atitinka	70 – 95 mm ²
10	Laidų rišimo spirалės naudojamos	Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio.	Atitinka	Oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio.
11	Izoliatoriaus kaklelio skersmuo	85 mm	Atitinka	85 mm
12	Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37).	TAIP	Atitinka	TAIP
13	Komplektas	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)	Atitinka	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)
14	Spiralių komplekto masė	0,5 ... 0,55 kg	Atitinka	0,55 kg
15	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Atitinka	25 metai
16	Garantinis laikas	24 mėnesiai	Atitinka	24 mėnesiai
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Prekių parametrai	Atitinka/ Neatitinka	Konkretūs siūlomos Prekės parametrai pagrindžiantys atitikimą

Rišimo spiralių komplektas (komplekte 6 vnt.) CO420 arba SO115.150 arba lygiavertis

Nurodyti siūlomą Prekės modelį, gamintoją, tipą: SO115.150, Ensto				
1	Standartas	LST EN 50397-2 arba lygiavertis	Atitinka	EN 50397-2:2009
2	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje	Prašome pateikti tipinių bandymų protokolo kopiją.	Atitinka	Prisegtas
4	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka	Lauke
5	Aplinkos temperatūra	-35 ... +35 C	Atitinka	-35 ... +35 C
6	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	£ 1000 m	Atitinka	£ 1000 m
7	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka	30 m/s
8	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka	20 mm
9	Oro linijų laidams su apvalkalu	120 – 150 mm ²	Atitinka	120 – 150 mm ²
10	Laidų rišimo spirалės naudojamos oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37) viršutinio arba šoninio griovelio.	TAIP	Atitinka	TAIP
11	Izoliatoriaus kaklelio skersmuo	85 mm	Atitinka	85 mm
12	Izoliatorių SDI30 ir SDI37 gamintojo patvirtinimas, jog siūlomas spiralių komplektas tinkamas naudoti oro linijų laido su apvalkalu tvirtinimui prie izoliatoriaus (SDI30 arba SDI37)	TAIP	Atitinka	TAIP
13	Komplektas	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)	Atitinka	6 vnt. (komplektas 1-ai traversai)
14	Spiralių komplekto masė	0,5 ... 0,55 kg	Atitinka	0,55 kg
15	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Atitinka	25 metai
16	Garantinis laikas	24 mėnesiai	Atitinka	24 mėnesiai

¹⁶ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.