

ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO ŠILDYMO SEZONUI PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje apibrėžiami reikalavimai *Vilkaviškio r. Alvito pagrindinės mokyklos* (toliau – perkančioji organizacija) šilumos gamybos ir tiekimo šildymo sezonui paslaugoms (toliau – paslaugos) pirkti.

1.2. Pirkimo objektas ir pirkimo dalis neskirstomas.

1.3. Paslaugų teikimo laikotarpis – 2017/2018 metų šildymo sezonas, su galimybe pratęsti, bet ne ilgiau trims metams.

1.4. Perkančiosios organizacijos numatomos pirkti paslaugos apima:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	Šilumą generuojančių įrenginių paruošimas šildymo sezonui	vnt.	3	Atskirose katilinėse: 2 ikimokykl. grupėse; 1 mokykloje
2	Šildymo apskaitos, matavimo bei kontrolės prietaisų metrologinė patikra	kompl.	2	
3	Patikrinti įrenginių (siurblių, pavarų, vožtuvų, uždarymo bei reguliavimo vožtuvus) techninį stovį	kompl.	2	
4	Purvarinkių išplovimas	kompl.	2	
5	Katilinės įrenginių hidraulinis bandymas	kompl.	2	
6	Šilumos tiekimo tinklų hidraulinis bandymas	vnt.	2	
7	Šilumą generuojantys įrenginiai	vnt.	mokyklos - 320 kW ikimokykl. grupių: 1.45 kW 2.25 kW	
8	Šildomas plotas: mokykla* ikimokyklinės grupės*	m ²	2458 532	
9	Metinis šilumos suvartojimas, mokykla* ikimokyklinės grupės *	MWh	310 165	
10	Sunaudojamas medžio granulių kiekis ikimokyklinių grupių katilinėje	t	35	
12	Sunaudojamas medžio pjuvenų kiekis mokyklos katilinėje	m ³	550	
13	Išlaidos šildymo sezonui	Eur	≤43 500	

*trasos ilgis – mokykla ~100 metrų, ikimokyklinės grupės ~ 85 metrai.